

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,3	100		0,4	100	1,09	100	2,3	100	0,22	100	38,3	100	0,6	100	0,4	100	105490,2	100	10,7	100	179,7	100	923,9	100	In marcia	
01:00		2,7	100		0,5	100	1,2	100	2,9	100	0,22	100	31,2	100	0,6	100	0,3	100	105529,5	100	10,6	100	168,8	100	927,5	100	In marcia	
01:30		3,2	100		1,0	100	1,28	82	2,1	100	0,21	100	25,9	100	0,6	100	0,1	100	105310,8	100	10,8	100	157,9	100	921,7	100	In marcia	
02:00		4,4	100		1,7	100	1,11	91	2,0	100	0,21	100	24,3	100	0,6	100	0,2	100	104763,7	100	10,7	100	152,5	100	918,1	100	In marcia	
02:30		3,8	100		0,9	100	1,01	100	1,8	100	0,21	100	23,2	100	0,6	100	0,1	100	104550,2	100	10,8	100	150,2	100	914,3	100	In marcia	
03:00		2,9	100		0,8	100	1,16	100	2,0	100	0,21	99	25,6	100	0,6	100	0,3	100	105147,6	100	10,8	100	150,2	100	915,6	100	In marcia	
03:30		3,4	100		1,6	100	1,64	82	2,0	100	0,21	95	21,4	100	0,6	100	0,2	100	106283,3	100	10,9	100	150,5	100	913,8	100	In marcia	
04:00		5,3	100		1,7	100	1,02	91	2,3	100	0,2	100	19,6	100	0,6	100	0,2	100	105940,2	100	11,0	100	149,6	100	917,9	100	In marcia	
04:30		2,9	100		0,5	100	0,88	100	2,2	100	0,2	100	23,6	100	0,6	100	0,1	100	105816,8	100	11,0	100	148,8	100	917,5	100	In marcia	
05:00		3,2	100		0,9	100	1,11	100	2,1	100	0,21	100	24,2	100	0,6	100	0,3	100	104740,0	100	10,7	100	149,3	100	923,5	100	In marcia	
05:30		4,7	100		1,3	100	1,06	82	1,9	100	0,21	100	21,2	100	0,6	100	0,3	100	105448,4	100	10,8	100	149,6	100	923,5	100	In marcia	
06:00		4,9	100		1,0	100	0,87	91	2,5	100	0,2	100	20,8	100	0,7	100	0,1	100	104822,4	100	11,0	100	148,6	100	917,8	100	In marcia	
06:30		3,1	100		0,4	100	0,86	100	2,9	100	0,2	100	25,0	100	0,6	100	0,2	100	104999,9	100	10,8	100	147,8	100	920,9	100	In marcia	
07:00		3,2	100		0,7	100	0,97	100	1,8	100	0,2	99	26,9	100	0,6	100	0,3	100	104771,5	100	10,8	100	147,4	100	920,7	100	In marcia	
07:30		3,4	100		1,0	100	1,1	82	1,7	100	0,2	95	32,9	100	0,6	100	0,3	100	104860,7	100	11,0	100	147,2	100	916,1	100	In marcia	
08:00		3,4	100		0,8	100	1,45	91	1,9	100	0,21	100	31,1	100	0,6	100	0,2	100	104324,4	100	10,6	100	146,9	100	917,0	100	In marcia	
08:30		4,2	100		1,4	100	2,07	100	2,0	100	0,21	100	25,4	100	0,6	100	0,2	100	104648,6	100	10,7	100	146,9	100	914,2	100	In marcia	
09:00		4,2	84		1,6	84	2,48	100	2,4	84	0,21	100	23,6	84	0,6	84	0,1	84	104361,0	100	10,6	84	147,9	100	919,8	100	In marcia	
09:30		5,5	79		1,9	79	2,56	82	1,7	79	0,21	100	20,4	79	0,6	79	0,4	79	103996,6	100	10,4	79	156,7	100	929,8	100	In marcia	
10:00		5,4	100		1,1	100	2,0	91	1,7	100	0,21	100	23,8	100	0,7	100	0,3	100	104239,1	100	10,5	100	166,7	100	923,2	100	In marcia	
10:30		3,7	100		0,9	100	1,55	100	2,1	100	0,22	100	26,6	100	0,7	100	0,2	100	104060,1	100	10,9	100	172,4	100	913,2	100	In marcia	
11:00		2,6	100		0,3	100	1,18	100	2,2	100	0,22	99	29,9	100	0,7	100	0,4	100	103725,5	100	10,6	100	176,0	100	915,8	100	In marcia	
11:30		3,6	100		0,9	100	1,33	82	2,1	100	0,22	95	25,7	100	0,7	100	0,2	100	103439,5	100	10,7	100	177,8	100	921,3	100	In marcia	
12:00		4,9	100		1,9	100	1,12	91	2,1	100	0,22	100	20,2	100	0,7	100	0,2	100	103084,7	100	10,7	100	178,4	100	916,5	100	In marcia	
12:30		3,1	100		1,0	100	0,92	100	2,0	100	0,22	100	13,1	100	0,7	100	0,5	100	103136,9	100	10,8	100	178,8	100	916,9	100	In marcia	
13:00		3,5	100		1,1	100	1,09	100	1,8	100	0,22	100	16,0	100	0,6	100	0,5	100	102531,9	100	10,6	100	179,4	100	923,1	100	In marcia	
13:30		3,8	100		1,1	100	1,19	82	2,0	100	0,23	100	25,1	100	0,7	100	0,6	100	103252,6	100	10,8	100	180,3	100	919,5	100	In marcia	
14:00		4,6	100		1,4	100	1,01	92	2,0	100	0,22	100	25,2	100	0,7	100	0,5	100	103368,1	100	10,6	100	180,4	100	924,1	100	In marcia	
14:30		4,2	100		1,2	100	1,02	100	2,5	100	0,22	100	21,2	100	0,7	100	0,5	100	103403,6	100	10,6	100	180,4	100	924,7	100	In marcia	
15:00		4,9	100		1,3	100	0,93	100	1,8	100	0,22	99	20,8	100	0,7	100	0,4	100	102867,6	100	10,8	100	179,8	100	921,2	100	In marcia	
15:30		2,6	100		0,2	100	0,83	82	1,7	100	0,22	95	27,1	100	0,7	100	0,5	100	102191,7	100	10,8	100	179,5	100	914,3	100	In marcia	
16:00		4,5	100		1,5	100	0,89	92	1,5	100	0,22	100	33,3	100	0,6	100	0,3	100	102470,5	100	10,7	100	179,2	100	922,2	100	In marcia	
16:30		3,0	100		0,5	100	0,76	100	1,7	100	0,22	100	28,8	100	0,7	100	0,4	100	103039,7	100	10,9	100	179,2	100	920,4	100	In marcia	
17:00		3,0	100		0,6	100	0,85	100	1,5	100	0,22	100	26,8	100	0,6	100	0,5	100	103096,9	100	10,8	100	179,4	100	921,4	100	In marcia	
17:30		2,6	100		0,9	100	1,0	82	1,7	100	0,22	100	24,6	100	0,6	100	0,4	100	102460,4	100	10,7	100	179,9	100	920,7	100	In marcia	
18:00		3,1	100		1,8	100	1,05	92	1,6	100	0,22	100	27,5	100	0,6	100	0,4	100	102845,9	100	10,8	100	180,5	100	916,8	100	In marcia	
18:30		3,4	100		1,3	100	1,08	100	1,6	100	0,23	100	36,1	100	0,6	100	0,5	100	102644,9	100	10,4	100	181,5	100	919,6	100	In marcia	
19:00		3,9	100		1,5	100	1,18	100	1,7	100	0,22	99	27,3	100	0,6	100	0,5	100	102945,3	100	10,5	100	182,0	100	925,4	100	In marcia	
19:30		4,0	100		2,0	100	1,08	82	1,5	100	0,22	95	29,5	100	0,6	100	0,4	100	103532,7	100	10,5	100	182,3	100	924,0	100	In marcia	
20:00		4,1	100		2,1	100	0,9	92	1,6	100	0,22	100	24,0	100	0,7	100	0,4	100	104383,9	100	10,9	100	181,9	100	917,3	100	In marcia	
20:30		2,5	100		0,8	100	0,98	100	1,6	100	0,22	100	21,3	100	0,6	100	0,5	100	104360,5	100	10,8	100	180,3	100	915,5	100	In marcia	
21:00		2,8	86		1,3	86	0,96	100	1,6	86	0,22	100	18,8	86	0,6	86	0,4	86	104201,6	100	10,8	86	179,2	100	915,8	100	In marcia	
21:30		2,2	78		0,4	78	0,81	81	1,6	78	0,23	100	20,4	78	0,7	78	0,4	78	103160,9	100	11,0	78	180,7	100	912,4	100	In marcia	
22:00		2,2	100		1,4	100	1,01	92	2,2	100	0,22	100	25,1	100	0,6	100	0,3	100	104746,6	100	10,6	100	181,4	100	919,1	100	In marcia	
22:30		2,8	100		1,4	100	0,92	100	1,7	100	0,22	100	18,3	100	0,6	100	0,2	100	105789,1	100	10,8	100	179,6	100	917,2	100	In marcia	
23:00		3,3	100		1,4	100	0,87	100	1,7	100	0,22	99	29,3	100	0,7	100	0,1	100	105786,6	100	10,9	100	177,2	100	914,7	100	In marcia	
23:30		4,0	100		1,2	100	0,79	81	2,3	100	0,22	95	26,2	100	0,7	100	0,2	100	105630,2	100	11,0	100	179,0	100	919,9	100	In marcia	
24:00		4,3	100		0,9	100	0,69	92	2,6	100	0,22	100	27,2	100	0,7	100	0,1	100	105299,0	100	11,0	100	179,8	100	914,1	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,2			0,2		0,69		1,5		0,20		13,1		0,6		0,1		102191,7		10,4		146,9		912,4			
<b>MAX</b>		5,5			2,1		2,56		2,9		0,23		38,3		0,7		0,6		106283,3		11		182,3		929,8			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3			1,8/1																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,4	100		1,09	100		2,3	100		0,22	100		38,3	100		0,6	100		0,4	100		105490,2	100		10,7	100		179,7	100		923,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,5	100		1,2	100		2,9	100		0,22	100		31,2	100		0,6	100		0,3	100		105529,5	100		10,6	100		168,8	100		927,5	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,0	100		1,28	82		2,1	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		105310,8	100		10,8	100		157,9	100		921,7	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		1,7	100		1,11	91		2,0	100		0,21	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		104763,7	100		10,7	100		152,5	100		918,1	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,9	100		1,01	100		1,8	100		0,21	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		104550,2	100		10,8	100		150,2	100		914,3	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,8	100		1,16	100		2,0	100		0,21	99		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105147,6	100		10,8	100		150,2	100		915,6	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,6	100		1,64	82		2,0	100		0,21	95		21,4	100		0,6	100		0,2	100		106283,3	100		10,9	100		150,5	100		913,8	100		in Betrieb
04:00		5,3	100		1,7	100		1,02	91		2,3	100		0,2	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		105940,2	100		11,0	100		149,6	100		917,9	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,5	100		0,88	100		2,2	100		0,2	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		105816,8	100		11,0	100		148,8	100		917,5	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,9	100		1,11	100		2,1	100		0,21	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		104740,0	100		10,7	100		149,3	100		923,5	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		1,3	100		1,06	82		1,9	100		0,21	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		105448,4	100		10,8	100		149,6	100		923,5	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,0	100		0,87	91		2,5	100		0,2	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		104822,4	100		11,0	100		148,6	100		917,8	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,4	100		0,86	100		2,9	100		0,2	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		104999,9	100		10,8	100		147,8	100		920,9	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,7	100		0,97	100		1,8	100		0,2	99		26,9	100		0,6	100		0,3	100		104771,5	100		10,8	100		147,4	100		920,7	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,0	100		1,1	82		1,7	100		0,2	95		32,9	100		0,6	100		0,3	100		104860,7	100		11,0	100		147,2	100		916,1	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,8	100		1,45	91		1,9	100		0,21	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		104324,4	100		10,6	100		146,9	100		917,0	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,4	100		2,07	100		2,0	100		0,21	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		104648,6	100		10,7	100		146,9	100		914,2	100		in Betrieb
09:00		4,2	84		1,6	84		2,48	100		2,4	84		0,21	100		23,6	84		0,6	84		0,1	84		104361,0	100		10,6	84		147,9	100		919,8	100		in Betrieb
09:30		5,5	79		1,9	79		2,56	82		1,7	79		0,21	100		20,4	79		0,6	79		0,4	79		103996,6	100		10,4	79		156,7	100		929,8	100		in Betrieb
10:00		5,4	100		1,1	100		2,0	91		1,7	100		0,21	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		104239,1	100		10,5	100		166,7	100		923,2	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,9	100		1,55	100		2,1	100		0,22	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		104060,1	100		10,9	100		172,4	100		913,2	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,3	100		1,18	100		2,2	100		0,22	99		29,9	100		0,7	100		0,4	100		103725,5	100		10,6	100		176,0	100		915,8	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,9	100		1,33	82		2,1	100		0,22	95		25,7	100		0,7	100		0,2	100		103439,5	100		10,7	100		177,8	100		921,3	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		1,9	100		1,12	91		2,1	100		0,22	100		20,2	100		0,7	100		0,2	100		103084,7	100		10,7	100		178,4	100		916,5	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,0	100		0,92	100		2,0	100		0,22	100		13,1	100		0,7	100		0,5	100		103136,9	100		10,8	100		178,8	100		916,9	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,1	100		1,09	100		1,8	100		0,22	100		16,0	100		0,6	100		0,5	100		102531,9	100		10,6	100		179,4	100		923,1	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,1	100		1,19	82		2,0	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,6	100		103252,6	100		10,8	100		180,3	100		919,5	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		1,4	100		1,01	92		2,0	100		0,22	100		25,2	100		0,7	100		0,5	100		103368,1	100		10,6	100		180,4	100		924,1	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,2	100		1,02	100		2,5	100		0,22	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		103403,6	100		10,6	100		180,4	100		924,7	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		1,3	100		0,93	100		1,8	100		0,22	99		20,8	100		0,7	100		0,4	100		102867,6	100		10,8	100		179,8	100		921,2	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,2	100		0,83	82		1,7	100		0,22	95		27,1	100		0,7	100		0,5	100		102191,7	100		10,8	100		179,5	100		914,3	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,5	100		0,89	92		1,5	100		0,22	100		33,3	100		0,6	100		0,3	100		102470,5	100		10,7	100		179,2	100		922,2	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,5	100		0,76	100		1,7	100		0,22	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		103039,7	100		10,9	100		179,2	100		920,4	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,6	100		0,85	100		1,5	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,5	100		103096,9	100		10,8	100		179,4	100		921,4	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,9	100		1,0	82		1,7	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,4	100		102460,4	100		10,7	100		179,9	100		920,7	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,8	100		1,05	92		1,6	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		102845,9	100		10,8	100		180,5	100		916,8	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,3	100		1,08	100		1,6	100		0,23	100		36,1	100		0,6	100		0,5	100		102644,9	100		10,4	100		181,5	100		919,6	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,5	100		1,18	100		1,7	100		0,22	99		27,3	100		0,6	100		0,5	100		102945,3	100		10,5	100		182,0	100		925,4	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		2,0	100		1,08	82		1,5	100		0,22	95		29,5	100		0,6	100		0,4	100		103532,7	100		10,5	100		182,3	100		924,0	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		2,1	100		0,9	92		1,6	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,4	100		104383,9	100		10,9	100		181,9	100		917,3	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,8	100		0,98	100		1,6	100		0,22	100		21,3	100		0,6	100		0,5	100		104360,5	100		10,8	100		180,3	100		915,5	100		in Betrieb
21:00		2,8	86		1,3	86		0,96	100		1,6	86		0,22	100		18,8	86		0,6	86		0,4	86		104201,6	100		10,8	86		179,2	100		915,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,4	78		0,81	81		1,6	78		0,23	100		20,4	78		0,7	78																	