

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,8	100		1,9	100		0,81	100		1,6	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		105003,9	100		10,9	100		145,6	100		933,3	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,1	100		0,77	100		1,7	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		103016,7	100		11,3	100		145,4	100		927,2	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,0	100		0,79	81		3,2	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		104514,3	100		10,6	100		146,5	100		940,8	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,5	100		0,75	92		2,2	100		0,2	100		20,8	100		0,6	100		0,5	100		104945,7	100		10,8	100		147,0	100		928,6	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,2	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		105276,5	100		10,9	100		148,3	100		927,0	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,4	100		0,8	100		1,8	100		0,21	99		20,5	100		0,6	100		0,4	100		105575,3	100		10,9	100		149,1	100		922,5	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,8	100		0,94	81		2,3	100		0,21	96		26,6	100		0,7	100		0,4	100		105076,6	100		10,8	100		149,9	100		925,3	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,7	100		0,76	92		2,1	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		105434,2	100		11,0	100		149,6	100		929,2	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,0	100		0,72	100		2,0	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		105121,0	100		11,0	100		148,9	100		925,5	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,0	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		104649,6	100		11,1	100		148,9	100		922,0	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,5	100		0,7	81		2,5	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,5	100		104296,3	100		11,1	100		149,4	100		920,8	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,5	100		0,93	92		1,9	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		105382,2	100		10,9	100		149,0	100		927,7	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,3	100		0,99	100		1,5	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104930,3	100		11,1	100		148,6	100		926,6	100	In marcia
07:00		3,6	100		2,0	100		1,03	100		1,8	100		0,2	99		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104706,8	100		11,1	100		147,3	100		926,0	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,1	100		0,93	81		1,5	100		0,2	96		24,2	100		0,7	100		0,4	100		103849,4	100		11,1	100		146,5	100		921,3	100	In marcia
08:00		4,9	100		1,2	100		0,98	92		2,6	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		105086,2	100		10,9	100		145,6	100		923,4	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,1	100		0,87	100		3,1	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		105325,9	100		11,0	100		145,8	100		925,7	100	In marcia
09:00		2,6	84		0,1	84		0,81	100		2,5	84		0,2	100		26,8	84		0,7	84		0,3	84		104908,7	100		10,9	84		145,5	100		920,8	100	In marcia
09:30		3,6	79		0,0	79		0,81	81		3,3	79		0,2	100		41,4	79		0,7	79		0,0	79		105345,2	100		10,7	79		146,0	100		929,3	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,3	100		0,81	92		3,4	100		0,2	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		104903,1	100		10,9	100		145,6	100		928,0	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,1	100		0,82	100		3,5	100		0,2	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		104922,0	100		11,0	100		145,1	100		921,4	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,0	100		0,77	100		3,9	100		0,2	99		31,2	100		0,7	100		0,0	100		104633,7	100		11,0	100		144,7	100		917,0	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,2	100		0,77	81		3,0	100		0,2	96		23,0	100		0,7	100		0,0	100		104235,1	100		11,0	100		144,3	100		919,4	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,5	100		0,83	92		2,5	100		0,21	100		12,8	100		0,7	100		0,1	100		102056,0	100		11,2	100		144,1	100		914,5	100	In marcia
12:30		4,8	100		0,8	100		0,9	100		2,7	100		0,2	100		8,7	100		0,7	100		0,2	100		103710,1	100		10,9	100		143,9	100		925,1	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,7	100		0,9	100		2,8	100		0,2	100		10,9	100		0,7	100		0,0	100		104067,8	100		10,9	100		143,3	100		924,9	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,1	100		0,81	81		3,6	100		0,2	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		103542,4	100		11,1	100		143,1	100		921,4	100	In marcia
14:00		4,6	100		0,3	100		0,74	92		1,8	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,1	100		104268,5	100		10,9	100		143,8	100		931,5	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,4	100		0,82	100		1,7	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		104429,5	100		10,9	100		143,5	100		927,1	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,5	100		0,86	100		1,8	100		0,2	99		29,7	100		0,7	100		0,0	100		103060,5	100		11,0	100		143,1	100		922,2	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,6	100		0,93	81		1,8	100		0,2	96		34,9	100		0,6	100		0,0	100		103221,7	100		11,0	100		143,6	100		919,0	100	In marcia
16:00		4,7	100		1,3	100		0,91	92		2,2	100		0,2	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		103279,5	100		10,9	100		144,1	100		918,6	100	In marcia
16:30		5,3	100		1,7	100		0,94	100		2,1	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		103111,4	100		10,9	100		144,1	100		926,4	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,7	100		0,86	100		2,7	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		103226,9	100		10,7	100		143,9	100		928,1	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,3	100		0,94	81		1,7	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		103344,1	100		10,9	100		144,4	100		918,0	100	In marcia
18:00		2,7	100		1,2	100		1,11	93		1,7	100		0,2	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		102801,4	100		10,7	100		145,6	100		918,8	100	In marcia
18:30		5,3	100		1,8	100		1,03	100		1,9	100		0,2	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104060,1	100		11,0	100		146,1	100		921,6	100	In marcia
19:00		4,4	100		1,0	100		0,81	100		3,0	100		0,2	99		19,4	100		0,7	100		0,0	100		104059,3	100		10,8	100		146,0	100		922,5	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,7	100		0,79	81		3,4	100		0,19	96		15,3	100		0,7	100		0,0	100		103641,6	100		10,9	100		146,0	100		926,7	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,6	100		0,87	93		2,8	100		0,18	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		103330,2	100		10,9	100		145,5	100		921,7	100	In marcia
20:30		4,5	100		0,5	100		0,88	100		3,5	100		0,18	100		15,2	100		0,7	100		0,1	100		102800,5	100		10,9	100		145,0	100		921,0	100	In marcia
21:00		3,8	85		0,5	85		0,91	100		3,1	85		0,18	100		20,8	85		0,7	85		0,1	85		102318,6	100		10,8	85		144,7	100		925,1	100	In marcia
21:30		2,5	78		0,4	78		0,9	81		1,5	78		0,19	100		29,6	78		0,7	78		0,2	78		101729,2	100		10,9	78		142,8	100		926,9	100	In marcia
22:00		3,1	100		1,2	100		0,87	93		1																										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		1,9	100		0,81	100		1,6	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		105003,9	100		10,9	100		145,6	100		933,3	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,1	100		0,77	100		1,7	100		0,2	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		103016,7	100		11,3	100		145,4	100		927,2	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,0	100		0,79	81		3,2	100		0,2	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		104514,3	100		10,6	100		146,5	100		940,8	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,5	100		0,75	92		2,2	100		0,2	100		20,8	100		0,6	100		0,5	100		104945,7	100		10,8	100		147,0	100		928,6	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,8	100		0,8	100		1,8	100		0,2	100		21,7	100		0,6	100		0,5	100		105276,5	100		10,9	100		148,3	100		927,0	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,4	100		0,8	100		1,8	100		0,21	99		20,5	100		0,6	100		0,4	100		105575,3	100		10,9	100		149,1	100		922,5	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,8	100		0,94	81		2,3	100		0,21	96		26,6	100		0,7	100		0,4	100		105076,6	100		10,8	100		149,9	100		925,3	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,7	100		0,76	92		2,1	100		0,2	100		19,3	100		0,7	100		0,4	100		105434,2	100		11,0	100		149,6	100		929,2	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,0	100		0,72	100		2,0	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		105121,0	100		11,0	100		148,9	100		925,5	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,0	100		0,72	100		2,3	100		0,21	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		104649,6	100		11,1	100		148,9	100		922,0	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,5	100		0,7	81		2,5	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,5	100		104296,3	100		11,1	100		149,4	100		920,8	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,5	100		0,93	92		1,9	100		0,2	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		105382,2	100		10,9	100		149,0	100		927,7	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,3	100		0,99	100		1,5	100		0,2	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104930,3	100		11,1	100		148,6	100		926,6	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		2,0	100		1,03	100		1,8	100		0,2	99		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104706,8	100		11,1	100		147,3	100		926,0	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,1	100		0,93	81		1,5	100		0,2	96		24,2	100		0,7	100		0,4	100		103849,4	100		11,1	100		146,5	100		921,3	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		1,2	100		0,98	92		2,6	100		0,2	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		105086,2	100		10,9	100		145,6	100		923,4	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,1	100		0,87	100		3,1	100		0,2	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		105325,9	100		11,0	100		145,8	100		925,7	100		in Betrieb
09:00		2,6	84		0,1	84		0,81	100		2,5	84		0,2	100		26,8	84		0,7	84		0,3	84		104908,7	100		10,9	84		145,5	100		920,8	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,0	79		0,81	81		3,3	79		0,2	100		41,4	79		0,7	79		0,0	79		105345,2	100		10,7	79		146,0	100		929,3	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,3	100		0,81	92		3,4	100		0,2	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		104903,1	100		10,9	100		145,6	100		928,0	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,1	100		0,82	100		3,5	100		0,2	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		104922,0	100		11,0	100		145,1	100		921,4	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,0	100		0,77	100		3,9	100		0,2	99		31,2	100		0,7	100		0,0	100		104633,7	100		11,0	100		144,7	100		917,0	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,2	100		0,77	81		3,0	100		0,2	96		23,0	100		0,7	100		0,0	100		104235,1	100		11,0	100		144,3	100		919,4	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,5	100		0,83	92		2,5	100		0,21	100		12,8	100		0,7	100		0,1	100		102056,0	100		11,2	100		144,1	100		914,5	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,8	100		0,9	100		2,7	100		0,2	100		8,7	100		0,7	100		0,2	100		103710,1	100		10,9	100		143,9	100		925,1	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,7	100		0,9	100		2,8	100		0,2	100		10,9	100		0,7	100		0,0	100		104067,8	100		10,9	100		143,3	100		924,9	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,1	100		0,81	81		3,6	100		0,2	100		15,7	100		0,7	100		0,0	100		103542,4	100		11,1	100		143,1	100		921,4	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,3	100		0,74	92		1,8	100		0,2	100		25,1	100		0,7	100		0,1	100		104268,5	100		10,9	100		143,8	100		931,5	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,4	100		0,82	100		1,7	100		0,2	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		104429,5	100		10,9	100		143,5	100		927,1	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,5	100		0,86	100		1,8	100		0,2	99		29,7	100		0,7	100		0,0	100		103060,5	100		11,0	100		143,1	100		922,2	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,6	100		0,93	81		1,8	100		0,2	96		34,9	100		0,6	100		0,0	100		103221,7	100		11,0	100		143,6	100		919,0	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		1,3	100		0,91	92		2,2	100		0,2	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		103279,5	100		10,9	100		144,1	100		918,6	100		in Betrieb
16:30		5,3	100		1,7	100		0,94	100		2,1	100		0,2	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		103111,4	100		10,9	100		144,1	100		926,4	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,7	100		0,86	100		2,7	100		0,2	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		103226,9	100		10,7	100		143,9	100		928,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,3	100		0,94	81		1,7	100		0,2	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		103344,1	100		10,9	100		144,4	100		918,0	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,2	100		1,11	93		1,7	100		0,2	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		102801,4	100		10,7	100		145,6	100		918,8	100		in Betrieb
18:30		5,3	100		1,8	100		1,03	100		1,9	100		0,2	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104060,1	100		11,0	100		146,1	100		921,6	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		1,0	100		0,81	100		3,0	100		0,2	99		19,4	100		0,7	100		0,0	100		104059,3	100		10,8	100		146,0	100		922,5	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,7	100		0,79	81		3,4	100		0,19	96		15,3	100		0,7	100		0,0	100		103641,6	100		10,9	100		146,0	100		926,7	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,6	100		0,87	93		2,8	100		0,18	100		16,6	100		0,7	100		0,0	100		103330,2	100		10,9	100		145,5	100		921,7	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,5	100		0,88	100		3,5	100		0,18	100		15,2	100		0,7	100		0,1	100		102800,5	100		10,9	100		145,0	100		921,0	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,5	85		0,91	100		3,1	85		0,18	100		20,8	85		0,7	85		0,1	85		102318,6	100		10,8	85		144,7	100		925,1	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		0,4	78		0,9	81		1,5	78		0,19	100		29,6	78		0,7	78		0,2	78		101												