

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,7	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		104156,5	100		10,5	100		174,7	100		930,8	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,8	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		104319,9	100		10,8	100		165,0	100		919,8	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,0	100		0,7	80		2,0	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		102912,8	100		10,1	100		157,1	100		937,3	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,5	100		0,62	93		1,7	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		103881,7	100		10,4	100		152,6	100		932,5	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,7	100		0,69	100		1,6	100		0,21	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		103997,4	100		10,6	100		150,9	100		930,6	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,5	100		0,66	100		1,8	100		0,2	98		20,3	100		0,6	100		0,2	100		104364,3	100		10,7	100		149,5	100		929,2	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,1	100		0,64	80		1,8	100		0,21	96		25,3	100		0,6	100		0,2	100		104500,8	100		10,8	100		149,4	100		926,2	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,2	100		0,66	93		1,4	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		104610,9	100		10,8	100		150,1	100		924,9	100	In marcia
04:30		3,4	100		2,1	100		0,69	100		1,4	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		104219,2	100		10,8	100		149,5	100		926,8	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,3	100		104529,9	100		10,7	100		149,7	100		926,6	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,8	100		0,67	80		2,4	100		0,21	100		39,3	100		0,6	100		0,2	100		104642,1	100		10,5	100		150,4	100		934,4	100	In marcia
06:00		2,2	100		1,3	100		0,66	93		1,5	100		0,2	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		104739,6	100		11,0	100		149,2	100		920,5	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,4	100		0,69	100		1,7	100		0,2	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		104732,8	100		10,7	100		148,5	100		932,2	100	In marcia
07:00		5,9	100		1,2	100		0,63	100		1,5	100		0,2	98		11,5	100		0,6	100		0,2	100		104614,7	100		10,9	100		147,1	100		933,6	100	In marcia
07:30		2,3	100		0,7	100		0,57	80		1,4	100		0,2	96		16,2	100		0,6	100		0,1	100		104653,3	100		10,9	100		146,2	100		929,0	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,2	100		0,63	93		1,6	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		104158,2	100		10,6	100		141,4	100		935,6	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,9	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		43,7	100		0,6	100		0,2	100		104877,8	100		11,0	100		142,2	100		927,4	100	In marcia
09:00		2,8	84		1,4	84		0,7	100		2,3	84		0,2	100		52,8	84		0,6	84		0,1	84		104291,6	100		10,7	84		144,4	100		931,9	100	In marcia
09:30		2,7	79		1,5	79		0,66	80		2,0	79		0,21	100		23,9	79		0,6	79		0,2	79		104428,4	100		10,8	79		154,1	100		930,9	100	In marcia
10:00		4,4	100		3,9	100		0,59	93		2,7	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		104169,2	100		10,9	100		152,7	100		927,0	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		3,0	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		103671,0	100		10,7	100		158,1	100		934,4	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,8	100		0,21	98		22,7	100		0,7	100		0,0	100		103679,9	100		10,9	100		159,9	100		929,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,6	80		2,5	100		0,21	96		28,8	100		0,6	100		0,0	100		103345,7	100		10,4	100		164,1	100		941,0	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,6	93		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		103889,9	100		10,5	100		163,8	100		939,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		104800,4	100		10,9	100		168,3	100		925,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		1,9	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		104278,9	100		10,7	100		169,1	100		928,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,76	80		5,7	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		104746,9	100		10,9	100		169,1	100		926,0	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,75	93		3,3	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		104655,8	100		10,8	100		170,1	100		929,2	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,2	100		0,81	100		2,9	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		104644,1	100		11,0	100		170,7	100		920,3	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,9	100		0,74	100		2,8	100		0,22	98		13,7	100		0,6	100		0,3	100		105164,1	100		10,7	100		171,1	100		933,6	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,8	100		0,74	80		2,6	100		0,21	96		12,5	100		0,6	100		0,2	100		105019,1	100		10,7	100		172,2	100		935,9	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,3	100		0,62	93		2,2	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		104482,7	100		11,0	100		172,4	100		918,1	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		103850,7	100		10,8	100		174,1	100		923,0	100	In marcia
17:00		7,3	100		1,6	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		43,3	100		0,6	100		0,4	100		103573,9	100		10,1	100		176,4	100		936,4	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,3	100		0,61	80		2,6	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		104227,9	100		10,5	100		178,2	100		931,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,4	100		0,72	93		2,9	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		104117,4	100		10,8	100		178,4	100		922,3	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,7	100		0,79	100		2,1	100		0,22	100		38,3	100		0,6	100		0,1	100		104610,9	100		10,9	100		180,2	100		917,1	100	In marcia
19:00		5,1	100		1,2	100		0,83	100		2,3	100		0,22	98		27,7	100		0,6	100		0,3	100		104408,2	100		10,8	100		182,1	100		924,4	100	In marcia
19:30		5,9	100		0,8	100		0,81	80		2,8	100		0,22	97		22,4	100		0,6	100		0,3	100		103739,9	100		10,6	100		182,4	100		925,9	100	In marcia
20:00		4,1	100		0,8	100		0,61	93		3,1	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		104172,0	100		10,9	100		180,3	100		925,5	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		3,0	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		104138,3	100		10,8	100		179,1	100		926,1	100	In marcia
21:00		3,1	85		1,1	85		0,7	100		4,0	85		0,22	100		32,7	85		0,6	85		0,2	85		104460,9	100		10,8	85		179,0	100		925,1	100	In marcia
21:30		3,3	79		1,1	79		0,68	80		1,8	79		0,22	100		25,2	79		0,7	79		0,2	79		103178,7	100		10,6	79		178,3	100		935,0	100	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,7	100		0,7	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		104156,5	100		10,5	100		174,7	100		930,8	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		0,8	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		104319,9	100		10,8	100		165,0	100		919,8	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		1,0	100		0,7	80		2,0	100		0,21	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		102912,8	100		10,1	100		157,1	100		937,3	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		1,5	100		0,62	93		1,7	100		0,21	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		103881,7	100		10,4	100		152,6	100		932,5	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		1,7	100		0,69	100		1,6	100		0,21	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		103997,4	100		10,6	100		150,9	100		930,6	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		1,5	100		0,66	100		1,8	100		0,2	98		20,3	100		0,6	100		0,2	100		104364,3	100		10,7	100		149,5	100		929,2	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		1,1	100		0,64	80		1,8	100		0,21	96		25,3	100		0,6	100		0,2	100		104500,8	100		10,8	100		149,4	100		926,2	100	in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,66	93		1,4	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		104610,9	100		10,8	100		150,1	100		924,9	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		2,1	100		0,69	100		1,4	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,2	100		104219,2	100		10,8	100		149,5	100		926,8	100	in Betrieb
05:00		2,3	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,3	100		104529,9	100		10,7	100		149,7	100		926,6	100	in Betrieb
05:30		2,2	100		0,8	100		0,67	80		2,4	100		0,21	100		39,3	100		0,6	100		0,2	100		104642,1	100		10,5	100		150,4	100		934,4	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		1,3	100		0,66	93		1,5	100		0,2	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		104739,6	100		11,0	100		149,2	100		920,5	100	in Betrieb
06:30		4,1	100		1,4	100		0,69	100		1,7	100		0,2	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		104732,8	100		10,7	100		148,5	100		932,2	100	in Betrieb
07:00		5,9	100		1,2	100		0,63	100		1,5	100		0,2	98		11,5	100		0,6	100		0,2	100		104614,7	100		10,9	100		147,1	100		933,6	100	in Betrieb
07:30		2,3	100		0,7	100		0,57	80		1,4	100		0,2	96		16,2	100		0,6	100		0,1	100		104653,3	100		10,9	100		146,2	100		929,0	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		1,2	100		0,63	93		1,6	100		0,2	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		104158,2	100		10,6	100		141,4	100		935,6	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,9	100		0,66	100		2,1	100		0,2	100		43,7	100		0,6	100		0,2	100		104877,8	100		11,0	100		142,2	100		927,4	100	in Betrieb
09:00		2,8	84		1,4	84		0,7	100		2,3	84		0,2	100		52,8	84		0,6	84		0,1	84		104291,6	100		10,7	84		144,4	100		931,9	100	in Betrieb
09:30		2,7	79		1,5	79		0,66	80		2,0	79		0,21	100		23,9	79		0,6	79		0,2	79		104428,4	100		10,8	79		154,1	100		930,9	100	in Betrieb
10:00		4,4	100		3,9	100		0,59	93		2,7	100		0,2	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		104169,2	100		10,9	100		152,7	100		927,0	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,59	100		3,0	100		0,21	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		103671,0	100		10,7	100		158,1	100		934,4	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		2,8	100		0,21	98		22,7	100		0,7	100		0,0	100		103679,9	100		10,9	100		159,9	100		929,5	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,6	80		2,5	100		0,21	96		28,8	100		0,6	100		0,0	100		103345,7	100		10,4	100		164,1	100		941,0	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,6	93		2,2	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		103889,9	100		10,5	100		163,8	100		939,0	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		2,1	100		0,21	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		104800,4	100		10,9	100		168,3	100		925,3	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		1,9	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		104278,9	100		10,7	100		169,1	100		928,9	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,76	80		5,7	100		0,21	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		104746,9	100		10,9	100		169,1	100		926,0	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,75	93		3,3	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		104655,8	100		10,8	100		170,1	100		929,2	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,2	100		0,81	100		2,9	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		104644,1	100		11,0	100		170,7	100		920,3	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		0,9	100		0,74	100		2,8	100		0,22	98		13,7	100		0,6	100		0,3	100		105164,1	100		10,7	100		171,1	100		933,6	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,8	100		0,74	80		2,6	100		0,21	96		12,5	100		0,6	100		0,2	100		105019,1	100		10,7	100		172,2	100		935,9	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		1,3	100		0,62	93		2,2	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		104482,7	100		11,0	100		172,4	100		918,1	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		1,2	100		0,64	100		1,9	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		103850,7	100		10,8	100		174,1	100		923,0	100	in Betrieb
17:00		7,3	100		1,6	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		43,3	100		0,6	100		0,4	100		103573,9	100		10,1	100		176,4	100		936,4	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		0,3	100		0,61	80		2,6	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,4	100		104227,9	100		10,5	100		178,2	100		931,8	100	in Betrieb
18:00		2,8	100		0,4	100		0,72	93		2,9	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		104117,4	100		10,8	100		178,4	100		922,3	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		0,7	100		0,79	100		2,1	100		0,22	100		38,3	100		0,6	100		0,1	100		104610,9	100		10,9	100		180,2	100		917,1	100	in Betrieb
19:00		5,1	100		1,2	100		0,83	100		2,3	100		0,22	98		27,7	100		0,6	100		0,3	100		104408,2	100		10,8	100		182,1	100		924,4	100	in Betrieb
19:30		5,9	100		0,8	100		0,81	80		2,8	100		0,22	97		22,4	100		0,6	100		0,3	100		103739,9	100		10,6	100		182,4	100		925,9	100	in Betrieb
20:00		4,1	100		0,8	100		0,61	93		3,1	100		0,22	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		104172,0	100		10,9	100		180,3	100		925,5	100	in Betrieb
20:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		3,0	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		104138,3	100		10,8	100		179,1	100		926,1	100	in Betrieb
21:00		3,1	85		1,1	85		0,7	100		4,0	85		0,22	100		32,7	85		0,6	85		0,2	85		104460,9	100		10,8	85		179,0	100		925,1	100	in Betrieb
21:30		3,3	79		1,1	79		0,68	80		1,8	79		0,22	100		25,2	79		0,7	79		0,2	79		103178,7	100		10,6	79		178,3	100		935,0	100	in Betrieb
22:00																																					