

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,0	100		0,65	100		1,7	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		104978,0	100		10,8	100		185,2	100		925,4	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,5	100		0,67	100		1,7	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,4	100		105165,0	100		10,5	100		185,7	100		934,5	100	In marcia
01:30		2,4	100		1,6	100		0,72	79		1,8	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		105269,3	100		10,4	100		185,9	100		940,8	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,9	100		0,61	94		2,1	100		0,22	100		13,4	100		0,6	100		0,3	100		105483,3	100		10,9	100		185,4	100		928,7	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,6	100		0,62	100		2,2	100		0,22	100		15,3	100		0,6	100		0,3	100		106369,8	100		10,9	100		185,5	100		930,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,6	100		0,61	100		2,2	100		0,22	98		26,2	100		0,6	100		0,2	100		106297,4	100		11,0	100		185,9	100		922,6	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,61	79		1,8	100		0,23	97		30,1	100		0,6	100		0,3	100		104728,2	100		11,1	100		186,5	100		918,2	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,0	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,3	100		106199,2	100		11,0	100		186,7	100		923,1	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,3	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		106160,2	100		10,8	100		186,2	100		929,7	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,6	100		0,68	100		1,6	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		106184,2	100		10,8	100		186,3	100		931,5	100	In marcia
05:30		2,8	100		2,0	100		0,62	79		1,6	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		106782,1	100		10,9	100		186,1	100		929,3	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,5	100		0,69	94		1,6	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,4	100		105554,2	100		11,1	100		186,2	100		929,9	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		106202,0	100		11,1	100		186,6	100		932,8	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,7	100		0,7	100		1,7	100		0,22	98		22,6	100		0,6	100		0,2	100		105711,4	100		11,1	100		185,4	100		931,7	100	In marcia
07:30		6,5	100		3,3	100		0,71	79		2,0	100		0,22	97		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104247,2	100		11,2	100		184,3	100		928,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,3	100		0,53	94		2,5	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		105710,8	100		11,1	100		183,6	100		929,8	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,2	100		105431,2	100		11,0	100		183,2	100		925,9	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		0,54	100		2,2	84		0,22	100		34,5	84		0,6	84		0,1	84		104689,8	100		10,9	84		183,4	100		927,6	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,58	79		1,9	79		0,23	100		42,5	79		0,6	79		0,1	79		104833,4	100		10,6	79		182,8	100		935,1	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,4	100		0,69	94		1,5	100		0,21	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		105006,6	100		10,7	100		165,4	100		936,0	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		1,7	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		104852,6	100		11,0	100		157,3	100		921,8	100	In marcia
11:00		2,9	100		2,1	100		0,64	100		1,6	100		0,21	98		24,0	100		0,6	100		0,0	100		105286,1	100		10,9	100		155,6	100		928,2	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,5	100		0,66	79		1,9	100		0,21	97		19,9	100		0,6	100		0,0	100		103757,0	100		11,2	100		155,5	100		925,8	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,6	100		0,67	94		1,7	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		104908,5	100		11,0	100		156,3	100		924,0	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,2	100		0,69	100		1,6	100		0,21	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		104396,8	100		10,9	100		155,9	100		925,3	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,6	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		105033,6	100		10,9	100		165,8	100		929,1	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,2	100		0,7	79		2,1	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		103984,8	100		10,8	100		175,7	100		930,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,6	100		0,57	94		1,7	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		103711,8	100		10,8	100		172,9	100		932,5	100	In marcia
14:30		3,2	100		2,4	100		0,53	100		1,6	100		0,21	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		103514,2	100		11,0	100		159,5	100		927,0	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,8	100		0,49	100		1,8	100		0,21	97		20,2	100		0,7	100		0,1	100		104213,9	100		10,9	100		157,0	100		935,8	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,49	79		1,8	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,1	100		102967,8	100		10,8	100		158,3	100		925,6	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,9	100		0,61	94		2,2	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103229,5	100		10,9	100		159,1	100		927,1	100	In marcia
16:30		2,3	100		1,7	100		0,61	100		1,9	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		102925,2	100		10,6	100		160,9	100		937,6	100	In marcia
17:00		2,8	100		1,8	100		0,59	100		1,6	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		103744,8	100		10,7	100		168,0	100		934,2	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,5	100		0,63	79		1,5	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		103658,5	100		10,6	100		172,7	100		927,6	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,5	100		0,62	94		1,5	100		0,22	100		16,4	100		0,6	100		0,2	100		103973,7	100		10,8	100		174,7	100		923,4	100	In marcia
18:30		3,6	100		1,6	100		0,71	100		1,7	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		103851,3	100		10,9	100		177,9	100		920,7	100	In marcia
19:00		3,4	100		1,3	100		0,72	100		1,9	100		0,22	97		20,0	100		0,6	100		0,1	100		104062,5	100		10,9	100		179,1	100		926,8	100	In marcia
19:30		3,3	100		1,0	100		0,71	79		1,9	100		0,22	97		14,1	100		0,6	100		0,2	100		103786,2	100		10,9	100		179,6	100		924,8	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,6	100		0,58	94		1,6	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		104099,9	100		10,9	100		179,5	100		928,1	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,8	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		103649,2	100		10,9	100		179,7	100		926,3	100	In marcia
21:00		3,9	86		1,3	86		0,56	100		2,1	86		0,22	100		33,2	86		0,6	86		0,0	86		104542,9	100		10,6	86		179,7	100		928,4	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,55	79		1,8	78		0,22	100		29,2	78		0,6	78		0,3	78		101340,3	100		11,1	78		178,9	100		907		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,2	100		1,0	100		0,65	100		1,7	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		104978,0	100		10,8	100		185,2	100		925,4	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		1,5	100		0,67	100		1,7	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,4	100		105165,0	100		10,5	100		185,7	100		934,5	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		1,6	100		0,72	79		1,8	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,4	100		105269,3	100		10,4	100		185,9	100		940,8	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		1,9	100		0,61	94		2,1	100		0,22	100		13,4	100		0,6	100		0,3	100		105483,3	100		10,9	100		185,4	100		928,7	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		1,6	100		0,62	100		2,2	100		0,22	100		15,3	100		0,6	100		0,3	100		106369,8	100		10,9	100		185,5	100		930,0	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,6	100		0,61	100		2,2	100		0,22	98		26,2	100		0,6	100		0,2	100		106297,4	100		11,0	100		185,9	100		922,6	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,61	79		1,8	100		0,23	97		30,1	100		0,6	100		0,3	100		104728,2	100		11,1	100		186,5	100		918,2	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		0,59	94		1,8	100		0,22	100		33,0	100		0,6	100		0,3	100		106199,2	100		11,0	100		186,7	100		923,1	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		0,3	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		106160,2	100		10,8	100		186,2	100		929,7	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		1,6	100		0,68	100		1,6	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		106184,2	100		10,8	100		186,3	100		931,5	100	in Betrieb
05:30		2,8	100		2,0	100		0,62	79		1,6	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		106782,1	100		10,9	100		186,1	100		929,3	100	in Betrieb
06:00		3,3	100		1,5	100		0,69	94		1,6	100		0,22	100		16,7	100		0,6	100		0,4	100		105554,2	100		11,1	100		186,2	100		929,9	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		1,5	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		106202,0	100		11,1	100		185,6	100		932,8	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		0,7	100		0,7	100		1,7	100		0,22	98		22,6	100		0,6	100		0,2	100		105711,4	100		11,1	100		185,4	100		931,7	100	in Betrieb
07:30		6,5	100		3,3	100		0,71	79		2,0	100		0,22	97		23,8	100		0,7	100		0,2	100		104247,2	100		11,2	100		184,3	100		928,6	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		0,3	100		0,53	94		2,5	100		0,22	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		105710,8	100		11,1	100		183,6	100		929,8	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,52	100		2,2	100		0,22	100		33,2	100		0,7	100		0,2	100		105431,2	100		11,0	100		183,2	100		925,9	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		0,54	100		2,2	84		0,22	100		34,5	84		0,6	84		0,1	84		104689,8	100		10,9	84		183,4	100		927,6	100	in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,58	79		1,9	79		0,23	100		42,5	79		0,6	79		0,1	79		104833,4	100		10,6	79		182,8	100		935,1	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		0,4	100		0,69	94		1,5	100		0,21	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		105006,6	100		10,7	100		165,4	100		936,0	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		1,1	100		0,7	100		1,7	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		104852,6	100		11,0	100		157,3	100		921,8	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		2,1	100		0,64	100		1,6	100		0,21	98		24,0	100		0,6	100		0,0	100		105286,1	100		10,9	100		155,6	100		928,2	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		1,5	100		0,66	79		1,9	100		0,21	97		19,9	100		0,6	100		0,0	100		103757,0	100		11,2	100		155,5	100		925,8	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,6	100		0,67	94		1,7	100		0,21	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		104908,5	100		11,0	100		156,3	100		924,0	100	in Betrieb
12:30		2,3	100		1,2	100		0,69	100		1,6	100		0,21	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		104396,8	100		10,9	100		155,9	100		925,3	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		1,6	100		0,69	100		1,7	100		0,21	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		105033,6	100		10,9	100		165,8	100		929,1	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,2	100		0,7	79		2,1	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		103984,8	100		10,8	100		175,7	100		930,2	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		1,6	100		0,57	94		1,7	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		103711,8	100		10,8	100		172,9	100		932,5	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		2,4	100		0,53	100		1,6	100		0,21	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		103514,2	100		11,0	100		159,5	100		927,0	100	in Betrieb
15:00		3,0	100		0,8	100		0,49	100		1,8	100		0,21	97		20,2	100		0,7	100		0,1	100		104213,9	100		10,9	100		157,0	100		935,8	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,49	79		1,8	100		0,21	97		27,6	100		0,6	100		0,1	100		102967,8	100		10,8	100		158,3	100		925,6	100	in Betrieb
16:00		2,1	100		0,9	100		0,61	94		2,2	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		103229,5	100		10,9	100		159,1	100		927,1	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		1,7	100		0,61	100		1,9	100		0,21	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		102925,2	100		10,6	100		160,9	100		937,6	100	in Betrieb
17:00		2,8	100		1,8	100		0,59	100		1,6	100		0,21	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		103744,8	100		10,7	100		168,0	100		934,2	100	in Betrieb
17:30		2,6	100		1,5	100		0,63	79		1,5	100		0,22	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		103658,5	100		10,6	100		172,7	100		927,6	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		1,5	100		0,62	94		1,5	100		0,22	100		16,4	100		0,6	100		0,2	100		103973,7	100		10,8	100		174,7	100		923,4	100	in Betrieb
18:30		3,6	100		1,6	100		0,71	100		1,7	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		103851,3	100		10,9	100		177,9	100		920,7	100	in Betrieb
19:00		3,4	100		1,3	100		0,72	100		1,9	100		0,22	97		20,0	100		0,6	100		0,1	100		104062,5	100		10,9	100		179,1	100		926,8	100	in Betrieb
19:30		3,3	100		1,0	100		0,71	79		1,9	100		0,22	97		14,1	100		0,6	100		0,2	100		103786,2	100		10,9	100		179,6	100		924,8	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		1,6	100		0,58	94		1,6	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		104099,9	100		10,9	100		179,5	100		928,1	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		1,8	100		0,59	100		2,1	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		103649,2	100		10,9	100		179,7	100		926,3	100	in Betrieb
21:00		3,9	86		1,3	86		0,56	100		2,1	86		0,22	100		33,2	86		0,6	86		0,0	86		104542,9	100		10,6	86		179,7	100		928,4	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,55	79		1,8	78		0,22	100		29,2	78		0,6	78		0,3	78		101340,3	100		11,1	78		178,9	100		907,4	100	in Betrieb