

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,2	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,2	100		105227,3	100	10,8	100		176,1	100		928,6	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,9	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105138,9	100	11,0	100		177,1	100		928,0	100		In marcia
01:30		2,3	100		2,0	100		0,6	81		1,2	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		105379,4	100	11,0	100		178,7	100		927,7	100		In marcia
02:00		2,2	100		1,2	100		0,56	92		1,4	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		105786,9	100	11,0	100		180,2	100		927,0	100		In marcia
02:30		2,6	100		2,1	100		0,62	100		1,4	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		104896,6	100	10,8	100		181,3	100		929,4	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,7	100		0,55	100		1,7	100		0,22	99		23,0	100		0,7	100		0,3	100		105107,0	100	11,0	100		180,7	100		924,1	100		In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		0,56	81		1,7	100		0,22	95		33,1	100		0,6	100		0,2	100		105210,7	100	10,8	100		176,9	100		928,0	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,1	100		0,69	92		1,8	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		103778,9	100	11,1	100		174,0	100		920,3	100		In marcia
04:30		2,1	100		0,1	100		0,71	100		1,7	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104554,2	100	11,0	100		171,7	100		922,5	100		In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,4	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		105341,6	100	10,8	100		171,6	100		928,7	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,6	100		0,73	81		1,8	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		105477,3	100	10,8	100		171,9	100		933,8	100		In marcia
06:00		2,3	100		1,8	100		0,6	92		2,4	100		0,21	100		14,4	100		0,6	100		0,1	100		105249,4	100	11,1	100		171,4	100		923,6	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,8	100		0,6	100		3,1	100		0,21	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		106364,5	100	10,9	100		170,8	100		927,0	100		In marcia
07:00		2,2	100		0,9	100		0,62	100		2,9	100		0,21	99		25,2	100		0,6	100		0,2	100		105490,8	100	10,9	100		169,6	100		925,3	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,6	100		0,61	81		2,7	100		0,21	95		32,1	100		0,7	100		0,2	100		105422,0	100	11,0	100		168,8	100		918,2	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,4	100		0,66	92		2,2	100		0,21	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		105544,3	100	10,8	100		169,1	100		923,9	100		In marcia
08:30		2,6	100		2,0	100		0,71	100		2,5	100		0,22	100		40,3	100		0,6	100		0,1	100		105434,3	100	10,9	100		173,5	100		924,7	100		In marcia
09:00		2,2	84		1,1	84		0,71	100		2,8	84		0,22	100		35,5	84		0,6	84		0,1	84		105949,6	100	10,9	84		175,4	100		932,8	100		In marcia
09:30		3,4	79		1,5	79		0,71	81		4,5	79		0,22	100		23,0	79		0,6	79		0,0	79		105449,5	100	10,5	79		176,0	100		940,9	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,2	100		0,54	92		2,5	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		105159,1	100	10,5	100		176,4	100		929,5	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,4	100		0,58	100		1,6	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		104798,1	100	11,1	100		176,1	100		916,0	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,7	100		0,55	100		1,6	100		0,22	99		17,3	100		0,6	100		0,0	100		104977,7	100	11,0	100		176,0	100		925,9	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,8	100		0,52	81		1,6	100		0,22	95		26,4	100		0,6	100		0,0	100		105063,0	100	10,6	100		176,5	100		924,3	100		In marcia
12:00		2,2	100		1,2	100		0,64	92		1,6	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		105426,0	100	10,8	100		177,3	100		927,5	100		In marcia
12:30		2,3	100		2,5	100		0,67	100		1,5	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		105732,0	100	10,9	100		176,6	100		929,8	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,8	100		0,63	100		1,7	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		105338,5	100	11,0	100		176,2	100		923,7	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,0	100		0,69	81		1,2	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,0	100		105121,1	100	11,0	100		176,3	100		928,2	100		In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,58	93		1,5	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		104004,6	100	10,9	100		176,2	100		924,0	100		In marcia
14:30		2,3	100		2,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		103006,2	100	10,6	100		175,8	100		933,3	100		In marcia
15:00		2,1	100		0,9	100		0,6	100		1,7	100		0,22	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		103860,9	100	10,8	100		175,4	100		928,0	100		In marcia
15:30		2,7	100		1,5	100		0,6	81		2,2	100		0,22	95		24,0	100		0,6	100		0,0	100		104000,2	100	10,7	100		175,0	100		932,9	100		In marcia
16:00		2,7	100		1,6	100		0,59	93		3,6	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		103756,3	100	10,8	100		174,5	100		930,3	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,8	100		0,6	100		1,3	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		103330,9	100	10,8	100		174,4	100		934,3	100		In marcia
17:00		2,1	100		1,3	100		0,59	100		1,7	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		103134,8	100	10,9	100		174,2	100		935,1	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,6	100		0,6	81		2,6	100		0,22	100		41,5	100		0,6	100		0,0	100		102522,6	100	10,6	100		176,6	100		936,4	100		In marcia
18:00		2,1	100		1,3	100		0,59	93		2,0	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		102883,4	100	11,0	100		176,2	100		932,1	100		In marcia
18:30		2,1	100		1,5	100		0,6	100		1,2	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		103752,0	100	10,9	100		177,6	100		935,3	100		In marcia
19:00		2,3	100		2,1	100		0,61	100		1,2	100		0,22	99		26,4	100		0,6	100		0,0	100		103014,5	100	11,2	100		179,6	100		932,7	100		In marcia
19:30		2,2	100		1,5	100		0,6	81		1,6	100		0,21	96		27,2	100		0,7	100		0,0	100		104447,8	100	10,7	100		180,4	100		938,3	100		In marcia
20:00		2,1	100		0,2	100		0,56	93		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		104321,4	100	10,9	100		179,4	100		930,7	100		In marcia
20:30		2,1	100		0,6	100		0,6	100		1,9	100		0,21	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		102704,7	100	11,2	100		178,1	100		921,3	100		In marcia
21:00		2,1	84		1,3	84		0,6	100		3,1	84		0,21	100		21,2	84		0,7	84		0,0	84		103309,7	100	11,1	84		177,8	100		923,0	100		In marcia
21:30		3,1	79		1,9	79		0,62	81		2,3	79		0,22	100		23,5	79		0,7	79		0,2	79		100271,6	100	11,4	79		177,8	100		921,1	100		In marcia
22:00		3,0	100		1,4	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,2	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,2	100		105227,3	100		10,8	100		176,1	100		928,6	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,9	100		0,6	100		1,4	100		0,22	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		105138,9	100		11,0	100		177,1	100		928,0	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		2,0	100		0,6	81		1,2	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		105379,4	100		11,0	100		178,7	100		927,7	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,2	100		0,56	92		1,4	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		105786,9	100		11,0	100		180,2	100		927,0	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		2,1	100		0,62	100		1,4	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		104896,6	100		10,8	100		181,3	100		929,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,7	100		0,55	100		1,7	100		0,22	99		23,0	100		0,7	100		0,3	100		105107,0	100		11,0	100		180,7	100		924,1	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		0,56	81		1,7	100		0,22	95		33,1	100		0,6	100		0,2	100		105210,7	100		10,8	100		176,9	100		928,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,1	100		0,69	92		1,8	100		0,22	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		103778,9	100		11,1	100		174,0	100		920,3	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,1	100		0,71	100		1,7	100		0,21	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		104554,2	100		11,0	100		171,7	100		922,5	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,4	100		0,21	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		105341,6	100		10,8	100		171,6	100		928,7	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,6	100		0,73	81		1,8	100		0,22	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		105477,3	100		10,8	100		171,9	100		933,8	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,8	100		0,6	92		2,4	100		0,21	100		14,4	100		0,6	100		0,1	100		105249,4	100		11,1	100		171,4	100		923,6	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,8	100		0,6	100		3,1	100		0,21	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		106364,5	100		10,9	100		170,8	100		927,0	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,9	100		0,62	100		2,9	100		0,21	99		25,2	100		0,6	100		0,2	100		105490,8	100		10,9	100		169,6	100		925,3	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,6	100		0,61	81		2,7	100		0,21	95		32,1	100		0,7	100		0,2	100		105422,0	100		11,0	100		168,8	100		918,2	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,4	100		0,66	92		2,2	100		0,21	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		105544,3	100		10,8	100		169,1	100		923,9	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		2,0	100		0,71	100		2,5	100		0,22	100		40,3	100		0,6	100		0,1	100		105434,3	100		10,9	100		173,5	100		924,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		1,1	84		0,71	100		2,8	84		0,22	100		35,5	84		0,6	84		0,1	84		105949,6	100		10,9	84		175,4	100		932,8	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		1,5	79		0,71	81		4,5	79		0,22	100		23,0	79		0,6	79		0,0	79		105449,5	100		10,5	79		176,0	100		940,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,2	100		0,54	92		2,5	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		105159,1	100		10,5	100		176,4	100		929,5	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,4	100		0,58	100		1,6	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		104798,1	100		11,1	100		176,1	100		916,0	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,7	100		0,55	100		1,6	100		0,22	99		17,3	100		0,6	100		0,0	100		104977,7	100		11,0	100		176,0	100		925,9	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,8	100		0,52	81		1,6	100		0,22	95		26,4	100		0,6	100		0,0	100		105063,0	100		10,6	100		176,5	100		924,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,2	100		0,64	92		1,6	100		0,22	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		105426,0	100		10,8	100		177,3	100		927,5	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		2,5	100		0,67	100		1,5	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		105732,0	100		10,9	100		176,6	100		929,8	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,8	100		0,63	100		1,7	100		0,22	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		105338,5	100		11,0	100		176,2	100		923,7	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,0	100		0,69	81		1,2	100		0,22	100		12,3	100		0,6	100		0,0	100		105121,1	100		11,0	100		176,3	100		928,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,58	93		1,5	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		104004,6	100		10,9	100		176,2	100		924,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		2,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		103006,2	100		10,6	100		175,8	100		933,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,9	100		0,6	100		1,7	100		0,22	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		103860,9	100		10,8	100		175,4	100		928,0	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,5	100		0,6	81		2,2	100		0,22	95		24,0	100		0,6	100		0,0	100		104000,2	100		10,7	100		175,0	100		932,9	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,6	100		0,59	93		3,6	100		0,21	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		103756,3	100		10,8	100		174,5	100		930,3	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,8	100		0,6	100		1,3	100		0,21	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		103330,9	100		10,8	100		174,4	100		934,3	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,3	100		0,59	100		1,7	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		103134,8	100		10,9	100		174,2	100		935,1	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,6	100		0,6	81		2,6	100		0,22	100		41,5	100		0,6	100		0,0	100		102522,6	100		10,6	100		175,6	100		936,4	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,3	100		0,59	93		2,0	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		102883,4	100		11,0	100		176,2	100		932,1	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,5	100		0,6	100		1,2	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		103752,0	100		10,9	100		177,6	100		935,3	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		2,1	100		0,61	100		1,2	100		0,22	99		26,4	100		0,6	100		0,0	100		103014,5	100		11,2	100		179,6	100		932,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,5	100		0,6	81		1,6	100		0,21	96		27,2	100		0,7	100		0,0	100		104447,8	100		10,7	100		180,4	100		938,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,2	100		0,56	93		2,0	100		0,21	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		104321,4	100		10,9	100		179,4	100		930,7	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,6	100		0,6	100		1,9	100		0,21	100		16,4	100		0,7	100		0,0	100		102704,7	100		11,2	100		178,1	100		921,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		1,3	84		0,6	100		3,1	84		0,21	100		21,2	84		0,7	84		0,0	84		103309,7	100		11,1	84		177,8	100		923,0	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		1,9	79		0,62	81		2,3	79		0,22	100		23,5	79		0,7	79																	