

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.	ID %	Note	Val.	ID %							
00:30		3,3	100		1,5	100		0,6	100		2,8	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		103464,2	100		10,8	100		180,6	100		928,5	100		In marcia	
01:00		4,2	100		1,5	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		103730,7	100		10,6	100		180,8	100		937,6	100		In marcia	
01:30		3,2	100		1,3	100		0,61	79		2,5	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,5	100		103766,4	100		10,6	100		181,4	100		929,7	100		In marcia	
02:00		3,4	100		1,5	100		0,6	94		2,1	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		104294,6	100		10,5	100		181,8	100		933,1	100		In marcia	
02:30		3,0	100		1,5	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		16,3	100		0,6	100		0,3	100		105003,7	100		10,9	100		181,9	100		927,8	100		In marcia	
03:00		2,6	100		1,1	100		0,65	100		1,8	100		0,22	98		20,0	100		0,6	100		0,4	100		103987,9	100		11,1	100		181,9	100		924,4	100		In marcia	
03:30		4,2	100		1,6	100		0,65	79		1,9	100		0,22	96		26,8	100		0,6	100		0,4	100		104961,4	100		10,8	100		183,0	100		928,5	100		In marcia	
04:00		5,2	100		1,9	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		105006,0	100		10,9	100		183,6	100		929,8	100		In marcia	
04:30		3,8	100		1,0	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		104487,0	100		10,9	100		183,2	100		925,6	100		In marcia	
05:00		3,3	100		0,4	100		0,61	100		2,9	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,4	100		104291,0	100		10,8	100		183,0	100		930,4	100		In marcia	
05:30		2,5	100		1,0	100		0,67	79		2,0	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		104555,3	100		10,6	100		183,5	100		938,6	100		In marcia	
06:00		2,7	100		1,3	100		0,57	94		1,8	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		104356,3	100		10,8	100		182,7	100		930,1	100		In marcia	
06:30		3,6	100		2,3	100		0,55	100		2,0	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104561,8	100		10,8	100		181,1	100		932,9	100		In marcia	
07:00		2,1	100		0,2	100		0,54	100		2,8	100		0,22	98		21,6	100		0,7	100		0,4	100		104604,5	100		11,0	100		181,3	100		929,6	100		In marcia	
07:30		2,2	100		0,3	100		0,56	79		2,2	100		0,22	96		20,3	100		0,7	100		0,3	100		104074,7	100		10,9	100		182,1	100		931,0	100		In marcia	
08:00		4,1	100		1,0	100		0,63	94		2,5	100		0,22	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		105034,3	100		10,8	100		182,4	100		937,4	100		In marcia	
08:30		3,8	100		0,8	100		0,63	100		2,3	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		104036,8	100		11,0	100		179,1	100		928,3	100		In marcia	
09:00		3,7	86		0,9	86		0,61	100		2,3	86		0,21	100		24,9	86		0,7	86		0,5	86		104148,9	100		11,0	86		173,0	100		927,7	100		In marcia	
09:30		3,6	78		1,0	78		0,61	79		2,1	78		0,22	100		32,7	78		0,6	78		0,7	78		103378,6	100		10,3	78		168,0	100		944,3	100		In marcia	
10:00		5,1	100		1,7	100		0,72	94		2,3	100		0,21	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		103636,3	100		10,6	100		165,5	100		941,2	100		In marcia	
10:30		2,7	100		0,9	100		0,69	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		103667,4	100		10,9	100		163,8	100		930,5	100		In marcia	
11:00		3,0	100		1,4	100		0,76	100		2,5	100		0,21	98		36,9	100		0,6	100		0,2	100		103232,3	100		10,6	100		162,1	100		940,7	100		In marcia	
11:30		3,5	100		1,3	100		0,73	79		2,4	100		0,21	97		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103915,8	100		11,0	100		160,5	100		934,0	100		In marcia	
12:00		3,7	100		1,5	100		0,71	94		2,2	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		103378,1	100		10,8	100		159,9	100		932,8	100		In marcia	
12:30		4,0	100		1,5	100		0,73	100		2,0	100		0,21	100		13,6	100		0,6	100		0,5	100		103414,4	100		10,7	100		159,7	100		938,0	100		In marcia	
13:00		6,0	100		1,5	100		0,72	100		1,8	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		103414,9	100		10,9	100		159,6	100		928,2	100		In marcia	
13:30		4,0	100		0,8	100		0,66	79		1,8	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		103537,9	100		10,8	100		160,2	100		939,4	100		In marcia	
14:00		4,1	100		0,8	100		0,61	94		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		103935,7	100		10,7	100		162,5	100		943,3	100		In marcia	
14:30		3,5	100		1,0	100		0,65	100		2,3	100		0,21	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		103608,2	100		11,0	100		169,9	100		936,8	100		In marcia	
15:00		4,7	100		0,9	100		0,65	100		2,4	100		0,21	98		20,8	100		0,7	100		0,3	100		104052,6	100		10,9	100		172,5	100		934,7	100		In marcia	
15:30		3,4	100		0,4	100		0,62	79		2,6	100		0,22	97		22,6	100		0,7	100		0,2	100		103673,3	100		10,8	100		175,1	100		938,9	100		In marcia	
16:00		5,1	100		0,9	100		0,64	94		2,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		104092,7	100		11,0	100		176,2	100		939,8	100		In marcia	
16:30		2,2	100		0,1	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		102554,3	100		11,1	100		177,5	100		936,0	100		In marcia	
17:00		2,1	100		0,0	100		0,64	100		3,8	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,4	100		103644,5	100		10,6	100		179,2	100		945,1	100		In marcia	
17:30		2,1	100		0,1	100		0,7	79		1,9	100		0,22	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		102929,4	100		10,7	100		180,2	100		944,1	100		In marcia	
18:00		2,7	100		0,5	100		0,58	94		2,0	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		103606,7	100		11,0	100		180,0	100		930,8	100		In marcia	
18:30		3,6	100		0,7	100		0,59	100		2,2	100		0,2	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		102978,0	100		10,7	100		180,1	100		940,7	100		In marcia	
19:00		2,6	100		0,6	100		0,59	100		1,9	100		0,2	98		23,6	100		0,6	100		0,2	100		102505,8	100		11,0	100		179,9	100		928,5	100		In marcia	
19:30		5,4	100		1,6	100		0,6	79		2,1	100		0,2	97		27,0	100		0,6	100		0,4	100		102657,4	100		10,8	100		178,6	100		932,7	100		In marcia	
20:00		4,9	100		1,7	100		0,61	94		2,2	100		0,2	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		102567,8	100		10,8	100		177,7	100		934,7	100		In marcia	
20:30		2,4	100		0,1	100		0,62	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		102814,6	100		10,8	100		176,6	100		936,0	100		In marcia	
21:00		2,7	86		0,4	86		0,7	100		2,0	86		0,2	100		22,4	86		0,6	86		0,3	86		103365,9	100		10,8	86		176,1</							

MVA Bozen

Datum: 16/07/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,5	100		0,6	100		2,8	100		0,22	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		103464,2	100		10,8	100		180,6	100		928,5	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,5	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		17,1	100		0,7	100		0,5	100		103730,7	100		10,6	100		180,8	100		937,6	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,3	100		0,61	79		2,5	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,5	100		103766,4	100		10,6	100		181,4	100		929,7	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,5	100		0,6	94		2,1	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		104294,6	100		10,5	100		181,8	100		933,1	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,5	100		0,63	100		1,9	100		0,22	100		16,3	100		0,6	100		0,3	100		105003,7	100		10,9	100		181,9	100		927,8	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,1	100		0,65	100		1,8	100		0,22	98		20,0	100		0,6	100		0,4	100		103987,9	100		11,1	100		181,9	100		924,4	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,6	100		0,65	79		1,9	100		0,22	96		26,8	100		0,6	100		0,4	100		104961,4	100		10,8	100		183,0	100		928,5	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		1,9	100		0,59	94		2,2	100		0,22	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		105006,0	100		10,9	100		183,6	100		929,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,0	100		0,6	100		2,5	100		0,22	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		104487,0	100		10,9	100		183,2	100		925,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,4	100		0,61	100		2,9	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,4	100		104291,0	100		10,8	100		183,0	100		930,4	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,0	100		0,67	79		2,0	100		0,22	100		30,6	100		0,6	100		0,5	100		104555,3	100		10,6	100		183,5	100		938,6	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,3	100		0,57	94		1,8	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		104356,3	100		10,8	100		182,7	100		930,1	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		2,3	100		0,55	100		2,0	100		0,22	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		104561,8	100		10,8	100		181,1	100		932,9	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,2	100		0,54	100		2,8	100		0,22	98		21,6	100		0,7	100		0,4	100		104604,5	100		11,0	100		181,3	100		929,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,3	100		0,56	79		2,2	100		0,22	96		20,3	100		0,7	100		0,3	100		104074,7	100		10,9	100		182,1	100		931,0	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,0	100		0,63	94		2,5	100		0,22	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		105034,3	100		10,8	100		182,4	100		937,4	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,8	100		0,63	100		2,3	100		0,22	100		20,4	100		0,7	100		0,5	100		104036,8	100		11,0	100		179,1	100		928,3	100		in Betrieb
09:00		3,7	86		0,9	86		0,61	100		2,3	86		0,21	100		24,9	86		0,7	86		0,5	86		104148,9	100		11,0	86		173,0	100		927,7	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		1,0	78		0,61	79		2,1	78		0,22	100		32,7	78		0,6	78		0,7	78		103378,6	100		10,3	78		168,0	100		944,3	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		1,7	100		0,72	94		2,3	100		0,21	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		103636,3	100		10,6	100		165,5	100		941,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,9	100		0,69	100		2,6	100		0,21	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		103667,4	100		10,9	100		163,8	100		930,5	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,4	100		0,76	100		2,5	100		0,21	98		36,9	100		0,6	100		0,2	100		103232,3	100		10,6	100		162,1	100		940,7	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,3	100		0,73	79		2,4	100		0,21	97		29,4	100		0,6	100		0,3	100		103915,8	100		11,0	100		160,5	100		934,0	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,5	100		0,71	94		2,2	100		0,21	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		103378,1	100		10,8	100		159,9	100		932,8	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,5	100		0,73	100		2,0	100		0,21	100		13,6	100		0,6	100		0,5	100		103414,4	100		10,7	100		159,7	100		938,0	100		in Betrieb
13:00		6,0	100		1,5	100		0,72	100		1,8	100		0,21	100		16,1	100		0,6	100		0,3	100		103414,9	100		10,9	100		159,6	100		928,2	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,8	100		0,66	79		1,8	100		0,21	100		22,7	100		0,6	100		0,4	100		103537,9	100		10,8	100		160,2	100		939,4	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,8	100		0,61	94		2,1	100		0,21	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		103935,7	100		10,7	100		162,5	100		943,3	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,0	100		0,65	100		2,3	100		0,21	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		103608,2	100		11,0	100		167,9	100		936,8	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,9	100		0,65	100		2,4	100		0,21	98		20,8	100		0,7	100		0,3	100		104052,6	100		10,9	100		172,5	100		934,7	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,4	100		0,62	79		2,6	100		0,22	97		22,6	100		0,7	100		0,2	100		103673,3	100		10,8	100		175,1	100		938,9	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,9	100		0,64	94		2,3	100		0,21	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		104092,7	100		11,0	100		176,2	100		939,8	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,1	100		0,65	100		2,8	100		0,22	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		102554,3	100		11,1	100		177,5	100		936,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,64	100		3,8	100		0,22	100		34,2	100		0,7	100		0,4	100		103644,5	100		10,6	100		179,2	100		945,1	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,1	100		0,7	79		1,9	100		0,22	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		102929,4	100		10,7	100		180,2	100		944,1	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,5	100		0,58	94		2,0	100		0,21	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		103606,7	100		11,0	100		180,0	100		930,8	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,7	100		0,59	100		2,2	100		0,2	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		102978,0	100		10,7	100		180,1	100		940,7	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,6	100		0,59	100		1,9	100		0,2	98		23,6	100		0,6	100		0,2	100		102505,8	100		11,0	100		179,9	100		928,5	100		in Betrieb
19:30		5,4	100		1,6	100		0,6	79		2,1	100		0,2	97		27,0	100		0,6	100		0,4	100		102657,4	100		10,8	100		178,6	100		932,7	100		in Betrieb
20:00		4,9	100		1,7	100		0,61	94		2,2	100		0,2	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		102567,8	100		10,8	100		177,7	100		934,7	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		0,1	100		0,62	100		2,2	100		0,2	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		102814,6	100		10,8	100		176,6	100		936,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	86		0,4	86		0,7	100		2,0	86		0,2	100		22,4	86		0,6	86		0,3	86		103365,9	100		10,8	86		176,1	100		938,0	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		1,9	78		0,71	79		2,0	78		0,2	100		19,5	78		0,7	78																	