



Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,8	100		1,04	100		2,2	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		105218,6	100	11,0	100		182,5	100		921,1	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,5	100		1,07	100		2,1	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		105231,9	100	10,7	100		182,9	100		925,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,4	100		1,02	79		1,9	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,6	100		104716,4	100	10,6	100		183,3	100		927,4	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,9	100		0,91	94		2,5	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,5	100		104871,9	100	10,9	100		183,4	100		922,4	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		0,9	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		23,7	100		0,6	100		0,4	100		105867,5	100	10,9	100		183,5	100		923,5	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,0	100		0,84	100		2,1	100		0,22	99		21,5	100		0,6	100		0,4	100		105317,5	100	11,0	100		184,9	100		920,3	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,5	100		0,87	79		2,4	100		0,23	96		27,2	100		0,6	100		0,4	100		104785,6	100	11,1	100		185,8	100		917,4	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,6	100		0,75	94		2,9	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,5	100		106167,7	100	10,9	100		183,3	100		925,4	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,5	100		0,8	100		2,9	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		105127,9	100	11,1	100		177,8	100		920,2	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,8	100		0,7	100		3,6	100		0,22	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		105931,2	100	11,0	100		175,1	100		925,8	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,8	100		0,72	79		2,9	100		0,22	100		29,0	100		0,7	100		0,5	100		105600,0	100	11,0	100		174,7	100		922,1	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,4	100		0,74	94		3,7	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,4	100		105358,5	100	10,9	100		175,0	100		927,2	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,2	100		0,72	100		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		105273,1	100	11,0	100		174,9	100		927,3	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,9	100		0,72	100		2,2	100		0,22	98		27,1	100		0,7	100		0,4	100		105364,7	100	11,0	100		174,7	100		929,6	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		1,3	100		0,75	79		2,1	100		0,22	96		22,8	100		0,7	100		0,4	100		105428,0	100	11,0	100		174,4	100		930,2	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,2	100		0,68	94		1,8	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,5	100		105005,6	100	10,9	100		173,9	100		923,8	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,5	100		0,78	100		1,8	100		0,22	100		34,3	100		0,6	100		0,5	100		104822,6	100	10,8	100		173,0	100		928,4	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		2,2	84		0,84	100		1,8	84		0,22	100		39,3	84		0,6	84		0,4	84		103824,0	100	10,9	84		174,8	100		926,3	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		0,6	79		0,75	79		2,5	79		0,22	100		29,9	79		0,7	79		0,3	79		105033,2	100	10,8	79		180,0	100		929,5	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,3	100		0,79	94		2,1	100		0,22	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		102975,6	100	10,1	100		183,5	100		946,0	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,79	100		2,4	100		0,22	100		16,8	100		0,7	100		0,4	100		103948,5	100	10,7	100		184,9	100		932,0	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		1,4	100		0,85	100		2,3	100		0,22	98		23,6	100		0,7	100		0,2	100		104101,5	100	10,8	100		185,4	100		923,3	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,2	100		0,79	79		2,2	100		0,23	96		26,7	100		0,6	100		0,3	100		103782,3	100	10,8	100		186,4	100		918,2	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		2,4	100		0,76	94		2,0	100		0,23	100		10,0	100		0,6	100		0,4	100		103953,2	100	10,8	100		186,4	100		925,5	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,1	100		0,65	100		1,9	100		0,22	100		14,5	100		0,7	100		0,3	100		104553,9	100	10,8	100		186,0	100		929,0	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,5	100		0,81	100		2,2	100		0,22	100		15,6	100		0,6	100		0,4	100		103994,0	100	10,8	100		178,0	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,1	100		0,79	79		1,6	100		0,22	100		34,7	100		0,6	100		0,3	100		103470,4	100	10,8	100		165,9	100		920,7	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		1,1	100		0,78	94		2,2	100		0,21	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		104376,4	100	10,6	100		156,3	100		930,3	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		1,2	100		0,73	100		2,3	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		104091,8	100	10,7	100		153,5	100		919,4	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,0	100		0,66	100		2,2	100		0,21	98		11,3	100		0,6	100		0,3	100		104452,9	100	10,8	100		152,3	100		916,8	100		in Betrieb
15:30		8,4	100		1,2	100		0,69	79		2,5	100		0,21	96		20,8	100		0,7	100		0,2	100		106964,3	100	10,8	100		151,2	100		921,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,58	94		3,2	100		0,21	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		105825,3	100	11,1	100		151,4	100		913,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,21	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		105665,0	100	11,1	100		152,0	100		911,5	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		1,7	100		0,21	100		35,8	100		0,6	100		0,2	100		104549,7	100	11,1	100		154,5	100		910,2	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,6	79		1,6	100		0,21	100		38,3	100		0,6	100		0,2	100		105828,7	100	10,9	100		159,9	100		918,2	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,79	94		1,7	100		0,22	100		31,0	100		0,6	100		0,2	100		106596,5	100	10,9	100		163,4	100		919,6	100		in Betrieb
18:30		6,5	100		0,0	100		0,85	100		2,9	100		0,21	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		107142,5	100	10,4	100		165,1	100		934,1	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,0	100		0,81	100		4,9	100		0,21	98		12,0	100		0,7	100		0,0	100		102088,2	100	11,3	100		163,9	100		915,0	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,0	100		0,78	79		1,9	100		0,21	96		12,3	100		0,6	100		0,0	100		104381,4	100	10,9	100		165,4	100		928,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		0,66	94		1,8	100		0,22	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		103944,9	100	10,6	100		171,5	100		930,3	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,5	100		0,85	100		1,6	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		104395,4	100	10,8	100		179,8	100		916,3	100		in Betrieb
21:00		6,4	86		0,5	86		0,78	100		2,0	86		0,22	100		30,3	86		0,6	86		0,1	86		105187,5	100	10,9	86		184,3	100		917,3	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		0,0	78		0,78	79		2,2	78		0,23	100		42,8	78		0,7	78		0,1	78		104558,9	100	11,0	78		186,6	100		917,4	100		in Betrieb
22:00		5,0	100		0																																