

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,1	100		1,4	100		0,72	100		1,7	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,5	100		105746,7	100		11,0	100		185,0	100		918,2	100	In marcia
01:00		4,3	100		1,6	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,6	100		104993,9	100		11,1	100		183,8	100		917,3	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,8	100		0,63	78		1,6	100		0,22	100		33,1	100		0,6	100		0,6	100		105087,6	100		10,6	100		182,4	100		927,4	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,3	100		0,57	95		1,8	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		105524,7	100		10,8	100		181,1	100		921,7	100	In marcia
02:30		4,2	100		1,2	100		0,59	100		1,8	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		105101,0	100		11,0	100		180,8	100		916,4	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,3	100		0,53	100		1,8	100		0,22	98		21,6	100		0,6	100		0,6	100		105094,1	100		10,9	100		180,9	100		916,0	100	In marcia
03:30		2,7	100		0,9	100		0,6	78		1,8	100		0,22	97		20,6	100		0,6	100		0,5	100		104726,8	100		10,9	100		180,2	100		916,7	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,1	100		0,8	95		1,8	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,6	100		105765,3	100		11,1	100		180,6	100		907,3	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,9	100		0,97	100		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,7	100		105076,1	100		10,6	100		181,2	100		925,0	100	In marcia
05:00		5,4	100		1,4	100		0,82	100		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		105920,4	100		10,9	100		181,5	100		915,5	100	In marcia
05:30		5,4	100		0,3	100		0,7	78		2,2	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		106009,0	100		10,9	100		181,8	100		917,9	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		0,6	95		2,2	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		105753,2	100		11,0	100		181,5	100		919,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,4	100		0,66	100		2,5	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,7	100		105943,7	100		11,0	100		181,7	100		914,9	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,8	100		0,7	100		2,9	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,5	100		104233,3	100		11,2	100		181,7	100		910,7	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,9	100		0,72	78		2,5	100		0,22	97		23,0	100		0,6	100		0,5	100		104350,8	100		11,1	100		181,7	100		913,2	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,1	100		0,67	95		2,1	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		103689,2	100		11,3	100		180,7	100		915,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,2	100		0,92	100		1,9	100		0,22	100		36,5	100		0,6	100		0,6	100		105304,2	100		11,0	100		180,4	100		907,4	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		1,12	100		3,3	84		0,22	100		53,7	84		0,6	84		0,7	84		105189,9	100		10,7	84		182,2	100		919,9	100	In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		1,21	78		1,9	79		0,22	100		30,2	79		0,6	79		0,3	79		105467,9	100		11,0	79		183,4	100		915,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,01	96		2,5	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		105568,7	100		10,8	100		184,3	100		912,4	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		1,16	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		104848,0	100		10,2	100		184,9	100		926,7	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,3	100		1,14	100		1,9	100		0,23	98		18,7	100		0,6	100		0,2	100		105763,9	100		10,6	100		184,0	100		921,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,79	78		2,0	100		0,23	97		20,0	100		0,6	100		0,4	100		104874,2	100		10,8	100		184,9	100		904,0	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		0,74	96		1,7	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		105381,3	100		10,9	100		184,7	100		912,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,0	100		0,22	100		16,5	100		0,6	100		0,3	100		104739,7	100		10,8	100		184,3	100		907,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		1,9	100		0,22	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		104755,7	100		10,7	100		183,5	100		915,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,87	78		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		104775,1	100		10,9	100		183,8	100		907,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,1	100		0,85	96		2,4	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		104684,7	100		10,6	100		184,0	100		912,8	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,4	100		0,81	100		2,7	100		0,23	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		103882,9	100		10,7	100		184,3	100		910,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,7	100		0,23	98		19,6	100		0,6	100		0,5	100		103837,1	100		10,2	100		183,9	100		928,2	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,62	78		2,3	100		0,22	97		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104365,6	100		10,8	100		181,7	100		921,5	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,66	96		1,5	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,2	100		104896,5	100		10,6	100		180,8	100		921,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,5	100		0,76	100		1,2	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,4	100		104116,8	100		10,6	100		180,7	100		921,7	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,1	100		0,7	100		1,5	100		0,22	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		104521,5	100		10,9	100		180,4	100		914,7	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,9	100		0,67	78		1,7	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		103948,8	100		10,5	100		181,0	100		928,3	100	In marcia
18:00		6,6	100		1,7	100		0,6	96		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		104963,8	100		10,8	100		180,3	100		928,2	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,4	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		104818,0	100		10,7	100		180,6	100		922,4	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,9	100		0,59	100		1,4	100		0,22	97		23,8	100		0,6	100		0,4	100		103437,0	100		10,8	100		181,2	100		913,9	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,5	100		0,58	78		1,3	100		0,22	97		25,8	100		0,6	100		0,3	100		103802,8	100		11,0	100		181,4	100		909,4	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,7	100		0,63	96		1,7	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		104336,0	100		10,7	100		181,5	100		922,0	100	In marcia
20:30		3,6	100		1,6	100		0,69	100		1,9	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		104603,4	100		10,7	100		181,7	100		919,1	100	In marcia
21:00		2,3	86		0,7	86		0,67	100		1,8	86		0,23	100		21,7	86		0,6	86		0,5	86		103784,2	100		10,4	86		181,9	100		919,1	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,8	78		0,7	78		2,1	78		0,23	100		23,3	78		0,6	78		0,6	78		104219,7	100		10,9	78		181,3	100		914,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,1	100		1,4	100		0,72	100		1,7	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,5	100		105746,7	100	11,0	100		185,0	100		918,2	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		1,6	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,6	100		104993,9	100	11,1	100		183,8	100		917,3	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		1,8	100		0,63	78		1,6	100		0,22	100		33,1	100		0,6	100		0,6	100		105087,6	100	10,6	100		182,4	100		927,4	100	in Betrieb
02:00		2,6	100		1,3	100		0,57	95		1,8	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,6	100		105524,7	100	10,8	100		181,1	100		921,7	100	in Betrieb
02:30		4,2	100		1,2	100		0,59	100		1,8	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		105101,0	100	11,0	100		180,8	100		916,4	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		0,3	100		0,53	100		1,8	100		0,22	98		21,6	100		0,6	100		0,6	100		105094,1	100	10,9	100		180,9	100		916,0	100	in Betrieb
03:30		2,7	100		0,9	100		0,6	78		1,8	100		0,22	97		20,6	100		0,6	100		0,5	100		104726,8	100	10,9	100		180,2	100		916,7	100	in Betrieb
04:00		4,5	100		0,1	100		0,8	95		1,8	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,6	100		105765,3	100	11,1	100		180,6	100		907,3	100	in Betrieb
04:30		3,8	100		0,9	100		0,97	100		2,2	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,7	100		105076,1	100	10,6	100		181,2	100		925,0	100	in Betrieb
05:00		5,4	100		1,4	100		0,82	100		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,5	100		105920,4	100	10,9	100		181,5	100		915,5	100	in Betrieb
05:30		5,4	100		0,3	100		0,7	78		2,2	100		0,22	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		106009,0	100	10,9	100		181,8	100		917,9	100	in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,6	95		2,2	100		0,22	100		19,7	100		0,6	100		0,5	100		105753,2	100	11,0	100		181,5	100		919,6	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		0,4	100		0,66	100		2,5	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,7	100		105943,7	100	11,0	100		181,7	100		914,9	100	in Betrieb
07:00		2,5	100		0,8	100		0,7	100		2,9	100		0,22	98		28,9	100		0,6	100		0,5	100		104233,3	100	11,2	100		181,7	100		910,7	100	in Betrieb
07:30		4,6	100		1,9	100		0,72	78		2,5	100		0,22	97		23,0	100		0,6	100		0,5	100		104350,8	100	11,1	100		181,7	100		913,2	100	in Betrieb
08:00		3,3	100		1,1	100		0,67	95		2,1	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		103689,2	100	11,3	100		180,7	100		915,4	100	in Betrieb
08:30		2,2	100		0,2	100		0,92	100		1,9	100		0,22	100		36,5	100		0,6	100		0,6	100		105304,2	100	11,0	100		180,4	100		907,4	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		1,12	100		3,3	84		0,22	100		53,7	84		0,6	84		0,7	84		105189,9	100	10,7	84		182,2	100		919,9	100	in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		1,21	78		1,9	79		0,22	100		30,2	79		0,6	79		0,3	79		105467,9	100	11,0	79		183,4	100		915,2	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,01	96		2,5	100		0,23	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		105568,7	100	10,8	100		184,3	100		912,4	100	in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		1,16	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		104848,0	100	10,2	100		184,9	100		926,7	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,3	100		1,14	100		1,9	100		0,23	98		18,7	100		0,6	100		0,2	100		105763,9	100	10,6	100		184,0	100		921,2	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,79	78		2,0	100		0,23	97		20,0	100		0,6	100		0,4	100		104874,2	100	10,8	100		184,9	100		904,0	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		0,74	96		1,7	100		0,22	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		105381,3	100	10,9	100		184,7	100		912,6	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,76	100		2,0	100		0,22	100		16,5	100		0,6	100		0,3	100		104739,7	100	10,8	100		184,3	100		907,9	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,76	100		1,9	100		0,22	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		104755,7	100	10,7	100		183,5	100		915,3	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,87	78		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		104775,1	100	10,9	100		183,8	100		907,2	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,1	100		0,85	96		2,4	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		104684,7	100	10,6	100		184,0	100		912,8	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,4	100		0,81	100		2,7	100		0,23	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		103882,9	100	10,7	100		184,3	100		910,5	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,7	100		0,23	98		19,6	100		0,6	100		0,5	100		103837,1	100	10,2	100		183,9	100		928,2	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,62	78		2,3	100		0,22	97		22,0	100		0,6	100		0,2	100		104365,6	100	10,8	100		181,7	100		921,5	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,66	96		1,5	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,2	100		104896,5	100	10,6	100		180,8	100		921,3	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,5	100		0,76	100		1,2	100		0,22	100		14,5	100		0,6	100		0,4	100		104116,8	100	10,6	100		180,7	100		921,7	100	in Betrieb
17:00		2,6	100		1,1	100		0,7	100		1,5	100		0,22	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		104521,5	100	10,9	100		180,4	100		914,7	100	in Betrieb
17:30		4,2	100		0,9	100		0,67	78		1,7	100		0,22	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		103948,8	100	10,5	100		181,0	100		928,3	100	in Betrieb
18:00		6,6	100		1,7	100		0,6	96		2,3	100		0,22	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		104963,8	100	10,8	100		180,3	100		928,2	100	in Betrieb
18:30		2,5	100		0,4	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,5	100		104818,0	100	10,7	100		180,6	100		922,4	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		0,9	100		0,59	100		1,4	100		0,22	97		23,8	100		0,6	100		0,4	100		103437,0	100	10,8	100		181,2	100		913,9	100	in Betrieb
19:30		2,5	100		0,5	100		0,58	78		1,3	100		0,22	97		25,8	100		0,6	100		0,3	100		103802,8	100	11,0	100		181,4	100		909,4	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,7	100		0,63	96		1,7	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		104336,0	100	10,7	100		181,5	100		922,0	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		1,6	100		0,69	100		1,9	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,5	100		104603,4	100	10,7	100		181,7	100		919,1	100	in Betrieb
21:00		2,3	86		0,7	86		0,67	100		1,8	86		0,23	100		21,7	86		0,6	86		0,5	86		103784,2	100	10,4	86		181,9	100		919,1	100	in Betrieb
21:30		2,4	78		0,8	78		0,7	78		2,1	78		0,23	100		23,3	78		0,6	78		0,6	78		104219,7	100	10,9	78		181,3	100		914,5	100	in Betrieb
22:00		4,8	100		2,0	100		0,57	96		2,0	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,6	100		105072,1	100	10,7	100							