

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,5	100		0,7	100	0,58	100	4,0	100	0,22	100	25,1	100	0,7	100	0,4	100	103901,1	100	11,2	100	171,9	100	920,1	100	In marcia	
01:00		4,0	100		0,5	100	0,55	100	4,7	100	0,22	100	18,4	100	0,7	100	0,4	100	104590,6	100	11,1	100	171,7	100	921,2	100	In marcia	
01:30		3,7	100		0,2	100	0,53	77	5,2	100	0,21	100	28,1	100	0,7	100	0,3	100	105606,4	100	11,0	100	171,7	100	921,2	100	In marcia	
02:00		3,8	100		0,3	100	0,65	96	3,9	100	0,21	100	31,3	100	0,7	100	0,3	100	104986,7	100	10,8	100	172,1	100	924,6	100	In marcia	
02:30		4,0	100		0,5	100	0,7	100	3,3	100	0,21	100	19,2	100	0,7	100	0,4	100	104373,2	100	11,1	100	171,7	100	920,6	100	In marcia	
03:00		3,6	100		0,3	100	0,68	100	2,9	100	0,21	97	23,8	100	0,7	100	0,4	100	104936,3	100	11,0	100	171,2	100	921,5	100	In marcia	
03:30		3,9	100		0,4	100	0,69	77	2,5	100	0,22	98	29,7	100	0,7	100	0,4	100	105063,9	100	10,8	100	171,7	100	924,7	100	In marcia	
04:00		4,0	100		0,6	100	0,58	96	2,1	100	0,21	100	28,1	100	0,7	100	0,4	100	104991,0	100	11,0	100	172,2	100	921,4	100	In marcia	
04:30		3,9	100		0,6	100	0,6	100	2,5	100	0,21	100	27,9	100	0,7	100	0,2	100	105103,5	100	10,9	100	172,6	100	926,2	100	In marcia	
05:00		5,0	100		0,4	100	0,58	100	2,6	100	0,22	100	29,0	100	0,7	100	0,4	100	105159,1	100	10,8	100	173,1	100	926,0	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,2	100	0,54	77	4,1	100	0,22	100	25,3	100	0,7	100	0,3	100	105856,5	100	10,9	100	174,1	100	925,8	100	In marcia	
06:00		3,4	100		1,1	100	0,66	96	3,0	100	0,22	100	27,7	100	0,7	100	0,3	100	105310,8	100	10,9	100	174,2	100	924,9	100	In marcia	
06:30		3,3	100		0,8	100	0,7	100	3,6	100	0,22	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	105300,0	100	10,8	100	174,0	100	926,0	100	In marcia	
07:00		3,6	100		0,6	100	0,72	100	3,5	100	0,22	97	23,8	100	0,7	100	0,4	100	105496,2	100	10,8	100	174,0	100	928,4	100	In marcia	
07:30		4,3	100		1,4	100	0,79	77	2,6	100	0,22	98	26,8	100	0,7	100	0,4	100	105587,2	100	10,9	100	173,3	100	927,5	100	In marcia	
08:00		4,8	100		1,7	100	0,61	96	2,4	100	0,22	100	22,9	100	0,7	100	0,1	100	104290,3	100	11,2	100	172,4	100	926,3	100	In marcia	
08:30		2,5	100		0,6	100	0,56	100	2,1	100	0,21	100	25,7	100	0,7	100	0,1	100	105807,4	100	11,0	100	171,7	100	929,1	100	In marcia	
09:00		4,0	84		1,0	84	0,56	100	2,3	84	0,21	100	20,4	84	0,7	84	0,3	84	105682,6	100	11,1	84	171,4	100	925,2	100	In marcia	
09:30		6,6	79		0,8	79	0,52	77	2,2	79	0,21	100	15,1	79	0,7	79	0,0	79	104828,2	100	11,1	79	171,7	100	931,6	100	In marcia	
10:00		4,3	100		0,2	100	0,58	97	2,7	100	0,21	100	21,9	100	0,7	100	0,0	100	105481,5	100	11,0	100	171,7	100	924,9	100	In marcia	
10:30		2,8	100		0,0	100	0,6	100	2,1	100	0,21	100	20,1	100	0,6	100	0,0	100	105196,1	100	11,0	100	172,2	100	927,0	100	In marcia	
11:00		4,6	100		0,0	100	0,62	100	2,3	100	0,22	97	21,7	100	0,7	100	0,0	100	104368,0	100	11,1	100	172,9	100	925,1	100	In marcia	
11:30		4,1	100		0,0	100	0,61	77	2,7	100	0,22	98	21,9	100	0,7	100	0,0	100	105710,2	100	11,0	100	173,2	100	920,7	100	In marcia	
12:00		3,0	100		0,0	100	0,6	97	2,7	100	0,22	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	105409,5	100	10,9	100	174,4	100	925,4	100	In marcia	
12:30		4,8	100		0,0	100	0,6	100	3,2	100	0,22	100	21,2	100	0,6	100	0,2	100	104479,5	100	10,9	100	175,2	100	925,3	100	In marcia	
13:00		2,5	100		0,0	100	0,62	100	2,5	100	0,23	100	17,9	100	0,7	100	0,2	100	103645,9	100	11,3	100	176,1	100	901,8	100	In marcia	
13:30		2,8	100		0,3	100	0,67	77	1,8	100	0,22	100	29,8	100	0,6	100	0,2	100	105138,8	100	10,5	100	177,1	100	928,9	100	In marcia	
14:00		3,8	100		0,9	100	0,66	97	2,0	100	0,22	100	20,7	100	0,7	100	0,2	100	104904,0	100	10,9	100	176,9	100	920,2	100	In marcia	
14:30		3,5	100		1,8	100	0,63	100	2,1	100	0,22	100	24,7	100	0,6	100	0,2	100	105351,4	100	10,5	100	176,9	100	935,0	100	In marcia	
15:00		2,2	100		0,4	100	0,67	100	2,0	100	0,22	96	21,7	100	0,6	100	0,2	100	104483,6	100	11,0	100	176,3	100	920,2	100	In marcia	
15:30		2,6	100		1,1	100	0,72	77	1,9	100	0,22	98	25,0	100	0,6	100	0,1	100	104989,8	100	10,9	100	175,7	100	925,3	100	In marcia	
16:00		2,9	100		1,9	100	0,61	97	2,2	100	0,22	100	29,0	100	0,6	100	0,1	100	104753,1	100	10,8	100	175,9	100	930,8	100	In marcia	
16:30		2,2	100		1,6	100	0,71	100	2,0	100	0,22	100	28,7	100	0,6	100	0,2	100	104386,8	100	10,7	100	176,4	100	925,9	100	In marcia	
17:00		2,3	100		1,0	100	0,65	100	2,0	100	0,22	100	28,7	100	0,6	100	0,2	100	104390,9	100	10,5	100	177,1	100	930,9	100	In marcia	
17:30		2,9	100		0,9	100	0,78	76	2,2	100	0,22	100	19,6	100	0,6	100	0,1	100	104952,2	100	10,6	100	176,8	100	932,9	100	In marcia	
18:00		4,7	100		1,1	100	0,64	97	2,4	100	0,22	100	25,6	100	0,6	100	0,1	100	105069,9	100	10,7	100	177,2	100	924,6	100	In marcia	
18:30		5,6	100		0,8	100	0,6	100	2,9	100	0,22	100	21,5	100	0,6	100	0,2	100	104606,7	100	10,8	100	176,8	100	921,5	100	In marcia	
19:00		2,7	100		0,4	100	0,55	100	2,0	100	0,22	96	22,9	100	0,6	100	0,2	100	105518,7	100	10,8	100	172,8	100	919,4	100	In marcia	
19:30		2,6	100		1,2	100	0,59	76	2,1	100	0,21	98	22,4	100	0,6	100	0,1	100	104855,5	100	10,8	100	168,4	100	925,7	100	In marcia	
20:00		3,1	100		1,7	100	0,54	97	2,2	100	0,21	100	28,5	100	0,6	100	0,1	100	105255,7	100	10,8	100	165,8	100	919,7	100	In marcia	
20:30		2,3	100		0,6	100	0,56	100	2,4	100	0,21	100	28,7	100	0,6	100	0,0	100	105319,7	100	10,9	100	164,4	100	921,1	100	In marcia	
21:00		2,4	85		1,5	85	0,6	100	2,0	85	0,21	100	31,4	85	0,6	85	0,2	85	105160,8	100	10,9	85	163,8	100	922,8	100	In marcia	
21:30		3,3	79		3,2	79	0,64	76	1,8	79	0,21	100	28,1	79	0,6	79	0,2	79	105485,3	100	10,8	79	163,9	100	926,5	100	In marcia	
22:00		2,9	100		1,4	100	0,54	97	2,8	100	0,21	100	29,0	100	0,7	100	0,2	100	105124,3	100	10,8	100	163,6	100	922,5	100	In marcia	
22:30		2,2	100		0,0	100	0,58	100	2,0	100	0,22	100	33,7	100	0,6	100	0,2	100	105274,9	100	10,6	100	164,1	100	921,6	100	In marcia	
23:00		2,2	100		0,5	100	0,67	100	2,3	100	0,22	96	29,1	100	0,6	100	0,2	100	105678,0	100	10,6	100	164,5	100	925,0	100	In marcia	
23:30		2,2	100		1,4	100	0,66	76	1,9	100	0,21	98	16,1	100	0,6	100	0,3	100	106154,8	100	10,9	100	164,2	100	917,9	100	In marcia	
24:00		2,2	100		1,6	100	0,67	97	4,3	100	0,21	100	14,5	100	0,6	100	0,1	100	105902,4	100	10,7	100	163,2	100	926,3	100	In marcia	
MIN		2,2			0		0,52		1,8		0,21		14,5		0,6		0		103645,9		10,5		163,2		901,8			
MAX		6,6			3,2		0,79		5,2		0,23		33,7		0,7		0,4		106154,8		11,3		177,2		935			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,																							

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert
00:30		4,5	100		0,7	100	0,58	100	4,0	100	0,22	100	25,1	100	0,7	100	0,4	100	103901,1	100	11,2	100	171,9	100	920,1	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		0,5	100	0,55	100	4,7	100	0,22	100	18,4	100	0,7	100	0,4	100	104590,6	100	11,1	100	171,7	100	921,2	100	in Betrieb
01:30		3,7	100		0,2	100	0,53	77	5,2	100	0,21	100	28,1	100	0,7	100	0,3	100	105606,4	100	11,0	100	171,7	100	921,2	100	in Betrieb
02:00		3,8	100		0,3	100	0,65	96	3,9	100	0,21	100	31,3	100	0,7	100	0,3	100	104986,7	100	10,8	100	172,1	100	924,6	100	in Betrieb
02:30		4,0	100		0,5	100	0,7	100	3,3	100	0,21	100	19,2	100	0,7	100	0,4	100	104373,2	100	11,1	100	171,7	100	920,6	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,3	100	0,68	100	2,9	100	0,21	97	23,8	100	0,7	100	0,4	100	104936,3	100	11,0	100	171,2	100	921,5	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,4	100	0,69	77	2,5	100	0,22	98	29,7	100	0,7	100	0,4	100	105063,9	100	10,8	100	171,7	100	924,7	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		0,6	100	0,58	96	2,1	100	0,21	100	28,1	100	0,7	100	0,4	100	104991,0	100	11,0	100	172,2	100	921,4	100	in Betrieb
04:30		3,9	100		0,6	100	0,6	100	2,5	100	0,21	100	27,9	100	0,7	100	0,2	100	105103,5	100	10,9	100	172,6	100	926,2	100	in Betrieb
05:00		5,0	100		0,4	100	0,58	100	2,6	100	0,22	100	29,0	100	0,7	100	0,4	100	105159,1	100	10,8	100	173,1	100	926,0	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,2	100	0,54	77	4,1	100	0,22	100	25,3	100	0,7	100	0,3	100	105856,5	100	10,9	100	174,1	100	925,8	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		1,1	100	0,66	96	3,0	100	0,22	100	27,7	100	0,7	100	0,3	100	105310,8	100	10,9	100	174,2	100	924,9	100	in Betrieb
06:30		3,3	100		0,8	100	0,7	100	3,6	100	0,22	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	105300,0	100	10,8	100	174,0	100	926,0	100	in Betrieb
07:00		3,6	100		0,6	100	0,72	100	3,5	100	0,22	97	23,8	100	0,7	100	0,4	100	105496,2	100	10,8	100	174,0	100	928,4	100	in Betrieb
07:30		4,3	100		1,4	100	0,79	77	2,6	100	0,22	98	26,8	100	0,7	100	0,4	100	105587,2	100	10,9	100	173,3	100	927,5	100	in Betrieb
08:00		4,8	100		1,7	100	0,61	96	2,4	100	0,22	100	22,9	100	0,7	100	0,1	100	104290,3	100	11,2	100	172,4	100	926,3	100	in Betrieb
08:30		2,5	100		0,6	100	0,56	100	2,1	100	0,21	100	25,7	100	0,7	100	0,1	100	105807,4	100	11,0	100	171,7	100	929,1	100	in Betrieb
09:00		4,0	84		1,0	84	0,56	100	2,3	84	0,21	100	20,4	84	0,7	84	0,3	84	105682,6	100	11,1	84	171,4	100	925,2	100	in Betrieb
09:30		6,6	79		0,8	79	0,52	77	2,2	79	0,21	100	15,1	79	0,7	79	0,0	79	104828,2	100	11,1	79	171,7	100	931,6	100	in Betrieb
10:00		4,3	100		0,2	100	0,58	97	2,7	100	0,21	100	21,9	100	0,7	100	0,0	100	105481,5	100	11,0	100	171,7	100	924,9	100	in Betrieb
10:30		2,8	100		0,0	100	0,6	100	2,1	100	0,21	100	20,1	100	0,6	100	0,0	100	105196,1	100	11,0	100	172,2	100	927,0	100	in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100	0,62	100	2,3	100	0,22	97	21,7	100	0,7	100	0,0	100	104368,0	100	11,1	100	172,9	100	925,1	100	in Betrieb
11:30		4,1	100		0,0	100	0,61	77	2,7	100	0,22	98	21,9	100	0,7	100	0,0	100	105710,2	100	11,0	100	173,2	100	920,7	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100	0,6	97	2,7	100	0,22	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	105409,5	100	10,9	100	174,4	100	925,4	100	in Betrieb
12:30		4,8	100		0,0	100	0,6	100	3,2	100	0,22	100	21,2	100	0,6	100	0,2	100	104479,5	100	10,9	100	175,2	100	925,3	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,0	100	0,62	100	2,5	100	0,23	100	17,9	100	0,7	100	0,2	100	103645,9	100	11,3	100	176,1	100	901,8	100	in Betrieb
13:30		2,8	100		0,3	100	0,67	77	1,8	100	0,22	100	29,8	100	0,6	100	0,2	100	105138,8	100	10,5	100	177,1	100	928,9	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		0,9	100	0,66	97	2,0	100	0,22	100	20,7	100	0,7	100	0,2	100	104904,0	100	10,9	100	176,9	100	920,2	100	in Betrieb
14:30		3,5	100		1,8	100	0,63	100	2,1	100	0,22	100	24,7	100	0,6	100	0,2	100	105351,4	100	10,5	100	176,9	100	935,0	100	in Betrieb
15:00		2,2	100		0,4	100	0,67	100	2,0	100	0,22	96	21,7	100	0,6	100	0,2	100	104483,6	100	11,0	100	176,3	100	920,2	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		1,1	100	0,72	77	1,9	100	0,22	98	25,0	100	0,6	100	0,1	100	104989,8	100	10,9	100	175,7	100	925,3	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		1,9	100	0,61	97	2,2	100	0,22	100	29,0	100	0,6	100	0,1	100	104753,1	100	10,8	100	175,9	100	930,8	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100	0,71	100	2,0	100	0,22	100	28,7	100	0,6	100	0,2	100	104386,8	100	10,7	100	176,4	100	925,9	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,0	100	0,65	100	2,0	100	0,22	100	28,7	100	0,6	100	0,2	100	104390,9	100	10,5	100	177,1	100	930,9	100	in Betrieb
17:30		2,9	100		0,9	100	0,78	76	2,2	100	0,22	100	19,6	100	0,6	100	0,1	100	104952,2	100	10,6	100	176,8	100	932,9	100	in Betrieb
18:00		4,7	100		1,1	100	0,64	97	2,4	100	0,22	100	25,6	100	0,6	100	0,1	100	105069,9	100	10,7	100	177,2	100	924,6	100	in Betrieb
18:30		5,6	100		0,8	100	0,6	100	2,9	100	0,22	100	21,5	100	0,6	100	0,2	100	104606,7	100	10,8	100	176,8	100	921,5	100	in Betrieb
19:00		2,7	100		0,4	100	0,55	100	2,0	100	0,22	96	22,9	100	0,6	100	0,2	100	105518,7	100	10,8	100	172,8	100	919,4	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		1,2	100	0,59	76	2,1	100	0,21	98	22,4	100	0,6	100	0,1	100	104855,5	100	10,8	100	168,4	100	925,7	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		1,7	100	0,54	97	2,2	100	0,21	100	28,5	100	0,6	100	0,1	100	105255,7	100	10,8	100	165,8	100	919,7	100	in Betrieb
20:30		2,3	100		0,6	100	0,56	100	2,4	100	0,21	100	28,7	100	0,6	100	0,0	100	105319,7	100	10,9	100	164,4	100	921,1	100	in Betrieb
21:00		2,4	85		1,5	85	0,6	100	2,0	85	0,21	100	31,4	85	0,6	85	0,2	85	105160,8	100	10,9	85	163,8	100	922,8	100	in Betrieb
21:30		3,3	79		3,2	79	0,64	76	1,8	79	0,21	100	28,1	79	0,6	79	0,2	79	105485,3	100	10,8	79	163,9	100	926,5	100	in Betrieb
22:00		2,9	100		1,4	100	0,54	97	2,8	100	0,21	100	29,0	100	0,7	100	0,2	100	105124,3	100	10,8	100	163,6	100	922,5	100	in Betrieb
22:30		2,2	100		0,0	100	0,58	100	2,0	100	0,22	100	33,7	100	0,6	100	0,2	100	105274,9	100	10,6	100	164,1	100	921,6	100	in Betrieb
23:00		2,2	100		0,5	100	0,67	100	2,3	100	0,22	96	29,1	100	0,6	100	0,2	100	105678,0	100	10,6	100	164,5	100	925,0	100	in Betrieb
23:30		2,2	100		1,4	100	0,66	76	1,9	100	0,21	98	16,1	100	0,6	100	0,3	100	106154,8	100	10,9	100	164,2	100	917,9	100	in Betrieb
24:00		2,2	100		1,6	100	0,67	97	4,3	100	0,21	100	14,5	100	0,6	100	0,1	100	105902,4	100	10,7	100	163,2	100	926,3	100	in Betrieb

MIN	2,2	0	0,52	1,8	0,21	14,5	0,6	0	103645,9	10,5	163,2	901,8
MAX	6,6	3,2	0,79	5,2	0,23	33,7	0,7	0,4	106154,8	11,3	177,2	935
Grenzwert 1/2 h	200	60		100	30	400	20	60				
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0,2				
%												