

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,4	100		1,2	100	0,58	100	2,2	100	0,21	100	20,0	100	0,6	100	0,2	100	105273,7	100	11,0	100	162,4	100	923,8	100	In marcia	
01:00		2,2	100		1,3	100	0,55	100	2,6	100	0,21	100	27,0	100	0,6	100	0,2	100	105788,9	100	10,8	100	162,5	100	926,7	100	In marcia	
01:30		2,6	100		1,5	100	0,58	75	2,8	100	0,21	100	25,1	100	0,6	100	0,3	100	105445,7	100	10,8	100	162,4	100	919,3	100	In marcia	
02:00		3,3	100		1,6	100	0,57	98	3,2	100	0,21	100	22,9	100	0,7	100	0,2	100	105580,4	100	10,8	100	162,0	100	928,2	100	In marcia	
02:30		2,2	100		1,1	100	0,54	100	2,4	100	0,21	100	22,9	100	0,7	100	0,2	100	105614,8	100	11,0	100	162,1	100	919,7	100	In marcia	
03:00		2,3	100		1,7	100	0,56	100	2,5	100	0,21	96	26,9	100	0,7	100	0,2	100	104166,8	100	11,1	100	162,2	100	913,1	100	In marcia	
03:30		2,6	100		1,5	100	0,63	75	2,3	100	0,21	98	24,2	100	0,6	100	0,2	100	105103,5	100	10,7	100	164,8	100	924,3	100	In marcia	
04:00		2,6	100		1,8	100	0,52	98	2,6	100	0,21	100	26,0	100	0,7	100	0,1	100	105485,7	100	11,0	100	166,3	100	918,0	100	In marcia	
04:30		2,3	100		1,3	100	0,53	100	3,2	100	0,22	100	26,2	100	0,7	100	0,3	100	104493,7	100	10,7	100	167,3	100	922,3	100	In marcia	
05:00		2,2	100		1,2	100	0,5	100	2,9	100	0,21	100	23,5	100	0,6	100	0,3	100	104802,9	100	10,8	100	168,7	100	924,0	100	In marcia	
05:30		2,2	100		1,7	100	0,49	75	2,7	100	0,22	100	24,1	100	0,6	100	0,3	100	105418,4	100	10,9	100	173,8	100	921,5	100	In marcia	
06:00		2,3	100		1,8	100	0,55	98	2,5	100	0,22	100	28,7	100	0,6	100	0,2	100	105686,2	100	10,7	100	173,7	100	929,0	100	In marcia	
06:30		2,2	100		1,3	100	0,58	100	2,6	100	0,22	100	19,5	100	0,7	100	0,3	100	105069,1	100	11,1	100	172,3	100	918,8	100	In marcia	
07:00		2,5	100		1,6	100	0,6	100	2,1	100	0,22	96	30,4	100	0,7	100	0,2	100	106198,4	100	10,8	100	172,5	100	920,6	100	In marcia	
07:30		2,2	100		1,5	100	0,59	75	2,5	100	0,22	99	26,8	100	0,7	100	0,2	100	105229,3	100	10,9	100	173,6	100	925,0	100	In marcia	
08:00		2,5	100		1,6	100	0,56	98	2,2	100	0,21	100	26,9	100	0,7	100	0,3	100	105824,5	100	11,0	100	172,4	100	921,9	100	In marcia	
08:30		2,2	100		1,2	100	0,59	100	2,6	100	0,21	100	17,5	100	0,7	100	0,2	100	106075,6	100	11,0	100	171,6	100	928,5	100	In marcia	
09:00		2,3	84		1,4	84	0,59	100	2,3	84	0,22	100	18,7	84	0,6	84	0,2	84	104403,8	100	11,1	84	170,6	100	922,1	100	In marcia	
09:30		3,1	79		1,9	79	0,58	75	2,2	79	0,21	100	24,0	79	0,6	79	0,3	79	105710,4	100	10,7	79	170,7	100	941,0	100	In marcia	
10:00		2,6	100		1,5	100	0,55	98	2,4	100	0,21	100	31,1	100	0,7	100	0,2	100	106461,9	100	11,0	100	170,4	100	927,0	100	In marcia	
10:30		2,3	100		1,0	100	0,56	100	1,9	100	0,21	100	28,1	100	0,7	100	0,4	100	105495,4	100	10,9	100	171,0	100	926,1	100	In marcia	
11:00		2,5	100		1,5	100	0,58	100	1,9	100	0,22	96	20,2	100	0,7	100	0,3	100	103113,2	100	11,2	100	171,0	100	915,0	100	In marcia	
11:30		2,7	100		1,7	100	0,57	75	2,1	100	0,21	99	27,6	100	0,6	100	0,3	100	104785,6	100	10,9	100	171,3	100	923,7	100	In marcia	
12:00		2,7	100		1,4	100	0,53	98	2,4	100	0,21	100	29,4	100	0,7	100	0,3	100	104548,4	100	11,0	100	171,8	100	919,3	100	In marcia	
12:30		2,3	100		1,0	100	0,5	100	2,2	100	0,22	100	20,1	100	0,6	100	0,5	100	104051,2	100	10,7	100	172,4	100	924,8	100	In marcia	
13:00		3,3	100		2,4	100	0,54	100	2,1	100	0,22	100	16,3	100	0,6	100	0,5	100	105072,4	100	10,6	100	173,1	100	930,3	100	In marcia	
13:30		2,4	100		1,0	100	0,54	75	2,1	100	0,22	100	15,1	100	0,7	100	0,5	100	101231,7	100	11,3	100	172,8	100	909,0	100	In marcia	
14:00		2,3	100		0,9	100	0,54	99	2,4	100	0,22	100	23,8	100	0,6	100	0,5	100	104239,2	100	10,8	100	173,1	100	915,5	100	In marcia	
14:30		2,5	100		1,4	100	0,51	100	2,4	100	0,21	100	20,0	100	0,6	100	0,5	100	104298,4	100	11,0	100	172,7	100	919,4	100	In marcia	
15:00		3,0	100		1,4	100	0,5	100	2,2	100	0,21	96	24,0	100	0,7	100	0,4	100	104187,7	100	10,8	100	172,3	100	927,3	100	In marcia	
15:30		2,5	100		1,1	100	0,5	75	2,2	100	0,22	99	22,6	100	0,6	100	0,4	100	102784,9	100	11,2	100	172,0	100	917,3	100	In marcia	
16:00		3,6	100		1,6	100	0,59	99	2,2	100	0,22	100	25,4	100	0,6	100	0,4	100	103754,5	100	10,7	100	172,0	100	924,6	100	In marcia	
16:30		3,5	100		1,8	100	0,6	100	2,3	100	0,22	100	26,2	100	0,6	100	0,4	100	104497,8	100	10,9	100	172,6	100	922,6	100	In marcia	
17:00		3,5	100		1,5	100	0,6	100	2,2	100	0,22	100	35,5	100	0,6	100	0,4	100	103936,2	100	10,7	100	173,9	100	927,8	100	In marcia	
17:30		3,6	100		1,7	100	0,61	75	2,3	100	0,22	100	30,5	100	0,7	100	0,5	100	104237,0	100	10,9	100	173,9	100	920,2	100	In marcia	
18:00		3,0	100		1,0	100	0,6	99	2,7	100	0,22	100	26,1	100	0,6	100	0,5	100	103830,2	100	10,8	100	173,8	100	917,5	100	In marcia	
18:30		4,1	100		1,7	100	0,63	100	2,9	100	0,22	100	30,3	100	0,6	100	0,5	100	103677,1	100	10,7	100	174,1	100	923,9	100	In marcia	
19:00		4,4	100		1,3	100	0,6	100	2,7	100	0,21	96	31,9	100	0,7	100	0,4	100	104198,4	100	11,0	100	174,0	100	919,6	100	In marcia	
19:30		3,0	100		0,8	100	0,6	75	2,7	100	0,22	99	24,6	100	0,7	100	0,5	100	104190,5	100	11,0	100	173,0	100	913,8	100	In marcia	
20:00		2,7	100		0,9	100	0,59	99	2,1	100	0,22	100	19,0	100	0,6	100	0,4	100	103993,9	100	10,8	100	172,3	100	920,5	100	In marcia	
20:30		3,8	100		1,8	100	0,6	100	2,3	100	0,22	100	19,2	100	0,6	100	0,5	100	103837,3	100	10,9	100	172,1	100	915,0	100	In marcia	
21:00		4,3	85		1,9	85	0,6	100	3,1	85	0,22	100	19,2	85	0,6	85	0,4	85	103680,3	100	10,7	85	171,9	100	922,5	100	In marcia	
21:30		2,6	78		1,2	78	0,6	74	3,1	78	0,22	100	25,4	78	0,7	78	0,3	78	104460,8	100	10,8	78	172,0	100	926,5	100	In marcia	
22:00		2,3	100		1,0	100	0,57	99	2,6	100	0,22	100	25,3	100	0,7	100	0,3	100	104492,9	100	10,9	100	171,6	100	920,9	100	In marcia	
22:30		2,6	100		1,4	100	0,6	100	2,2	100	0,22	100	26,3	100	0,6	100	0,2	100	104559,4	100	10,8	100	171,3	100	920,5	100	In marcia	
23:00		3,1	100		1,8	100	0,6	100	2,6	100	0,22	96	28,4	100	0,6	100	0,3	100	104876,8	100	10,8	100	171,6	100	914,1	100	In marcia	
23:30		2,9	100		1,8	100	0,6	74	2,3	100	0,21	99	22,2	100	0,6	100	0,3	100	104588,1	100	10,8	100	171,4	100	924,5	100	In marcia	
24:00		3,0	100		1,8	100	0,57	99	2,4	100	0,21	100	21,1	100	0,7	100	0,2	100	105249,7	100	11,1	100	171,1	100	922,0	100	In marcia	
MIN		2,2			0,8		0,49		1,9		0,21		15,1		0,6		0,1		101231,7		10,6		162		909			
MAX		4,4			2,4		0,63		3,2		0,22		35,5		0,7		0,5		106461,9		11,3		174,1		941			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8</																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,2	100		0,58	100		2,2	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		105273,7	100	11,0	100		162,4	100		923,8	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		0,55	100		2,6	100		0,21	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105788,9	100	10,8	100		162,5	100		926,7	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,5	100		0,58	75		2,8	100		0,21	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		105445,7	100	10,8	100		162,4	100		919,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,6	100		0,57	98		3,2	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		105580,4	100	10,8	100		162,0	100		928,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,1	100		0,54	100		2,4	100		0,21	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		105614,8	100	11,0	100		162,1	100		919,7	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,7	100		0,56	100		2,5	100		0,21	96		26,9	100		0,7	100		0,2	100		104166,8	100	11,1	100		162,2	100		913,1	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		0,63	75		2,3	100		0,21	98		24,2	100		0,6	100		0,2	100		105103,5	100	10,7	100		164,8	100		924,3	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,8	100		0,52	98		2,6	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,1	100		105485,7	100	11,0	100		166,3	100		918,0	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,3	100		0,53	100		3,2	100		0,22	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		104493,7	100	10,7	100		167,3	100		922,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,5	100		2,9	100		0,21	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		104802,9	100	10,8	100		168,7	100		924,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,7	100		0,49	75		2,7	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,3	100		105418,4	100	10,9	100		173,8	100		921,5	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,8	100		0,55	98		2,5	100		0,22	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		105686,2	100	10,7	100		173,7	100		929,0	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,3	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		105069,1	100	11,1	100		172,3	100		918,8	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		0,6	100		2,1	100		0,22	96		30,4	100		0,7	100		0,2	100		106198,4	100	10,8	100		172,5	100		920,6	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,5	100		0,59	75		2,5	100		0,22	99		26,8	100		0,7	100		0,2	100		105229,3	100	10,9	100		173,6	100		925,0	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,6	100		0,56	98		2,2	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		105824,5	100	11,0	100		172,4	100		921,9	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,2	100		0,59	100		2,6	100		0,21	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		106075,6	100	11,0	100		171,6	100		928,5	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		1,4	84		0,59	100		2,3	84		0,22	100		18,7	84		0,6	84		0,2	84		104403,8	100	11,1	84		170,6	100		922,1	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		1,9	79		0,58	75		2,2	79		0,21	100		24,0	79		0,6	79		0,3	79		105710,4	100	10,7	79		170,7	100		941,0	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,5	100		0,55	98		2,4	100		0,21	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		106461,9	100	11,0	100		170,4	100		927,0	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,0	100		0,56	100		1,9	100		0,21	100		28,1	100		0,7	100		0,4	100		105495,4	100	10,9	100		171,0	100		926,1	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,5	100		0,58	100		1,9	100		0,22	96		20,2	100		0,7	100		0,3	100		103113,2	100	11,2	100		171,0	100		915,0	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,7	100		0,57	75		2,1	100		0,21	99		27,6	100		0,6	100		0,3	100		104785,6	100	10,9	100		171,3	100		923,7	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,4	100		0,53	98		2,4	100		0,21	100		29,4	100		0,7	100		0,3	100		105448,4	100	11,0	100		171,8	100		919,3	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,0	100		0,5	100		2,2	100		0,22	100		20,1	100		0,6	100		0,5	100		104051,2	100	10,7	100		172,4	100		924,8	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		2,4	100		0,54	100		2,1	100		0,22	100		16,3	100		0,6	100		0,5	100		105072,4	100	10,6	100		173,1	100		930,3	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,0	100		0,54	75		2,1	100		0,22	100		15,1	100		0,7	100		0,5	100		101231,7	100	11,3	100		172,8	100		909,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,9	100		0,54	99		2,4	100		0,22	100		23,8	100		0,6	100		0,5	100		104239,2	100	10,8	100		173,1	100		915,5	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,4	100		0,51	100		2,4	100		0,21	100		20,0	100		0,6	100		0,5	100		104298,4	100	11,0	100		172,7	100		919,4	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,4	100		0,5	100		2,2	100		0,21	96		24,0	100		0,7	100		0,4	100		104187,7	100	10,8	100		172,3	100		927,3	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,1	100		0,5	75		2,2	100		0,22	99		22,6	100		0,6	100		0,4	100		102784,9	100	11,2	100		172,0	100		917,3	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,6	100		0,59	99		2,2	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,4	100		103754,5	100	10,7	100		172,0	100		924,6	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,8	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		104497,8	100	10,9	100		172,6	100		922,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		1,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		35,5	100		0,6	100		0,4	100		103936,2	100	10,7	100		173,9	100		927,8	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,7	100		0,61	75		2,3	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,5	100		104237,0	100	10,9	100		173,9	100		920,2	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,0	100		0,6	99		2,7	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,5	100		103830,2	100	10,8	100		173,8	100		917,5	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		1,7	100		0,63	100		2,9	100		0,22	100		30,3	100		0,6	100		0,5	100		103677,1	100	10,7	100		174,1	100		923,9	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		1,3	100		0,6	100		2,7	100		0,21	96		31,9	100		0,7	100		0,4	100		104198,4	100	11,0	100		174,0	100		919,6	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,8	100		0,6	75		2,7	100		0,22	99		24,6	100		0,7	100		0,5	100		104190,5	100	11,0	100		173,0	100		913,8	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,9	100		0,59	99		2,1	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		103993,9	100	10,8	100		172,3	100		920,5	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,8	100		0,6	100		2,3	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,5	100		103837,3	100	10,9	100		172,1	100		915,0	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		1,9	85		0,6	100		3,1	85		0,22	100		19,2	85		0,6	85		0,4	85		103680,3	100	10,7	85		171,9	100		922,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		1,2	78		0,6	74		3,1	78		0,22	100		25,4	78		0,7	78		0,3	78		104460,8	100	10,8	78		172,0	100		926,5	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		1,0	100																															