

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		1,9	100		0,61	100		1,6	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		97718,0	100		10,5	100		168,3	100		938,9	100		In marcia
01:00		2,5	100		0,8	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		98329,4	100		10,2	100		169,3	100		945,3	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		1,9	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		100203,6	100		10,5	100		169,8	100		938,2	100		In marcia
02:00		2,5	100		1,6	100		0,6	100		1,6	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		101563,7	100		10,5	100		171,2	100		938,3	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,6	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		101814,0	100		10,7	100		172,2	100		933,7	100		In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		1,9	100		0,21	95		23,8	100		0,7	100		0,1	100		102477,1	100		10,7	100		172,8	100		934,5	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,1	100		0,61	73		2,0	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		103936,4	100		10,7	100		173,6	100		936,0	100		In marcia
04:00		2,2	100		0,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		104360,7	100		10,6	100		174,6	100		937,9	100		In marcia
04:30		2,3	100		2,0	100		0,64	100		7,3	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		105881,1	100		10,6	100		175,8	100		939,8	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		105293,3	100		11,0	100		176,1	100		926,3	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,6	100		0,68	73		1,7	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		105710,6	100		10,9	100		176,6	100		928,8	100		In marcia
06:00		2,2	100		1,7	100		0,56	100		1,9	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		105923,5	100		10,6	100		177,1	100		936,4	100		In marcia
06:30		2,1	100		1,3	100		0,56	100		1,7	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		105783,3	100		11,0	100		176,8	100		926,1	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,1	100		0,58	100		1,6	100		0,22	95		32,3	100		0,7	100		0,0	100		105565,2	100		10,6	100		177,2	100		934,4	100		In marcia
07:30		3,7	100		3,2	100		0,61	73		1,7	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106092,7	100		11,0	100		177,0	100		928,8	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,8	100		0,55	100		2,3	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106245,8	100		10,9	100		177,1	100		930,0	100		In marcia
08:30		2,4	100		0,6	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		105973,2	100		10,7	100		176,8	100		931,4	100		In marcia
09:00		2,4	84		0,6	84		0,56	100		2,5	84		0,21	100		15,7	84		0,7	84		0,1	84		105538,8	100		10,9	84		175,9	100		929,6	100		In marcia
09:30		2,7	79		1,1	79		0,55	73		2,5	79		0,22	100		23,9	79		0,7	79		0,3	79		105951,6	100		10,8	79		176,2	100		932,6	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,6	100		0,61	100		2,8	100		0,22	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		105325,2	100		10,9	100		175,9	100		924,2	100		In marcia
10:30		2,8	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,22	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		105182,6	100		10,8	100		176,0	100		927,6	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,6	100		0,65	100		2,3	100		0,22	94		27,2	100		0,7	100		0,3	100		104724,6	100		10,8	100		177,3	100		927,1	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,9	100		0,63	73		2,1	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		105141,6	100		10,9	100		179,8	100		929,2	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,8	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		104041,9	100		11,1	100		180,6	100		926,2	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,8	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		104704,4	100		11,0	100		180,9	100		925,5	100		In marcia
13:00		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105234,7	100		10,7	100		180,9	100		938,5	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,4	100		0,61	73		1,8	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		104698,7	100		11,0	100		179,0	100		928,2	100		In marcia
14:00		2,8	100		1,6	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		104446,7	100		10,8	100		176,5	100		932,6	100		In marcia
14:30		3,8	100		1,1	100		0,59	100		2,5	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		104831,3	100		10,9	100		181,5	100		928,4	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,23	94		32,3	100		0,6	100		0,3	100		103735,4	100		10,6	100		187,5	100		931,2	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,6	100		0,6	73		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		104711,8	100		10,5	100		187,1	100		943,3	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,9	100		0,62	100		1,5	100		0,22	100		10,2	100		0,6	100		0,1	100		102689,7	100		11,1	100		173,8	100		924,8	100		In marcia
16:30		2,1	100		1,3	100		0,61	100		1,4	100		0,21	100		18,1	100		0,6	100		0,1	100		103920,1	100		10,9	100		164,7	100		930,4	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,4	100		0,64	100		2,2	100		0,21	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		103962,6	100		10,7	100		160,7	100		934,5	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,5	100		0,66	73		1,7	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		103131,6	100		10,4	100		158,8	100		944,5	100		In marcia
18:00		2,1	100		1,4	100		0,53	100		2,4	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		103829,8	100		10,9	100		157,0	100		929,4	100		In marcia
18:30		2,1	100		2,0	100		0,56	100		2,4	100		0,21	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		104794,3	100		11,0	100		156,5	100		934,7	100		In marcia
19:00		2,2	100		2,4	100		0,57	100		2,3	100		0,21	94		30,8	100		0,7	100		0,1	100		103253,8	100		11,1	100		156,1	100		924,4	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,7	100		0,55	73		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		104254,4	100		10,7	100		155,7	100		934,7	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,2	100		0,62	100		2,5	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		104590,9	100		11,0	100		155,8	100		927,0	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		2,7	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		104610,8	100		10,6	100		156,9	100		933,7	100		In marcia
21:00		2,2	86		0,2	86		0,64	100		1,9	86		0,21	100		24,4	86		0,6	86		0,2	86		104602,6	100		10,7	86		157,6	100		935,8	100		In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		0,63	73		1,5	78		0,21	100		26,8	78</																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,9	100		0,61	100		1,6	100		0,21	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		97718,0	100		10,5	100		168,3	100		938,9	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,8	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		98329,4	100		10,2	100		169,3	100		945,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,6	73		1,9	100		0,21	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		100203,6	100		10,5	100		169,8	100		938,2	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,6	100		0,6	100		1,6	100		0,21	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		101563,7	100		10,5	100		171,2	100		938,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,6	100		0,21	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		101814,0	100		10,7	100		172,2	100		933,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		1,9	100		0,21	95		23,8	100		0,7	100		0,1	100		102477,1	100		10,7	100		172,8	100		934,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,1	100		0,61	73		2,0	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		103936,4	100		10,7	100		173,6	100		936,0	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,4	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		104360,7	100		10,6	100		174,6	100		937,9	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		2,0	100		0,64	100		7,3	100		0,22	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		105881,1	100		10,6	100		175,8	100		939,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		105293,3	100		11,0	100		176,1	100		926,3	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,6	100		0,68	73		1,7	100		0,22	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		105710,6	100		10,9	100		176,6	100		928,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		1,7	100		0,56	100		1,9	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,0	100		105923,5	100		10,6	100		177,1	100		936,4	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,3	100		0,56	100		1,7	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		105783,3	100		11,0	100		176,8	100		926,1	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,1	100		0,58	100		1,6	100		0,22	95		32,3	100		0,7	100		0,0	100		105565,2	100		10,6	100		177,2	100		934,4	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		3,2	100		0,61	73		1,7	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106092,7	100		11,0	100		177,0	100		928,8	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,8	100		0,55	100		2,3	100		0,22	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		106245,8	100		10,9	100		177,1	100		930,0	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,6	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		17,2	100		0,7	100		0,1	100		105973,2	100		10,7	100		176,8	100		931,4	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		0,6	84		0,56	100		2,5	84		0,21	100		15,7	84		0,7	84		0,1	84		105538,8	100		10,9	84		175,9	100		929,6	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		1,1	79		0,55	73		2,5	79		0,22	100		23,9	79		0,7	79		0,3	79		105951,6	100		10,8	79		176,2	100		932,6	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,6	100		0,61	100		2,8	100		0,22	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		105325,2	100		10,9	100		175,9	100		924,2	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,22	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		105182,6	100		10,8	100		176,0	100		927,6	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,6	100		0,65	100		2,3	100		0,22	94		27,2	100		0,7	100		0,3	100		104724,6	100		10,8	100		177,3	100		927,1	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,9	100		0,63	73		2,1	100		0,22	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		105141,6	100		10,9	100		179,8	100		929,2	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,8	100		0,61	100		1,7	100		0,22	100		19,6	100		0,6	100		0,1	100		104041,9	100		11,1	100		180,6	100		926,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		104704,4	100		11,0	100		180,9	100		925,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,5	100		0,62	100		1,9	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		105234,7	100		10,7	100		180,9	100		938,5	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,4	100		0,61	73		1,8	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,3	100		104698,7	100		11,0	100		179,0	100		928,2	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,6	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		104446,7	100		10,8	100		176,5	100		932,6	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		1,1	100		0,59	100		2,5	100		0,22	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		104831,3	100		10,9	100		181,5	100		928,4	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,23	94		32,3	100		0,6	100		0,3	100		103735,4	100		10,6	100		187,5	100		931,2	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,6	100		0,6	73		1,9	100		0,22	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		104711,8	100		10,5	100		187,1	100		943,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,9	100		0,62	100		1,5	100		0,22	100		10,2	100		0,6	100		0,1	100		102689,7	100		11,1	100		173,8	100		924,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		1,3	100		0,61	100		1,4	100		0,21	100		18,1	100		0,6	100		0,1	100		103920,1	100		10,9	100		164,7	100		930,4	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,4	100		0,64	100		2,2	100		0,21	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		103962,6	100		10,7	100		160,7	100		934,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,5	100		0,66	73		1,7	100		0,21	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		103131,6	100		10,4	100		158,8	100		944,5	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,4	100		0,53	100		2,4	100		0,21	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		103829,8	100		10,9	100		157,0	100		929,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		2,0	100		0,56	100		2,4	100		0,21	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		104794,3	100		11,0	100		156,5	100		934,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		2,4	100		0,57	100		2,3	100		0,21	94		30,8	100		0,7	100		0,1	100		103253,8	100		11,1	100		156,1	100		924,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,7	100		0,55	73		2,7	100		0,21	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		104254,4	100		10,7	100		155,7	100		934,7	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,2	100		0,62	100		2,5	100		0,21	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		104590,9	100		11,0	100		155,8	100		927,0	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,2	100		0,66	100		2,7	100		0,21	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		104610,8	100		10,6	100		156,9	100		933,7	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,2	86		0,64	100		1,9	86		0,21	100		24,4	86		0,6	86		0,2	86		104602,6	100		10,7	86		157,6	100		935,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		0,63	73		1,5	78		0,21	100		26,8	78																				