

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/09/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,8	100		0,66	100		2,4	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,3	100		108409,4	100		10,5	100		190,0	100		943,8	100	In marcia
01:00		6,3	100		1,4	100		0,64	100		2,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		107513,1	100		10,4	100		190,9	100		943,9	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,7	100		0,59	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		108088,7	100		10,6	100		190,8	100		938,3	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,4	100		0,57	100		3,1	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,3	100		107761,9	100		10,1	100		188,7	100		945,6	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,3	100		0,59	100		2,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		108006,9	100		10,5	100		185,5	100		939,9	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,3	100		0,59	100		2,5	100		0,26	96		25,8	100		0,7	100		0,3	100		107382,1	100		10,2	100		184,1	100		941,6	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,0	100		0,6	73		2,5	100		0,26	99		26,2	100		0,6	100		0,3	100		108261,7	100		10,2	100		184,3	100		948,9	100	In marcia
04:00		5,3	100		1,7	100		0,58	100		2,7	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		110070,9	100		10,4	100		184,4	100		950,5	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,7	100		0,59	100		3,8	100		0,26	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		110135,3	100		10,6	100		184,4	100		936,4	100	In marcia
05:00		3,3	100		1,1	100		0,6	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		110162,8	100		10,4	100		185,1	100		944,0	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,4	100		0,6	73		2,8	100		0,26	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		110998,1	100		10,6	100		188,6	100		944,0	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,3	100		0,59	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		110816,9	100		10,4	100		191,5	100		942,5	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,2	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		111610,2	100		10,5	100		193,8	100		938,4	100	In marcia
07:00		2,6	100		2,0	100		0,9	100		4,2	100		0,26	96		24,6	100		0,6	100		0,3	100		112170,5	100		10,6	100		194,6	100		938,0	100	In marcia
07:30		2,3	100		1,2	100		0,85	73		3,0	100		0,26	99		23,4	100		0,6	100		0,3	100		111607,9	100		10,6	100		195,0	100		936,6	100	In marcia
08:00		2,9	100		2,1	100		0,95	100		3,3	100		0,27	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		111475,9	100		10,5	100		194,7	100		941,5	100	In marcia
08:30		2,3	100		1,0	100		0,83	100		4,4	100		0,27	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		111606,9	100		10,2	100		194,7	100		946,7	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,1	84		1,14	100		3,8	84		0,27	100		26,4	84		0,6	84		0,3	84		113518,9	100		10,3	84		195,3	100		949,1	100	In marcia
09:30		3,0	79		2,0	79		1,27	73		3,2	79		0,26	100		24,1	79		0,7	79		0,4	79		115268,6	100		10,7	79		191,2	100		945,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,8	100		1,07	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		117218,7	100		10,7	100		177,7	100		950,8	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,5	100		1,1	100		2,7	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		117228,7	100		10,6	100		168,2	100		952,9	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,1	100		1,2	100		3,5	100		0,25	96		32,5	100		0,7	100		0,5	100		116077,3	100		10,2	100		164,7	100		964,0	100	In marcia
11:30		2,6	100		1,5	100		1,87	73		2,9	100		0,25	99		24,5	100		0,6	100		0,4	100		116428,9	100		10,4	100		164,5	100		960,7	100	In marcia
12:00		2,7	100		2,1	100		1,84	100		3,2	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		117117,4	100		10,7	100		165,3	100		949,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,5	100		1,58	100		3,7	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		117192,4	100		10,1	100		166,1	100		962,6	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,8	100		2,11	100		3,6	100		0,26	100		22,3	100		0,6	100		0,5	100		118255,1	100		10,3	100		172,9	100		964,8	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,8	100		2,3	73		3,8	100		0,27	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		119022,8	100		10,2	100		187,1	100		964,0	100	In marcia
14:00		2,7	100		2,1	100		1,36	100		3,4	100		0,27	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		120019,7	100		10,4	100		193,8	100		958,2	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,5	100		1,25	100		3,4	100		0,27	100		18,4	100		0,6	100		0,6	100		120188,8	100		10,5	100		195,5	100		956,9	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,6	100		0,99	100		4,4	100		0,27	96		18,7	100		0,6	100		0,6	100		120103,3	100		10,3	100		196,1	100		960,6	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		1,15	73		4,1	100		0,27	99		16,7	100		0,6	100		0,6	100		120079,3	100		10,5	100		195,9	100		959,5	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,3	100		1,08	100		3,5	100		0,27	100		29,4	100		0,6	100		0,7	100		119412,2	100		10,2	100		196,1	100		964,8	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,8	100		1,2	100		4,6	100		0,27	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		119342,2	100		10,2	100		196,2	100		964,2	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,5	100		0,91	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,8	100		118459,2	100		10,1	100		196,2	100		969,0	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,0	100		1,04	73		5,7	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,5	100		118560,3	100		10,3	100		195,6	100		967,7	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,9	100		0,81	100		4,7	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,6	100		118518,4	100		10,2	100		195,3	100		976,0	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,4	100		0,72	100		4,2	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,6	100		118108,1	100		10,3	100		195,3	100		959,5	100	In marcia
19:00		4,9	100		1,3	100		0,66	100		4,4	100		0,23	96		18,3	100		0,7	100		0,5	100		118260,0	100		10,3	100		195,4	100		962,4	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,5	100		0,59	73		4,5	100		0,23	99		18,3	100		0,7	100		0,8	100		117481,5	100		10,3	100		198,7	100		952,9	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,6	100		117944,1	100		10,1	100		200,9	100		970,4	100	In marcia
20:30		2,3	100		1,4	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,6	100		117357,6	100		10,3	100		201,8	100		969,1	100	In marcia
21:00		2,3	84		1,8	84		0,7	100		3,6	84		0,24	100		29,6	84		0,6	84		0,7	84		117782,6	100		10,2	84		202,5	100		963,9	100	In marcia
21:30		2,2	79		0,9	79		0,71	73		3,9	79		0,26	100		21,8	79		0,6	79		0,5	79		116492,6	100		10,3	79		202,6	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,6	100		0,8	100		0,66	100		2,4	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,3	100		108409,4	100	10,5	100		190,0	100		943,8	100	in Betrieb
01:00		6,3	100		1,4	100		0,64	100		2,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		107513,1	100	10,4	100		190,9	100		943,9	100	in Betrieb
01:30		4,1	100		0,7	100		0,59	73		2,8	100		0,26	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		108088,7	100	10,6	100		190,8	100		938,3	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		0,4	100		0,57	100		3,1	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,3	100		107761,9	100	10,1	100		188,7	100		945,6	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		1,3	100		0,59	100		2,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		108006,9	100	10,5	100		185,5	100		939,9	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		1,3	100		0,59	100		2,5	100		0,26	96		25,8	100		0,7	100		0,3	100		107382,1	100	10,2	100		184,1	100		941,6	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		1,0	100		0,6	73		2,5	100		0,26	99		26,2	100		0,6	100		0,3	100		108261,7	100	10,2	100		184,3	100		948,9	100	in Betrieb
04:00		5,3	100		1,7	100		0,58	100		2,7	100		0,26	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		110070,9	100	10,4	100		184,4	100		950,5	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		1,7	100		0,59	100		3,8	100		0,26	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		110135,3	100	10,6	100		184,4	100		936,4	100	in Betrieb
05:00		3,3	100		1,1	100		0,6	100		3,3	100		0,26	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		110162,8	100	10,4	100		185,1	100		944,0	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		1,4	100		0,6	73		2,8	100		0,26	100		19,8	100		0,7	100		0,3	100		110998,1	100	10,6	100		188,6	100		944,0	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		1,3	100		0,59	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		110816,9	100	10,4	100		191,5	100		942,5	100	in Betrieb
06:30		2,3	100		1,2	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		111610,2	100	10,5	100		193,8	100		938,4	100	in Betrieb
07:00		2,6	100		2,0	100		0,9	100		4,2	100		0,26	96		24,6	100		0,6	100		0,3	100		112170,5	100	10,6	100		194,6	100		938,0	100	in Betrieb
07:30		2,3	100		1,2	100		0,85	73		3,0	100		0,26	99		23,4	100		0,6	100		0,3	100		111607,9	100	10,6	100		195,0	100		936,6	100	in Betrieb
08:00		2,9	100		2,1	100		0,95	100		3,3	100		0,27	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		111475,9	100	10,5	100		194,7	100		941,5	100	in Betrieb
08:30		2,3	100		1,0	100		0,83	100		4,4	100		0,27	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		111606,9	100	10,2	100		194,7	100		946,7	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		1,1	84		1,14	100		3,8	84		0,27	100		26,4	84		0,6	84		0,3	84		113518,9	100	10,3	84		195,3	100		949,1	100	in Betrieb
09:30		3,0	79		2,0	79		1,27	73		3,2	79		0,26	100		24,1	79		0,7	79		0,4	79		115268,6	100	10,7	79		191,2	100		945,7	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		1,8	100		1,07	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		117218,7	100	10,7	100		177,7	100		950,8	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,5	100		1,1	100		2,7	100		0,25	100		29,8	100		0,7	100		0,5	100		117228,7	100	10,6	100		168,2	100		952,9	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		1,1	100		1,2	100		3,5	100		0,25	96		32,5	100		0,7	100		0,5	100		116077,3	100	10,2	100		164,7	100		964,0	100	in Betrieb
11:30		2,6	100		1,5	100		1,87	73		2,9	100		0,25	99		24,5	100		0,6	100		0,4	100		116428,9	100	10,4	100		164,5	100		960,7	100	in Betrieb
12:00		2,7	100		2,1	100		1,84	100		3,2	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		117117,4	100	10,7	100		165,3	100		949,9	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,5	100		1,58	100		3,7	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,6	100		117192,4	100	10,1	100		166,1	100		962,6	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,8	100		2,11	100		3,6	100		0,26	100		22,3	100		0,6	100		0,5	100		118255,1	100	10,3	100		172,9	100		964,8	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		1,8	100		2,3	73		3,8	100		0,27	100		21,6	100		0,6	100		0,6	100		119022,8	100	10,2	100		187,1	100		964,0	100	in Betrieb
14:00		2,7	100		2,1	100		1,36	100		3,4	100		0,27	100		23,8	100		0,6	100		0,6	100		120019,7	100	10,4	100		193,8	100		958,2	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,5	100		1,25	100		3,4	100		0,27	100		18,4	100		0,6	100		0,6	100		120188,8	100	10,5	100		195,5	100		956,9	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		0,6	100		0,99	100		4,4	100		0,27	96		18,7	100		0,6	100		0,6	100		120103,3	100	10,3	100		196,1	100		960,6	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		1,15	73		4,1	100		0,27	99		16,7	100		0,6	100		0,6	100		120079,3	100	10,5	100		195,9	100		959,5	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,3	100		1,08	100		3,5	100		0,27	100		29,4	100		0,6	100		0,7	100		119412,2	100	10,2	100		196,1	100		964,8	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		1,8	100		1,2	100		4,6	100		0,27	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		119342,2	100	10,2	100		196,2	100		964,2	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,5	100		0,91	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,6	100		0,8	100		118459,2	100	10,1	100		196,2	100		969,0	100	in Betrieb
17:30		2,3	100		1,0	100		1,04	73		5,7	100		0,24	100		34,9	100		0,6	100		0,5	100		118560,3	100	10,3	100		195,6	100		967,7	100	in Betrieb
18:00		2,6	100		1,9	100		0,81	100		4,7	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,6	100		118518,4	100	10,2	100		195,3	100		976,0	100	in Betrieb
18:30		3,1	100		1,4	100		0,72	100		4,2	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,6	100		118108,1	100	10,3	100		195,3	100		959,5	100	in Betrieb
19:00		4,9	100		1,3	100		0,66	100		4,4	100		0,23	96		18,3	100		0,7	100		0,5	100		118260,0	100	10,3	100		195,4	100		962,4	100	in Betrieb
19:30		2,6	100		0,5	100		0,59	73		4,5	100		0,23	99		18,3	100		0,7	100		0,8	100		117481,5	100	10,3	100		198,7	100		952,9	100	in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,6	100		117944,1	100	10,1	100		200,9	100		970,4	100	in Betrieb
20:30		2,3	100		1,4	100		0,72	100		3,1	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,6	100		117357,6	100	10,3	100		201,8	100		969,1	100	in Betrieb
21:00		2,3	84		1,8	84		0,7	100		3,6	84		0,24	100		29,6	84		0,6	84		0,7	84		117782,6	100	10,2	84		202,5	100		963,9	100	in Betrieb
21:30		2,2	79		0,9	79		0,71	73		3,9	79		0,26	100		21,8	79		0,6	79		0,5	79		116492,6	100	10,3	79		202,6	100		957,9	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		1,1	100		0,66	100		3,0	100		0,27	100		27,1	100		0,6	100		0,4	100		116577,2	100	10,2								