



Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																		Angehalten			
01:00																																		Angehalten			
01:30																																		Angehalten			
02:00																																		Kein Mull			
02:30																																		Kein Mull			
03:00																																		Kein Mull			
03:30																																		Kein Mull			
04:00																																		Kein Mull			
04:30																																		Kein Mull			
05:00																																		Kein Mull			
05:30																																		Kein Mull			
06:00																																		Kein Mull			
06:30																																		Kein Mull			
07:00																																		Kein Mull			
07:30																																		Kein Mull			
08:00																																		Kein Mull			
08:30																																		Kein Mull			
09:00																																		Kein Mull			
09:30																																		Angehalten			
10:00																																		Angehalten			
10:30		2,1	100		0,0	100		2,02	73		2,9	100		0,26	100		32,3	100		1,3	100		0,1	100		104561,8	100		10,4	100		187,9	100		938,8	100	in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		2,2	100		2,0	100		0,27	94		85,1	100		1,3	100		0,1	100		109534,4	100		9,3	100		191,9	100		944,7	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		2,11	100		2,5	100		0,27	100		67,8	100		1,3	100		0,1	100		113626,2	100		9,6	100		196,4	100		937,5	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		2,16	100		3,7	100		0,27	100		35,2	100		1,2	100		0,1	100		113778,8	100		10,2	100		199,1	100		927,9	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		2,35	73		3,7	100		0,27	100		20,2	100		1,2	100		0,2	100		111969,7	100		9,7	100		200,2	100		919,5	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		2,47	100		4,3	100		0,28	100		13,0	100		1,2	100		0,4	100		113176,9	100		9,8	100		201,6	100		922,4	100	in Betrieb
13:30		2,6	100		0,4	100		2,46	100		5,5	100		0,28	100		8,8	100		1,2	100		0,5	100		114750,0	100		9,5	100		202,6	100		942,4	100	in Betrieb
14:00		4,2	100		1,6	100		2,11	100		3,8	100		0,27	100		10,1	100		1,2	100		0,6	100		116565,5	100		10,2	100		203,5	100		915,1	100	in Betrieb
14:30		4,1	100		1,1	100		1,78	73		4,2	100		0,27	100		8,2	100		1,2	100		0,6	100		115675,4	100		10,3	100		203,8	100		912,9	100	in Betrieb
15:00		5,3	100		0,9	100		1,66	100		3,9	100		0,27	95		14,5	100		1,2	100		0,6	100		114578,5	100		10,2	100		204,0	100		916,9	100	in Betrieb
15:30		3,5	100		0,7	100		1,58	100		4,2	100		0,27	100		30,2	100		1,1	100		0,3	100		114037,2	100		10,0	100		204,1	100		917,1	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		0,8	100		1,74	100		3,3	100		0,28	100		37,1	100		1,1	100		0,4	100		114145,1	100		10,1	100		204,5	100		921,6	100	in Betrieb
16:30		3,8	100		0,9	100		1,71	73		3,8	100		0,26	100		45,0	100		1,1	100		0,2	100		114125,0	100		9,9	100		180,0	100		926,2	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		1,3	100		1,55	100		3,7	100		0,25	100		39,5	100		1,1	100		0,0	100		115717,8	100		10,0	100		160,3	100		921,3	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		0,8	100		1,49	100		3,3	100		0,25	100		28,3	100		1,1	100		0,0	100		116487,9	100		10,2	100		160,4	100		921,9	100	in Betrieb
18:00		3,9	100		0,7	100		1,49	100		3,2	100		0,25	100		25,8	100		1,1	100		0,0	100		115668,5	100		10,2	100		157,5	100		924,6	100	in Betrieb
18:30		3,9	100		0,8	100		1,38	73		3,1	100		0,25	100		22,4	100		1,1	100		0,0	100		115856,2	100		10,1	100		156,2	100		932,0	100	in Betrieb
19:00		4,3	100		1,3	100		1,49	100		3,7	100		0,25	94		21,4	100		1,1	100		0,0	100		117313,8	100		10,3	100		156,0	100		914,5	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		1,2	100		1,41	100		3,5	100		0,25	100		18,1	100		1,1	100		0,0	100		116194,2	100		10,1	100		159,2	100		931,1	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,5	100		1,37	100		3,7	100		0,25	100		20,4	100		1,1	100		0,0	100		116851,6	100		10,3	100		161,9	100		927,4	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		1,0	100		1,33	73		4,1	100		0,25	100		23,1	100		1,1	100		0,0	100		117068,2	100		10,2	100		160,8	100		930,6	100	in Betrieb
21:00		5,5	84		1,2	84		1,42	100		3,9	84		0,25	100		26,6	84		1,0	84		0,1	84		118562,0	100		10,2	84		160,1	100		934,5	100	in Betrieb
21:30		5,9	79		1,5	79		1,28	100		4,7	79		0,25	100		33,8	79		1,0	79		0,5	79		119620,0	100		10,0	79		160,4	100		934,5	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		0,8	100		1,28	100		4,5	100		0,25	100		27,6	100		1,0	100		0,6	100		120373,9	100		10,3	100		162,5	100		925,9	100	in Betrieb
22:30		3,1	100		0,6	100		1,36	73		4,3	100		0,25	100		26,2	100		1,1	100		0,5	100		118936,7	100		10,2	100		165,0	100		923,4	100	in Betrieb
23:00		2,9	100		0,7	100		1,37	100		4,8	100		0,25	94		20,7	100		1,1	100		0,5	100		120142,6	100		10,5	100		166,1	100		907,5	100	in Betrieb
23:30		3,2	100		0,9	100		1,4	100		5,5	100		0,25	100		13,7	100		1,0	100		0,6	100		120527,5	100		10,7	100		166,9	100		890,7	100	in Betrieb
24:00		4,0	100		1,2	100		1,42	100		5,8	100		0,26	100		20,8	100		1,0	100		0,6	100		117029,8	100		9,8	100		166,7	100		907,5	100	in Betrieb
<b>MIN</b>		2,1			0			1,28			2			0,25			8,2			1			0			104561,8			9,3			156			890,7		
<b>MAX</b>		5,9			1,6			2,47			5,8			0,28			85,1			1,3			0,6			120527,5			10,7			204,5			944,7		
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200			60						100			30			400			20			60														
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2			0,4/0,2														
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00																	