

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		
00:30		3,4	100		0,4	100	0,78	73	1,9	100	0,25	100	22,5	100	0,8	100	0,6	100	116838,1	100	10,1	100	168,3	100	948,1	100	In marcia	
01:00		4,2	100		0,8	100	0,78	100	2,3	100	0,25	100	22,9	100	0,8	100	0,6	100	117050,7	100	10,0	100	168,6	100	954,4	100	In marcia	
01:30		3,0	100		0,5	100	0,74	100	1,9	100	0,25	100	23,0	100	0,8	100	0,6	100	117606,2	100	10,3	100	168,5	100	942,6	100	In marcia	
02:00		4,1	100		0,8	100	0,8	100	1,8	100	0,25	100	26,6	100	0,8	100	0,5	100	117179,8	100	10,1	100	168,6	100	944,8	100	In marcia	
02:30		4,2	100		0,6	100	0,75	73	1,8	100	0,25	100	25,1	100	0,8	100	0,7	100	117039,6	100	10,1	100	168,8	100	954,8	100	In marcia	
03:00		3,6	100		0,4	100	0,79	100	2,5	100	0,25	94	25,0	100	0,8	100	0,5	100	117416,7	100	10,1	100	168,7	100	954,8	100	In marcia	
03:30		4,3	100		0,7	100	0,8	100	2,0	100	0,25	100	26,2	100	0,8	100	0,5	100	117831,5	100	10,4	100	168,3	100	939,9	100	In marcia	
04:00		3,9	100		0,7	100	0,79	100	2,0	100	0,25	100	27,3	100	0,8	100	0,5	100	117922,1	100	10,1	100	167,9	100	949,6	100	In marcia	
04:30		3,4	100		0,4	100	0,72	73	1,9	100	0,25	100	24,0	100	0,8	100	0,6	100	117917,3	100	10,2	100	168,3	100	946,5	100	In marcia	
05:00		3,9	100		0,7	100	0,82	100	2,2	100	0,25	100	27,6	100	0,8	100	0,6	100	117983,2	100	10,3	100	168,7	100	940,6	100	In marcia	
05:30		4,4	100		0,5	100	0,75	100	2,2	100	0,25	100	21,5	100	0,8	100	0,6	100	118375,3	100	10,2	100	168,7	100	946,8	100	In marcia	
06:00		3,7	100		0,5	100	0,79	100	1,9	100	0,25	100	22,2	100	0,8	100	0,5	100	118023,5	100	10,3	100	168,5	100	947,6	100	In marcia	
06:30		3,7	100		0,4	100	0,76	73	2,2	100	0,25	100	24,6	100	0,8	100	0,6	100	117904,8	100	10,1	100	168,5	100	951,4	100	In marcia	
07:00		3,1	100		0,3	100	0,8	100	2,0	100	0,25	94	33,0	100	0,8	100	0,5	100	118027,3	100	10,3	100	168,0	100	937,6	100	In marcia	
07:30		3,9	100		0,8	100	0,84	100	2,3	100	0,25	100	22,1	100	0,8	100	0,6	100	118219,7	100	10,1	100	167,7	100	951,6	100	In marcia	
08:00		3,3	100		1,0	100	0,82	100	2,1	100	0,25	100	15,0	100	0,8	100	0,6	100	118608,0	100	10,4	100	166,1	100	939,9	100	In marcia	
08:30		3,3	100		0,7	100	0,77	73	2,7	100	0,25	100	16,0	100	0,8	100	0,7	100	118105,4	100	10,2	100	160,9	100	944,0	100	In marcia	
09:00		4,3	85		1,0	85	0,82	100	2,4	85	0,25	100	20,8	85	0,8	85	0,7	85	119055,1	100	10,3	85	160,6	100	935,9	100	In marcia	
09:30		4,6	79		1,5	79	0,83	100	2,1	79	0,25	100	35,5	79	0,9	79	0,7	79	119075,2	100	10,3	79	162,5	100	947,8	100	In marcia	
10:00		4,2	100		1,1	100	0,81	100	3,0	100	0,25	100	29,7	100	1,0	100	0,6	100	119872,8	100	10,4	100	163,4	100	932,0	100	In marcia	
10:30		3,6	100		1,0	100	0,74	73	2,7	100	0,25	100	29,8	100	0,9	100	0,6	100	119135,2	100	10,4	100	163,4	100	933,2	100	In marcia	
11:00		5,1	100		0,7	100	0,79	100	3,0	100	0,25	94	34,0	100	0,9	100	0,7	100	118555,0	100	10,2	100	159,0	100	940,0	100	In marcia	
11:30		3,9	100		0,7	100	0,75	100	2,5	100	0,24	100	24,9	100	0,9	100	0,6	100	118395,3	100	10,2	100	160,3	100	927,9	100	In marcia	
12:00		2,5	100		0,2	100	0,67	100	2,6	100	0,24	100	14,8	100	0,9	100	0,5	100	118087,9	100	10,5	100	161,3	100	925,9	100	In marcia	
12:30		3,2	100		0,3	100	0,7	73	2,9	100	0,25	100	15,7	100	1,0	100	0,8	100	115619,8	100	10,1	100	161,5	100	925,3	100	In marcia	
13:00		3,5	100		0,7	100	0,79	100	2,2	100	0,25	100	18,4	100	0,9	100	0,7	100	114900,9	100	10,0	100	160,7	100	932,2	100	In marcia	
13:30		4,1	100		0,8	100	0,75	100	2,6	100	0,24	100	27,7	100	0,9	100	0,7	100	115169,4	100	10,0	100	156,2	100	938,3	100	In marcia	
14:00		3,4	100		0,6	100	0,75	100	2,9	100	0,25	100	42,2	100	0,9	100	0,7	100	116546,8	100	10,0	100	159,9	100	930,3	100	In marcia	
14:30		2,9	100		0,4	100	0,77	73	3,2	100	0,25	100	31,5	100	0,8	100	0,7	100	118579,6	100	10,2	100	163,6	100	935,1	100	In marcia	
15:00		4,0	100		0,5	100	0,83	100	2,9	100	0,25	94	21,9	100	0,8	100	0,7	100	118588,6	100	10,1	100	164,6	100	945,2	100	In marcia	
15:30		5,0	100		0,7	100	0,81	100	2,2	100	0,25	100	19,6	100	0,8	100	0,7	100	118006,1	100	10,1	100	164,3	100	943,9	100	In marcia	
16:00		3,8	100		0,3	100	0,73	100	2,3	100	0,24	100	18,6	100	0,8	100	0,7	100	118564,8	100	10,3	100	160,3	100	932,8	100	In marcia	
16:30		2,5	100		0,3	100	0,75	73	2,9	100	0,24	100	21,4	100	0,9	100	0,8	100	117242,1	100	10,1	100	161,9	100	927,6	100	In marcia	
17:00		3,5	100		0,5	100	0,92	100	3,2	100	0,25	100	28,6	100	1,0	100	0,6	100	116861,5	100	10,0	100	163,7	100	939,5	100	In marcia	
17:30		4,2	100		0,4	100	0,86	100	2,3	100	0,24	100	22,9	100	0,9	100	0,7	100	116603,7	100	10,2	100	164,1	100	936,2	100	In marcia	
18:00		3,9	100		0,7	100	0,89	100	2,6	100	0,25	100	25,3	100	0,9	100	0,7	100	115387,5	100	10,1	100	163,8	100	942,2	100	In marcia	
18:30		3,7	100		0,8	100	0,84	73	2,4	100	0,25	100	32,0	100	0,9	100	0,8	100	115793,1	100	9,7	100	164,3	100	951,2	100	In marcia	
19:00		3,6	100		0,7	100	0,89	100	2,3	100	0,24	94	21,8	100	0,8	100	0,7	100	116983,8	100	10,1	100	164,4	100	940,2	100	In marcia	
19:30		4,1	100		1,1	100	0,87	100	2,5	100	0,24	100	22,3	100	0,9	100	0,7	100	117186,6	100	10,3	100	163,9	100	932,7	100	In marcia	
20:00		4,3	100		1,0	100	0,82	100	2,6	100	0,24	100	20,8	100	0,9	100	0,8	100	117179,4	100	10,3	100	163,4	100	927,0	100	In marcia	
20:30		4,7	100		1,2	100	0,81	73	1,9	100	0,24	100	31,5	100	0,9	100	0,7	100	116715,2	100	10,2	100	163,1	100	933,7	100	In marcia	
21:00		4,4	85		0,7	85	0,82	100	2,1	85	0,24	100	39,7	85	0,9	85	0,5	85	116373,4	100	10,2	85	162,9	100	939,4	100	In marcia	
21:30		2,6	79		0,6	79	0,88	100	2,5	79	0,24	100	23,5	79	0,8	79	0,6	79	116284,3	100	10,4	79	162,8	100	938,4	100	In marcia	
22:00		3,2	100		1,1	100	0,93	100	2,6	100	0,25	100	28,3	100	0,8	100	0,7	100	115351,9	100	9,9	100	163,7	100	941,7	100	In marcia	
22:30		4,6	100		1,8	100	0,83	73	2,7	100	0,24	100	18,2	100	0,9	100	0,5	100	115764,0	100	10,1	100	163,4	100	938,5	100	In marcia	
23:00		3,4	100		0,7	100	0,78	100	2,4	100	0,25	94	22,7	100	0,9	100	0,5	100	115169,8	100	10,2	100	163,3	100	930,7	100	In marcia	
23:30		3,6	100		0,6	100	0,79	100	2,2	100	0,25	100	25,9	100	0,9	100	0,5	100	115289,9	100	10,1	100	162,9	100	930,9	100	In marcia	
24:00		3,3	100		0,6	100	0,84	100	2,4	100	0,25	100	27,9	100	0,9	100	0,6	100	115864,4	100	10,1	100	162,7	100	933,4	100	In marcia	

MIN	2,5		0,2		0,67		1,8		0,24		14,8		0,8		0,5		114900,9		9,7		156,2		925,3
MAX	5,1		1,8		0,93		3,2		0,25		42,2		1		0,8		119872,8		10,5</				

MVA Bozen

Datum: 17/10/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Note	Wert	ID %							
00:30		3,4	100		0,4	100		0,78	73		1,9	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,6	100		116838,1	100		10,1	100		168,3	100		948,1	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,8	100		0,78	100		2,3	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,6	100		117050,7	100		10,0	100		168,6	100		954,4	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,5	100		0,74	100		1,9	100		0,25	100		23,0	100		0,8	100		0,6	100		117606,2	100		10,3	100		168,5	100		942,6	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,8	100		0,8	100		1,8	100		0,25	100		26,6	100		0,8	100		0,5	100		117179,8	100		10,1	100		168,6	100		944,8	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,6	100		0,75	73		1,8	100		0,25	100		25,1	100		0,8	100		0,7	100		117039,6	100		10,1	100		168,8	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,4	100		0,79	100		2,5	100		0,25	94		25,0	100		0,8	100		0,5	100		117416,7	100		10,1	100		168,7	100		954,8	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,7	100		0,8	100		2,0	100		0,25	100		26,2	100		0,8	100		0,5	100		117831,5	100		10,4	100		168,3	100		939,9	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,7	100		0,79	100		2,0	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,5	100		117922,1	100		10,1	100		167,9	100		949,6	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,4	100		0,72	73		1,9	100		0,25	100		24,0	100		0,8	100		0,6	100		117917,3	100		10,2	100		168,3	100		946,5	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,7	100		0,82	100		2,2	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		117983,2	100		10,3	100		168,7	100		940,6	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,5	100		0,75	100		2,2	100		0,25	100		21,5	100		0,8	100		0,6	100		118375,3	100		10,2	100		168,7	100		946,8	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,5	100		0,79	100		1,9	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,5	100		118023,5	100		10,3	100		168,5	100		947,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,4	100		0,76	73		2,2	100		0,25	100		24,6	100		0,8	100		0,6	100		117904,8	100		10,1	100		168,5	100		951,4	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,3	100		0,8	100		2,0	100		0,25	94		33,0	100		0,8	100		0,5	100		118027,3	100		10,3	100		168,0	100		937,6	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,8	100		0,84	100		2,3	100		0,25	100		22,1	100		0,8	100		0,6	100		118219,7	100		10,1	100		167,7	100		951,6	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,25	100		15,0	100		0,8	100		0,6	100		118608,0	100		10,4	100		166,1	100		939,9	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,7	100		0,77	73		2,7	100		0,25	100		16,0	100		0,8	100		0,7	100		118105,4	100		10,2	100		160,9	100		944,0	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		1,0	85		0,82	100		2,4	85		0,25	100		20,8	85		0,8	85		0,7	85		119055,1	100		10,3	85		160,6	100		935,9	100		in Betrieb
09:30		4,6	79		1,5	79		0,83	100		2,1	79		0,25	100		35,5	79		0,9	79		0,7	79		119075,2	100		10,3	79		162,5	100		947,8	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,1	100		0,81	100		3,0	100		0,25	100		29,7	100		1,0	100		0,6	100		119872,8	100		10,4	100		163,4	100		932,0	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,0	100		0,74	73		2,7	100		0,25	100		29,8	100		0,9	100		0,6	100		119135,2	100		10,4	100		163,4	100		933,2	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		0,7	100		0,79	100		3,0	100		0,25	94		34,0	100		0,9	100		0,7	100		118555,0	100		10,2	100		159,0	100		940,0	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,7	100		0,75	100		2,5	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,6	100		118395,3	100		10,2	100		160,3	100		927,9	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,2	100		0,67	100		2,6	100		0,24	100		14,8	100		0,9	100		0,5	100		118087,9	100		10,5	100		161,3	100		925,9	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,3	100		0,7	73		2,9	100		0,25	100		15,7	100		1,0	100		0,8	100		115619,8	100		10,1	100		161,5	100		925,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,7	100		0,79	100		2,2	100		0,25	100		18,4	100		0,9	100		0,7	100		114900,9	100		10,0	100		160,7	100		932,2	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,8	100		0,75	100		2,6	100		0,24	100		27,7	100		0,9	100		0,7	100		115169,4	100		10,0	100		156,2	100		938,3	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,6	100		0,75	100		2,9	100		0,25	100		42,2	100		0,9	100		0,7	100		116546,8	100		10,0	100		159,9	100		930,3	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,4	100		0,77	73		3,2	100		0,25	100		31,5	100		0,8	100		0,7	100		118579,6	100		10,2	100		163,6	100		935,1	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,5	100		0,83	100		2,9	100		0,25	94		21,9	100		0,8	100		0,7	100		118588,6	100		10,1	100		164,6	100		945,2	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,7	100		0,81	100		2,2	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,7	100		118006,1	100		10,1	100		164,3	100		943,9	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,3	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		18,6	100		0,8	100		0,7	100		118564,8	100		10,3	100		160,3	100		932,8	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,3	100		0,75	73		2,9	100		0,24	100		21,4	100		0,9	100		0,8	100		117242,1	100		10,1	100		161,9	100		927,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,5	100		0,92	100		3,2	100		0,25	100		28,6	100		1,0	100		0,6	100		116881,5	100		10,0	100		163,7	100		939,5	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,4	100		0,86	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,9	100		0,7	100		116603,7	100		10,2	100		164,1	100		936,2	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,7	100		0,89	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		0,9	100		0,7	100		115387,5	100		10,1	100		163,8	100		942,2	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,8	100		0,84	73		2,4	100		0,25	100		32,0	100		0,9	100		0,8	100		115793,1	100		9,7	100		164,3	100		951,2	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,7	100		0,89	100		2,3	100		0,24	94		21,8	100		0,8	100		0,7	100		116983,8	100		10,1	100		164,4	100		940,2	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,1	100		0,87	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,9	100		0,7	100		117186,6	100		10,3	100		163,9	100		932,7	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		1,0	100		0,82	100		2,6	100		0,24	100		20,8	100		0,9	100		0,8	100		117179,4	100		10,3	100		163,4	100		927,0	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		1,2	100		0,81	73		1,9	100		0,24	100		31,5	100		0,9	100		0,7	100		116715,2	100		10,2	100		163,1	100		933,7	100		in Betrieb
21:00		4,4	85		0,7	85		0,82	100		2,1	85		0,24	100		39,7	85		0,9	85		0,5	85		116373,4	100		10,2	85		162,9	100		939,4	100		in Betrieb
21:30		2,6																																				