

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Stato		
00:30		4,5	100		0,6	100		0,75	73		1,9	100		0,26	100		21,5	100		0,9	100		0,3	100		116018,4	100		10,0	100		169,6	100		917,6	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,6	100		0,82	100		1,9	100		0,25	100		17,3	100		0,9	100		0,2	100		116749,3	100		9,9	100		168,4	100		926,7	100		In marcia
01:30		3,0	100		0,3	100		0,81	100		1,9	100		0,26	100		20,3	100		1,0	100		0,3	100		115874,2	100		9,9	100		167,8	100		918,2	100		In marcia
02:00		3,4	100		0,3	100		0,84	100		1,7	100		0,25	100		20,9	100		0,9	100		0,1	100		116551,2	100		10,0	100		166,9	100		915,3	100		In marcia
02:30		4,2	100		0,5	100		0,81	73		2,2	100		0,25	100		22,4	100		0,9	100		0,2	100		116165,6	100		10,1	100		166,3	100		915,0	100		In marcia
03:00		4,1	100		0,7	100		0,84	100		1,8	100		0,25	94		27,1	100		0,9	100		0,3	100		115094,0	100		9,9	100		165,9	100		917,3	100		In marcia
03:30		4,8	100		0,8	100		0,88	100		2,0	100		0,25	100		26,5	100		0,8	100		0,2	100		114870,2	100		9,9	100		165,9	100		921,0	100		In marcia
04:00		4,5	100		0,6	100		0,82	100		2,2	100		0,25	100		24,1	100		0,9	100		0,2	100		114413,4	100		10,1	100		165,6	100		919,3	100		In marcia
04:30		2,9	100		0,2	100		0,74	73		2,2	100		0,25	100		25,5	100		0,9	100		0,2	100		113478,2	100		9,7	100		165,4	100		928,9	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,8	100		0,82	100		2,2	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		0,2	100		113854,1	100		9,9	100		165,3	100		927,7	100		In marcia
05:30		4,3	100		1,1	100		0,82	100		1,9	100		0,26	100		39,9	100		0,9	100		0,3	100		113424,9	100		9,6	100		166,6	100		924,2	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,8	100		0,82	100		1,7	100		0,26	100		26,2	100		0,8	100		0,2	100		114862,6	100		9,7	100		167,0	100		933,2	100		In marcia
06:30		4,3	100		1,1	100		0,77	73		1,9	100		0,26	100		17,6	100		0,8	100		0,2	100		115519,5	100		9,9	100		167,2	100		929,3	100		In marcia
07:00		4,4	100		0,5	100		0,8	100		2,5	100		0,26	94		21,7	100		0,8	100		0,4	100		115021,3	100		9,8	100		167,4	100		926,1	100		In marcia
07:30		3,9	100		0,3	100		0,83	100		2,6	100		0,26	100		22,3	100		0,8	100		0,3	100		115794,5	100		9,9	100		168,1	100		925,9	100		In marcia
08:00		3,6	100		0,3	100		0,86	100		2,0	100		0,26	100		24,8	100		0,8	100		0,3	100		116587,7	100		9,8	100		168,9	100		931,8	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,9	100		0,87	73		1,9	100		0,26	100		28,9	100		0,8	100		0,3	100		117012,0	100		9,9	100		168,5	100		922,8	100		In marcia
09:00		4,4	84		1,0	84		0,86	100		2,0	84		0,26	100		27,7	84		0,8	84		0,3	84		117795,3	100		9,7	84		169,7	100		933,9	100		In marcia
09:30		4,3	79		0,6	79		0,81	100		2,3	79		0,26	100		25,8	79		0,8	79		0,3	79		116699,2	100		10,2	79		170,3	100		918,4	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,2	100		0,81	100		2,0	100		0,26	100		25,1	100		0,8	100		0,2	100		116461,9	100		9,9	100		170,4	100		918,8	100		In marcia
10:30		3,3	100		0,1	100		0,76	73		1,9	100		0,25	100		28,2	100		0,8	100		0,2	100		116915,8	100		10,3	100		169,8	100		910,9	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,79	100		1,9	100		0,25	94		27,2	100		0,8	100		0,2	100		116615,2	100		10,1	100		169,1	100		916,7	100		In marcia
11:30		4,1	100		0,3	100		0,79	100		1,7	100		0,26	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		116512,5	100		10,1	100		168,9	100		911,2	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,2	100		0,79	100		2,1	100		0,26	100		29,4	100		0,8	100		0,2	100		116472,3	100		10,1	100		167,7	100		911,5	100		In marcia
12:30		4,3	100		0,2	100		0,79	73		1,9	100		0,26	100		24,3	100		0,8	100		0,2	100		116078,0	100		9,9	100		168,1	100		921,4	100		In marcia
13:00		4,1	100		0,2	100		0,87	100		2,0	100		0,25	100		20,2	100		0,8	100		0,1	100		117054,1	100		10,0	100		168,6	100		918,7	100		In marcia
13:30		3,8	100		0,0	100		0,85	100		2,1	100		0,25	100		21,3	100		0,8	100		0,3	100		117405,5	100		10,3	100		169,0	100		910,9	100		In marcia
14:00		4,2	100		0,1	100		0,87	100		2,6	100		0,26	100		28,9	100		0,8	100		0,3	100		117173,0	100		9,9	100		169,7	100		920,0	100		In marcia
14:30		4,1	100		0,2	100		0,82	73		2,2	100		0,26	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		117240,0	100		10,2	100		168,6	100		909,6	100		In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		0,82	100		2,4	100		0,25	94		25,4	100		0,8	100		0,3	100		115962,6	100		9,9	100		168,5	100		918,3	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,2	100		0,88	100		2,0	100		0,25	100		23,6	100		0,8	100		0,2	100		116636,9	100		10,1	100		167,6	100		914,7	100		In marcia
16:00		4,1	100		0,2	100		0,88	100		2,3	100		0,25	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		115718,7	100		9,9	100		167,3	100		919,9	100		In marcia
16:30		5,1	100		0,2	100		0,71	73		2,7	100		0,25	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		115880,9	100		10,0	100		167,0	100		917,1	100		In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,3	100		0,25	100		29,4	100		0,9	100		0,3	100		115926,5	100		9,9	100		167,9	100		917,5	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,4	100		0,25	100		27,3	100		0,9	100		0,2	100		116520,5	100		9,8	100		168,1	100		920,0	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,0	100		0,62	100		2,0	100		0,25	100		20,6	100		0,9	100		0,3	100		116598,0	100		9,9	100		167,8	100		922,7	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,0	100		0,69	73		1,7	100		0,25	100		17,2	100		0,9	100		0,2	100		116234,9	100		10,2	100		167,6	100		910,5	100		In marcia
19:00		3,1	100		0,3	100		0,77	100		1,9	100		0,25	95		27,7	100		0,9	100		0,3	100		116286,2	100		10,2	100		167,6	100		911,5	100		In marcia
19:30		4,4	100		0,8	100		0,76	100		1,7	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,3	100		116698,5	100		9,8	100		168,4	100		916,2	100		In marcia
20:00		4,8	100		2,1	100		0,77	100		2,1	100		0,25	100		23,8	100		0,9	100		0,2	100		116094,1	100		10,3	100		168,3	100		911,9	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,66	73		1,9	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,2	100		116328,0	100		10,1	100		167,9	100		917,4	100		In marcia
21:00		2,3	84		0,0	84		0,67	100		2,5	84		0,25	100		26,1	84		0,8	84		0,3	84		117351,8	100		9,8	84		166,7	100		920,2	100		In marcia
21:30		2,2	79		0,0	79		0,7	100		2,0	79																										

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		4,5	100	0,6	100	0,75	73	1,9	100	0,26	100	21,5	100	0,9	100	0,3	100	116018,4	100	10,0	100	169,6	100	917,6	100	in Betrieb
01:00		4,2	100	0,6	100	0,82	100	1,9	100	0,25	100	17,3	100	0,9	100	0,2	100	116749,3	100	9,9	100	168,4	100	926,7	100	in Betrieb
01:30		3,0	100	0,3	100	0,81	100	1,9	100	0,26	100	20,3	100	1,0	100	0,3	100	115874,2	100	9,9	100	167,8	100	918,2	100	in Betrieb
02:00		3,4	100	0,3	100	0,84	100	1,7	100	0,25	100	20,9	100	0,9	100	0,1	100	116551,2	100	10,0	100	166,9	100	915,3	100	in Betrieb
02:30		4,2	100	0,5	100	0,81	73	2,2	100	0,25	100	22,4	100	0,9	100	0,2	100	116165,6	100	10,1	100	166,3	100	915,0	100	in Betrieb
03:00		4,1	100	0,7	100	0,84	100	1,8	100	0,25	94	27,1	100	0,9	100	0,3	100	115094,0	100	9,9	100	165,9	100	917,3	100	in Betrieb
03:30		4,8	100	0,8	100	0,88	100	2,0	100	0,25	100	26,5	100	0,8	100	0,2	100	114870,2	100	9,9	100	165,9	100	921,0	100	in Betrieb
04:00		4,5	100	0,6	100	0,82	100	2,2	100	0,25	100	24,1	100	0,9	100	0,2	100	114413,4	100	10,1	100	165,6	100	919,3	100	in Betrieb
04:30		2,9	100	0,2	100	0,74	73	2,2	100	0,25	100	25,5	100	0,9	100	0,2	100	113478,2	100	9,7	100	165,4	100	928,9	100	in Betrieb
05:00		3,2	100	0,8	100	0,82	100	2,2	100	0,25	100	29,2	100	0,8	100	0,2	100	113854,1	100	9,9	100	165,3	100	927,7	100	in Betrieb
05:30		4,3	100	1,1	100	0,82	100	1,9	100	0,26	100	39,9	100	0,9	100	0,3	100	113424,9	100	9,6	100	166,6	100	924,2	100	in Betrieb
06:00		4,1	100	0,8	100	0,82	100	1,7	100	0,26	100	26,2	100	0,8	100	0,2	100	114862,6	100	9,7	100	167,0	100	933,2	100	in Betrieb
06:30		4,3	100	1,1	100	0,77	73	1,9	100	0,26	100	17,6	100	0,8	100	0,2	100	115519,5	100	9,9	100	167,2	100	929,3	100	in Betrieb
07:00		4,4	100	0,5	100	0,8	100	2,5	100	0,26	94	21,7	100	0,8	100	0,4	100	115021,3	100	9,8	100	167,4	100	926,1	100	in Betrieb
07:30		3,9	100	0,3	100	0,83	100	2,6	100	0,26	100	22,3	100	0,8	100	0,3	100	115794,5	100	9,9	100	168,1	100	925,9	100	in Betrieb
08:00		3,6	100	0,3	100	0,86	100	2,0	100	0,26	100	24,8	100	0,8	100	0,3	100	116587,7	100	9,8	100	168,9	100	931,8	100	in Betrieb
08:30		3,9	100	0,9	100	0,87	73	1,9	100	0,26	100	28,9	100	0,8	100	0,3	100	117012,0	100	9,9	100	168,5	100	922,8	100	in Betrieb
09:00		4,4	84	1,0	84	0,86	100	2,0	84	0,26	100	27,7	84	0,8	84	0,3	84	117795,3	100	9,7	84	169,7	100	933,9	100	in Betrieb
09:30		4,3	79	0,6	79	0,81	100	2,3	79	0,26	100	25,8	79	0,8	79	0,3	79	116699,2	100	10,2	79	170,3	100	918,4	100	in Betrieb
10:00		4,1	100	0,2	100	0,81	100	2,0	100	0,26	100	25,1	100	0,8	100	0,2	100	116461,9	100	9,9	100	170,4	100	918,8	100	in Betrieb
10:30		3,3	100	0,1	100	0,76	73	1,9	100	0,25	100	28,2	100	0,8	100	0,2	100	116915,8	100	10,3	100	169,8	100	910,9	100	in Betrieb
11:00		3,6	100	0,0	100	0,79	100	1,9	100	0,25	94	27,2	100	0,8	100	0,2	100	116615,2	100	10,1	100	169,1	100	916,7	100	in Betrieb
11:30		4,1	100	0,3	100	0,79	100	1,7	100	0,26	100	29,0	100	0,8	100	0,3	100	116512,5	100	10,1	100	168,9	100	911,2	100	in Betrieb
12:00		4,0	100	0,2	100	0,79	100	2,1	100	0,26	100	29,4	100	0,8	100	0,2	100	116472,3	100	10,1	100	168,7	100	911,5	100	in Betrieb
12:30		4,3	100	0,2	100	0,79	73	1,9	100	0,26	100	24,3	100	0,8	100	0,2	100	116078,0	100	9,9	100	168,1	100	921,4	100	in Betrieb
13:00		4,1	100	0,2	100	0,87	100	2,0	100	0,25	100	20,2	100	0,8	100	0,1	100	117054,1	100	10,0	100	168,6	100	918,7	100	in Betrieb
13:30		3,8	100	0,0	100	0,85	100	2,1	100	0,25	100	21,3	100	0,8	100	0,3	100	117405,5	100	10,3	100	169,0	100	910,9	100	in Betrieb
14:00		4,2	100	0,1	100	0,87	100	2,6	100	0,26	100	28,9	100	0,8	100	0,3	100	117173,0	100	9,9	100	169,7	100	920,0	100	in Betrieb
14:30		4,1	100	0,2	100	0,82	73	2,2	100	0,26	100	23,6	100	0,8	100	0,2	100	117240,0	100	10,2	100	169,6	100	909,6	100	in Betrieb
15:00		3,5	100	0,0	100	0,82	100	2,4	100	0,25	94	25,4	100	0,8	100	0,3	100	115962,6	100	9,9	100	168,5	100	918,3	100	in Betrieb
15:30		3,9	100	0,2	100	0,88	100	2,0	100	0,25	100	23,6	100	0,8	100	0,2	100	116636,9	100	10,1	100	167,6	100	914,7	100	in Betrieb
16:00		4,1	100	0,2	100	0,88	100	2,3	100	0,25	100	19,7	100	0,8	100	0,3	100	115718,7	100	9,9	100	167,3	100	919,9	100	in Betrieb
16:30		5,1	100	0,2	100	0,71	73	2,7	100	0,25	100	24,2	100	0,8	100	0,3	100	115880,9	100	10,0	100	167,0	100	917,1	100	in Betrieb
17:00		2,2	100	0,0	100	0,59	100	2,3	100	0,25	100	29,4	100	0,9	100	0,3	100	115926,5	100	9,9	100	167,9	100	917,5	100	in Betrieb
17:30		2,2	100	0,0	100	0,59	100	2,4	100	0,25	100	27,3	100	0,9	100	0,2	100	116520,5	100	9,8	100	168,1	100	920,0	100	in Betrieb
18:00		2,5	100	0,0	100	0,62	100	2,0	100	0,25	100	20,6	100	0,9	100	0,3	100	116598,0	100	9,9	100	167,8	100	922,7	100	in Betrieb
18:30		2,4	100	0,0	100	0,69	73	1,7	100	0,25	100	17,2	100	0,9	100	0,2	100	116234,9	100	10,2	100	167,6	100	910,5	100	in Betrieb
19:00		3,1	100	0,3	100	0,77	100	1,9	100	0,25	95	27,7	100	0,9	100	0,3	100	116286,2	100	10,2	100	167,6	100	911,5	100	in Betrieb
19:30		4,4	100	0,8	100	0,76	100	1,7	100	0,25	100	28,8	100	0,8	100	0,3	100	116698,5	100	9,8	100	168,4	100	916,2	100	in Betrieb
20:00		4,8	100	2,1	100	0,77	100	2,1	100	0,25	100	23,8	100	0,9	100	0,2	100	116094,1	100	10,3	100	168,3	100	911,9	100	in Betrieb
20:30		2,2	100	0,0	100	0,66	73	1,9	100	0,25	100	26,1	100	0,8	100	0,2	100	116328,0	100	10,1	100	167,9	100	917,4	100	in Betrieb
21:00		2,3	84	0,0	84	0,67	100	2,5	84	0,25	100	26,1	84	0,8	84	0,3	84	117351,8	100	9,8	84	166,7	100	920,2	100	in Betrieb
21:30		2,2	79	0,0	79	0,7	100	2,0	79	0,25	100	33,8	79	1,0	79	0,2	79	115595,3	100	10,4	79	164,1	100	901,5	100	in Betrieb
22:00		2,2	100	0,0	100	0,71	100	1,9	100	0,25	100	26,6	100	0,9	100	0,2	100	116085,1	100	10,1	100	157,6	100	911,9	100	in Betrieb
22:30		3,0	100	0,1	100	0,83	73	1,9	100	0,24	100	19,7	100	0,9	100	0,1	100	115880,8	100	10,1	100	151,0	100	919,3	100	in Betrieb
23:00		2,9	100	0,4	100	1,3	100	1,9	100	0,24	94	19,5	100	0,9	100	0,0	100	115699,0	100	10,1	100	145,9	100	918,3	100	in Betrieb
23:30		4,1	100	0,4	100	1,84	100	2,2	100	0,24	100	17,8	100	0,9	100	0,2	100	115402,9	100	9,9	100	142,7	100	920,5	100	in Betrieb
24:00		4,8	100	0,8	100	2,42	100	1,9	100	0,24	100	25,6	100	0,8	100	0,2	100	115457,9	100	10,0	100	142,6	100	917,8	100	in Betrieb
MIN		2,2		0		0,59		1,7		0,24		17,2		0,8		0		113424,9		9,6		142,6		901,5		
MAX		5,1		2,1		2,42		2,7		0,26		39,9		1		0,4		117795,3		10,4		170,4		933,9		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		100,00						100,00		100,0														