

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,1	100		0,6	100		2,35	73		1,6	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,2	100		115304,6	100		10,1	100		142,3	100		917,7	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,7	100		2,78	100		1,6	100		0,24	100		23,7	100		0,9	100		0,1	100		116209,7	100		9,9	100		142,3	100		922,9	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,1	100		3,28	100		1,5	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		115150,1	100		10,1	100		142,5	100		916,5	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,9	100		5,38	100		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		115268,7	100		10,0	100		142,4	100		916,2	100	In marcia
02:30		4,5	100		0,8	100		4,29	73		1,7	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,3	100		115398,7	100		10,0	100		142,5	100		920,6	100	In marcia
03:00		4,3	100		1,1	100		4,55	100		2,0	100		0,24	94		27,0	100		0,8	100		0,1	100		116015,1	100		10,0	100		142,5	100		916,7	100	In marcia
03:30		4,7	100		1,0	100		3,45	100		2,1	100		0,24	100		25,4	100		0,8	100		0,2	100		115708,5	100		10,1	100		142,4	100		919,6	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,7	100		3,2	100		1,9	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		115122,2	100		10,0	100		142,3	100		920,2	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,1	100		1,91	73		2,0	100		0,23	100		19,9	100		0,8	100		0,1	100		115411,6	100		10,2	100		142,1	100		914,2	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,4	100		2,89	100		1,8	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,1	100		114182,2	100		10,0	100		142,2	100		923,5	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,9	100		3,31	100		1,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		114373,5	100		10,0	100		142,1	100		921,6	100	In marcia
06:00		5,8	100		1,2	100		3,03	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,2	100		114076,5	100		9,8	100		142,5	100		933,2	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,8	100		2,13	73		2,1	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,2	100		115551,7	100		9,9	100		142,5	100		926,6	100	In marcia
07:00		2,5	100		0,2	100		2,42	100		2,7	100		0,24	94		30,1	100		0,8	100		0,2	100		116459,0	100		10,2	100		143,7	100		917,2	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,7	100		3,52	100		2,1	100		0,24	100		36,3	100		0,8	100		0,3	100		116988,2	100		10,4	100		143,3	100		898,7	100	In marcia
08:00		4,5	100		1,7	100		3,7	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,2	100		118233,0	100		10,1	100		146,2	100		912,4	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,0	100		2,08	73		1,4	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,1	100		119105,7	100		10,5	100		144,3	100		906,6	100	In marcia
09:00		5,0	85		1,1	85		2,09	100		2,2	85		0,24	100		13,9	85		0,8	85		0,2	85		119361,0	100		10,2	85		143,1	100		914,9	100	In marcia
09:30		4,1	79		0,6	79		1,81	100		2,7	79		0,24	100		21,9	79		0,8	79		0,0	79		119154,9	100		10,5	79		143,0	100		912,5	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,2	100		2,19	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,8	100		0,0	100		120387,8	100		10,4	100		143,8	100		898,9	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,4	100		2,39	73		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,0	100		119218,1	100		10,4	100		143,8	100		905,6	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,1	100		2,19	100		2,1	100		0,24	94		22,8	100		0,9	100		0,0	100		120318,4	100		11,4	100		143,8	100		882,7	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		2,24	100		2,1	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,0	100		123720,0	100		10,9	100		144,4	100		890,9	100	In marcia
12:00		4,6	100		0,2	100		2,67	100		2,2	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,0	100		119505,7	100		10,0	100		143,8	100		911,0	100	In marcia
12:30		4,8	100		0,5	100		2,25	73		2,5	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,0	100		118169,0	100		9,8	100		143,0	100		921,9	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,3	100		1,9	100		2,1	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,0	100		117174,8	100		10,1	100		142,7	100		910,8	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,3	100		1,76	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		117748,4	100		9,9	100		143,0	100		922,0	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,4	100		2,06	100		1,8	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,0	100		116825,7	100		10,0	100		143,0	100		918,0	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,5	100		1,73	73		1,9	100		0,24	100		27,5	100		0,9	100		0,0	100		116443,5	100		9,9	100		142,8	100		917,3	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,6	100		2,07	100		1,8	100		0,24	94		26,1	100		0,9	100		0,0	100		117441,2	100		10,3	100		142,7	100		916,2	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,8	100		1,92	100		1,8	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,0	100		118071,8	100		10,2	100		143,0	100		913,6	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,8	100		1,89	100		1,7	100		0,24	100		28,2	100		0,9	100		0,0	100		117756,1	100		10,2	100		142,9	100		913,8	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		2,33	73		1,5	100		0,24	100		32,2	100		0,9	100		0,0	100		117616,4	100		10,3	100		142,8	100		911,8	100	In marcia
17:00		6,5	100		1,3	100		2,53	100		1,7	100		0,24	100		24,6	100		0,9	100		0,0	100		117576,7	100		9,8	100		143,3	100		924,7	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,2	100		1,5	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,9	100		0,0	100		117683,3	100		10,1	100		143,3	100		911,9	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,7	100		1,69	100		1,7	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		117233,6	100		10,4	100		142,9	100		917,5	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,7	100		1,27	73		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,0	100		118450,9	100		10,1	100		143,0	100		914,1	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,1	100		1,34	100		1,7	100		0,24	94		21,1	100		0,8	100		0,0	100		118175,3	100		10,5	100		142,9	100		906,5	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,9	100		1,07	100		1,6	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		118313,7	100		10,3	100		142,8	100		909,2	100	In marcia
20:00		4,7	100		0,5	100		1,01	100		1,5	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,0	100		118154,9	100		10,2	100		142,9	100		909,9	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,3	100		0,9	73		2,2	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,0	100		118171,9	100		10,4	100		142,6	100		911,4	100	In marcia
21:00		3,0	85		0,2	85		0,91	100		2,1	85		0,23	100		22,2	85		0,8	85		0,0	85		118517,9	100		10,5	85		142,7	100		907,1	100	In marcia
21:30		3,6	79		0,3	79		0,94	100		1,7	79		0,24	100		28,5	79		0,8	79		0,5	79		118029,7	100		10,3	79		143,4	100	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,6	100		2,35	73		1,6	100		0,24	100		25,3	100		0,9	100		0,2	100		115304,6	100		10,1	100		142,3	100		917,7	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,7	100		2,78	100		1,6	100		0,24	100		23,7	100		0,9	100		0,1	100		116209,7	100		9,9	100		142,3	100		922,9	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,1	100		3,28	100		1,5	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		115150,1	100		10,1	100		142,5	100		916,5	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,9	100		5,38	100		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		115268,7	100		10,0	100		142,4	100		916,2	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		0,8	100		4,29	73		1,7	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,3	100		115398,7	100		10,0	100		142,5	100		920,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,1	100		4,55	100		2,0	100		0,24	94		27,0	100		0,8	100		0,1	100		116015,1	100		10,0	100		142,5	100		916,7	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		1,0	100		3,45	100		2,1	100		0,24	100		25,4	100		0,8	100		0,2	100		115708,5	100		10,1	100		142,4	100		919,6	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,7	100		3,2	100		1,9	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		115122,2	100		10,0	100		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,1	100		1,91	73		2,0	100		0,23	100		19,9	100		0,8	100		0,1	100		115411,6	100		10,2	100		142,1	100		914,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		0,4	100		2,89	100		1,8	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,1	100		114182,2	100		10,0	100		142,2	100		923,5	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,9	100		3,31	100		1,7	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		114373,5	100		10,0	100		142,1	100		921,6	100		in Betrieb
06:00		5,8	100		1,2	100		3,03	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,8	100		0,2	100		114076,5	100		9,8	100		142,5	100		933,2	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,8	100		2,13	73		2,1	100		0,24	100		28,4	100		0,8	100		0,2	100		115551,7	100		9,9	100		142,5	100		926,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,2	100		2,42	100		2,7	100		0,24	94		30,1	100		0,8	100		0,2	100		116459,0	100		10,2	100		143,7	100		917,2	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,7	100		3,52	100		2,1	100		0,24	100		36,3	100		0,8	100		0,3	100		116988,2	100		10,4	100		143,3	100		898,7	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		1,7	100		3,7	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,2	100		118233,0	100		10,1	100		146,2	100		912,4	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,0	100		2,08	73		1,4	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,1	100		119105,7	100		10,5	100		144,3	100		906,6	100		in Betrieb
09:00		5,0	85		1,1	85		2,09	100		2,2	85		0,24	100		13,9	85		0,8	85		0,2	85		119361,0	100		10,2	85		143,1	100		914,9	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,6	79		1,81	100		2,7	79		0,24	100		21,9	79		0,8	79		0,0	79		119154,9	100		10,5	79		143,0	100		912,5	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,2	100		2,19	100		3,5	100		0,24	100		34,7	100		0,8	100		0,0	100		120387,8	100		10,4	100		143,8	100		898,9	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,4	100		2,39	73		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,8	100		0,0	100		119218,1	100		10,4	100		143,8	100		905,6	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		0,1	100		2,19	100		2,1	100		0,24	94		22,8	100		0,9	100		0,0	100		120318,4	100		11,4	100		143,8	100		882,7	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		2,24	100		2,1	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,0	100		123720,0	100		10,9	100		144,4	100		890,9	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		0,2	100		2,67	100		2,2	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,0	100		119505,7	100		10,0	100		143,8	100		911,0	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,5	100		2,25	73		2,5	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,0	100		118169,0	100		9,8	100		143,0	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,3	100		1,9	100		2,1	100		0,24	100		16,6	100		0,8	100		0,0	100		117174,8	100		10,1	100		142,7	100		910,8	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,3	100		1,76	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,0	100		117748,4	100		9,9	100		143,0	100		922,0	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,4	100		2,06	100		1,8	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,0	100		116825,7	100		10,0	100		143,0	100		918,0	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,5	100		1,73	73		1,9	100		0,24	100		27,5	100		0,9	100		0,0	100		116443,5	100		9,9	100		142,8	100		917,3	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,6	100		2,07	100		1,8	100		0,24	94		26,1	100		0,9	100		0,0	100		117441,2	100		10,3	100		142,7	100		916,2	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,8	100		1,92	100		1,8	100		0,24	100		24,9	100		0,9	100		0,0	100		118071,8	100		10,2	100		143,0	100		913,6	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,8	100		1,89	100		1,7	100		0,24	100		28,2	100		0,9	100		0,0	100		117756,1	100		10,2	100		142,9	100		913,8	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		2,33	73		1,5	100		0,24	100		32,2	100		0,9	100		0,0	100		117616,4	100		10,3	100		142,8	100		911,8	100		in Betrieb
17:00		6,5	100		1,3	100		2,53	100		1,7	100		0,24	100		24,6	100		0,9	100		0,0	100		117576,7	100		9,8	100		143,3	100		924,7	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,2	100		1,5	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,9	100		0,0	100		117683,3	100		10,1	100		143,3	100		911,9	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,7	100		1,69	100		1,7	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		117233,6	100		10,0	100		142,9	100		917,5	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,7	100		1,27	73		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,8	100		0,0	100		118450,9	100		10,1	100		143,0	100		914,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,1	100		1,34	100		1,7	100		0,24	94		21,1	100		0,8	100		0,0	100		118175,3	100		10,5	100		142,9	100		906,5	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,9	100		1,07	100		1,6	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		118313,7	100		10,3	100		142,8	100		909,2	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,5	100		1,01	100		1,5	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,0	100		118154,9	100		10,2	100		142,9	100		909,9	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,3	100		0,9	73		2,2	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,0	100		118171,9	100		10,4	100		142,6	100		911,4	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		0,2	85		0,91	100		2,1	85		0,23	100		22,2	85		0,8	85		0,0	85		118517,9	100		10,5	85		142,7	100		907,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		0,3	79		0,94	100		1,7	79		0,24	100		28,5	79	</																			