

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		0,8	100		0,88	73		1,7	100		0,24	100		28,9	100		0,8	100		0,5	100		117602,9	100		10,2	100		147,2	100		909,9	100		In marcia
01:00		4,2	100		1,0	100		0,97	100		1,7	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,5	100		118707,0	100		10,2	100		148,8	100		917,3	100		In marcia
01:30		4,2	100		1,3	100		0,92	100		1,8	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,5	100		118073,3	100		10,3	100		149,1	100		913,7	100		In marcia
02:00		5,2	100		0,8	100		0,86	100		2,0	100		0,24	100		20,9	100		0,9	100		0,6	100		117804,0	100		10,2	100		149,4	100		920,3	100		In marcia
02:30		4,1	100		0,2	100		0,79	73		2,1	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,5	100		118895,9	100		10,4	100		153,4	100		914,0	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,2	100		0,82	100		1,8	100		0,24	94		23,5	100		0,8	100		0,5	100		119034,4	100		10,5	100		156,7	100		913,7	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,5	100		0,88	100		2,0	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,6	100		117617,3	100		10,2	100		164,0	100		914,7	100		In marcia
04:00		4,1	100		0,7	100		0,84	100		2,0	100		0,25	100		28,4	100		0,9	100		0,8	100		118183,6	100		10,4	100		168,2	100		910,5	100		In marcia
04:30		4,2	100		0,3	100		0,77	73		2,1	100		0,25	100		28,0	100		0,9	100		0,8	100		118740,6	100		10,4	100		168,1	100		910,6	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,8	100		2,0	100		0,25	100		23,2	100		0,9	100		0,6	100		118607,3	100		10,4	100		168,4	100		912,3	100		In marcia
05:30		4,5	100		0,4	100		0,9	100		1,7	100		0,25	100		24,2	100		0,9	100		0,8	100		117741,4	100		10,4	100		169,5	100		910,7	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,1	100		0,83	100		1,6	100		0,25	100		26,8	100		0,8	100		0,5	100		118367,9	100		10,4	100		165,2	100		912,9	100		In marcia
06:30		4,4	100		0,4	100		0,89	73		2,0	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,7	100		116825,8	100		10,1	100		158,5	100		913,4	100		In marcia
07:00		3,7	100		0,2	100		0,85	100		2,0	100		0,24	94		19,6	100		0,8	100		0,5	100		115896,6	100		10,0	100		148,5	100		920,2	100		In marcia
07:30		4,1	100		0,1	100		0,88	100		1,8	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		115591,7	100		10,2	100		143,5	100		912,6	100		In marcia
08:00		5,7	100		1,5	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,5	100		116572,0	100		10,1	100		143,3	100		918,5	100		In marcia
08:30		4,2	100		0,4	100		0,85	73		2,0	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,5	100		115926,9	100		10,1	100		142,7	100		919,3	100		In marcia
09:00		4,9	85		0,1	85		0,87	100		2,1	85		0,24	100		23,1	85		0,8	85		0,5	85		116301,2	100		10,2	85		142,6	100		915,0	100		In marcia
09:30		4,4	79		0,2	79		0,81	100		3,8	79		0,24	100		25,2	79		1,0	79		0,4	79		115439,9	100		9,7	79		142,7	100		924,7	100		In marcia
10:00		3,5	100		0,4	100		0,84	100		3,2	100		0,24	100		27,3	100		1,0	100		0,2	100		117819,2	100		10,1	100		142,6	100		921,2	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,2	100		0,77	73		2,3	100		0,24	100		30,9	100		0,9	100		0,2	100		116799,0	100		10,1	100		142,9	100		915,1	100		In marcia
11:00		3,4	100		0,3	100		0,97	100		2,5	100		0,24	94		24,6	100		0,8	100		0,2	100		116623,0	100		10,5	100		142,6	100		913,1	100		In marcia
11:30		4,9	100		0,6	100		1,01	100		4,9	100		0,23	100		25,8	100		0,8	100		0,2	100		115986,9	100		10,2	100		142,0	100		912,4	100		In marcia
12:00		2,9	100		0,4	100		0,89	100		3,3	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,1	100		116725,7	100		10,5	100		142,4	100		915,5	100		In marcia
12:30		3,4	100		0,8	100		1,09	73		2,5	100		0,24	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		115793,1	100		10,1	100		142,9	100		915,1	100		In marcia
13:00		2,7	100		0,9	100		1,47	100		2,2	100		0,24	100		32,0	100		0,8	100		0,1	100		117838,6	100		10,4	100		143,5	100		911,9	100		In marcia
13:30		4,3	100		1,8	100		1,95	100		1,9	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,1	100		116116,4	100		10,4	100		142,6	100		915,5	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,5	100		1,08	100		2,9	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,2	100		115760,0	100		10,0	100		142,6	100		918,6	100		In marcia
14:30		2,9	100		1,0	100		1,25	73		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		116136,9	100		9,7	100		144,1	100		930,2	100		In marcia
15:00		3,8	100		1,2	100		2,0	100		1,8	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,3	100		117401,7	100		10,2	100		143,8	100		920,1	100		In marcia
15:30		4,6	100		1,2	100		1,87	100		2,4	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		116387,5	100		10,1	100		143,7	100		920,7	100		In marcia
16:00		5,8	100		1,4	100		1,66	100		3,0	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,2	100		117048,7	100		10,3	100		143,1	100		915,2	100		In marcia
16:30		4,6	100		1,1	100		1,02	73		3,4	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,3	100		116576,3	100		10,2	100		142,7	100		919,0	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,81	100		4,4	100		0,23	100		14,3	100		0,9	100		0,1	100		117568,2	100		10,3	100		142,3	100		916,3	100		In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		0,77	100		5,1	100		0,24	100		13,6	100		0,9	100		0,3	100		116569,2	100		10,4	100		142,2	100		918,2	100		In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,77	100		4,5	100		0,24	100		16,5	100		0,9	100		0,3	100		115184,0	100		10,0	100		142,1	100		926,3	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,75	73		4,0	100		0,24	100		19,6	100		0,8	100		0,2	100		115527,4	100		10,2	100		142,7	100		924,9	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,89	100		4,2	100		0,24	95		27,8	100		0,8	100		0,2	100		115605,0	100		10,2	100		142,8	100		920,2	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,92	100		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,8	100		0,2	100		114753,3	100		10,0	100		142,7	100		927,2	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,5	100		1,35	100		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,8	100		0,2	100		115645,4	100		10,1	100		142,8	100		925,7	100		In marcia
20:30		3,4	100		1,0	100		1,28	73		3,7	100		0,24	100		40,9	100		0,8	100		0,3	100		116016,8	100		10,0	100		143,2	100		922,5	100		In marcia
21:00		4,4	84		1,2	84		1,07	100		3,6	84		0,24	100		29,7	84		0,8	84		0,2	84		117163,2	100		10,3	84		142,7	100		920,1	100		In marcia
21:30		4,9	79		0,4	79		0,97	100		3,2	79		0,24	100		18,6	7																				

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		4,0	100	0,8	100	0,88	73	1,7	100	0,24	100	28,9	100	0,8	100	0,5	100	117602,9	100	10,2	100	147,2	100	909,9	100	in Betrieb	
01:00		4,2	100	1,0	100	0,97	100	1,7	100	0,24	100	27,7	100	0,8	100	0,5	100	118707,0	100	10,2	100	148,8	100	917,3	100	in Betrieb	
01:30		4,2	100	1,3	100	0,92	100	1,8	100	0,24	100	21,4	100	0,8	100	0,5	100	118073,3	100	10,3	100	149,1	100	913,7	100	in Betrieb	
02:00		5,2	100	0,8	100	0,86	100	2,0	100	0,24	100	20,9	100	0,9	100	0,6	100	117804,0	100	10,2	100	149,4	100	920,3	100	in Betrieb	
02:30		4,1	100	0,2	100	0,79	73	2,1	100	0,24	100	22,9	100	0,8	100	0,5	100	118895,9	100	10,4	100	153,4	100	914,0	100	in Betrieb	
03:00		3,7	100	0,2	100	0,82	100	1,8	100	0,24	94	23,5	100	0,8	100	0,5	100	119034,4	100	10,5	100	156,7	100	913,7	100	in Betrieb	
03:30		4,3	100	0,5	100	0,88	100	2,0	100	0,25	100	28,5	100	0,8	100	0,6	100	117617,3	100	10,2	100	164,0	100	914,7	100	in Betrieb	
04:00		4,1	100	0,7	100	0,84	100	2,0	100	0,25	100	28,4	100	0,9	100	0,8	100	118183,6	100	10,4	100	168,2	100	910,5	100	in Betrieb	
04:30		4,2	100	0,3	100	0,77	73	2,1	100	0,25	100	28,0	100	0,9	100	0,8	100	118740,6	100	10,4	100	168,1	100	910,6	100	in Betrieb	
05:00		3,4	100	0,0	100	0,8	100	2,0	100	0,25	100	23,2	100	0,9	100	0,6	100	118607,3	100	10,4	100	168,4	100	912,3	100	in Betrieb	
05:30		4,5	100	0,4	100	0,9	100	1,7	100	0,25	100	24,2	100	0,9	100	0,8	100	117741,4	100	10,4	100	169,5	100	910,7	100	in Betrieb	
06:00		3,0	100	0,1	100	0,83	100	1,6	100	0,25	100	26,8	100	0,8	100	0,5	100	118367,9	100	10,4	100	165,2	100	912,9	100	in Betrieb	
06:30		4,4	100	0,4	100	0,89	73	2,0	100	0,25	100	26,9	100	0,8	100	0,7	100	116825,8	100	10,1	100	158,5	100	913,4	100	in Betrieb	
07:00		3,7	100	0,2	100	0,85	100	2,0	100	0,24	94	19,6	100	0,8	100	0,5	100	115896,6	100	10,0	100	148,5	100	920,2	100	in Betrieb	
07:30		4,1	100	0,1	100	0,88	100	1,8	100	0,24	100	21,7	100	0,8	100	0,5	100	115591,7	100	10,2	100	143,5	100	912,6	100	in Betrieb	
08:00		5,7	100	1,5	100	1,01	100	2,0	100	0,24	100	26,2	100	0,8	100	0,5	100	116572,0	100	10,1	100	143,3	100	918,5	100	in Betrieb	
08:30		4,2	100	0,4	100	0,85	73	2,0	100	0,24	100	23,2	100	0,8	100	0,5	100	115926,9	100	10,1	100	142,7	100	919,3	100	in Betrieb	
09:00		4,9	85	0,1	85	0,87	100	2,1	85	0,24	100	23,1	85	0,8	85	0,5	85	116301,2	100	10,2	85	142,6	100	915,0	100	in Betrieb	
09:30		4,4	79	0,2	79	0,81	100	3,8	79	0,24	100	25,2	79	1,0	79	0,4	79	115439,9	100	9,7	79	142,7	100	924,7	100	in Betrieb	
10:00		3,5	100	0,4	100	0,84	100	3,2	100	0,24	100	27,3	100	1,0	100	0,2	100	117819,2	100	10,1	100	142,6	100	921,2	100	in Betrieb	
10:30		2,2	100	0,2	100	0,77	73	2,3	100	0,24	100	30,9	100	0,9	100	0,2	100	116799,0	100	10,1	100	142,9	100	915,1	100	in Betrieb	
11:00		3,4	100	0,3	100	0,97	100	2,5	100	0,24	94	24,6	100	0,8	100	0,2	100	116623,0	100	10,5	100	142,6	100	913,1	100	in Betrieb	
11:30		4,9	100	0,6	100	1,01	100	4,9	100	0,23	100	25,8	100	0,8	100	0,2	100	115986,9	100	10,2	100	142,0	100	912,4	100	in Betrieb	
12:00		2,9	100	0,4	100	0,89	100	3,3	100	0,23	100	20,2	100	0,8	100	0,1	100	116725,7	100	10,5	100	142,4	100	915,5	100	in Betrieb	
12:30		3,4	100	0,8	100	1,09	73	2,5	100	0,24	100	30,2	100	0,8	100	0,3	100	115793,1	100	10,1	100	142,9	100	915,1	100	in Betrieb	
13:00		2,7	100	0,9	100	1,47	100	2,2	100	0,24	100	32,0	100	0,8	100	0,1	100	117838,6	100	10,4	100	143,5	100	911,9	100	in Betrieb	
13:30		4,3	100	1,8	100	1,95	100	1,9	100	0,24	100	25,2	100	0,8	100	0,1	100	116116,4	100	10,4	100	142,6	100	915,5	100	in Betrieb	
14:00		4,3	100	1,5	100	1,08	100	2,9	100	0,24	100	26,0	100	0,8	100	0,2	100	115760,0	100	10,0	100	142,6	100	918,6	100	in Betrieb	
14:30		2,9	100	1,0	100	1,25	73	2,3	100	0,24	100	28,3	100	0,7	100	0,4	100	116136,9	100	9,7	100	144,1	100	930,2	100	in Betrieb	
15:00		3,8	100	1,2	100	2,0	100	1,8	100	0,24	94	22,3	100	0,7	100	0,3	100	117401,7	100	10,2	100	143,8	100	920,1	100	in Betrieb	
15:30		4,6	100	1,2	100	1,87	100	2,4	100	0,24	100	26,3	100	0,7	100	0,1	100	116387,5	100	10,1	100	143,7	100	920,7	100	in Betrieb	
16:00		5,8	100	1,4	100	1,66	100	3,0	100	0,24	100	24,2	100	0,8	100	0,2	100	117048,7	100	10,3	100	143,1	100	915,2	100	in Betrieb	
16:30		4,6	100	1,1	100	1,02	73	3,4	100	0,24	100	20,1	100	0,8	100	0,3	100	116576,3	100	10,2	100	142,7	100	919,0	100	in Betrieb	
17:00		3,4	100	0,0	100	0,81	100	4,4	100	0,23	100	14,3	100	0,9	100	0,1	100	117568,2	100	10,3	100	142,3	100	916,3	100	in Betrieb	
17:30		2,5	100	0,0	100	0,77	100	5,1	100	0,24	100	13,6	100	0,9	100	0,3	100	116569,2	100	10,4	100	142,2	100	918,2	100	in Betrieb	
18:00		2,1	100	0,0	100	0,77	100	4,5	100	0,24	100	16,5	100	0,9	100	0,3	100	115184,0	100	10,0	100	142,1	100	926,3	100	in Betrieb	
18:30		2,1	100	0,0	100	0,75	73	4,0	100	0,24	100	19,6	100	0,8	100	0,2	100	115527,4	100	10,2	100	142,7	100	924,9	100	in Betrieb	
19:00		2,1	100	0,0	100	0,89	100	4,2	100	0,24	95	27,8	100	0,8	100	0,2	100	115605,0	100	10,2	100	142,8	100	920,2	100	in Betrieb	
19:30		2,2	100	0,0	100	0,92	100	4,2	100	0,24	100	32,6	100	0,8	100	0,2	100	114753,3	100	10,0	100	142,7	100	927,2	100	in Betrieb	
20:00		2,6	100	0,5	100	1,35	100	3,6	100	0,24	100	35,6	100	0,8	100	0,2	100	115645,4	100	10,1	100	142,8	100	925,7	100	in Betrieb	
20:30		3,4	100	1,0	100	1,28	73	3,7	100	0,24	100	40,9	100	0,8	100	0,3	100	116016,8	100	10,0	100	143,2	100	922,5	100	in Betrieb	
21:00		4,4	84	1,2	84	1,07	100	3,6	84	0,24	100	29,7	84	0,8	84	0,2	84	117163,2	100	10,3	84	142,7	100	920,1	100	in Betrieb	
21:30		4,9	79	0,4	79	0,97	100	3,2	79	0,24	100	18,6	79	0,8	79	0,5	79	116372,3	100	10,1	79	143,0	100	921,7	100	in Betrieb	
22:00		3,6	100	0,4	100	0,91	100	3,0	100	0,24	100	13,7	100	0,8	100	0,4	100	116433,1	100	10,1	100	142,6	100	924,4	100	in Betrieb	
22:30		5,1	100	0,9	100	1,11	73	3,4	100	0,24	100	21,0	100	0,8	100	0,6	100	115190,6	100	9,9	100	143,0	100	922,8	100	in Betrieb	
23:00		3,1	100	0,3	100	0,86	100	3,6	100	0,24	94	18,0	100	0,8	100	0,5	100	115847,6	100	10,1	100	142,5	100	920,1	100	in Betrieb	
23:30		3,2	100	0,5	100	1,03	100	3,6	100	0,24	100	24,1	100	0,8	100	0,6	100	114899,5	100	9,8	100	143,1	100	924,2	100	in Betrieb	
24:00		3,6	100	1,0	100	1,25	100	3,4	100	0,24	100	28,5	100	0,8	100	0,5	100	116105,2	100	9,7	100	143,0	100	934,2	100	in Betrieb	
MIN		2,1		0		0,75		1,6		0,23		13,6		0,7		0,1		114753,3		9,7		142		909,9			
MAX		5,8		1,8		2		5,1		0,25		40,9		1		0,8		119034,4		10,5		169,5		934,2			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																									