

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,3	100		1,0	100	1,13	73	3,0	100	0,24	100	31,4	100	0,8	100	0,5	100	116232,0	100	10,0	100	142,7	100	924,7	100	In marcia	
01:00		4,8	100		1,3	100	1,28	100	2,9	100	0,24	100	34,1	100	0,8	100	0,4	100	116529,3	100	9,9	100	143,1	100	922,5	100	In marcia	
01:30		4,2	100		1,0	100	1,27	100	3,9	100	0,24	100	27,7	100	0,8	100	0,5	100	116671,2	100	9,9	100	143,1	100	924,9	100	In marcia	
02:00		4,7	100		0,9	100	1,3	100	3,6	100	0,24	100	21,7	100	0,8	100	0,5	100	116722,3	100	9,9	100	143,0	100	924,6	100	In marcia	
02:30		3,7	100		0,9	100	1,16	73	3,6	100	0,24	100	23,2	100	0,8	100	0,7	100	117009,1	100	10,0	100	143,2	100	923,7	100	In marcia	
03:00		4,5	100		1,1	100	1,17	100	4,0	100	0,24	94	21,2	100	0,8	100	0,5	100	116608,8	100	9,9	100	143,1	100	922,4	100	In marcia	
03:30		4,2	100		0,9	100	1,07	100	3,7	100	0,24	100	20,2	100	0,8	100	0,5	100	116688,1	100	10,0	100	142,8	100	920,9	100	In marcia	
04:00		3,5	100		1,0	100	0,97	100	3,1	100	0,24	100	16,7	100	0,9	100	0,6	100	116108,6	100	9,9	100	142,9	100	921,9	100	In marcia	
04:30		3,7	100		1,2	100	1,0	73	3,8	100	0,24	100	29,3	100	0,8	100	0,6	100	117490,9	100	9,8	100	143,7	100	923,8	100	In marcia	
05:00		4,6	100		1,4	100	0,98	100	4,9	100	0,24	100	21,9	100	0,9	100	0,5	100	118472,9	100	10,1	100	143,1	100	919,8	100	In marcia	
05:30		3,0	100		0,4	100	1,09	100	3,8	100	0,24	100	26,7	100	0,8	100	0,6	100	118170,7	100	10,1	100	143,6	100	919,9	100	In marcia	
06:00		3,4	100		1,2	100	1,28	100	2,9	100	0,24	100	24,4	100	0,8	100	0,6	100	118351,7	100	10,0	100	142,9	100	924,0	100	In marcia	
06:30		3,9	100		1,0	100	1,22	73	3,1	100	0,24	100	34,9	100	0,8	100	0,5	100	117994,5	100	9,9	100	141,8	100	920,1	100	In marcia	
07:00		3,3	100		0,7	100	0,94	100	3,4	100	0,24	94	27,9	100	0,8	100	0,5	100	118203,8	100	10,2	100	142,8	100	914,0	100	In marcia	
07:30		3,8	100		0,6	100	0,9	100	2,6	100	0,24	100	29,7	100	0,8	100	0,4	100	117734,8	100	10,0	100	142,9	100	917,9	100	In marcia	
08:00		2,9	100		0,8	100	0,88	100	2,6	100	0,24	100	21,9	100	0,8	100	0,6	100	117607,6	100	10,1	100	142,8	100	920,1	100	In marcia	
08:30		5,2	100		2,1	100	1,05	73	2,8	100	0,24	100	28,1	100	0,8	100	0,6	100	117591,8	100	10,0	100	142,8	100	919,5	100	In marcia	
09:00		6,5	86		1,3	86	0,88	100	2,6	86	0,23	100	17,9	86	0,8	86	0,4	86	117058,0	100	10,5	86	142,3	100	908,3	100	In marcia	
09:30		2,3	78		0,0	78	0,8	100	2,2	78	0,24	100	27,0	78	0,8	78	0,2	78	115502,6	100	10,2	78	142,6	100	920,2	100	In marcia	
10:00		2,3	100		0,4	100	0,88	100	2,0	100	0,24	100	35,8	100	0,8	100	0,3	100	116222,6	100	10,2	100	142,7	100	919,0	100	In marcia	
10:30		5,2	100		1,4	100	0,92	73	1,9	100	0,24	100	37,9	100	0,8	100	0,4	100	119082,7	100	10,4	100	143,7	100	904,2	100	In marcia	
11:00		4,1	100		0,3	100	0,83	100	3,0	100	0,24	95	20,9	100	0,8	100	0,3	100	118011,4	100	10,0	100	143,1	100	924,2	100	In marcia	
11:30		2,3	100		0,0	100	0,81	100	2,1	100	0,24	100	15,8	100	0,8	100	0,3	100	118373,2	100	10,3	100	143,2	100	921,7	100	In marcia	
12:00		2,4	100		0,6	100	0,88	100	2,0	100	0,24	100	12,3	100	0,8	100	0,4	100	118087,3	100	10,3	100	143,0	100	920,9	100	In marcia	
12:30		2,7	100		0,5	100	0,83	73	1,7	100	0,24	100	22,3	100	0,8	100	0,4	100	117453,0	100	10,0	100	142,9	100	927,9	100	In marcia	
13:00		4,0	100		1,5	100	0,91	100	1,9	100	0,24	100	20,6	100	0,8	100	0,3	100	118122,9	100	10,5	100	142,9	100	915,7	100	In marcia	
13:30		6,5	100		1,7	100	0,77	100	2,9	100	0,24	100	29,6	100	0,8	100	0,4	100	118095,6	100	10,2	100	143,3	100	921,2	100	In marcia	
14:00		2,8	100		0,2	100	0,71	100	2,9	100	0,24	100	25,9	100	0,8	100	0,3	100	118096,4	100	10,3	100	143,0	100	921,1	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,4	100	0,8	73	2,6	100	0,24	100	30,3	100	0,8	100	0,3	100	118335,6	100	10,3	100	143,5	100	918,6	100	In marcia	
15:00		4,9	100		0,8	100	0,83	100	2,6	100	0,24	94	24,0	100	0,8	100	0,6	100	119205,0	100	10,1	100	143,7	100	921,2	100	In marcia	
15:30		6,2	100		0,4	100	0,8	100	2,7	100	0,24	100	17,4	100	0,8	100	0,4	100	119374,0	100	10,5	100	143,3	100	917,7	100	In marcia	
16:00		4,4	100		0,0	100	0,78	100	2,9	100	0,24	100	19,2	100	0,8	100	0,5	100	119500,5	100	10,2	100	143,3	100	922,3	100	In marcia	
16:30		4,1	100		0,0	100	0,71	73	2,8	100	0,24	100	21,0	100	0,9	100	0,4	100	118614,4	100	10,4	100	143,2	100	919,1	100	In marcia	
17:00		2,7	100		0,0	100	0,69	100	2,4	100	0,24	100	22,9	100	0,9	100	0,4	100	118787,6	100	10,3	100	143,1	100	928,4	100	In marcia	
17:30		3,4	100		0,1	100	0,71	100	2,2	100	0,24	100	23,0	100	0,8	100	0,4	100	118245,8	100	10,3	100	143,0	100	924,2	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,1	100	0,7	100	2,2	100	0,24	100	18,4	100	0,8	100	0,4	100	117092,7	100	10,3	100	142,7	100	927,0	100	In marcia	
18:30		3,8	100		0,1	100	0,72	73	1,7	100	0,24	100	32,7	100	0,8	100	0,4	100	116735,6	100	10,0	100	143,0	100	932,4	100	In marcia	
19:00		4,6	100		0,5	100	0,81	100	1,9	100	0,24	94	34,7	100	0,8	100	0,3	100	116653,8	100	10,2	100	142,8	100	931,8	100	In marcia	
19:30		5,0	100		0,4	100	0,79	100	2,3	100	0,24	100	27,0	100	0,8	100	0,3	100	117039,5	100	10,3	100	142,6	100	924,6	100	In marcia	
20:00		4,7	100		0,0	100	0,75	100	2,9	100	0,24	100	24,0	100	0,8	100	0,4	100	117140,6	100	10,2	100	142,9	100	926,5	100	In marcia	
20:30		3,7	100		0,0	100	0,75	73	2,6	100	0,24	100	25,9	100	0,8	100	0,3	100	117350,2	100	10,3	100	142,8	100	928,4	100	In marcia	
21:00		2,6	84		0,0	84	0,8	100	2,3	84	0,24	100	29,0	84	0,8	84	0,5	84	117544,3	100	10,2	84	143,1	100	924,5	100	In marcia	
21:30		6,9	79		0,1	79	0,89	100	3,3	79	0,24	100	28,1	79	0,9	79	0,5	79	118614,0	100	10,0	79	143,6	100	924,6	100	In marcia	
22:00		5,6	100		0,0	100	0,82	100	4,8	100	0,24	100	13,1	100	0,9	100	0,5	100	119402,7	100	10,4	100	143,3	100	917,4	100	In marcia	
22:30		2,7	100		0,0	100	0,77	73	3,7	100	0,24	100	21,6	100	1,0	100	0,6	100	118876,5	100	9,9	100	143,3	100	926,8	100	In marcia	
23:00		3,3	100		0,0	100	0,86	100	3,2	100	0,24	94	22,0	100	0,9	100	0,6	100	120401,6	100	10,3	100	143,5	100	917,9	100	In marcia	
23:30		3,2	100		0,0	100	0,89	100	3,3	100	0,24	100	28,4	100	0,9	100	0,6	100	119807,7	100	10,2	100	143,5	100	917,4	100	In marcia	
24:00		3,3	100		0,0	100	0,93	100	3,0	100	0,24	100	27,7	100	0,8	100	0,6	100	120570,5	100	10,3	100	143,7	100	918,3	100	In marcia	
MIN		2,3			0		0,69		1,7		0,23		12,3		0,8		0,2		115502,6		9,8		141,8		904,2			
MAX		6,9			2,1		1,3		4,9		0,24		37,9		1		0,7		120570,5		10,5		143,7		932,4			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,0	100		1,13	73		3,0	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,5	100		116232,0	100		10,0	100		142,7	100		924,7	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		1,3	100		1,28	100		2,9	100		0,24	100		34,1	100		0,8	100		0,4	100		116529,3	100		9,9	100		143,1	100		922,5	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,0	100		1,27	100		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,5	100		116671,2	100		9,9	100		143,1	100		924,9	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,9	100		1,3	100		3,6	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		116722,3	100		9,9	100		143,0	100		924,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,9	100		1,16	73		3,6	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,7	100		117009,1	100		10,0	100		143,2	100		923,7	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,1	100		1,17	100		4,0	100		0,24	94		21,2	100		0,8	100		0,5	100		116608,8	100		9,9	100		143,1	100		922,4	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,9	100		1,07	100		3,7	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,5	100		116688,1	100		10,0	100		142,8	100		920,9	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		1,0	100		0,97	100		3,1	100		0,24	100		16,7	100		0,9	100		0,6	100		116108,6	100		9,9	100		142,9	100		921,9	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,2	100		1,0	73		3,8	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,6	100		117490,9	100		9,8	100		143,7	100		923,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,4	100		0,98	100		4,9	100		0,24	100		21,9	100		0,9	100		0,5	100		118472,9	100		10,1	100		143,1	100		919,8	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,4	100		1,09	100		3,8	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,6	100		118170,7	100		10,1	100		143,6	100		919,9	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,2	100		1,28	100		2,9	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,6	100		118351,7	100		10,0	100		142,9	100		924,0	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,0	100		1,22	73		3,1	100		0,24	100		34,9	100		0,8	100		0,5	100		117994,5	100		9,9	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,7	100		0,94	100		3,4	100		0,24	94		27,9	100		0,8	100		0,5	100		118203,8	100		10,2	100		142,8	100		914,0	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,6	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		29,7	100		0,8	100		0,4	100		117734,8	100		10,0	100		142,9	100		917,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,8	100		0,88	100		2,6	100		0,24	100		21,9	100		0,8	100		0,6	100		117607,6	100		10,1	100		142,8	100		920,1	100		in Betrieb
08:30		5,2	100		2,1	100		1,05	73		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,6	100		117591,8	100		10,0	100		142,8	100		919,5	100		in Betrieb
09:00		6,5	86		1,3	86		0,88	100		2,6	86		0,23	100		17,9	86		0,8	86		0,4	86		117058,0	100		10,5	86		142,3	100		908,3	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,0	78		0,8	100		2,2	78		0,24	100		27,0	78		0,8	78		0,2	78		118502,6	100		10,2	78		142,6	100		920,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,4	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		35,8	100		0,8	100		0,3	100		116222,6	100		10,2	100		142,7	100		919,0	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		1,4	100		0,92	73		1,9	100		0,24	100		37,9	100		0,8	100		0,4	100		119082,7	100		10,4	100		143,7	100		904,2	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,3	100		0,83	100		3,0	100		0,24	95		20,9	100		0,8	100		0,3	100		118011,4	100		10,0	100		143,1	100		924,2	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,24	100		15,8	100		0,8	100		0,3	100		118373,2	100		10,3	100		143,2	100		921,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,6	100		0,88	100		2,0	100		0,24	100		12,3	100		0,8	100		0,4	100		118087,3	100		10,3	100		143,0	100		920,9	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,5	100		0,83	73		1,7	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,4	100		117453,0	100		10,0	100		142,9	100		927,9	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,5	100		0,91	100		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,3	100		118122,9	100		10,5	100		142,9	100		915,7	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		1,7	100		0,77	100		2,9	100		0,24	100		29,6	100		0,8	100		0,4	100		118095,6	100		10,2	100		143,3	100		921,2	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,2	100		0,71	100		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,3	100		118096,4	100		10,3	100		143,0	100		921,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,4	100		0,8	73		2,6	100		0,24	100		30,3	100		0,8	100		0,3	100		118335,6	100		10,3	100		143,5	100		918,6	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		0,8	100		0,83	100		2,6	100		0,24	94		24,0	100		0,8	100		0,6	100		119205,0	100		10,1	100		143,7	100		921,2	100		in Betrieb
15:30		6,2	100		0,4	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		17,4	100		0,8	100		0,4	100		119374,0	100		10,5	100		143,3	100		917,7	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,0	100		0,78	100		2,9	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,5	100		119500,5	100		10,2	100		143,3	100		922,3	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		0,71	73		2,8	100		0,24	100		21,0	100		0,9	100		0,4	100		118614,4	100		10,4	100		143,2	100		919,1	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,24	100		22,9	100		0,9	100		0,4	100		118787,6	100		10,3	100		143,1	100		928,4	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,1	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,4	100		118245,8	100		10,3	100		143,0	100		924,2	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,1	100		0,7	100		2,2	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,4	100		117092,7	100		10,3	100		142,7	100		927,0	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,1	100		0,72	73		1,7	100		0,24	100		32,7	100		0,8	100		0,4	100		116735,6	100		10,0	100		143,0	100		932,4	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		0,5	100		0,81	100		1,9	100		0,24	94		34,7	100		0,8	100		0,3	100		116653,8	100		10,2	100		142,8	100		931,8	100		in Betrieb
19:30		5,0	100		0,4	100		0,79	100		2,3	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,3	100		117039,5	100		10,3	100		142,6	100		924,6	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,0	100		0,75	100		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		117140,6	100		10,2	100		142,9	100		926,5	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,75	73		2,6	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,3	100		117350,2	100		10,3	100		142,8	100		928,4	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		0,0	84		0,8	100		2,3	84		0,24	100		29,0	84		0,8	84		0,5	84		117544,3	100		10,2	84		143,1	100		924,5	100		in Betrieb
21:30		6,9	79		0,1	79		0,89	100		3,3	79		0,24	100		28,1	79																				