

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/10/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,3	100		0,1	100		1,72	73		3,8	100		0,25	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		118769,3	100	10,1	100		162,9	100		926,6	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,4	100		2,53	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		0,5	100		119394,5	100	10,6	100		163,0	100		908,1	100	In marcia
01:30		5,0	100		0,6	100		2,66	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		0,8	100		0,4	100		117907,3	100	10,4	100		161,6	100		915,1	100	In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		1,54	100		2,9	100		0,24	100		18,9	100		0,8	100		0,4	100		117039,7	100	10,1	100		160,0	100		922,6	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		1,34	73		2,7	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,4	100		118024,4	100	10,3	100		159,9	100		920,7	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,5	100		2,79	100		2,9	100		0,25	94		33,6	100		0,8	100		0,5	100		119402,5	100	10,1	100		159,6	100		922,3	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,1	100		2,01	100		3,2	100		0,25	100		22,6	100		0,8	100		0,4	100		119928,4	100	10,5	100		159,5	100		914,0	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		2,2	100		3,0	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		119826,3	100	10,4	100		158,6	100		914,0	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,3	100		2,58	73		3,3	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		119582,7	100	10,1	100		158,8	100		921,6	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,2	100		2,84	100		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,2	100		119211,9	100	10,5	100		158,3	100		916,8	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,2	100		2,98	100		2,9	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,4	100		117646,8	100	10,1	100		158,4	100		923,1	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,6	100		3,67	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,3	100		118190,6	100	10,2	100		158,0	100		925,2	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,5	100		2,75	73		3,0	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,4	100		117458,5	100	10,1	100		157,7	100		930,0	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,1	100		3,29	100		2,9	100		0,25	94		30,7	100		0,8	100		0,4	100		116963,0	100	10,1	100		158,8	100		919,9	100	In marcia
07:30		4,7	100		1,0	100		6,85	100		2,9	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,6	100		118285,9	100	10,0	100		162,0	100		915,8	100	In marcia
08:00		5,3	100		2,2	100		5,44	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		119379,4	100	10,2	100		163,2	100		911,3	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		1,75	73		3,2	100		0,25	100		23,8	100		0,9	100		0,3	100		119820,2	100	10,5	100		162,4	100		906,8	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		2,06	100		3,0	86		0,25	100		19,3	86		0,9	86		0,5	86		119019,5	100	10,1	86		162,4	100		920,0	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		2,51	100		4,2	78		0,25	100		9,1	78		0,9	78		0,4	78		120046,9	100	10,5	78		161,9	100		915,4	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		3,07	100		3,5	100		0,25	100		14,8	100		0,8	100		0,5	100		119471,3	100	10,3	100		161,7	100		926,1	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		3,66	73		3,4	100		0,24	100		15,3	100		0,8	100		0,4	100		119178,2	100	10,3	100		159,7	100		925,0	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		3,8	100		3,9	100		0,25	94		27,6	100		0,8	100		0,3	100		118896,6	100	10,5	100		159,1	100		913,8	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,1	100		6,35	100		3,3	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,3	100		118175,0	100	10,3	100		158,6	100		923,4	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,8	100		8,94	100		3,1	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,4	100		118315,4	100	10,1	100		157,8	100		925,3	100	In marcia
12:30		4,2	100		1,8	100		8,64	73		3,1	100		0,24	100		37,3	100		0,8	100		0,2	100		119177,7	100	10,4	100		157,8	100		923,7	100	In marcia
13:00		4,8	100		1,4	100		7,08	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,2	100		119492,7	100	10,4	100		157,6	100		923,7	100	In marcia
13:30		5,6	100		1,6	100		6,5	100		2,8	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		119034,5	100	10,3	100		157,3	100		925,4	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		3,34	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117410,3	100	10,4	100		156,5	100		922,3	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,6	100		4,45	73		2,4	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		116854,1	100	10,1	100		156,4	100		927,8	100	In marcia
15:00		5,4	100		1,1	100		3,47	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		0,8	100		0,3	100		116811,3	100	9,9	100		157,3	100		935,4	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,6	100		2,06	100		2,7	100		0,24	100		17,7	100		0,8	100		0,3	100		118176,9	100	10,2	100		157,2	100		929,0	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,2	100		118207,3	100	10,5	100		156,6	100		927,7	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		1,04	73		2,4	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,3	100		118090,1	100	10,4	100		156,5	100		930,4	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		117402,7	100	10,2	100		156,9	100		928,4	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		1,3	100		2,5	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		116344,5	100	9,8	100		154,1	100		934,7	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,1	100		1,46	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,3	100		118088,6	100	10,2	100		153,4	100		921,5	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,3	100		1,25	73		2,4	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		117871,4	100	10,2	100		156,0	100		920,5	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,1	100		1,43	100		2,0	100		0,24	95		23,7	100		0,9	100		0,3	100		118657,3	100	10,3	100		157,2	100		918,8	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,2	100		1,22	100		2,8	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,3	100		118508,2	100	10,2	100		158,6	100		925,1	100	In marcia
20:00		4,1	100		0,0	100		1,23	100		2,0	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,2	100		117691,7	100	10,5	100		159,1	100		914,5	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100		1,53	73		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,3	100		116567,9	100	10,1	100		159,2	100		922,4	100	In marcia
21:00		3,3	85		0,0	85		1,64	100		2,2	85		0,24	100		23,0	85		0,8	85		0,2	85		116165,6	100	10,2	85		159,0	100		926,1	100	In marcia
21:30		3,3	78		0,0	78		1,56	100		2,0	78		0,24	100		23,6	78		0,8	78		0,3	78		115384,3	100	10,2	78		158,3	100		929,0	100	In marcia
22:00		4,4	100		0,0	100		1,61	100		2,2	100		0,25	100		28,4	100		0,8	100		0,5	100		115302,1	100</									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,1	100		1,72	73		3,8	100		0,25	100		25,3	100		0,8	100		0,5	100		118769,3	100	10,1	100		162,9	100		926,6	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,4	100		2,53	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		0,8	100		0,5	100		119394,5	100	10,6	100		163,0	100		908,1	100		in Betrieb
01:30		5,0	100		0,6	100		2,66	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		0,8	100		0,4	100		117907,3	100	10,4	100		161,6	100		915,1	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		1,54	100		2,9	100		0,24	100		18,9	100		0,8	100		0,4	100		117039,7	100	10,1	100		160,0	100		922,6	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		1,34	73		2,7	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,4	100		118024,4	100	10,3	100		159,9	100		920,7	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,5	100		2,79	100		2,9	100		0,25	94		33,6	100		0,8	100		0,5	100		119402,5	100	10,1	100		159,6	100		922,3	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,1	100		2,01	100		3,2	100		0,25	100		22,6	100		0,8	100		0,4	100		119928,4	100	10,5	100		159,5	100		914,0	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		2,2	100		3,0	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,3	100		119826,3	100	10,4	100		158,6	100		914,0	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,3	100		2,58	73		3,3	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		119582,7	100	10,1	100		158,8	100		921,6	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,2	100		2,84	100		2,7	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,2	100		119211,9	100	10,5	100		158,3	100		916,8	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,2	100		2,98	100		2,9	100		0,25	100		27,6	100		0,8	100		0,4	100		117646,8	100	10,1	100		158,4	100		923,1	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,6	100		3,67	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,3	100		118190,6	100	10,2	100		158,0	100		925,2	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,5	100		2,75	73		3,0	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,4	100		117458,5	100	10,1	100		157,7	100		930,0	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,1	100		3,29	100		2,9	100		0,25	94		30,7	100		0,8	100		0,4	100		116963,0	100	10,1	100		158,8	100		919,9	100		in Betrieb
07:30		4,7	100		1,0	100		6,85	100		2,9	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,6	100		118285,9	100	10,0	100		162,0	100		915,8	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		2,2	100		5,44	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		119379,4	100	10,2	100		163,2	100		911,3	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		1,75	73		3,2	100		0,25	100		23,8	100		0,9	100		0,3	100		119820,2	100	10,5	100		162,4	100		906,8	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		2,06	100		3,0	86		0,25	100		19,3	86		0,9	86		0,5	86		119019,5	100	10,1	86		162,4	100		920,0	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		2,51	100		4,2	78		0,25	100		9,1	78		0,9	78		0,4	78		120046,9	100	10,5	78		161,9	100		915,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		3,07	100		3,5	100		0,25	100		14,8	100		0,8	100		0,5	100		119471,3	100	10,3	100		161,7	100		926,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		3,66	73		3,4	100		0,24	100		15,3	100		0,8	100		0,4	100		119178,2	100	10,3	100		159,7	100		925,0	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,0	100		3,8	100		3,9	100		0,25	94		27,6	100		0,8	100		0,3	100		118896,6	100	10,5	100		159,1	100		913,8	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,1	100		6,35	100		3,3	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,3	100		118175,0	100	10,3	100		158,6	100		923,4	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,8	100		8,94	100		3,1	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,4	100		118315,4	100	10,1	100		157,8	100		925,3	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,8	100		8,64	73		3,1	100		0,24	100		37,3	100		0,8	100		0,2	100		119177,9	100	10,4	100		157,8	100		923,7	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		1,4	100		7,08	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,2	100		119492,7	100	10,4	100		157,6	100		923,7	100		in Betrieb
13:30		5,6	100		1,6	100		6,5	100		2,8	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		119034,5	100	10,3	100		157,3	100		925,4	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		3,34	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117410,3	100	10,4	100		156,5	100		922,3	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,6	100		4,45	73		2,4	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,2	100		116854,1	100	10,1	100		156,4	100		927,8	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		1,1	100		3,47	100		2,5	100		0,25	94		23,2	100		0,8	100		0,3	100		116811,3	100	9,9	100		157,3	100		935,4	100		in Betrieb
15:30		4,8	100		0,6	100		2,06	100		2,7	100		0,24	100		17,7	100		0,8	100		0,3	100		118176,9	100	10,2	100		157,2	100		929,0	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,0	100		1,1	100		2,6	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,2	100		118207,3	100	10,5	100		156,6	100		927,7	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		1,04	73		2,4	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,3	100		118090,1	100	10,4	100		156,5	100		930,4	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,8	100		0,3	100		117402,7	100	10,2	100		156,9	100		928,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		1,3	100		2,5	100		0,25	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		116344,5	100	9,8	100		154,1	100		934,7	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,1	100		1,46	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,3	100		118088,6	100	10,2	100		153,4	100		921,5	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,3	100		1,25	73		2,4	100		0,24	100		24,3	100		0,8	100		0,4	100		117871,4	100	10,2	100		156,0	100		920,5	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,1	100		1,43	100		2,0	100		0,24	95		23,7	100		0,9	100		0,3	100		118657,3	100	10,3	100		157,2	100		918,8	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,2	100		1,22	100		2,8	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,3	100		118508,2	100	10,2	100		158,6	100		925,1	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		1,23	100		2,0	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,2	100		117691,7	100	10,5	100		159,1	100		914,5	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		1,53	73		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,8	100		0,3	100		116567,9	100	10,1	100		159,2	100		922,4	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		0,0	85		1,64	100		2,2	85		0,24	100		23,0	85		0,8	85		0,2	85		116165,6	100	10,2	85		159,0	100		926,1	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		0,0	78		1,56	100		2,0	78		0,24	100		23,6	78		0,8	78		0,3	78		115384,3	100	10,2	78		158,3	100		929,0	100		in Betrieb
22:00		4,4	100																																		