

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		3,4	100		0,3	100		5,97	73		3,2	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		117269,4	100		10,2	100		143,6	100		917,1	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,5	100		6,22	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,0	100		116797,8	100		10,3	100		143,3	100		918,2	100		In marcia
01:30		5,2	100		0,5	100		4,8	100		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,0	100		116924,5	100		10,1	100		143,4	100		925,2	100		In marcia
02:00		7,0	100		0,0	100		2,78	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,9	100		0,1	100		117632,0	100		10,3	100		144,0	100		914,6	100		In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		1,59	73		4,5	100		0,24	100		17,2	100		0,9	100		0,1	100		116629,0	100		10,1	100		143,4	100		925,6	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		1,37	100		4,2	100		0,24	94		14,2	100		0,8	100		0,2	100		115888,2	100		10,0	100		143,2	100		928,9	100		In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		1,24	100		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,2	100		115680,5	100		9,8	100		144,0	100		935,3	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		1,39	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,1	100		116814,2	100		10,1	100		143,7	100		932,7	100		In marcia
04:30		5,7	100		0,0	100		1,56	73		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,1	100		116991,9	100		9,8	100		144,2	100		927,4	100		In marcia
05:00		4,8	100		0,0	100		1,57	100		3,8	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,1	100		117310,0	100		10,1	100		147,0	100		926,7	100		In marcia
05:30		2,7	100		0,0	100		1,41	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,2	100		115751,6	100		9,9	100		151,9	100		927,6	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		1,61	100		3,3	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,2	100		116178,5	100		10,1	100		155,1	100		929,7	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		1,46	73		2,8	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		115508,2	100		10,1	100		157,0	100		931,0	100		In marcia
07:00		5,6	100		0,0	100		1,84	100		3,3	100		0,25	94		22,8	100		0,8	100		0,2	100		115302,8	100		9,9	100		158,0	100		935,6	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		1,71	100		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,8	100		0,1	100		116014,7	100		10,0	100		158,8	100		933,6	100		In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		2,23	100		3,2	100		0,25	100		38,6	100		0,8	100		0,1	100		115911,3	100		10,1	100		159,3	100		929,1	100		In marcia
08:30		3,8	100		0,4	100		2,77	73		2,2	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		0,1	100		115263,7	100		9,9	100		161,4	100		937,8	100		In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		3,26	100		2,4	86		0,26	100		35,5	86		0,8	86		0,2	86		116335,6	100		9,9	86		163,2	100		931,9	100		In marcia
09:30		4,5	78		0,9	78		7,98	100		5,6	78		0,25	100		29,2	78		0,8	78		0,3	78		117024,5	100		10,2	78		160,3	100		928,8	100		In marcia
10:00		3,1	100		0,0	100		6,84	100		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,2	100		116907,6	100		10,1	100		148,5	100		927,6	100		In marcia
10:30		4,4	100		0,2	100		7,02	73		3,1	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,2	100		116760,5	100		10,1	100		143,7	100		927,4	100		In marcia
11:00		3,1	100		0,0	100		6,13	100		3,3	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,2	100		117228,5	100		10,1	100		143,9	100		922,3	100		In marcia
11:30		3,7	100		0,5	100		8,11	100		4,0	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		118403,8	100		10,0	100		144,3	100		922,0	100		In marcia
12:00		7,3	100		1,8	100		8,48	100		3,8	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		120320,8	100		10,0	100		144,4	100		926,1	100		In marcia
12:30		2,8	100		0,5	100		2,69	73		3,3	100		0,23	100		9,0	100		0,8	100		0,3	100		119203,1	100		10,6	100		143,1	100		918,5	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		1,48	100		3,7	100		0,24	100		13,0	100		0,8	100		0,4	100		116840,0	100		10,2	100		143,5	100		925,8	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,81	100		4,7	100		0,24	100		16,9	100		0,8	100		0,4	100		114568,5	100		10,0	100		143,5	100		924,1	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		2,7	100		2,9	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		114760,7	100		9,8	100		143,2	100		931,6	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		2,59	73		2,0	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		116355,0	100		9,8	100		143,8	100		934,6	100		In marcia
15:00		2,3	100		0,2	100		3,1	100		1,8	100		0,24	95		30,4	100		0,7	100		0,2	100		116632,7	100		9,9	100		143,4	100		933,5	100		In marcia
15:30		2,3	100		0,6	100		2,67	100		2,3	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		114842,5	100		10,4	100		142,7	100		915,6	100		In marcia
16:00		2,4	100		0,7	100		1,84	100		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		114327,2	100		10,0	100		142,9	100		926,0	100		In marcia
16:30		5,0	100		2,1	100		1,8	73		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		114508,4	100		9,9	100		143,0	100		931,8	100		In marcia
17:00		4,8	100		1,3	100		1,42	100		2,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		115049,9	100		9,8	100		143,2	100		934,1	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,7	100		1,37	100		2,5	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		115185,4	100		10,0	100		143,5	100		929,5	100		In marcia
18:00		5,8	100		1,5	100		1,43	100		2,8	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		116153,1	100		10,1	100		143,1	100		930,8	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,84	73		3,3	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,3	100		115580,7	100		10,0	100		143,1	100		928,8	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,24	94		18,2	100		0,7	100		0,4	100		116284,9	100		10,1	100		143,1	100		929,3	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		0,92	100		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		115699,7	100		9,9	100		143,5	100		928,6	100		In marcia
20:00		2,5	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		116001,6	100		10,1	100		143,1	100		929,9	100		In marcia
20:30		4,0	100		0,1	100		0,89	73		3,6	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		116700,1	100		10,1	100		143,4	100		926,7	100		In marcia
21:00		5,3	85		0,8	85		1,0	100		3,5	85		0,24	100		24,1	85		0,8	85		0,2	85		117161,5	100		10,2	85		143,5	100		923,4	100		In marcia
21:30		3,6	78		0,0	78		0,78	100		3,4	78		0,24	100																							

MVA Bozen

Datum: 04/11/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		0,3	100		5,97	73		3,2	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,0	100		117269,4	100		10,2	100		143,6	100		917,1	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,5	100		6,22	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,0	100		116797,8	100		10,3	100		143,3	100		918,2	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		0,5	100		4,8	100		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,8	100		0,0	100		116924,5	100		10,1	100		143,4	100		925,2	100		in Betrieb
02:00		7,0	100		0,0	100		2,78	100		3,9	100		0,24	100		27,8	100		0,9	100		0,1	100		117632,0	100		10,3	100		144,0	100		914,6	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		1,59	73		4,5	100		0,24	100		17,2	100		0,9	100		0,1	100		116629,0	100		10,1	100		143,4	100		925,6	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		1,37	100		4,2	100		0,24	94		14,2	100		0,8	100		0,2	100		115888,2	100		10,0	100		143,2	100		928,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		1,24	100		2,8	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,2	100		115680,5	100		9,8	100		144,0	100		935,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		1,39	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,1	100		116814,2	100		10,1	100		143,7	100		932,7	100		in Betrieb
04:30		5,7	100		0,0	100		1,56	73		4,1	100		0,25	100		30,7	100		0,8	100		0,1	100		116991,9	100		9,8	100		144,2	100		927,4	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		1,57	100		3,8	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,1	100		117310,0	100		10,1	100		147,0	100		926,7	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,0	100		1,41	100		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,2	100		115751,6	100		9,9	100		151,9	100		927,6	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		1,61	100		3,3	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,2	100		116178,5	100		10,1	100		155,1	100		929,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,0	100		1,46	73		2,8	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		115508,2	100		10,1	100		157,0	100		931,0	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		0,0	100		1,84	100		3,3	100		0,25	94		22,8	100		0,8	100		0,2	100		115302,8	100		9,9	100		158,0	100		935,6	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		1,71	100		3,0	100		0,25	100		30,3	100		0,8	100		0,1	100		116014,7	100		10,0	100		158,8	100		933,6	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		2,23	100		3,2	100		0,25	100		38,6	100		0,8	100		0,1	100		115911,3	100		10,1	100		159,3	100		929,1	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,4	100		2,77	73		2,2	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		0,1	100		115263,7	100		9,9	100		161,4	100		937,8	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		3,26	100		2,4	86		0,26	100		35,5	86		0,8	86		0,2	86		116335,6	100		9,9	86		163,2	100		931,9	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		0,9	78		7,98	100		5,6	78		0,25	100		29,2	78		0,8	78		0,3	78		117024,5	100		10,2	78		160,3	100		928,8	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		6,84	100		4,1	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,2	100		116907,6	100		10,1	100		148,5	100		927,6	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,2	100		7,02	73		3,1	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,2	100		116760,5	100		10,1	100		143,7	100		927,4	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,0	100		6,13	100		3,3	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,2	100		117228,5	100		10,1	100		143,9	100		923,3	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,5	100		8,11	100		4,0	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		118403,8	100		10,0	100		144,3	100		922,0	100		in Betrieb
12:00		7,3	100		1,8	100		8,48	100		3,8	100		0,24	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		120320,8	100		10,0	100		144,4	100		926,1	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,5	100		2,69	73		3,3	100		0,23	100		9,0	100		0,8	100		0,3	100		119203,1	100		10,6	100		143,1	100		918,5	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		1,48	100		3,7	100		0,24	100		13,0	100		0,8	100		0,4	100		116840,0	100		10,2	100		143,5	100		925,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,81	100		4,7	100		0,24	100		16,9	100		0,8	100		0,4	100		114568,5	100		10,0	100		143,5	100		924,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		2,7	100		2,9	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		114760,7	100		9,8	100		143,2	100		931,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		2,59	73		2,0	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		116355,0	100		9,8	100		143,8	100		934,6	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,2	100		3,1	100		1,8	100		0,24	95		30,4	100		0,7	100		0,2	100		115632,7	100		9,9	100		143,4	100		933,5	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,6	100		2,67	100		2,3	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,2	100		114842,5	100		10,4	100		142,7	100		915,6	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,7	100		1,84	100		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		114327,2	100		10,0	100		142,9	100		926,0	100		in Betrieb
16:30		5,0	100		2,1	100		1,8	73		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		114508,4	100		9,9	100		143,0	100		931,8	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,3	100		1,42	100		2,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		115049,9	100		9,8	100		143,2	100		934,1	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,7	100		1,37	100		2,5	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		115185,4	100		10,0	100		143,5	100		929,5	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		1,5	100		1,43	100		2,8	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		116153,1	100		10,1	100		143,1	100		930,8	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,84	73		3,3	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,3	100		115580,7	100		10,0	100		143,1	100		928,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		3,2	100		0,24	94		18,2	100		0,7	100		0,4	100		116284,9	100		10,1	100		143,1	100		929,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		0,92	100		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		115699,7	100		9,9	100		143,5	100		928,6	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		116001,6	100		10,1	100		143,1	100		929,9	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,1	100		0,89	73		3,6	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,3	100		116700,1	100		10,1	100		143,4	100		926,7	100		in Betrieb
21:00		5,3	85		0,8	85		1,0	100		3,5	85		0,24	100		24,1	85		0,8	85		0,2	85		117161,5	100		10,2	85		143,5	100		923,4	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,0	78		0,78	100		3,4	78		0,24	100		25,7	78		0,8																		