

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/11/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		6,2	100		0,4	100		0,97	73		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		116876,7	100		10,1	100		143,2	100		928,6	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		116482,7	100		9,8	100		143,5	100		936,3	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,86	100		2,9	100		0,24	100		30,7	100		0,8	100		0,2	100		116819,4	100		10,2	100		143,4	100		925,4	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,2	100		1,01	100		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		117080,7	100		10,1	100		143,3	100		932,4	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,77	73		3,0	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,1	100		117560,1	100		10,2	100		143,2	100		929,2	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,0	100		0,88	100		3,1	100		0,24	94		25,0	100		0,8	100		0,4	100		116609,2	100		10,1	100		143,4	100		930,2	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,0	100		0,8	100		3,6	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		116873,6	100		10,2	100		143,1	100		928,3	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		0,8	100		4,1	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		116433,7	100		10,0	100		143,3	100		930,6	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,3	100		1,08	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		117114,0	100		10,1	100		143,6	100		926,0	100	In marcia
05:00		5,6	100		0,7	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,8	100		0,2	100		118826,2	100		10,2	100		143,9	100		924,6	100	In marcia
05:30		5,3	100		0,0	100		0,99	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		118145,3	100		10,3	100		143,6	100		924,1	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		0,83	100		3,5	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,2	100		117288,6	100		10,2	100		143,2	100		928,1	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,0	100		0,75	73		3,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,1	100		117340,1	100		10,2	100		143,3	100		932,3	100	In marcia
07:00		4,9	100		0,0	100		0,85	100		3,8	100		0,24	94		21,8	100		0,8	100		0,2	100		116521,0	100		10,0	100		143,2	100		933,0	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		0,77	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,1	100		116586,4	100		10,3	100		142,8	100		926,4	100	In marcia
08:00		4,4	100		0,0	100		0,82	100		3,1	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		115229,1	100		9,9	100		142,7	100		935,1	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,75	73		3,3	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		115058,4	100		10,2	100		142,7	100		932,1	100	In marcia
09:00		3,5	86		0,0	86		0,91	100		2,7	86		0,24	100		27,0	86		0,7	86		0,3	86		114553,8	100		9,7	86		142,9	100		939,0	100	In marcia
09:30		4,6	78		0,4	78		1,0	100		1,7	78		0,24	100		32,8	78		0,8	78		0,5	78		116220,0	100		10,4	78		143,1	100		932,5	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,3	100		1,09	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,7	100		114156,5	100		9,8	100		142,9	100		939,5	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,6	100		1,3	73		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,7	100		116349,7	100		9,8	100		143,2	100		942,7	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,6	100		1,39	100		2,3	100		0,24	95		24,5	100		0,8	100		0,6	100		115695,5	100		10,1	100		142,9	100		935,3	100	In marcia
11:30		4,7	100		0,6	100		1,19	100		4,9	100		0,23	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		115661,3	100		10,1	100		142,4	100		936,5	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		0,84	100		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,8	100		0,4	100		114810,3	100		10,1	100		142,6	100		935,2	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,0	100		0,83	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,8	100		0,6	100		114112,9	100		10,0	100		142,6	100		938,3	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,7	100		114422,6	100		10,0	100		143,2	100		935,6	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,1	100		1,19	100		3,0	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		116924,2	100		9,9	100		143,7	100		940,5	100	In marcia
14:00		5,3	100		0,6	100		1,51	100		2,6	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,5	100		117194,3	100		10,3	100		143,0	100		927,4	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,0	100		1,09	73		2,9	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,7	100		116168,0	100		10,2	100		143,3	100		927,6	100	In marcia
15:00		4,5	100		0,1	100		1,47	100		2,2	100		0,24	94		18,9	100		0,7	100		0,7	100		115713,0	100		9,9	100		142,9	100		940,6	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,0	100		1,4	100		2,7	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,6	100		115706,4	100		10,0	100		143,0	100		933,6	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		1,36	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,4	100		115630,7	100		10,0	100		142,9	100		938,5	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,0	100		1,5	73		1,9	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		114910,6	100		10,0	100		142,7	100		933,5	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,3	100		2,32	100		2,1	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		115036,5	100		9,9	100		142,9	100		935,9	100	In marcia
17:30		5,4	100		0,6	100		2,7	100		2,2	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,8	100		115196,5	100		9,7	100		143,3	100		937,9	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		1,84	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,6	100		115938,0	100		10,2	100		142,9	100		925,5	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		1,39	73		2,6	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		115971,7	100		10,1	100		142,9	100		927,1	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,0	100		1,07	100		2,3	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,5	100		115455,3	100		10,2	100		142,9	100		927,4	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,0	100		1,02	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,6	100		115421,0	100		10,0	100		142,9	100		933,3	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		2,2	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		115219,9	100		10,1	100		142,8	100		933,4	100	In marcia
20:30		4,9	100		0,0	100		1,07	73		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		114259,0	100		9,8	100		143,2	100		938,8	100	In marcia
21:00		4,5	84		0,0	84		1,2	100		2,0	84		0,24	100		19,2	84		0,7	84		0,6	84		115059,2	100		10,0	84		142,7	100		937,9	100	In marcia
21:30		3,9	79		0,0	79		1,18	100		2,9	79		0,24	100		19,1	79		0,7	79		0,1	79		114839,1	100		10,0	79		142,6	100		940,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,2	100		0,4	100		0,97	73		3,0	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,1	100		116876,7	100		10,1	100		143,2	100		928,6	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		116482,7	100		9,8	100		143,5	100		936,3	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,86	100		2,9	100		0,24	100		30,7	100		0,8	100		0,2	100		116819,4	100		10,2	100		143,4	100		925,4	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,2	100		1,01	100		3,5	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		117080,7	100		10,1	100		143,3	100		932,4	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,77	73		3,0	100		0,24	100		21,1	100		0,8	100		0,1	100		117560,1	100		10,2	100		143,2	100		929,2	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,0	100		0,88	100		3,1	100		0,24	94		25,0	100		0,8	100		0,4	100		116609,2	100		10,1	100		143,4	100		930,2	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		0,8	100		3,6	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		116873,6	100		10,2	100		143,1	100		928,3	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		0,8	100		4,1	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		116433,7	100		10,0	100		143,3	100		930,6	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,3	100		1,08	73		3,6	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		117114,0	100		10,1	100		143,6	100		926,0	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		0,7	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		31,6	100		0,8	100		0,2	100		118826,2	100		10,2	100		143,9	100		924,6	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		0,0	100		0,99	100		3,5	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		118145,3	100		10,3	100		143,6	100		924,1	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,83	100		3,5	100		0,24	100		17,8	100		0,8	100		0,2	100		117288,6	100		10,2	100		143,2	100		928,1	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,75	73		3,8	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,1	100		117340,1	100		10,2	100		143,3	100		932,3	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		0,0	100		0,85	100		3,8	100		0,24	94		21,8	100		0,8	100		0,2	100		116521,0	100		10,0	100		143,2	100		933,0	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		0,77	100		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,1	100		116586,4	100		10,3	100		142,8	100		926,4	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,0	100		0,82	100		3,1	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		115229,1	100		9,9	100		142,7	100		935,1	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,75	73		3,3	100		0,24	100		24,9	100		0,8	100		0,1	100		115058,4	100		10,2	100		142,7	100		932,1	100		in Betrieb
09:00		3,5	86		0,0	86		0,91	100		2,7	86		0,24	100		27,0	86		0,7	86		0,3	86		114553,8	100		9,7	86		142,9	100		939,0	100		in Betrieb
09:30		4,6	78		0,4	78		1,0	100		1,7	78		0,24	100		32,8	78		0,8	78		0,5	78		116220,0	100		10,4	78		143,1	100		932,5	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,3	100		1,09	100		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,7	100		114156,5	100		9,8	100		142,9	100		939,5	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,6	100		1,3	73		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,7	100		116349,7	100		9,8	100		143,2	100		942,7	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,6	100		1,39	100		2,3	100		0,24	95		24,5	100		0,8	100		0,6	100		115695,5	100		10,1	100		142,9	100		935,3	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,6	100		1,19	100		4,9	100		0,23	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		115661,3	100		10,1	100		142,4	100		936,5	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		0,84	100		3,4	100		0,24	100		19,0	100		0,8	100		0,4	100		114810,3	100		10,1	100		142,6	100		935,2	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,0	100		0,83	73		3,3	100		0,24	100		30,8	100		0,8	100		0,6	100		114112,9	100		10,0	100		142,6	100		938,3	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		29,3	100		0,8	100		0,7	100		114422,6	100		10,0	100		143,2	100		935,6	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,1	100		1,19	100		3,0	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,7	100		116924,2	100		9,9	100		143,7	100		940,5	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		0,6	100		1,51	100		2,6	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,5	100		117194,3	100		10,3	100		143,0	100		927,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,0	100		1,09	73		2,9	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,7	100		116168,0	100		10,2	100		143,3	100		927,6	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,1	100		1,47	100		2,2	100		0,24	94		18,9	100		0,7	100		0,7	100		115713,0	100		9,9	100		142,9	100		940,6	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,0	100		1,4	100		2,7	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,6	100		115706,4	100		10,0	100		143,0	100		933,6	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		1,36	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,4	100		115630,7	100		10,0	100		142,9	100		938,5	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,0	100		1,5	73		1,9	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,6	100		114910,6	100		10,0	100		142,7	100		933,5	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,3	100		2,32	100		2,1	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,6	100		115036,5	100		9,9	100		142,9	100		935,9	100		in Betrieb
17:30		5,4	100		0,6	100		2,7	100		2,2	100		0,24	100		30,1	100		0,8	100		0,8	100		115196,5	100		9,7	100		143,3	100		937,9	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		1,84	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,6	100		115938,0	100		10,2	100		142,9	100		925,5	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		1,39	73		2,6	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		115971,7	100		10,1	100		142,9	100		927,1	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		0,0	100		1,07	100		2,3	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,5	100		115455,3	100		10,2	100		142,9	100		927,4	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,0	100		1,02	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,6	100		115421,0	100		10,0	100		142,9	100		933,3	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		2,2	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,6	100		115219,9	100		10,1	100		142,8	100		933,4	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,0	100		1,07	73		2,0	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		114259,0	100		9,8	100		143,2	100		938,8	100		in Betrieb
21:00		4,5	84		0,0	84		1,2	100		2,0	84		0,24	100		19,2	84		0,7	84		0,6	84		115059,2	100		10,0	84		142,7	100		937,9	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,0	79		1,18	100		2,9	79		0,24	100		19,1	79		0,																		