

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,6	100		0,1	100		1,43	73		3,1	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		115314,3	100		9,9	100		142,8	100		945,2	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		1,71	100		3,1	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,2	100		115890,2	100		10,5	100		142,8	100		920,9	100	In marcia
01:30		5,8	100		0,4	100		2,22	100		3,0	100		0,23	100		25,0	100		0,8	100		0,0	100		116819,0	100		10,4	100		142,8	100		927,6	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,1	100		1,96	100		2,9	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,2	100		115876,1	100		10,1	100		142,9	100		942,3	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,1	100		2,18	73		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,8	100		0,2	100		115195,0	100		10,0	100		142,8	100		945,0	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,4	100		3,71	100		3,6	100		0,24	94		28,9	100		0,8	100		0,2	100		115982,0	100		10,0	100		143,0	100		942,1	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,5	100		6,91	100		2,9	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,2	100		116182,7	100		10,2	100		143,2	100		936,3	100	In marcia
04:00		4,8	100		1,5	100		11,6	100		2,4	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		116748,6	100		10,2	100		143,3	100		938,6	100	In marcia
04:30		7,1	100		1,0	100		6,66	73		2,9	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,1	100		117672,6	100		10,3	100		143,5	100		936,5	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,3	100		3,43	100		3,6	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,0	100		116629,6	100		10,3	100		142,4	100		936,1	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		2,37	100		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,8	100		0,1	100		115386,7	100		10,2	100		142,6	100		941,3	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		28,6	100		0,8	100		0,1	100		114569,2	100		9,9	100		143,2	100		942,4	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,4	100		7,81	73		1,5	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		115054,7	100		10,0	100		143,0	100		933,9	100	In marcia
07:00		5,0	100		1,1	100		15,58	100		2,7	100		0,24	94		32,7	100		0,7	100		0,1	100		114961,6	100		10,1	100		144,7	100		934,1	100	In marcia
07:30		6,7	100		1,2	100		10,79	100		3,0	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,1	100		115299,7	100		9,9	100		149,1	100		939,2	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,1	100		5,09	100		3,6	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,3	100		115579,2	100		10,4	100		153,1	100		928,9	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,2	100		4,7	73		3,0	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,2	100		115490,4	100		10,1	100		155,1	100		933,4	100	In marcia
09:00		4,0	85		0,6	85		6,78	100		3,3	85		0,24	100		19,6	85		0,7	85		0,3	85		115052,8	100		9,9	85		154,3	100		942,2	100	In marcia
09:30		3,4	79		0,1	79		7,03	100		4,5	79		0,24	100		25,2	79		0,7	79		0,2	79		116532,7	100		9,9	79		150,2	100		931,2	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,1	100		16,18	100		5,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		117725,5	100		9,9	100		142,5	100		937,2	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,3	100		13,09	73		3,1	100		0,23	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		118782,9	100		10,3	100		143,3	100		927,3	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,3	100		15,26	100		2,8	100		0,24	94		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118223,6	100		10,2	100		143,5	100		925,8	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,3	100		23,62	100		3,6	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,2	100		119637,7	100		10,3	100		143,7	100		919,4	100	In marcia
12:00		4,9	100		1,3	100		30,68	100		3,6	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		118791,8	100		10,2	100		143,4	100		928,9	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,8	100		17,26	73		2,7	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		118668,6	100		10,3	100		143,8	100		928,7	100	In marcia
13:00		2,9	100		0,8	100		19,06	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		117806,2	100		10,3	100		143,5	100		926,5	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,8	100		17,38	100		3,0	100		0,23	100		12,2	100		0,7	100		0,2	100		118685,0	100		10,0	100		143,2	100		941,5	100	In marcia
14:00		3,5	100		0,9	100		14,42	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		118017,1	100		10,3	100		143,3	100		926,7	100	In marcia
14:30		5,7	100		1,7	100		12,0	73		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		116935,4	100		10,0	100		143,5	100		932,6	100	In marcia
15:00		5,7	100		0,7	100		7,91	100		3,1	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,3	100		117948,3	100		10,3	100		143,2	100		925,9	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		6,01	100		2,8	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117799,5	100		10,1	100		143,4	100		929,2	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,8	100		10,59	100		2,5	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		117237,3	100		10,4	100		142,9	100		924,6	100	In marcia
16:30		5,1	100		1,3	100		7,44	73		2,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		116938,5	100		10,2	100		143,1	100		929,6	100	In marcia
17:00		3,5	100		0,9	100		5,72	100		2,9	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		116504,9	100		9,9	100		143,2	100		936,9	100	In marcia
17:30		5,0	100		1,3	100		6,53	100		4,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		116996,8	100		10,4	100		142,9	100		924,3	100	In marcia
18:00		7,8	100		0,1	100		3,86	100		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		116700,7	100		10,1	100		143,1	100		935,2	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		2,44	73		3,5	100		0,23	100		21,8	100		0,8	100		0,1	100		117129,0	100		10,2	100		142,8	100		930,0	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		2,46	100		3,1	100		0,23	94		23,8	100		0,8	100		0,1	100		117018,3	100		10,1	100		142,8	100		933,8	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,0	100		2,8	100		3,3	100		0,23	100		18,2	100		0,8	100		0,2	100		117101,2	100		10,1	100		142,9	100		935,1	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		3,07	100		2,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		116432,6	100		10,0	100		143,3	100		937,1	100	In marcia
20:30		5,1	100		0,0	100		2,97	73		2,8	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		116823,4	100		10,2	100		142,7	100		933,9	100	In marcia
21:00		3,4	84		0,0	84		2,79	100		2,5	84		0,23	100		24,7	84		0,8	84		0,2	84		116583,8	100		10,0	84		143,0	100		938,0	100	In marcia
21:30		3,0	80		1,0	80		3,39	100		2,5	80		0,23	100		33,1	80		0,7	80		0,8	80		116302,8	100		10,1	80		142					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,6	100		0,1	100		1,43	73		3,1	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,1	100		115314,3	100		9,9	100		142,8	100		945,2	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		1,71	100		3,1	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,2	100		115890,2	100		10,5	100		142,8	100		920,9	100		in Betrieb
01:30		5,8	100		0,4	100		2,22	100		3,0	100		0,23	100		25,0	100		0,8	100		0,0	100		116819,0	100		10,4	100		142,8	100		927,6	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,1	100		1,96	100		2,9	100		0,23	100		26,4	100		0,8	100		0,2	100		115876,1	100		10,1	100		142,9	100		942,3	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,1	100		2,18	73		3,2	100		0,23	100		25,5	100		0,8	100		0,2	100		115195,0	100		10,0	100		142,8	100		945,0	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,4	100		3,71	100		3,6	100		0,24	94		28,9	100		0,8	100		0,2	100		115982,0	100		10,0	100		143,0	100		942,1	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,5	100		6,91	100		2,9	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,2	100		116182,7	100		10,2	100		143,2	100		936,3	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		1,5	100		11,6	100		2,4	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		116748,6	100		10,2	100		143,3	100		938,6	100		in Betrieb
04:30		7,1	100		1,0	100		6,66	73		2,9	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,1	100		117672,6	100		10,3	100		143,5	100		936,5	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,3	100		3,43	100		3,6	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,0	100		116629,6	100		10,3	100		142,4	100		936,1	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		2,37	100		2,6	100		0,23	100		20,7	100		0,8	100		0,1	100		115386,7	100		10,2	100		142,6	100		941,3	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		28,6	100		0,8	100		0,1	100		114569,2	100		9,9	100		143,2	100		942,4	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,4	100		7,81	73		1,5	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		115054,7	100		10,0	100		143,0	100		933,9	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		1,1	100		15,58	100		2,7	100		0,24	94		32,7	100		0,7	100		0,1	100		114961,6	100		10,1	100		144,7	100		934,1	100		in Betrieb
07:30		6,7	100		1,2	100		10,79	100		3,0	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,1	100		115299,7	100		9,9	100		149,1	100		939,2	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,1	100		5,09	100		3,6	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,3	100		115579,2	100		10,4	100		153,1	100		928,9	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,2	100		4,7	73		3,0	100		0,24	100		17,2	100		0,8	100		0,2	100		115490,4	100		10,1	100		155,1	100		933,4	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		0,6	85		6,78	100		3,3	85		0,24	100		19,6	85		0,7	85		0,3	85		115052,8	100		9,9	85		154,3	100		942,2	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,1	79		7,03	100		4,5	79		0,24	100		25,2	79		0,7	79		0,2	79		116532,7	100		9,9	79		150,2	100		931,2	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,1	100		16,18	100		5,7	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		117725,5	100		9,9	100		142,5	100		937,2	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,3	100		13,09	73		3,1	100		0,23	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		118782,9	100		10,3	100		143,3	100		927,3	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,3	100		15,26	100		2,8	100		0,24	94		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118223,6	100		10,2	100		143,5	100		925,8	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,3	100		23,62	100		3,6	100		0,24	100		32,2	100		0,8	100		0,2	100		119637,7	100		10,3	100		143,7	100		919,4	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		1,3	100		30,68	100		3,6	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,1	100		118791,8	100		10,2	100		143,4	100		928,9	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,8	100		17,26	73		2,7	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		118668,6	100		10,3	100		143,8	100		928,7	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,8	100		19,06	100		2,8	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		117806,2	100		10,3	100		143,5	100		926,5	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,8	100		17,38	100		3,0	100		0,23	100		12,2	100		0,7	100		0,2	100		118685,0	100		10,0	100		143,2	100		941,5	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,9	100		14,42	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		118017,1	100		10,3	100		143,3	100		926,7	100		in Betrieb
14:30		5,7	100		1,7	100		12,0	73		3,1	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		116935,4	100		10,0	100		143,5	100		932,6	100		in Betrieb
15:00		5,7	100		0,7	100		7,91	100		3,1	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,3	100		117948,3	100		10,3	100		143,2	100		925,9	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		6,01	100		2,8	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117799,5	100		10,1	100		143,4	100		929,2	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,8	100		10,59	100		2,5	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		117237,3	100		10,4	100		142,9	100		924,6	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		1,3	100		7,44	73		2,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		116938,5	100		10,2	100		143,1	100		929,6	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,9	100		5,72	100		2,9	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		116504,9	100		9,9	100		143,2	100		936,9	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		1,3	100		6,53	100		4,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		116996,8	100		10,4	100		142,9	100		924,3	100		in Betrieb
18:00		7,8	100		0,1	100		3,86	100		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		116700,7	100		10,1	100		143,1	100		935,2	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		2,44	73		3,5	100		0,23	100		21,8	100		0,8	100		0,1	100		117129,0	100		10,2	100		142,8	100		930,0	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		2,46	100		3,1	100		0,23	94		23,8	100		0,8	100		0,1	100		117018,3	100		10,1	100		142,8	100		933,8	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,0	100		2,8	100		3,3	100		0,23	100		18,2	100		0,8	100		0,2	100		117101,2	100		10,1	100		142,9	100		935,1	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		3,07	100		2,8	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		116432,6	100		10,0	100		143,3	100		937,1	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		0,0	100		2,97	73		2,8	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		116823,4	100		10,2	100		142,7	100		933,9	100		in Betrieb
21:00		3,4	84		0,0	84		2,79	100		2,5	84		0,23	100		24,7	84		0,8	84		0,2	84		116583,8	100		10,0	84		143,0	100		938,0	100		in Betrieb
21:30		3,0	80		1,0	80		3,39	100		2,5	80		0,23	100		3																					