

**Termovalorizzatore Bolzano**

Report Medie Semiorarie

Data: 13/11/2022

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		0,5	100		9,1	73		2,2	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		119519,3	100		10,1	100		143,6	100		932,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		6,77	100		2,7	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		118698,6	100		10,4	100		143,6	100		916,4	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,0	100		9,17	100		1,8	100		0,24	100		38,7	100		0,7	100		0,2	100		118127,0	100		10,0	100		143,9	100		926,8	100	In marcia
02:00		3,2	100		0,0	100		12,56	100		1,9	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		119053,0	100		10,1	100		143,7	100		925,5	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,6	100		14,3	73		1,9	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		118677,6	100		10,1	100		143,4	100		926,1	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,6	100		11,21	100		2,3	100		0,24	94		21,0	100		0,7	100		0,2	100		118608,8	100		10,3	100		143,3	100		922,7	100	In marcia
03:30		3,0	100		0,6	100		8,14	100		2,1	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		118970,0	100		10,4	100		143,5	100		924,1	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,9	100		6,88	100		1,8	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,1	100		119882,6	100		10,4	100		143,8	100		919,6	100	In marcia
04:30		5,3	100		1,4	100		5,65	73		1,6	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,3	100		118590,5	100		10,2	100		143,6	100		924,1	100	In marcia
05:00		3,1	100		0,8	100		4,71	100		1,7	100		0,24	100		23,2	100		0,8	100		0,3	100		118753,6	100		10,2	100		143,6	100		929,9	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,5	100		4,98	100		2,2	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,1	100		119040,6	100		10,4	100		143,4	100		921,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,6	100		3,38	100		2,0	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		119718,8	100		10,3	100		143,7	100		924,8	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,7	100		3,21	73		2,1	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		119899,4	100		10,1	100		143,8	100		931,5	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,2	100		3,59	100		1,9	100		0,24	94		27,8	100		0,7	100		0,2	100		120132,9	100		10,5	100		143,8	100		918,9	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,6	100		2,55	100		1,7	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,2	100		119535,9	100		10,1	100		143,7	100		925,1	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,1	100		2,07	100		1,5	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		119326,9	100		10,3	100		143,7	100		922,8	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,3	100		2,06	73		1,8	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		119921,4	100		10,2	100		143,8	100		925,9	100	In marcia
09:00		5,5	85		1,0	85		2,17	100		1,5	85		0,23	100		23,1	85		0,7	85		0,1	85		119288,2	100		10,5	85		143,3	100		920,4	100	In marcia
09:30		3,8	79		0,0	79		1,46	100		2,5	79		0,23	100		19,8	79		0,8	79		0,4	79		118385,3	100		10,3	79		143,3	100		923,5	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,1	100		1,65	100		2,2	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,5	100		117983,5	100		10,3	100		143,4	100		927,3	100	In marcia
10:30		5,1	100		0,9	100		1,71	73		2,5	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		117731,1	100		10,2	100		143,1	100		927,4	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		1,36	100		2,2	100		0,23	95		24,3	100		0,7	100		0,3	100		118333,6	100		10,5	100		142,9	100		923,8	100	In marcia
11:30		6,4	100		0,1	100		1,56	100		2,4	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		117612,0	100		10,3	100		143,0	100		928,3	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		1,25	100		3,0	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		117114,6	100		10,0	100		143,2	100		934,7	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,0	100		1,83	73		2,0	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		117106,9	100		10,1	100		143,4	100		929,7	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,8	100		3,74	100		2,1	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		117757,8	100		10,3	100		143,3	100		927,3	100	In marcia
13:30		4,0	100		1,6	100		3,26	100		3,1	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		117430,5	100		10,3	100		143,1	100		927,9	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,4	100		3,24	100		3,6	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,6	100		117059,5	100		10,1	100		143,1	100		930,1	100	In marcia
14:30		4,1	100		1,1	100		2,95	73		3,6	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,5	100		116449,0	100		10,3	100		143,0	100		924,9	100	In marcia
15:00		4,5	100		0,3	100		2,58	100		3,2	100		0,24	94		17,9	100		0,7	100		0,6	100		115780,2	100		9,9	100		143,2	100		938,1	100	In marcia
15:30		4,4	100		0,3	100		3,83	100		2,3	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		115501,6	100		10,1	100		143,0	100		934,6	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,4	100		4,87	100		2,5	100		0,24	100		34,9	100		0,7	100		0,6	100		115229,0	100		9,9	100		143,1	100		930,3	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,2	100		3,96	73		2,4	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,6	100		116740,4	100		10,0	100		143,6	100		931,1	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,3	100		4,27	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,5	100		116643,1	100		10,3	100		143,3	100		919,1	100	In marcia
17:30		2,5	100		0,0	100		3,34	100		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,6	100		117201,9	100		10,1	100		143,6	100		922,9	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,4	100		4,05	100		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,6	100		117772,7	100		9,8	100		144,0	100		935,4	100	In marcia
18:30		4,3	100		1,2	100		3,2	73		2,8	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		118281,6	100		10,2	100		143,4	100		928,3	100	In marcia
19:00		3,5	100		0,6	100		2,29	100		2,3	100		0,24	94		19,4	100		0,7	100		0,6	100		117742,7	100		10,4	100		143,5	100		918,8	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,2	100		2,03	100		2,3	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		117346,8	100		10,1	100		143,7	100		926,3	100	In marcia
20:00		5,3	100		0,4	100		2,2	100		2,6	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		116864,0	100		9,8	100		143,5	100		935,5	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,3	100		1,69	73		2,6	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		116336,1	100		10,4	100		143,1	100		912,8	100	In marcia
21:00		4,0	86		0,5	86		1,69	100		2,3	86		0,24	100		21,1	86		0,7	86		0,5	86		115836,5	100		9,9	86		143,2	100		926,4	100	In marcia
21:30		2,6	78		0,0	78		1,47	100		1,8	78		0,24	100		24,6	78		0,7	78		0,6	78		116659,9	100		10,1	78		143,6	100		930,0	100</	

# MVA Bozen

Datum: 13/11/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage		
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert	ID %
00:30		4,3	100	0,5	100	9,1	73	2,2	100	0,24	100	27,8	100	0,7	100	0,1	100	119519,3	100	10,1	100	143,6	100	932,0	100		in Betrieb	
01:00		2,2	100	0,0	100	6,77	100	2,7	100	0,24	100	29,7	100	0,7	100	0,1	100	118698,6	100	10,4	100	143,6	100	916,4	100		in Betrieb	
01:30		2,9	100	0,0	100	9,17	100	1,8	100	0,24	100	38,7	100	0,7	100	0,2	100	118127,0	100	10,0	100	143,9	100	926,8	100		in Betrieb	
02:00		3,2	100	0,0	100	12,56	100	1,9	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,1	100	119053,0	100	10,1	100	143,7	100	925,5	100		in Betrieb	
02:30		3,5	100	0,6	100	14,3	73	1,9	100	0,24	100	21,3	100	0,7	100	0,2	100	118677,6	100	10,1	100	143,4	100	926,1	100		in Betrieb	
03:00		3,5	100	0,6	100	11,21	100	2,3	100	0,24	94	21,0	100	0,7	100	0,2	100	118608,8	100	10,3	100	143,3	100	922,7	100		in Betrieb	
03:30		3,0	100	0,6	100	8,14	100	2,1	100	0,24	100	22,5	100	0,7	100	0,1	100	118970,0	100	10,4	100	143,5	100	924,1	100		in Betrieb	
04:00		3,4	100	0,9	100	6,88	100	1,8	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,1	100	119882,6	100	10,4	100	143,8	100	919,6	100		in Betrieb	
04:30		5,3	100	1,4	100	5,65	73	1,6	100	0,24	100	22,4	100	0,8	100	0,3	100	118590,5	100	10,2	100	143,6	100	924,1	100		in Betrieb	
05:00		3,1	100	0,8	100	4,71	100	1,7	100	0,24	100	23,2	100	0,8	100	0,3	100	118753,6	100	10,2	100	143,6	100	929,9	100		in Betrieb	
05:30		4,0	100	1,5	100	4,98	100	2,2	100	0,24	100	22,3	100	0,8	100	0,1	100	119040,6	100	10,4	100	143,4	100	921,2	100		in Betrieb	
06:00		3,5	100	0,6	100	3,38	100	2,0	100	0,24	100	26,4	100	0,7	100	0,2	100	119718,8	100	10,3	100	143,7	100	924,8	100		in Betrieb	
06:30		3,9	100	0,7	100	3,21	73	2,1	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,1	100	119899,4	100	10,1	100	143,8	100	931,5	100		in Betrieb	
07:00		4,7	100	1,2	100	3,59	100	1,9	100	0,24	94	27,8	100	0,7	100	0,2	100	120132,9	100	10,5	100	143,8	100	918,9	100		in Betrieb	
07:30		4,0	100	0,6	100	2,55	100	1,7	100	0,24	100	26,1	100	0,7	100	0,2	100	119535,9	100	10,1	100	143,7	100	925,1	100		in Betrieb	
08:00		3,3	100	0,1	100	2,07	100	1,5	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	119326,9	100	10,3	100	143,7	100	922,8	100		in Betrieb	
08:30		3,8	100	0,3	100	2,06	73	1,8	100	0,24	100	24,5	100	0,7	100	0,2	100	119921,4	100	10,2	100	143,8	100	925,9	100		in Betrieb	
09:00		5,5	85	1,0	85	2,17	100	1,5	85	0,23	100	23,1	85	0,7	85	0,1	85	119288,2	100	10,5	85	143,3	100	920,4	100		in Betrieb	
09:30		3,8	79	0,0	79	1,46	100	2,5	79	0,23	100	19,8	79	0,8	79	0,4	79	118385,3	100	10,3	79	143,3	100	923,5	100		in Betrieb	
10:00		3,5	100	0,1	100	1,65	100	2,2	100	0,24	100	22,6	100	0,8	100	0,5	100	117983,5	100	10,3	100	143,4	100	927,3	100		in Betrieb	
10:30		5,1	100	0,9	100	1,71	73	2,5	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,5	100	117731,1	100	10,2	100	143,1	100	927,4	100		in Betrieb	
11:00		2,8	100	0,0	100	1,36	100	2,2	100	0,23	95	24,3	100	0,7	100	0,3	100	118333,6	100	10,5	100	142,9	100	923,8	100		in Betrieb	
11:30		6,4	100	0,1	100	1,56	100	2,4	100	0,23	100	26,1	100	0,7	100	0,5	100	117612,0	100	10,3	100	143,0	100	928,3	100		in Betrieb	
12:00		2,8	100	0,0	100	1,25	100	3,0	100	0,24	100	27,2	100	0,7	100	0,4	100	117114,6	100	10,0	100	143,2	100	934,7	100		in Betrieb	
12:30		2,4	100	0,0	100	1,83	73	2,0	100	0,24	100	28,4	100	0,7	100	0,4	100	117106,9	100	10,1	100	143,4	100	929,7	100		in Betrieb	
13:00		3,5	100	0,8	100	3,74	100	2,1	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,4	100	117757,8	100	10,3	100	143,3	100	927,3	100		in Betrieb	
13:30		4,0	100	1,6	100	3,26	100	3,1	100	0,23	100	30,8	100	0,7	100	0,4	100	117430,5	100	10,3	100	143,1	100	927,9	100		in Betrieb	
14:00		3,4	100	0,4	100	3,24	100	3,6	100	0,23	100	17,2	100	0,7	100	0,6	100	117059,5	100	10,1	100	143,1	100	930,1	100		in Betrieb	
14:30		4,1	100	1,1	100	2,95	73	3,6	100	0,23	100	19,3	100	0,7	100	0,5	100	116449,0	100	10,3	100	143,0	100	924,9	100		in Betrieb	
15:00		4,5	100	0,3	100	2,58	100	3,2	100	0,24	94	17,9	100	0,7	100	0,6	100	115780,2	100	9,9	100	143,2	100	938,1	100		in Betrieb	
15:30		4,4	100	0,3	100	3,83	100	2,3	100	0,24	100	25,2	100	0,7	100	0,4	100	115501,6	100	10,1	100	143,0	100	934,6	100		in Betrieb	
16:00		3,7	100	0,4	100	4,87	100	2,5	100	0,24	100	34,9	100	0,7	100	0,6	100	115229,0	100	9,9	100	143,1	100	930,3	100		in Betrieb	
16:30		3,0	100	0,2	100	3,96	73	2,4	100	0,24	100	29,7	100	0,7	100	0,6	100	116740,4	100	10,0	100	143,6	100	931,1	100		in Betrieb	
17:00		2,9	100	0,3	100	4,27	100	2,1	100	0,24	100	26,4	100	0,7	100	0,5	100	116643,1	100	10,3	100	143,3	100	919,1	100		in Betrieb	
17:30		2,5	100	0,0	100	3,34	100	2,2	100	0,24	100	25,7	100	0,7	100	0,6	100	117201,9	100	10,1	100	143,6	100	922,9	100		in Betrieb	
18:00		3,7	100	0,4	100	4,05	100	2,5	100	0,24	100	27,2	100	0,7	100	0,6	100	117772,7	100	9,8	100	144,0	100	935,4	100		in Betrieb	
18:30		4,3	100	1,2	100	3,2	73	2,8	100	0,24	100	20,4	100	0,7	100	0,4	100	118281,6	100	10,2	100	143,4	100	928,3	100		in Betrieb	
19:00		3,5	100	0,6	100	2,29	100	2,3	100	0,24	94	19,4	100	0,7	100	0,6	100	117742,7	100	10,4	100	143,5	100	918,8	100		in Betrieb	
19:30		3,5	100	0,2	100	2,03	100	2,3	100	0,24	100	27,5	100	0,7	100	0,5	100	117346,8	100	10,1	100	143,7	100	926,3	100		in Betrieb	
20:00		5,3	100	0,4	100	2,2	100	2,6	100	0,24	100	32,6	100	0,7	100	0,5	100	118684,0	100	9,8	100	143,5	100	935,5	100		in Betrieb	
20:30		2,9	100	0,3	100	1,69	73	2,6	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,5	100	116336,1	100	10,4	100	143,1	100	912,8	100		in Betrieb	
21:00		4,0	86	0,5	86	1,69	100	2,3	86	0,24	100	21,1	86	0,7	86	0,5	86	115836,5	100	9,9	86	143,2	100	926,4	100		in Betrieb	
21:30		2,6	78	0,0	78	1,47	100	1,8	78	0,24	100	24,6	78	0,7	78	0,6	78	116659,9	100	10,1	78	143,6	100	930,0	100		in Betrieb	
22:00		2,8	100	0,3	100	1,56	100	2,1	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,5	100	116933,2	100	10,1	100	143,5	100	928,1	100		in Betrieb	
22:30		2,9	100	0,2	100	1,29	73	1,8	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,5	100	117777,5	100	9,9	100	143,5	100	931,2	100		in Betrieb	
23:00		3,4	100	0,1	100	1,53	100	1,9	100	0,24	94	25,5	100	0,7	100	0,7	100	117169,0	100	9,8	100	143,9	100	929,8	100		in Betrieb	
23:30		2,6	100	0,1	100	1,45	100	2,6	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,4	100	119731,9	100	10,2	100	144,1	100	920,0	100		in Betrieb	
24:00		3,0	100	0,6	100	1,64	100	2,9	100	0,24	100	24,8	100	0,7	100	0,6	100	119313,0	100	10,0	100	144,1	100	926,4	100		in Betrieb	
<b>MIN</b>		2,2		0		1,25		1,5		0,23		17,2		0,7		0,1		115229		9,8		142,9		912,8				
<b>MAX</b>		6,4		1,6		14,3		3,6		0,24		38,7		0,8		0,7		120132,9		10,5		144,1		938,1				
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200		60				100		30		400		20		60												