

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.
00:30		3,8	100		0,0	100	0,88	73	2,5	100	0,24	100	22,4	100	0,8	100	0,5	100	115631,5	100	9,9	100	143,2	100	934,6	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,2	100	1,11	100	2,4	100	0,24	100	23,7	100	0,8	100	0,3	100	116197,7	100	10,4	100	143,1	100	921,8	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,6	100	0,94	100	3,2	100	0,24	100	30,7	100	0,8	100	0,4	100	115224,4	100	9,9	100	143,1	100	930,9	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,3	100	1,01	100	3,1	100	0,24	100	32,8	100	0,8	100	0,4	100	116090,9	100	10,2	100	143,6	100	929,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,2	100	1,03	73	3,1	100	0,24	100	31,4	100	0,8	100	0,4	100	116219,1	100	10,0	100	143,5	100	932,0	100	In marcia
03:00		4,6	100		1,2	100	1,07	100	3,4	100	0,24	94	25,4	100	0,8	100	0,4	100	116601,3	100	10,1	100	143,6	100	933,0	100	In marcia
03:30		5,7	100		1,1	100	1,01	100	2,6	100	0,24	100	18,3	100	0,8	100	0,4	100	116863,4	100	10,1	100	143,3	100	931,1	100	In marcia
04:00		5,5	100		0,2	100	0,9	100	2,2	100	0,24	100	13,5	100	0,8	100	0,4	100	116277,5	100	10,1	100	143,2	100	933,0	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100	0,78	73	2,4	100	0,24	100	21,8	100	0,8	100	0,5	100	115629,5	100	10,0	100	143,5	100	930,1	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,0	100	0,95	100	2,9	100	0,24	100	18,5	100	0,8	100	0,6	100	115407,5	100	10,2	100	143,4	100	923,8	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,0	100	0,83	100	3,6	100	0,24	100	26,6	100	0,9	100	0,5	100	116326,7	100	10,1	100	143,4	100	927,8	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100	0,75	100	3,6	100	0,24	100	25,2	100	0,8	100	0,5	100	116280,0	100	10,1	100	143,3	100	926,9	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100	0,86	73	2,7	100	0,24	100	27,9	100	0,8	100	0,4	100	116776,2	100	10,1	100	143,6	100	931,4	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100	1,19	100	3,3	100	0,24	94	26,3	100	0,8	100	0,5	100	115959,1	100	10,1	100	143,6	100	930,2	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,0	100	1,43	100	2,7	100	0,24	100	25,8	100	0,8	100	0,4	100	117510,3	100	10,0	100	143,8	100	935,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,2	100	2,17	100	2,8	100	0,24	100	22,5	100	0,8	100	0,5	100	116949,9	100	10,2	100	143,5	100	921,0	100	In marcia
08:30		5,3	100		0,4	100	2,24	73	3,4	100	0,24	100	23,4	100	0,8	100	0,3	100	116268,5	100	10,1	100	143,1	100	928,9	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86	1,96	100	3,1	86	0,24	100	26,4	86	0,8	86	0,4	86	115695,8	100	10,0	86	143,5	100	936,9	100	In marcia
09:30		3,3	78		0,4	78	4,59	100	2,5	78	0,24	100	26,5	78	0,8	78	0,4	78	114776,0	100	9,8	78	143,4	100	935,8	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,3	100	6,18	100	1,9	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,2	100	115301,4	100	10,2	100	142,9	100	930,6	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,2	100	7,59	73	2,0	100	0,24	100	30,4	100	0,7	100	0,4	100	114996,6	100	10,0	100	143,7	100	932,5	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,5	100	11,44	100	2,9	100	0,25	94	33,4	100	0,7	100	0,5	100	117165,4	100	10,0	100	144,1	100	924,7	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,2	100	12,92	100	1,9	100	0,25	100	36,3	100	0,7	100	0,5	100	117182,0	100	9,6	100	144,8	100	927,0	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,9	100	16,26	100	2,5	100	0,24	100	26,4	100	0,7	100	0,4	100	118299,6	100	10,1	100	144,3	100	921,9	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,4	100	11,65	73	2,0	100	0,24	100	14,9	100	0,7	100	0,4	100	118432,4	100	10,3	100	144,0	100	921,3	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,0	100	6,85	100	2,4	100	0,24	100	14,9	100	0,7	100	0,5	100	118041,6	100	10,3	100	144,0	100	921,4	100	In marcia
13:30		6,2	100		0,7	100	5,3	100	2,4	100	0,24	100	17,3	100	0,7	100	0,4	100	117448,6	100	10,1	100	143,5	100	929,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100	3,02	100	2,3	100	0,24	100	23,7	100	0,7	100	0,5	100	115936,3	100	10,0	100	143,6	100	922,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100	3,49	73	2,3	100	0,25	100	28,8	100	0,7	100	0,5	100	115183,1	100	9,9	100	143,9	100	932,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,1	100	5,0	100	2,5	100	0,25	94	25,6	100	0,7	100	0,6	100	116621,0	100	9,8	100	144,2	100	932,4	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,6	100	5,15	100	1,9	100	0,24	100	24,4	100	0,7	100	0,4	100	117324,3	100	10,2	100	143,7	100	926,3	100	In marcia
16:00		5,8	100		1,2	100	3,2	100	1,9	100	0,24	100	23,0	100	0,8	100	0,3	100	116799,0	100	10,3	100	143,0	100	925,0	100	In marcia
16:30		4,1	100		0,3	100	2,2	73	4,2	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,5	100	115145,4	100	9,8	100	143,5	100	931,6	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,8	100	2,51	100	2,2	100	0,24	100	23,6	100	0,8	100	0,4	100	115409,1	100	10,3	100	143,0	100	919,4	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,2	100	1,87	100	2,9	100	0,24	100	23,0	100	0,8	100	0,4	100	115362,4	100	10,0	100	142,9	100	929,2	100	In marcia
18:00		4,0	100		0,0	100	1,57	100	3,1	100	0,23	100	18,7	100	0,8	100	0,4	100	114732,3	100	10,3	100	142,4	100	923,1	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100	1,19	73	5,0	100	0,23	100	20,5	100	0,7	100	0,4	100	113767,2	100	10,1	100	142,4	100	924,9	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,0	100	1,24	100	3,5	100	0,24	94	27,7	100	0,7	100	0,5	100	113643,4	100	9,8	100	142,9	100	936,4	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,0	100	1,71	100	3,2	100	0,24	100	31,2	100	0,7	100	0,5	100	113979,5	100	10,2	100	142,9	100	928,6	100	In marcia
20:00		3,0	100		0,0	100	2,11	100	2,9	100	0,24	100	31,1	100	0,7	100	0,4	100	113405,3	100	9,9	100	142,7	100	937,0	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,3	100	2,46	73	2,7	100	0,24	100	31,5	100	0,7	100	0,4	100	114104,7	100	10,0	100	142,9	100	936,4	100	In marcia
21:00		5,0	84		0,0	84	2,08	100	2,5	84	0,24	100	26,4	84	0,7	84	0,3	84	114983,4	100	10,2	84	142,9	100	927,5	100	In marcia
21:30		3,9	79		0,2	79	1,97	100	3,9	79	0,24	100	26,5	79	0,8	79	0,4	79	114929,7	100	10,3	79	142,5	100	930,7	100	In marcia
22:00		4,2	100		0,3	100	2,22	100	3,9	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,3	100	115409,1	100	10,1	100	142,7	100	941,4	100	In marcia
22:30		4,0	100		0,5	100	2,32	73	4,1	100	0,24	100	24,8	100	0,8	100	0,5	100	115066,1	100	10,2	100	142,9	100	925,5	100	In marcia
23:00		2,7	100		0,6	100	3,19	100	4,3	100	0,24	95	24,8	100	0,8	100	0,6	100	117194,5	100	10,1	100	143,3	100	929,6	100	In marcia
23:30		2,2	100		0,1	100	4,39	100	3,2	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,5	100	118174,4	100	10,4	100	143,5	100	916,4	100	In marcia
24:00		5,1	100		0,7	100	7,91	100	3,4	100	0,24	100	23,5	100	0,8	100	0,4	100	118465,0	100	10,4	100	143,1	100	920,5	100	In marcia
<b>MIN</b>		2,2			0		0,75		1,9		0,23		13,5		0,7		0,2		113405,3		9,6		142,4		916,4		
<b>MAX</b>		6,2			1,4		16,26		5		0,25		36,3		0,9		0,6		118465		10,4		144,8		941,4		
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60										
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3			1,8/1,8</																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,0	100		0,88	73		2,5	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,5	100		115631,5	100		9,9	100		143,2	100		934,6	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,2	100		1,11	100		2,4	100		0,24	100		23,7	100		0,8	100		0,3	100		116197,7	100		10,4	100		143,1	100		921,8	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,6	100		0,94	100		3,2	100		0,24	100		30,7	100		0,8	100		0,4	100		115224,4	100		9,9	100		143,1	100		930,9	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,3	100		1,01	100		3,1	100		0,24	100		32,8	100		0,8	100		0,4	100		116090,9	100		10,2	100		143,6	100		929,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,2	100		1,03	73		3,1	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,4	100		116219,1	100		10,0	100		143,5	100		932,0	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		1,2	100		1,07	100		3,4	100		0,24	94		25,4	100		0,8	100		0,4	100		116601,3	100		10,1	100		143,6	100		933,0	100		in Betrieb
03:30		5,7	100		1,1	100		1,01	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,8	100		0,4	100		116863,4	100		10,1	100		143,3	100		931,1	100		in Betrieb
04:00		5,5	100		0,2	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		13,5	100		0,8	100		0,4	100		116277,5	100		10,1	100		143,2	100		933,0	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		0,78	73		2,4	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,5	100		115629,5	100		10,0	100		143,5	100		930,1	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		0,95	100		2,9	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,6	100		115407,5	100		10,2	100		143,4	100		923,8	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,0	100		0,83	100		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,9	100		0,5	100		116326,7	100		10,1	100		143,4	100		927,8	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		0,75	100		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,5	100		116280,0	100		10,1	100		143,3	100		926,9	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,86	73		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,8	100		0,4	100		116776,2	100		10,1	100		143,6	100		931,4	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		1,19	100		3,3	100		0,24	94		26,3	100		0,8	100		0,5	100		115959,1	100		10,1	100		143,6	100		930,2	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,0	100		1,43	100		2,7	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		117510,3	100		10,0	100		143,8	100		935,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,2	100		2,17	100		2,8	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,5	100		116949,9	100		10,2	100		143,5	100		921,0	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,4	100		2,24	73		3,4	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		116268,5	100		10,1	100		143,1	100		928,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,0	86		1,96	100		3,1	86		0,24	100		26,4	86		0,8	86		0,4	86		115695,8	100		10,0	86		143,5	100		936,9	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,4	78		4,59	100		2,5	78		0,24	100		26,5	78		0,8	78		0,4	78		114776,0	100		9,8	78		143,4	100		935,8	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,3	100		6,18	100		1,9	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		115301,4	100		10,2	100		142,9	100		930,6	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,2	100		7,59	73		2,0	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		114996,6	100		10,0	100		143,7	100		932,5	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,5	100		11,44	100		2,9	100		0,25	94		33,4	100		0,7	100		0,5	100		117165,4	100		10,0	100		144,1	100		924,7	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,2	100		12,92	100		1,9	100		0,25	100		36,3	100		0,7	100		0,5	100		117182,0	100		9,6	100		144,8	100		927,0	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,9	100		16,26	100		2,5	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		118299,6	100		10,1	100		144,3	100		921,9	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,4	100		11,65	73		2,0	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,4	100		118432,4	100		10,3	100		144,0	100		921,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,0	100		6,85	100		2,4	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,5	100		118041,6	100		10,3	100		144,0	100		921,4	100		in Betrieb
13:30		6,2	100		0,7	100		5,3	100		2,4	100		0,24	100		17,3	100		0,7	100		0,4	100		117448,6	100		10,1	100		143,5	100		929,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		3,02	100		2,3	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		115936,3	100		10,0	100		143,6	100		922,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		3,49	73		2,3	100		0,25	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		115183,1	100		9,9	100		143,9	100		932,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,1	100		5,0	100		2,5	100		0,25	94		25,6	100		0,7	100		0,6	100		116621,0	100		9,8	100		144,2	100		932,4	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,6	100		5,15	100		1,9	100		0,24	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		117324,3	100		10,2	100		143,7	100		926,3	100		in Betrieb
16:00		5,8	100		1,2	100		3,2	100		1,9	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,3	100		116799,0	100		10,3	100		143,0	100		925,0	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,3	100		2,2	73		4,2	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,5	100		115145,4	100		9,8	100		143,5	100		931,6	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,8	100		2,51	100		2,2	100		0,24	100		23,6	100		0,8	100		0,4	100		115409,1	100		10,3	100		143,0	100		919,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,2	100		1,87	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,8	100		0,4	100		115362,4	100		10,0	100		142,9	100		929,2	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,0	100		1,57	100		3,1	100		0,23	100		18,7	100		0,8	100		0,4	100		114732,3	100		10,3	100		142,4	100		923,1	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		1,19	73		5,0	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		113767,2	100		10,1	100		142,4	100		924,9	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,0	100		1,24	100		3,5	100		0,24	94		27,7	100		0,7	100		0,5	100		113643,4	100		9,8	100		142,9	100		936,4	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,0	100		1,71	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,5	100		113979,5	100		10,2	100		142,9	100		928,6	100		in Betrieb
20:00		3,0	100		0,0	100		2,11	100		2,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		113405,3	100		9,9	100		142,7	100		937,0	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,3	100		2,46	73		2,7	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,4	100		114104,7	100		10,0	100		142,9	100		936,4	100		in Betrieb
21:00		5,0	84		0,0	84		2,08	100		2,5	84		0,24	100		26,4	84		0,7	84		0,3	84		114983,4	100		10,2	84		142,9	100		927,5	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		0,2	79		1,97	100		3,9	79		0,24	100		26,5	79																				