

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,7	100		0,7	100		4,1	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117599,1	100		10,5	100		143,1	100		920,4	100		In marcia
01:00		3,2	100		0,3	100		2,35	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117055,2	100		10,1	100		143,0	100		931,8	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,5	100		2,72	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,5	100		116571,8	100		10,2	100		143,4	100		927,2	100		In marcia
02:00		4,3	100		1,1	100		3,15	100		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,5	100		117056,4	100		9,8	100		143,2	100		937,3	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,2	100		2,56	73		3,5	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,4	100		116818,1	100		10,2	100		142,9	100		929,2	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,6	100		2,79	100		3,6	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,6	100		116260,2	100		10,1	100		143,3	100		921,9	100		In marcia
03:30		3,6	100		1,1	100		5,33	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		115973,5	100		9,9	100		143,3	100		934,1	100		In marcia
04:00		5,1	100		1,1	100		5,72	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,3	100		118319,2	100		10,3	100		143,4	100		927,6	100		In marcia
04:30		5,1	100		1,0	100		3,9	73		3,2	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,5	100		118346,7	100		10,5	100		143,4	100		914,2	100		In marcia
05:00		3,9	100		0,4	100		2,73	100		4,6	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,4	100		117407,1	100		10,2	100		143,1	100		922,3	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,2	100		2,32	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,8	100		0,4	100		117520,4	100		10,3	100		143,0	100		924,5	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,4	100		3,3	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,4	100		116909,9	100		10,1	100		143,1	100		924,0	100		In marcia
06:30		4,0	100		0,6	100		3,02	73		2,7	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,5	100		116504,9	100		10,2	100		143,2	100		928,3	100		In marcia
07:00		4,4	100		0,5	100		4,88	100		2,5	100		0,24	94		20,6	100		0,8	100		0,5	100		115749,7	100		10,1	100		142,6	100		925,4	100		In marcia
07:30		4,5	100		0,6	100		5,49	100		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,5	100		115865,6	100		10,1	100		142,6	100		928,4	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,3	100		5,05	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,6	100		115691,8	100		10,1	100		143,0	100		926,7	100		In marcia
08:30		6,1	100		0,7	100		4,4	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		116056,9	100		10,1	100		143,1	100		919,2	100		In marcia
09:00		2,9	84		0,0	84		2,5	100		4,5	84		0,24	100		28,2	84		0,8	84		0,4	84		117294,6	100		10,3	84		143,2	100		916,2	100		In marcia
09:30		2,5	79		0,0	79		3,21	100		3,5	79		0,25	100		23,5	79		0,8	79		0,2	79		118440,5	100		11,2	79		144,4	100		905,7	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		6,15	100		1,2	100		0,25	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		125321,9	100		10,9	100		145,6	100		913,2	100		In marcia
10:30		2,7	100		0,4	100		15,92	73		2,9	100		0,25	100		38,0	100		0,7	100		0,2	100		125430,0	100		10,2	100		145,7	100		923,5	100		In marcia
11:00		4,5	100		1,3	100		15,88	100		2,4	100		0,24	94		20,7	100		0,8	100		0,1	100		117416,0	100		10,0	100		143,2	100		926,3	100		In marcia
11:30		2,9	100		0,5	100		4,57	100		1,6	100		0,24	100		15,2	100		0,8	100		0,3	100		117161,2	100		10,0	100		143,6	100		930,8	100		In marcia
12:00		3,0	100		0,2	100		3,46	100		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		117759,4	100		10,1	100		144,1	100		929,6	100		In marcia
12:30		2,7	100		0,7	100		4,49	73		2,5	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		117692,5	100		10,0	100		144,5	100		921,9	100		In marcia
13:00		4,0	100		0,8	100		4,79	100		2,4	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		118425,2	100		10,3	100		144,2	100		919,6	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,6	100		4,16	100		1,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		119027,1	100		10,2	100		144,4	100		925,7	100		In marcia
14:00		3,5	100		0,8	100		4,2	100		1,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119572,6	100		10,4	100		144,2	100		916,0	100		In marcia
14:30		4,3	100		0,7	100		3,33	73		2,4	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,2	100		118781,9	100		10,0	100		144,6	100		919,5	100		In marcia
15:00		5,3	100		0,6	100		3,07	100		2,7	100		0,24	94		23,0	100		0,7	100		0,2	100		119623,1	100		10,3	100		143,9	100		925,7	100		In marcia
15:30		2,4	100		0,0	100		1,53	100		3,6	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,2	100		119448,8	100		10,3	100		144,2	100		924,5	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,52	100		2,6	100		0,24	100		15,1	100		0,8	100		0,2	100		122020,7	100		10,7	100		144,3	100		924,2	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		1,47	73		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		121105,2	100		10,7	100		144,4	100		921,8	100		In marcia
17:00		2,5	100		0,0	100		2,68	100		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,1	100		115369,1	100		10,3	100		143,4	100		922,6	100		In marcia
17:30		2,4	100		0,1	100		2,82	100		2,2	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		114388,9	100		9,8	100		143,4	100		933,8	100		In marcia
18:00		4,4	100		0,9	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		116185,9	100		10,0	100		143,4	100		931,4	100		In marcia
18:30		3,8	100		1,2	100		2,27	73		2,7	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		116356,0	100		10,0	100		144,0	100		926,0	100		In marcia
19:00		5,1	100		2,1	100		2,51	100		3,2	100		0,24	95		18,9	100		0,8	100		0,2	100		117894,7	100		10,3	100		143,8	100		922,9	100		In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		1,54	100		3,0	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,2	100		118200,5	100		10,4	100		144,1	100		918,7	100		In marcia
20:00		3,5	100		0,0	100		2,09	100		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117871,6	100		9,8	100		144,3	100		927,9	100		In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100		1,59	73		3,0	100		0,24	100		15,2	100		0,8	100		0,3	100		118461,7	100		10,2	100		144,1	100		925,5	100		In marcia
21:00		3,6	86		0,2	86		1,54	100		2,6	86		0,24	100		14,7	86		0,7	86		0,3	86		117887,4	100		10,1	86		143,8	100		927,5	100		In marcia
21:30		2,2	78		0,1	78		1,53	100		2,3	78		0,24	100		16,4																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		0,7	100		4,1	73		3,6	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117599,1	100	10,5	100		143,1	100		920,4	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,3	100		2,35	100		3,3	100		0,24	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		117055,2	100	10,1	100		143,0	100		931,8	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,5	100		2,72	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,5	100		116571,8	100	10,2	100		143,4	100		927,2	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,1	100		3,15	100		3,6	100		0,24	100		23,3	100		0,8	100		0,5	100		117056,4	100	9,8	100		143,2	100		937,3	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,2	100		2,56	73		3,5	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,4	100		116818,1	100	10,2	100		142,9	100		929,2	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,6	100		2,79	100		3,6	100		0,24	94		26,7	100		0,7	100		0,6	100		116260,2	100	10,1	100		143,3	100		921,9	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,1	100		5,33	100		3,6	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		115973,5	100	9,9	100		143,3	100		934,1	100		in Betrieb
04:00		5,1	100		1,1	100		5,72	100		3,6	100		0,24	100		22,4	100		0,8	100		0,3	100		118319,2	100	10,3	100		143,4	100		927,6	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,0	100		3,9	73		3,2	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,5	100		118346,7	100	10,5	100		143,4	100		914,2	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,4	100		2,73	100		4,6	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,4	100		117407,1	100	10,2	100		143,1	100		922,3	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,2	100		2,32	100		3,7	100		0,24	100		22,1	100		0,8	100		0,4	100		117520,4	100	10,3	100		143,0	100		924,5	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,4	100		3,3	100		3,2	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,4	100		116909,9	100	10,1	100		143,1	100		924,0	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,6	100		3,02	73		2,7	100		0,24	100		21,0	100		0,8	100		0,5	100		116504,9	100	10,2	100		143,2	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,5	100		4,88	100		2,5	100		0,24	94		20,6	100		0,8	100		0,5	100		115749,7	100	10,1	100		142,6	100		925,4	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,6	100		5,49	100		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,8	100		0,5	100		115865,6	100	10,1	100		142,6	100		928,4	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,3	100		5,05	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,8	100		0,6	100		115691,8	100	10,1	100		143,0	100		926,7	100		in Betrieb
08:30		6,1	100		0,7	100		4,4	73		4,2	100		0,24	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		116056,9	100	10,1	100		143,1	100		919,2	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		0,0	84		2,5	100		4,5	84		0,24	100		28,2	84		0,8	84		0,4	84		117294,6	100	10,3	84		143,2	100		916,2	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		3,21	100		3,5	79		0,25	100		23,5	79		0,8	79		0,2	79		118440,5	100	11,2	79		144,4	100		905,7	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		6,15	100		1,2	100		0,25	100		28,3	100		0,7	100		0,3	100		125321,9	100	10,9	100		145,6	100		913,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,4	100		15,92	73		2,9	100		0,25	100		38,0	100		0,7	100		0,2	100		125430,0	100	10,2	100		145,7	100		923,5	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		1,3	100		15,88	100		2,4	100		0,24	94		20,7	100		0,8	100		0,1	100		117416,0	100	10,0	100		143,2	100		926,3	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,5	100		4,57	100		1,6	100		0,24	100		15,2	100		0,8	100		0,3	100		117161,2	100	10,0	100		143,6	100		930,8	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,2	100		3,46	100		2,0	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		117759,4	100	10,1	100		144,1	100		929,6	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,7	100		4,49	73		2,5	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		117692,5	100	10,0	100		144,5	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,8	100		4,79	100		2,4	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		118425,2	100	10,3	100		144,2	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,6	100		4,16	100		1,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,2	100		119027,1	100	10,2	100		144,4	100		925,7	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,8	100		4,2	100		1,6	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119572,6	100	10,4	100		144,2	100		916,0	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		0,7	100		3,33	73		2,4	100		0,25	100		33,1	100		0,7	100		0,2	100		118781,9	100	10,0	100		144,6	100		919,5	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,6	100		3,07	100		2,7	100		0,24	94		23,0	100		0,7	100		0,2	100		119623,1	100	10,3	100		143,9	100		925,7	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,0	100		1,53	100		3,6	100		0,24	100		17,0	100		0,8	100		0,2	100		119448,8	100	10,3	100		144,2	100		924,5	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,52	100		2,6	100		0,24	100		15,1	100		0,8	100		0,2	100		122020,7	100	10,7	100		144,3	100		924,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		1,47	73		2,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		121105,2	100	10,7	100		144,4	100		921,8	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		0,0	100		2,68	100		2,4	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,1	100		115369,1	100	10,3	100		143,4	100		922,6	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,1	100		2,82	100		2,2	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		114388,9	100	9,8	100		143,4	100		933,8	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,9	100		3,19	100		2,3	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,0	100		116185,9	100	10,0	100		143,4	100		931,4	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,2	100		2,27	73		2,7	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,2	100		116356,0	100	10,0	100		144,0	100		926,0	100		in Betrieb
19:00		5,1	100		2,1	100		2,51	100		3,2	100		0,24	95		18,9	100		0,8	100		0,2	100		117894,7	100	10,3	100		143,8	100		922,9	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		1,54	100		3,0	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,2	100		118200,5	100	10,4	100		144,1	100		918,7	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,0	100		2,09	100		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,8	100		0,3	100		117871,6	100	9,8	100		144,3	100		927,9	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		1,59	73		3,0	100		0,24	100		15,2	100		0,8	100		0,3	100		118461,7	100	10,2	100		144,1	100		925,5	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,2	86		1,54	100		2,6	86		0,24	100		14,7	86		0,7	86		0,3	86		117887,4	100	10,1	86		143,8	100		927,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,1	78		1,53	100		2,3	78		0,24	100		16,4	78		0,7	78		0,1	78		117550,0	100	10,5	78		143,8	100		922,0	100		in Betrieb
22:00		3,0	100																																		