

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,0	100		0,9	100		2,91	73		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		116054,7	100		10,6	100		143,4	100		917,4	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,0	100		2,08	100		3,6	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		115708,4	100		10,3	100		143,7	100		923,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,5	100		1,32	100		4,2	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,3	100		115739,9	100		10,4	100		143,6	100		929,4	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,6	100		1,54	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		115395,6	100		10,0	100		144,0	100		935,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,8	100		1,12	73		4,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		115818,7	100		10,2	100		143,8	100		929,7	100	In marcia
03:00		4,6	100		1,1	100		1,53	100		4,4	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,5	100		116557,8	100		9,8	100		144,1	100		940,4	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,3	100		1,29	100		4,4	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		116864,0	100		10,5	100		143,7	100		922,9	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,8	100		1,16	100		3,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		116210,9	100		10,3	100		143,6	100		930,1	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,9	100		1,0	73		5,0	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		115907,2	100		9,9	100		143,9	100		938,5	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,6	100		1,14	100		4,5	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		115936,4	100		10,1	100		143,9	100		929,6	100	In marcia
05:30		4,8	100		0,8	100		1,13	100		4,9	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		116312,5	100		10,1	100		143,4	100		933,0	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,0	100		0,87	100		4,2	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		115551,4	100		10,5	100		143,4	100		924,4	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,0	100		1,27	73		4,3	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114089,2	100		9,9	100		143,4	100		941,9	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,7	100		1,86	100		3,4	100		0,24	94		27,0	100		0,7	100		0,3	100		114453,2	100		10,1	100		143,5	100		938,3	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,4	100		1,83	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		114781,3	100		9,9	100		143,5	100		941,3	100	In marcia
08:00		5,0	100		0,9	100		2,1	100		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		115346,2	100		9,9	100		143,5	100		937,6	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,5	100		1,67	73		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		115811,2	100		10,1	100		143,6	100		938,1	100	In marcia
09:00		4,3	86		0,8	86		1,99	100		3,1	86		0,24	100		21,2	86		0,7	86		0,2	86		116634,0	100		10,2	86		143,3	100		936,5	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,4	78		2,21	100		3,1	78		0,24	100		26,3	78		0,8	78		0,0	78		113089,8	100		10,1	78		143,0	100		939,7	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,1	100		2,4	100		3,1	100		0,24	100		34,5	100		0,8	100		0,1	100		116041,0	100		10,3	100		144,2	100		923,2	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,1	100		5,62	73		3,1	100		0,25	100		31,7	100		0,8	100		0,2	100		115894,7	100		9,6	100		144,3	100		941,7	100	In marcia
11:00		7,1	100		0,6	100		3,6	100		3,7	100		0,24	95		16,7	100		0,8	100		0,1	100		117109,5	100		10,1	100		143,9	100		931,4	100	In marcia
11:30		2,5	100		0,0	100		1,49	100		3,6	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,2	100		116143,6	100		10,1	100		143,8	100		931,1	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,0	100		2,6	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		116460,8	100		10,1	100		144,0	100		927,3	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,0	100		2,58	73		3,7	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,0	100		116957,3	100		10,3	100		143,6	100		924,5	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,0	100		2,07	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		116521,9	100		10,0	100		144,2	100		931,2	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,4	100		3,87	100		2,6	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		116750,1	100		10,0	100		143,7	100		935,3	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,8	100		4,23	100		2,8	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		116321,3	100		10,3	100		143,7	100		927,7	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,5	100		4,0	73		2,5	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,0	100		114797,2	100		9,9	100		143,8	100		933,3	100	In marcia
15:00		3,9	100		1,3	100		5,75	100		2,4	100		0,24	95		25,9	100		0,8	100		0,1	100		116248,0	100		10,0	100		143,8	100		939,1	100	In marcia
15:30		3,6	100		1,6	100		5,15	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		115809,3	100		10,0	100		144,0	100		936,2	100	In marcia
16:00		4,3	100		1,6	100		4,04	100		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		116891,9	100		10,2	100		143,8	100		927,1	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,1	100		3,18	73		2,7	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		117109,8	100		10,1	100		144,2	100		928,2	100	In marcia
17:00		8,2	100		1,4	100		3,02	100		3,3	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		117409,2	100		10,0	100		144,2	100		930,1	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,0	100		1,81	100		3,3	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,1	100		118262,5	100		10,3	100		144,2	100		926,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		1,31	100		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,1	100		117792,4	100		10,4	100		143,8	100		926,5	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		1,03	73		2,6	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,0	100		118262,5	100		10,4	100		143,7	100		926,6	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,0	100		1,2	100		3,3	100		0,24	94		18,7	100		0,8	100		0,0	100		116776,7	100		11,3	100		143,8	100		904,0	100	In marcia
19:30		7,8	100		0,1	100		1,03	100		3,9	100		0,23	100		13,6	100		0,8	100		0,0	100		119620,8	100		10,8	100		143,8	100		919,0	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,1	100		117550,5	100		10,2	100		143,8	100		940,2	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,78	73		3,1	100		0,24	100		36,7	100		0,7	100		0,1	100		115756,4	100		10,0	100		143,9	100		931,9	100	In marcia
21:00		2,4	84		0,0	84		1,18	100		2,9	84		0,24	100		51,7	84		0,7	84		0,1	84		116175,7	100		10,0	84		144,0	100		931,9	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,0	79		2,19	100		3,1	79		0,24	100		38,1	79		0,7	79		0,0	79		116689,8	100		10,2	79		143,6	100		930,0	100	In mar

MVA Bozen

Datum: 23/11/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,0	100		0,9	100		2,91	73		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		116054,7	100		10,6	100		143,4	100		917,4	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,0	100		2,08	100		3,6	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		115708,4	100		10,3	100		143,7	100		923,8	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,5	100		1,32	100		4,2	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,3	100		115739,9	100		10,4	100		143,6	100		929,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,6	100		1,54	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		115395,6	100		10,0	100		144,0	100		935,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,8	100		1,12	73		4,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		115818,7	100		10,2	100		143,8	100		929,7	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		1,1	100		1,53	100		4,4	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,5	100		116557,8	100		9,8	100		144,1	100		940,4	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,3	100		1,29	100		4,4	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		116864,0	100		10,5	100		143,7	100		922,9	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,8	100		1,16	100		3,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		116210,9	100		10,3	100		143,6	100		930,1	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,9	100		1,0	73		5,0	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		115907,2	100		9,9	100		143,9	100		938,5	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,6	100		1,14	100		4,5	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		115936,4	100		10,1	100		143,9	100		929,6	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,8	100		1,13	100		4,9	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,2	100		116312,5	100		10,1	100		143,4	100		933,0	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,0	100		0,87	100		4,2	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		115551,4	100		10,5	100		143,4	100		924,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,0	100		1,27	73		4,3	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114089,2	100		9,9	100		143,4	100		941,9	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,7	100		1,86	100		3,4	100		0,24	94		27,0	100		0,7	100		0,3	100		114453,2	100		10,1	100		143,5	100		938,3	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,4	100		1,83	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		114781,3	100		9,9	100		143,5	100		941,3	100		in Betrieb
08:00		5,0	100		0,9	100		2,1	100		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		115346,2	100		9,9	100		143,5	100		937,6	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,5	100		1,67	73		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		115811,2	100		10,1	100		143,6	100		938,1	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		0,8	86		1,99	100		3,1	86		0,24	100		21,2	86		0,7	86		0,2	86		115634,0	100		10,2	86		143,3	100		936,5	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		0,4	78		2,21	100		3,1	78		0,24	100		26,3	78		0,8	78		0,0	78		113089,8	100		10,1	78		143,0	100		939,7	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,1	100		2,4	100		3,1	100		0,24	100		34,5	100		0,8	100		0,1	100		116041,0	100		10,3	100		144,2	100		923,2	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,1	100		5,62	73		3,1	100		0,25	100		31,7	100		0,8	100		0,2	100		115894,7	100		9,6	100		144,3	100		941,7	100		in Betrieb
11:00		7,1	100		0,6	100		3,6	100		3,7	100		0,24	95		16,7	100		0,8	100		0,1	100		117109,5	100		10,1	100		143,9	100		931,4	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		1,49	100		3,6	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,2	100		116143,6	100		10,1	100		143,8	100		931,1	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,0	100		2,6	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		116460,8	100		10,1	100		144,0	100		927,3	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		2,58	73		3,7	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,0	100		116957,3	100		10,3	100		143,6	100		924,5	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,0	100		2,07	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		116521,9	100		10,0	100		144,2	100		931,2	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,4	100		3,87	100		2,6	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		116750,1	100		10,0	100		143,7	100		935,3	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,8	100		4,23	100		2,8	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		116321,3	100		10,3	100		143,7	100		927,7	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,5	100		4,0	73		2,5	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,0	100		114797,2	100		9,9	100		143,8	100		933,3	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		1,3	100		5,75	100		2,4	100		0,24	95		25,9	100		0,8	100		0,1	100		116248,0	100		10,0	100		143,8	100		939,1	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,6	100		5,15	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		115809,3	100		10,0	100		144,0	100		936,2	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,6	100		4,04	100		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		116891,9	100		10,2	100		143,8	100		927,1	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,1	100		3,18	73		2,7	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		117109,8	100		10,1	100		144,2	100		928,2	100		in Betrieb
17:00		8,2	100		1,4	100		3,02	100		3,3	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		117409,2	100		10,0	100		144,2	100		930,1	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		1,81	100		3,3	100		0,24	100		22,3	100		0,8	100		0,1	100		118262,5	100		10,3	100		144,2	100		926,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		1,31	100		2,9	100		0,24	100		18,4	100		0,8	100		0,1	100		117792,4	100		10,4	100		143,8	100		926,5	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		1,03	73		2,6	100		0,24	100		12,7	100		0,7	100		0,0	100		118262,5	100		10,4	100		143,7	100		926,6	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		0,0	100		1,2	100		3,3	100		0,24	94		18,7	100		0,8	100		0,0	100		116776,7	100		11,3	100		143,8	100		904,0	100		in Betrieb
19:30		7,8	100		0,1	100		1,03	100		3,9	100		0,23	100		13,6	100		0,8	100		0,0	100		119620,8	100		10,8	100		143,8	100		919,0	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,1	100		117550,5	100		10,2	100		143,8	100		940,2	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,78	73		3,1	100		0,24	100		36,7	100		0,7	100		0,1	100		115756,4	100		10,0	100		143,9	100		931,9	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		0,0	84		1,18	100		2,9	84		0,24	100		51,7	84		0,7	84		0,1	84		116175,7	100		10,0	84		144,0	100		931,9	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,0	79		2,19	100		3,1	79		0,24	100		38,1	79		0,7																		