

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/11/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		2,1	100		0,0	100	1,75	73	5,0	100	0,23	100	18,8	100	0,8	100	0,4	100	116264,9	100	10,2	100	143,1	100	942,7	100	In marcia	
01:00		2,2	100		0,0	100	2,21	100	5,9	100	0,23	100	16,0	100	0,7	100	0,4	100	115759,6	100	10,2	100	143,0	100	946,3	100	In marcia	
01:30		2,6	100		0,0	100	2,0	100	5,0	100	0,23	100	14,5	100	0,8	100	0,3	100	115571,1	100	10,3	100	142,8	100	941,1	100	In marcia	
02:00		3,5	100		0,0	100	1,72	100	4,3	100	0,23	100	22,5	100	0,7	100	0,4	100	115388,5	100	10,0	100	143,3	100	950,8	100	In marcia	
02:30		4,8	100		0,2	100	1,69	73	3,8	100	0,23	100	30,0	100	0,7	100	0,4	100	116108,6	100	10,3	100	143,2	100	938,2	100	In marcia	
03:00		4,8	100		0,3	100	1,52	100	4,7	100	0,23	95	34,8	100	0,8	100	0,3	100	115682,0	100	10,1	100	143,3	100	936,5	100	In marcia	
03:30		3,4	100		0,1	100	1,64	100	3,9	100	0,23	100	31,8	100	0,8	100	0,5	100	115616,7	100	10,0	100	143,3	100	938,5	100	In marcia	
04:00		4,4	100		0,7	100	1,72	100	3,8	100	0,23	100	22,1	100	0,7	100	0,4	100	116056,0	100	10,2	100	143,5	100	936,2	100	In marcia	
04:30		4,1	100		0,1	100	1,31	73	3,8	100	0,23	100	26,7	100	0,8	100	0,4	100	115571,5	100	10,3	100	143,7	100	933,6	100	In marcia	
05:00		3,2	100		0,0	100	1,35	100	3,8	100	0,23	100	24,4	100	0,7	100	0,4	100	115539,8	100	10,0	100	143,7	100	942,0	100	In marcia	
05:30		2,3	100		0,0	100	2,07	100	3,8	100	0,24	100	32,6	100	0,7	100	0,6	100	115676,0	100	10,0	100	143,6	100	932,4	100	In marcia	
06:00		4,5	100		0,0	100	3,79	100	3,6	100	0,23	100	28,1	100	0,7	100	0,3	100	117794,3	100	10,1	100	142,5	100	937,8	100	In marcia	
06:30		4,8	100		0,3	100	4,46	73	2,8	100	0,24	100	27,8	100	0,7	100	0,5	100	118332,3	100	10,1	100	143,7	100	934,8	100	In marcia	
07:00		6,4	100		1,0	100	4,42	100	3,0	100	0,23	94	21,5	100	0,8	100	0,4	100	117750,7	100	10,5	100	143,1	100	919,0	100	In marcia	
07:30		2,4	100		0,0	100	1,57	100	3,2	100	0,23	100	17,6	100	0,8	100	0,4	100	117252,4	100	10,4	100	143,1	100	927,1	100	In marcia	
08:00		3,2	100		0,0	100	2,33	100	3,0	100	0,23	100	19,4	100	0,7	100	0,4	100	116829,3	100	10,1	100	143,3	100	932,3	100	In marcia	
08:30		6,1	100		0,0	100	3,18	73	2,2	100	0,23	100	16,7	100	0,8	100	0,4	100	116550,9	100	10,1	100	143,2	100	938,3	100	In marcia	
09:00		3,9	85		0,0	85	2,69	100	2,7	85	0,23	100	23,8	85	0,8	85	0,4	85	116343,5	100	10,4	85	143,0	100	931,2	100	In marcia	
09:30		3,4	78		0,0	78	1,91	100	2,9	78	0,23	100	20,0	78	0,8	78	0,3	78	115315,2	100	10,1	78	142,9	100	938,8	100	In marcia	
10:00		3,0	100		0,0	100	1,81	100	2,6	100	0,23	100	26,1	100	0,7	100	0,4	100	115195,1	100	10,0	100	143,1	100	941,8	100	In marcia	
10:30		3,0	100		0,0	100	1,9	73	2,0	100	0,23	100	30,1	100	0,7	100	0,4	100	114436,5	100	10,0	100	143,1	100	940,5	100	In marcia	
11:00		5,1	100		0,3	100	2,45	100	2,6	100	0,23	94	29,9	100	0,7	100	0,4	100	113960,7	100	9,8	100	143,1	100	943,8	100	In marcia	
11:30		4,1	100		0,1	100	1,84	100	2,9	100	0,23	100	27,5	100	0,7	100	0,3	100	114790,8	100	10,1	100	142,9	100	941,0	100	In marcia	
12:00		3,3	100		0,1	100	1,86	100	2,9	100	0,23	100	27,9	100	0,7	100	0,2	100	114469,8	100	9,9	100	143,0	100	942,2	100	In marcia	
12:30		4,4	100		0,3	100	1,87	73	2,4	100	0,23	100	22,4	100	0,7	100	0,3	100	115222,2	100	10,2	100	143,1	100	940,4	100	In marcia	
13:00		4,2	100		0,4	100	1,89	100	3,0	100	0,23	100	24,8	100	0,7	100	0,3	100	115981,8	100	9,9	100	143,2	100	952,2	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,1	100	1,82	100	2,8	100	0,23	100	22,6	100	0,8	100	0,3	100	115058,4	100	10,6	100	143,0	100	930,9	100	In marcia	
14:00		4,7	100		0,0	100	1,77	100	4,0	100	0,23	100	26,2	100	0,7	100	0,3	100	114667,9	100	10,0	100	143,1	100	937,8	100	In marcia	
14:30		3,7	100		0,1	100	1,56	73	3,5	100	0,23	100	24,6	100	0,7	100	0,3	100	114597,1	100	10,2	100	143,0	100	934,0	100	In marcia	
15:00		2,8	100		0,0	100	1,65	100	3,9	100	0,23	94	18,8	100	0,7	100	0,3	100	114270,2	100	10,0	100	143,3	100	933,5	100	In marcia	
15:30		5,2	100		0,5	100	2,74	100	2,6	100	0,23	100	26,7	100	0,7	100	0,3	100	116301,7	100	10,0	100	143,3	100	938,8	100	In marcia	
16:00		3,9	100		0,3	100	2,16	100	3,8	100	0,23	100	28,5	100	0,7	100	0,3	100	116994,0	100	10,6	100	143,1	100	921,6	100	In marcia	
16:30		5,1	100		0,2	100	1,6	73	3,1	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	117087,0	100	10,3	100	143,2	100	929,6	100	In marcia	
17:00		4,0	100		0,0	100	1,38	100	3,0	100	0,23	100	22,0	100	0,7	100	0,1	100	116958,0	100	10,4	100	143,2	100	931,7	100	In marcia	
17:30		2,5	100		0,0	100	1,47	100	2,5	100	0,23	100	25,8	100	0,7	100	0,3	100	115536,0	100	10,4	100	143,1	100	929,2	100	In marcia	
18:00		5,7	100		0,0	100	2,19	100	3,0	100	0,23	100	33,3	100	0,7	100	0,3	100	115460,3	100	10,1	100	143,3	100	931,6	100	In marcia	
18:30		3,9	100		0,0	100	1,65	73	3,5	100	0,23	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	115977,0	100	10,2	100	143,2	100	930,0	100	In marcia	
19:00		3,8	100		0,0	100	1,98	100	3,7	100	0,23	95	21,6	100	0,7	100	0,4	100	116541,8	100	10,0	100	143,3	100	936,3	100	In marcia	
19:30		3,0	100		0,0	100	2,4	100	3,3	100	0,23	100	21,9	100	0,7	100	0,4	100	117208,8	100	10,3	100	143,4	100	929,8	100	In marcia	
20:00		3,6	100		0,0	100	3,7	100	2,7	100	0,23	100	31,2	100	0,7	100	0,3	100	117298,8	100	10,2	100	143,3	100	932,5	100	In marcia	
20:30		4,1	100		0,2	100	3,65	73	2,6	100	0,24	100	39,9	100	0,7	100	0,3	100	116833,4	100	10,1	100	143,6	100	935,9	100	In marcia	
21:00		5,3	84		0,6	84	3,43	100	3,1	84	0,23	100	24,9	84	0,7	84	0,2	84	116802,7	100	10,3	84	143,0	100	931,5	100	In marcia	
21:30		2,8	79		0,0	79	1,76	100	3,2	79	0,23	100	13,5	79	0,7	79	0,2	79	116284,1	100	10,3	79	142,9	100	938,1	100	In marcia	
22:00		3,7	100		0,0	100	1,85	100	3,6	100	0,23	100	20,2	100	0,7	100	0,2	100	115771,6	100	10,2	100	143,4	100	937,2	100	In marcia	
22:30		5,4	100		0,1	100	2,1	73	2,7	100	0,23	100	17,5	100	0,7	100	0,2	100	116634,0	100	10,1	100	143,1	100	941,2	100	In marcia	
23:00		4,5	100		0,0	100	1,94	100	3,4	100	0,23	95	26,6	100	0,7	100	0,3	100	116303,1	100	10,2	100	143,2	100	937,4	100	In marcia	
23:30		3,5	100		0,0	100	1,63	100	3,4	100	0,23	100	28,7	100	0,7	100	0,2	100	116057,0	100	10,3	100	143,2	100	930,3	100	In marcia	
24:00		3,2	100		0,0	100	1,87	100	3,9	100	0,23	100	24,2	100	0,7	100	0,3	100	115819,5	100	10,3	100	143,0	100	935,7	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		1,31		2		0,23		13,5		0,7		0,1		113960,7		9,8		142,5		919			
<b>MAX</b>		6,4			1		4,46		5,9		0,24		39,9		0,8		0,6		118332,3		10,6		143,7		952,2			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		1,75	73		5,0	100		0,23	100		18,8	100		0,8	100		0,4	100		116264,9	100		10,2	100		143,1	100		942,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		2,21	100		5,9	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		115759,6	100		10,2	100		143,0	100		946,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,0	100		2,0	100		5,0	100		0,23	100		14,5	100		0,8	100		0,3	100		115571,1	100		10,3	100		142,8	100		941,1	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		1,72	100		4,3	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		115388,5	100		10,0	100		143,3	100		950,8	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		0,2	100		1,69	73		3,8	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		116108,6	100		10,3	100		143,2	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,3	100		1,52	100		4,7	100		0,23	95		34,8	100		0,8	100		0,3	100		115682,0	100		10,1	100		143,3	100		936,5	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,1	100		1,64	100		3,9	100		0,23	100		31,8	100		0,8	100		0,5	100		115616,7	100		10,0	100		143,3	100		938,5	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,7	100		1,72	100		3,8	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		116056,0	100		10,2	100		143,5	100		936,2	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,1	100		1,31	73		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,8	100		0,4	100		115571,5	100		10,3	100		143,7	100		933,6	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		1,35	100		3,8	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		115539,8	100		10,0	100		143,7	100		942,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,0	100		2,07	100		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,6	100		115676,0	100		10,0	100		143,6	100		932,4	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		3,79	100		3,6	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		117794,3	100		10,1	100		142,5	100		937,8	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,3	100		4,46	73		2,8	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,5	100		118332,3	100		10,1	100		143,7	100		934,8	100		in Betrieb
07:00		6,4	100		1,0	100		4,42	100		3,0	100		0,23	94		21,5	100		0,8	100		0,4	100		117750,7	100		10,5	100		143,1	100		919,0	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,0	100		1,57	100		3,2	100		0,23	100		17,6	100		0,8	100		0,4	100		117252,4	100		10,4	100		143,1	100		927,1	100		in Betrieb
08:00		3,2	100		0,0	100		2,33	100		3,0	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		116829,3	100		10,1	100		143,3	100		932,3	100		in Betrieb
08:30		6,1	100		0,0	100		3,18	73		2,2	100		0,23	100		16,7	100		0,8	100		0,4	100		116550,9	100		10,1	100		143,2	100		938,3	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		0,0	85		2,69	100		2,7	85		0,23	100		23,8	85		0,8	85		0,4	85		116343,5	100		10,4	85		143,0	100		931,2	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,0	78		1,91	100		2,9	78		0,23	100		20,0	78		0,8	78		0,3	78		115315,2	100		10,1	78		142,9	100		938,8	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		1,81	100		2,6	100		0,23	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		115195,1	100		10,0	100		143,1	100		941,8	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,0	100		1,9	73		2,0	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		114436,5	100		10,0	100		143,1	100		940,5	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		0,3	100		2,45	100		2,6	100		0,23	94		29,9	100		0,7	100		0,4	100		113960,7	100		9,8	100		143,1	100		943,8	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,1	100		1,84	100		2,9	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		114790,8	100		10,1	100		142,9	100		941,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,1	100		1,86	100		2,9	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		114469,8	100		9,9	100		143,0	100		942,2	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,3	100		1,87	73		2,4	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		115222,2	100		10,2	100		143,1	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,4	100		1,89	100		3,0	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		115981,8	100		9,9	100		143,2	100		952,2	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,1	100		1,82	100		2,8	100		0,23	100		22,6	100		0,8	100		0,3	100		115058,4	100		10,6	100		143,0	100		930,9	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		1,77	100		4,0	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		114667,9	100		10,0	100		143,1	100		937,8	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,1	100		1,56	73		3,5	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114597,1	100		10,2	100		143,0	100		934,0	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,0	100		1,65	100		3,9	100		0,23	94		18,8	100		0,7	100		0,3	100		114270,2	100		10,0	100		143,3	100		933,5	100		in Betrieb
15:30		5,2	100		0,5	100		2,74	100		2,6	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		116301,7	100		10,0	100		143,3	100		938,8	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,3	100		2,16	100		3,8	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,3	100		116994,0	100		10,6	100		143,1	100		921,6	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,2	100		1,6	73		3,1	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		117087,0	100		10,3	100		143,2	100		929,6	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		1,38	100		3,0	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		116958,0	100		10,4	100		143,2	100		931,7	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		1,47	100		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		115536,0	100		10,4	100		143,1	100		929,2	100		in Betrieb
18:00		5,7	100		0,0	100		2,19	100		3,0	100		0,23	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		115460,3	100		10,1	100		143,3	100		931,6	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		1,65	73		3,5	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		115977,0	100		10,2	100		143,2	100		930,0	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,0	100		1,98	100		3,7	100		0,23	95		21,6	100		0,7	100		0,4	100		116541,8	100		10,0	100		143,3	100		936,3	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,0	100		2,4	100		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,4	100		117208,8	100		10,3	100		143,4	100		929,8	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		3,7	100		2,7	100		0,23	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		117298,8	100		10,2	100		143,3	100		932,5	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,2	100		3,65	73		2,6	100		0,24	100		39,9	100		0,7	100		0,3	100		116833,4	100		10,1	100		143,6	100		935,9	100		in Betrieb
21:00		5,3	84		0,6	84		3,43	100		3,1	84		0,23	100		24,9	84		0,7	84		0,2	84		116802,7	100		10,3	84		143,0	100		931,5	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		0,0	79		1,76	100		3,2	79		0,23	100		13,5	79</																				