

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,85	73		3,9	100		0,24	100		34,9	100		0,8	100		0,6	100		116262,0	100		10,0	100		144,0	100		934,4	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		1,25	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,8	100		0,6	100		117019,8	100		10,0	100		144,1	100		936,1	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		2,13	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		117744,0	100		10,3	100		144,4	100		925,9	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,3	100		5,38	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		117643,6	100		10,3	100		144,2	100		930,0	100	In marcia
02:30		6,0	100		0,4	100		4,68	73		2,8	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		117894,9	100		10,1	100		144,7	100		931,3	100	In marcia
03:00		5,7	100		0,1	100		3,73	100		3,3	100		0,24	94		18,9	100		0,8	100		0,6	100		118242,3	100		10,1	100		144,4	100		933,8	100	In marcia
03:30		2,8	100		0,0	100		2,21	100		3,3	100		0,24	100		16,2	100		0,8	100		0,6	100		118073,0	100		10,3	100		144,4	100		930,6	100	In marcia
04:00		2,7	100		0,0	100		2,37	100		2,4	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,6	100		118001,1	100		9,9	100		144,8	100		938,0	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,1	100		3,31	73		2,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		117802,4	100		10,1	100		144,8	100		936,7	100	In marcia
05:00		5,0	100		0,3	100		4,62	100		3,2	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		117871,0	100		10,2	100		143,9	100		930,8	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,3	100		4,27	100		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		118193,1	100		10,1	100		144,2	100		932,8	100	In marcia
06:00		5,1	100		0,3	100		3,86	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		118909,3	100		10,3	100		144,0	100		924,9	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		2,01	73		4,0	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,4	100		119355,3	100		10,3	100		144,4	100		928,6	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,0	100		1,54	100		3,7	100		0,24	94		27,7	100		0,8	100		0,6	100		118178,2	100		10,2	100		144,5	100		928,7	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,0	100		1,67	100		3,8	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,5	100		118934,0	100		10,1	100		144,1	100		934,6	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		3,6	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,5	100		118223,8	100		10,5	100		144,0	100		925,8	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		1,41	73		3,0	100		0,23	100		26,6	100		0,8	100		0,5	100		118060,8	100		10,3	100		144,1	100		930,6	100	In marcia
09:00		2,5	86		0,2	86		3,03	100		2,3	86		0,24	100		36,2	86		0,7	86		0,6	86		117015,6	100		9,9	86		144,1	100		938,2	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,5	78		5,46	100		2,0	78		0,24	100		31,8	78		0,7	78		0,3	78		117810,2	100		10,2	78		144,4	100		930,0	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,3	100		7,75	100		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		118702,4	100		10,3	100		144,3	100		929,3	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,4	100		6,11	73		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		118657,7	100		10,2	100		144,8	100		924,7	100	In marcia
11:00		5,5	100		2,0	100		4,51	100		3,0	100		0,23	94		19,8	100		0,8	100		0,2	100		119581,3	100		10,5	100		144,1	100		923,7	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		1,92	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		117803,3	100		10,2	100		144,2	100		925,8	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		1,55	100		11,9	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,3	100		118264,5	100		10,3	100		144,0	100		929,8	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		3,57	73		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		118572,7	100		10,2	100		144,4	100		926,8	100	In marcia
13:00		5,2	100		1,1	100		3,2	100		9,3	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		117851,3	100		10,3	100		143,6	100		931,2	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,0	100		1,51	100		4,7	100		0,23	100		20,0	100		0,8	100		0,3	100		117286,3	100		10,2	100		143,7	100		937,2	100	In marcia
14:00		4,6	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		117019,6	100		10,2	100		143,9	100		939,3	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,1	100		1,62	73		1,5	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,3	100		117240,7	100		10,2	100		144,3	100		934,9	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,5	100		2,0	100		1,7	100		0,24	94		37,4	100		0,7	100		0,3	100		118044,0	100		10,2	100		144,2	100		932,0	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,9	100		1,99	100		2,3	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		117823,9	100		10,2	100		144,2	100		927,8	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,5	100		1,73	100		2,3	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		118379,8	100		10,2	100		144,3	100		929,7	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,5	100		1,54	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		118683,5	100		10,2	100		144,6	100		929,0	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,9	100		1,59	100		2,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		119183,2	100		10,3	100		144,6	100		925,9	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,0	100		1,73	100		1,8	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		118843,5	100		10,0	100		144,6	100		927,0	100	In marcia
18:00		2,5	100		0,6	100		1,44	100		2,0	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		119570,2	100		10,2	100		144,7	100		931,4	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,3	100		1,41	73		1,4	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,3	100		118741,3	100		10,3	100		144,3	100		929,2	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,4	100		1,51	100		1,2	100		0,24	95		23,1	100		0,7	100		0,3	100		118921,2	100		10,3	100		144,5	100		927,9	100	In marcia
19:30		3,7	100		1,4	100		1,56	100		0,8	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		117048,1	100		9,9	100		144,3	100		933,3	100	In marcia
20:00		4,8	100		2,4	100		1,43	100		1,4	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		118633,2	100		10,3	100		144,0	100		926,1	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,4	100		1,0	73		2,4	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		117789,1	100		10,2	100		144,3	100		922,6	100	In marcia
21:00		2,4	84		0,6	84		1,12	100		2,6	84		0,24	100		35,2	84		0,7	84		0,2	84		118699,6	100		10,2	84		144,5	100		926,2	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,9	79		1,14	100		2,4	79		0,24	100		40,7	79		0,7	79		0,2	79		119686,8	100		10,1	79		144,8	1				

MVA Bozen

Datum: 05/12/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,85	73		3,9	100		0,24	100		34,9	100		0,8	100		0,6	100		116262,0	100		10,0	100		144,0	100		934,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		1,25	100		3,9	100		0,24	100		35,6	100		0,8	100		0,6	100		117019,8	100		10,0	100		144,1	100		936,1	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		2,13	100		2,6	100		0,24	100		34,2	100		0,7	100		0,5	100		117744,0	100		10,3	100		144,4	100		925,9	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,3	100		5,38	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		117643,6	100		10,3	100		144,2	100		930,0	100		in Betrieb
02:30		6,0	100		0,4	100		4,68	73		2,8	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		117894,9	100		10,1	100		144,7	100		931,3	100		in Betrieb
03:00		5,7	100		0,1	100		3,73	100		3,3	100		0,24	94		18,9	100		0,8	100		0,6	100		118242,3	100		10,1	100		144,4	100		933,8	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,0	100		2,21	100		3,3	100		0,24	100		16,2	100		0,8	100		0,6	100		118073,0	100		10,3	100		144,4	100		930,6	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,0	100		2,37	100		2,4	100		0,24	100		18,5	100		0,8	100		0,6	100		118001,1	100		9,9	100		144,8	100		938,0	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,1	100		3,31	73		2,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,7	100		117802,4	100		10,1	100		144,8	100		936,7	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		0,3	100		4,62	100		3,2	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		117871,0	100		10,2	100		143,9	100		930,8	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,3	100		4,27	100		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		118193,1	100		10,1	100		144,2	100		932,8	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		0,3	100		3,86	100		3,1	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		118909,3	100		10,3	100		144,0	100		924,9	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		2,01	73		4,0	100		0,24	100		20,3	100		0,8	100		0,4	100		119355,3	100		10,3	100		144,4	100		928,6	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,0	100		1,54	100		3,7	100		0,24	94		27,7	100		0,8	100		0,6	100		118178,2	100		10,2	100		144,5	100		928,7	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,0	100		1,67	100		3,8	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,5	100		118934,0	100		10,1	100		144,1	100		934,6	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		3,6	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,5	100		118223,8	100		10,5	100		144,0	100		925,8	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		1,41	73		3,0	100		0,23	100		26,6	100		0,8	100		0,5	100		118060,8	100		10,3	100		144,1	100		930,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	86		0,2	86		3,03	100		2,3	86		0,24	100		36,2	86		0,7	86		0,6	86		117015,6	100		9,9	86		144,1	100		938,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,5	78		5,46	100		2,0	78		0,24	100		31,8	78		0,7	78		0,3	78		117810,2	100		10,2	78		144,4	100		930,0	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,3	100		7,75	100		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		118702,4	100		10,3	100		144,3	100		929,3	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,4	100		6,11	73		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		118657,7	100		10,2	100		144,8	100		924,7	100		in Betrieb
11:00		5,5	100		2,0	100		4,51	100		3,0	100		0,23	94		19,8	100		0,8	100		0,2	100		119581,3	100		10,5	100		144,1	100		923,7	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		1,92	100		4,2	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		117803,3	100		10,2	100		144,2	100		925,8	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		1,55	100		11,9	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,3	100		118264,5	100		10,3	100		144,0	100		929,8	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		3,57	73		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		118572,7	100		10,2	100		144,4	100		926,8	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		1,1	100		3,2	100		9,3	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		117851,3	100		10,3	100		143,6	100		931,2	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,0	100		1,51	100		4,7	100		0,23	100		20,0	100		0,8	100		0,3	100		117286,3	100		10,2	100		143,7	100		937,2	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,0	100		1,67	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,2	100		117019,6	100		10,2	100		143,9	100		939,3	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,1	100		1,62	73		1,5	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,3	100		117240,7	100		10,2	100		144,3	100		934,9	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,5	100		2,0	100		1,7	100		0,24	94		37,4	100		0,7	100		0,3	100		118044,0	100		10,2	100		144,2	100		932,0	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		0,9	100		1,99	100		2,3	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		117823,9	100		10,2	100		144,2	100		927,8	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,5	100		1,73	100		2,3	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		118379,8	100		10,2	100		144,3	100		929,7	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,5	100		1,54	73		2,1	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		118683,5	100		10,2	100		144,6	100		929,0	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,9	100		1,59	100		2,0	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		119183,2	100		10,3	100		144,6	100		925,9	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		1,0	100		1,73	100		1,8	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		118843,5	100		10,0	100		144,6	100		927,0	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,6	100		1,44	100		2,0	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		119570,2	100		10,2	100		144,7	100		931,4	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,3	100		1,41	73		1,4	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,3	100		118741,3	100		10,3	100		144,3	100		929,2	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,4	100		1,51	100		1,2	100		0,24	95		23,1	100		0,7	100		0,3	100		118921,2	100		10,3	100		144,5	100		927,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,4	100		1,56	100		0,8	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		117048,1	100		9,9	100		144,3	100		933,3	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		2,4	100		1,43	100		1,4	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		118633,2	100		10,3	100		144,0	100		926,1	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,4	100		1,0	73		2,4	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		117789,1	100		10,2	100		144,3	100		922,6	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		0,6	84		1,12	100		2,6	84		0,24	100		35,2	84		0,7	84		0,2	84		118699,6	100		10,2	84		144,5	100		926,2	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,9	79		1,14	100		2,4	79		0,24	100		40,7	79																				