

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,6	100		1,46	73		3,1	100		0,24	100		12,5	100		0,7	100		0,3	100		118110,9	100		10,2	100		144,0	100		929,1	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		1,0	100		3,2	100		0,24	100		18,2	100		0,8	100		0,4	100		118014,3	100		10,2	100		144,1	100		931,5	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		1,68	100		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		117630,3	100		10,0	100		144,4	100		933,3	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,2	100		3,87	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		118067,1	100		10,0	100		144,7	100		933,5	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,1	100		4,62	73		2,6	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119420,0	100		10,2	100		144,6	100		925,9	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,6	100		4,29	100		2,6	100		0,24	94		27,0	100		0,7	100		0,4	100		119394,3	100		10,2	100		144,5	100		925,5	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,4	100		4,26	100		3,0	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		119556,4	100		10,5	100		144,3	100		920,3	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,6	100		3,98	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		118556,7	100		10,0	100		144,6	100		933,7	100	In marcia
04:30		5,4	100		1,8	100		3,0	73		2,7	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		118423,0	100		10,3	100		144,5	100		931,8	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,4	100		2,03	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		119501,4	100		10,3	100		144,4	100		926,4	100	In marcia
05:30		5,0	100		1,3	100		2,22	100		3,0	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		119811,4	100		10,4	100		144,4	100		925,1	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,5	100		1,33	100		2,9	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		120562,8	100		10,7	100		144,1	100		920,6	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,2	100		1,23	73		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		118994,5	100		10,5	100		144,4	100		916,7	100	In marcia
07:00		6,5	100		0,7	100		1,36	100		3,8	100		0,23	94		21,2	100		0,8	100		0,2	100		118605,1	100		10,7	100		143,8	100		910,8	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,2	100		1,22	100		3,6	100		0,23	100		26,7	100		0,8	100		0,2	100		119037,2	100		10,5	100		143,8	100		924,2	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,2	100		1,25	100		3,4	100		0,23	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		119461,6	100		10,5	100		144,2	100		921,7	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,2	100		1,11	73		4,8	100		0,23	100		13,7	100		0,8	100		0,3	100		117848,5	100		10,5	100		143,9	100		926,8	100	In marcia
09:00		3,8	86		0,4	86		1,42	100		4,1	86		0,24	100		24,2	86		0,8	86		0,2	86		118215,0	100		10,6	86		144,1	100		924,8	100	In marcia
09:30		3,1	78		0,0	78		1,18	100		2,9	78		0,24	100		18,1	78		0,7	78		0,6	78		116828,3	100		10,1	78		143,8	100		941,9	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,2	100		1,93	100		2,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		117053,3	100		10,1	100		144,0	100		937,5	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,4	100		2,39	73		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,6	100		117018,7	100		10,3	100		143,9	100		935,1	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,2	100		5,56	100		1,7	100		0,24	95		34,5	100		0,7	100		0,7	100		116752,9	100		9,8	100		144,0	100		940,6	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,7	100		6,06	100		1,7	100		0,24	100		35,0	100		0,7	100		0,7	100		117511,4	100		10,1	100		144,4	100		928,4	100	In marcia
12:00		6,4	100		0,4	100		3,96	100		2,5	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,7	100		119651,5	100		9,7	100		144,6	100		945,7	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		2,16	73		2,0	100		0,24	100		13,3	100		0,7	100		0,7	100		120006,0	100		10,4	100		144,6	100		924,4	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		2,1	100		2,2	100		0,23	100		10,0	100		0,7	100		0,6	100		118638,3	100		10,3	100		143,9	100		928,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		1,63	100		2,2	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,7	100		118280,3	100		10,2	100		144,1	100		929,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		2,9	100		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,8	100		117359,8	100		10,1	100		144,3	100		929,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		3,61	73		1,3	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		118260,3	100		10,5	100		144,1	100		923,7	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,2	100		5,55	100		1,7	100		0,24	95		29,9	100		0,7	100		0,5	100		117523,8	100		10,2	100		143,8	100		930,6	100	In marcia
15:30		5,3	100		1,0	100		6,17	100		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		117214,1	100		10,4	100		143,6	100		928,4	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,8	100		5,4	100		1,8	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,7	100		117954,1	100		10,2	100		144,2	100		924,4	100	In marcia
16:30		7,9	100		1,5	100		3,56	73		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,6	100		118915,7	100		10,3	100		144,3	100		925,9	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		1,86	100		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		120732,9	100		10,4	100		144,5	100		925,7	100	In marcia
17:30		5,6	100		2,5	100		3,38	100		2,6	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,5	100		120581,2	100		10,6	100		143,8	100		919,9	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,73	100		4,4	100		0,24	100		17,6	100		0,8	100		0,7	100		118624,8	100		10,1	100		144,3	100		933,3	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,98	73		3,3	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		118438,9	100		10,4	100		144,2	100		925,4	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		1,47	100		2,6	100		0,23	94		18,6	100		0,7	100		0,5	100		118045,9	100		10,3	100		143,7	100		927,5	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,0	100		1,91	100		1,7	100		0,23	100		20,9	100		0,8	100		0,5	100		117994,6	100		10,5	100		143,3	100		932,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		2,95	100		1,3	100		0,23	100		30,5	100		0,8	100		0,5	100		116422,0	100		10,2	100		143,7	100		929,9	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,3	100		4,87	73		1,5	100		0,24	100		33,9	100		0,8	100		0,7	100		116527,8	100		9,9	100		144,0	100		948,6	100	In marcia
21:00		3,7	86		0,5	86		4,53	100		1,9	86		0,24	100		30,2	86		0,8	86		0,5	86		115300,6	100		10,3	86		143,4	100		928,8	100	In marcia
21:30		4,9	77		1,1	77		3,99	100		1,5	77		0,24	100		24,8	77		0,7	77		0,4	77		115577,5	100		10,0	77		143,5	100		936,5	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,6	100		1,46	73		3,1	100		0,24	100		12,5	100		0,7	100		0,3	100		118110,9	100		10,2	100		144,0	100		929,1	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		1,0	100		3,2	100		0,24	100		18,2	100		0,8	100		0,4	100		118014,3	100		10,2	100		144,1	100		931,5	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		1,68	100		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		117630,3	100		10,0	100		144,4	100		933,3	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,2	100		3,87	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		118067,1	100		10,0	100		144,7	100		933,5	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,1	100		4,62	73		2,6	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		119420,0	100		10,2	100		144,6	100		925,9	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,6	100		4,29	100		2,6	100		0,24	94		27,0	100		0,7	100		0,4	100		119394,3	100		10,2	100		144,5	100		925,5	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,4	100		4,26	100		3,0	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		119556,4	100		10,5	100		144,3	100		920,3	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,6	100		3,98	100		2,8	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,3	100		118556,7	100		10,0	100		144,6	100		933,7	100		in Betrieb
04:30		5,4	100		1,8	100		3,0	73		2,7	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		118423,0	100		10,3	100		144,5	100		931,8	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,4	100		2,03	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		119501,4	100		10,3	100		144,4	100		926,4	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		1,3	100		2,22	100		3,0	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,3	100		119811,4	100		10,4	100		144,4	100		925,1	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,5	100		1,33	100		2,9	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		120562,8	100		10,7	100		144,1	100		920,6	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,2	100		1,23	73		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		118994,5	100		10,5	100		144,4	100		916,7	100		in Betrieb
07:00		6,5	100		0,7	100		1,36	100		3,8	100		0,23	94		21,2	100		0,8	100		0,2	100		118605,1	100		10,7	100		143,8	100		910,8	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,2	100		1,22	100		3,6	100		0,23	100		26,7	100		0,8	100		0,2	100		119037,2	100		10,5	100		143,8	100		924,2	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,2	100		1,25	100		3,4	100		0,23	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		119461,6	100		10,5	100		144,2	100		921,7	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,2	100		1,11	73		4,8	100		0,23	100		13,7	100		0,8	100		0,3	100		117848,5	100		10,5	100		143,9	100		926,8	100		in Betrieb
09:00		3,8	86		0,4	86		1,42	100		4,1	86		0,24	100		24,2	86		0,8	86		0,2	86		118215,0	100		10,6	86		144,1	100		924,8	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		0,0	78		1,18	100		2,9	78		0,24	100		18,1	78		0,7	78		0,6	78		116828,3	100		10,1	78		143,8	100		941,9	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,2	100		1,93	100		2,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		117053,3	100		10,1	100		144,0	100		937,5	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,4	100		2,39	73		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,6	100		117018,7	100		10,3	100		143,9	100		935,1	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,2	100		5,56	100		1,7	100		0,24	95		34,5	100		0,7	100		0,7	100		116752,9	100		9,8	100		144,0	100		940,6	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,7	100		6,06	100		1,7	100		0,24	100		35,0	100		0,7	100		0,7	100		117511,4	100		10,1	100		144,4	100		928,4	100		in Betrieb
12:00		6,4	100		0,4	100		3,96	100		2,5	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,7	100		119651,5	100		9,7	100		144,6	100		945,7	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		2,16	73		2,0	100		0,24	100		13,3	100		0,7	100		0,7	100		120006,0	100		10,4	100		144,6	100		924,4	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		2,1	100		2,2	100		0,23	100		10,0	100		0,7	100		0,6	100		118638,3	100		10,3	100		143,9	100		928,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		1,63	100		2,2	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,7	100		118280,3	100		10,2	100		144,1	100		929,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		2,9	100		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,8	100		117359,8	100		10,1	100		144,3	100		929,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		3,61	73		1,3	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		118260,3	100		10,5	100		144,1	100		923,7	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,2	100		5,55	100		1,7	100		0,24	95		29,9	100		0,7	100		0,5	100		117523,8	100		10,2	100		143,8	100		930,6	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		1,0	100		6,17	100		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		117214,1	100		10,4	100		143,6	100		928,4	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,8	100		5,4	100		1,8	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,7	100		117954,1	100		10,2	100		144,2	100		924,4	100		in Betrieb
16:30		7,9	100		1,5	100		3,56	73		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,6	100		118915,7	100		10,3	100		144,3	100		925,9	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		1,86	100		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,5	100		120732,9	100		10,4	100		144,5	100		925,7	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		2,5	100		3,38	100		2,6	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,5	100		120581,2	100		10,6	100		143,8	100		919,9	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,73	100		4,4	100		0,24	100		17,6	100		0,8	100		0,7	100		118624,8	100		10,1	100		144,3	100		933,3	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,98	73		3,3	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,5	100		118438,9	100		10,4	100		144,2	100		925,4	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		1,47	100		2,6	100		0,23	94		18,6	100		0,7	100		0,5	100		118045,9	100		10,3	100		143,7	100		927,5	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,0	100		1,91	100		1,7	100		0,23	100		20,9	100		0,8	100		0,5	100		117994,6	100		10,5	100		143,3	100		932,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		2,95	100		1,3	100		0,23	100		30,5	100		0,8	100		0,5	100		116422,0	100		10,2	100		143,7	100		929,9	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,3	100		4,87	73		1,5	100		0,24	100		33,9	100		0,8	100		0,7	100		116527,8	100		9,9	100		144,0	100		948,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		0,5	86		4,53	100		1,9	86		0,24	100		30,2	86		0,8	86		0,5	86		115300,6	100		10,3	86		143,4	100		928,8	100		in Betrieb
21:30		4,9	77		1,1	77		3,99	100		1,5	77		0,24	100		24,8	77</																				