

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,6	100		0,2	100	1,36	73	2,4	100	0,24	100	16,4	100	0,7	100	0,6	100	119747,7	100	10,1	100	144,5	100	926,5	100	In marcia	
01:00		4,3	100		0,0	100	1,08	100	2,2	100	0,23	100	13,7	100	0,8	100	0,6	100	120670,4	100	10,5	100	144,3	100	918,5	100	In marcia	
01:30		4,3	100		0,0	100	0,98	100	2,7	100	0,24	100	16,9	100	0,8	100	0,7	100	119645,7	100	10,4	100	144,3	100	922,9	100	In marcia	
02:00		3,3	100		0,0	100	0,96	100	2,2	100	0,24	100	29,8	100	0,8	100	0,7	100	119227,4	100	10,2	100	144,7	100	928,0	100	In marcia	
02:30		3,2	100		0,3	100	1,18	73	2,5	100	0,24	100	31,4	100	0,7	100	0,7	100	119852,7	100	10,1	100	144,7	100	929,9	100	In marcia	
03:00		3,4	100		0,2	100	1,41	100	2,2	100	0,24	94	30,0	100	0,7	100	0,7	100	118879,1	100	10,4	100	144,4	100	921,0	100	In marcia	
03:30		3,4	100		0,5	100	1,5	100	2,3	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,7	100	119159,3	100	10,2	100	144,3	100	930,1	100	In marcia	
04:00		3,1	100		0,9	100	1,66	100	2,0	100	0,24	100	31,0	100	0,7	100	0,6	100	119245,2	100	10,3	100	144,8	100	924,6	100	In marcia	
04:30		4,1	100		1,4	100	1,51	73	1,9	100	0,24	100	28,3	100	0,7	100	0,7	100	118315,0	100	10,2	100	144,5	100	919,3	100	In marcia	
05:00		5,3	100		2,0	100	1,81	100	2,4	100	0,24	100	27,2	100	0,7	100	0,7	100	118924,7	100	9,9	100	144,6	100	928,7	100	In marcia	
05:30		3,5	100		0,7	100	1,39	100	2,3	100	0,24	100	16,2	100	0,7	100	0,7	100	118314,0	100	10,1	100	144,4	100	925,3	100	In marcia	
06:00		4,6	100		0,8	100	1,4	100	2,0	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,7	100	118389,1	100	10,2	100	144,3	100	918,5	100	In marcia	
06:30		4,8	100		0,7	100	1,2	73	1,6	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,8	100	118035,4	100	10,0	100	144,7	100	927,5	100	In marcia	
07:00		4,3	100		0,1	100	1,11	100	2,0	100	0,24	94	21,9	100	0,7	100	0,7	100	119155,2	100	10,0	100	144,3	100	928,4	100	In marcia	
07:30		3,4	100		0,1	100	1,17	100	1,6	100	0,24	100	24,0	100	0,7	100	0,6	100	118773,5	100	10,2	100	144,3	100	926,3	100	In marcia	
08:00		3,3	100		0,0	100	0,93	100	2,7	100	0,24	100	21,8	100	0,7	100	0,6	100	118472,4	100	10,2	100	144,3	100	929,4	100	In marcia	
08:30		3,5	100		0,0	100	0,93	73	2,9	100	0,24	100	24,1	100	0,7	100	0,6	100	118207,7	100	10,2	100	144,1	100	930,1	100	In marcia	
09:00		4,5	85		0,8	85	1,23	100	2,2	85	0,24	100	19,9	85	0,7	85	0,6	85	117229,9	100	10,2	85	143,7	100	929,8	100	In marcia	
09:30		4,2	79		0,1	79	1,19	100	2,4	79	0,24	100	36,1	79	0,7	79	0,6	79	116274,8	100	9,9	79	144,0	100	934,8	100	In marcia	
10:00		4,9	100		0,4	100	1,27	100	2,5	100	0,24	100	32,2	100	0,7	100	0,4	100	116482,4	100	10,1	100	143,9	100	934,6	100	In marcia	
10:30		3,8	100		0,0	100	1,12	73	3,0	100	0,24	100	31,9	100	0,7	100	0,4	100	116416,7	100	10,0	100	143,8	100	933,6	100	In marcia	
11:00		4,5	100		0,2	100	1,42	100	2,7	100	0,24	94	23,8	100	0,7	100	0,3	100	115896,4	100	9,9	100	143,6	100	940,0	100	In marcia	
11:30		2,5	100		0,0	100	1,3	100	2,0	100	0,24	100	25,1	100	0,7	100	0,3	100	116314,7	100	9,9	100	143,8	100	938,8	100	In marcia	
12:00		3,5	100		0,6	100	1,42	100	2,2	100	0,24	100	26,9	100	0,7	100	0,4	100	117115,6	100	9,8	100	144,3	100	939,6	100	In marcia	
12:30		3,9	100		0,5	100	1,1	73	1,9	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,4	100	117519,7	100	10,0	100	144,3	100	925,9	100	In marcia	
13:00		6,4	100		0,9	100	1,23	100	2,4	100	0,24	100	32,5	100	0,7	100	0,5	100	119339,2	100	10,2	100	145,1	100	926,9	100	In marcia	
13:30		5,8	100		0,0	100	0,85	100	3,2	100	0,24	100	20,6	100	0,8	100	0,4	100	120400,2	100	10,1	100	144,9	100	931,2	100	In marcia	
14:00		2,6	100		0,0	100	0,67	100	3,3	100	0,24	100	19,4	100	0,8	100	0,4	100	120732,5	100	10,5	100	144,8	100	921,2	100	In marcia	
14:30		3,0	100		0,0	100	0,91	73	2,7	100	0,24	100	23,4	100	0,7	100	0,5	100	119861,3	100	10,1	100	144,6	100	930,1	100	In marcia	
15:00		4,3	100		0,0	100	0,96	100	2,9	100	0,24	94	23,2	100	0,7	100	0,5	100	119620,4	100	10,3	100	144,7	100	923,8	100	In marcia	
15:30		4,7	100		0,0	100	0,9	100	3,8	100	0,24	100	22,1	100	0,8	100	0,5	100	119005,5	100	10,0	100	144,4	100	930,6	100	In marcia	
16:00		2,6	100		0,0	100	0,89	100	2,4	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,5	100	118670,5	100	10,4	100	144,3	100	924,5	100	In marcia	
16:30		4,5	100		0,0	100	0,92	73	2,8	100	0,24	100	26,1	100	0,7	100	0,3	100	118162,4	100	10,3	100	144,1	100	927,9	100	In marcia	
17:00		3,2	100		0,0	100	0,91	100	2,5	100	0,24	100	22,5	100	0,7	100	0,4	100	117448,5	100	10,2	100	144,1	100	926,3	100	In marcia	
17:30		4,0	100		0,1	100	1,05	100	2,8	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	117520,9	100	10,5	100	143,9	100	925,6	100	In marcia	
18:00		3,9	100		0,0	100	0,95	100	2,8	100	0,24	100	30,0	100	0,7	100	0,5	100	117140,4	100	10,4	100	144,4	100	923,7	100	In marcia	
18:30		5,2	100		0,3	100	0,98	73	2,5	100	0,24	100	26,6	100	0,8	100	0,3	100	117996,1	100	10,2	100	144,0	100	932,7	100	In marcia	
19:00		2,9	100		0,0	100	0,97	100	2,7	100	0,24	94	23,1	100	0,8	100	0,4	100	118639,7	100	10,3	100	144,1	100	930,8	100	In marcia	
19:30		3,4	100		0,0	100	1,05	100	2,5	100	0,24	100	23,8	100	0,7	100	0,3	100	118294,0	100	10,3	100	143,9	100	929,0	100	In marcia	
20:00		4,5	100		0,0	100	1,38	100	2,8	100	0,24	100	22,8	100	0,7	100	0,4	100	117772,8	100	10,3	100	144,0	100	928,8	100	In marcia	
20:30		4,2	100		0,0	100	1,25	73	2,6	100	0,24	100	34,4	100	0,7	100	0,4	100	116975,4	100	9,9	100	144,4	100	936,1	100	In marcia	
21:00		4,3	85		0,2	85	1,5	100	3,0	85	0,24	100	27,3	85	0,7	85	0,3	85	117927,1	100	10,2	85	144,0	100	934,6	100	In marcia	
21:30		3,1	79		0,0	79	1,69	100	2,1	79	0,24	100	18,9	79	0,7	79	0,4	79	118373,2	100	10,2	79	144,2	100	926,4	100	In marcia	
22:00		3,5	100		0,4	100	1,91	100	2,7	100	0,24	100	20,3	100	0,7	100	0,4	100	118438,3	100	10,3	100	144,1	100	924,5	100	In marcia	
22:30		4,4	100		0,3	100	1,47	73	2,0	100	0,24	100	24,0	100	0,7	100	0,4	100	118220,0	100	10,2	100	144,2	100	926,2	100	In marcia	
23:00		4,8	100		0,2	100	1,58	100	2,8	100	0,24	95	23,4	100	0,7	100	0,3	100	118732,8	100	10,3	100	144,3	100	926,4	100	In marcia	
23:30		4,4	100		0,3	100	1,27	100	2,4	100	0,24	100	27,9	100	0,7	100	0,4	100	118729,5	100	10,4	100	144,1	100	927,2	100	In marcia	
24:00		4,4	100		0,0	100	1,09	100	2,4	100	0,24	100	24,3	100	0,8	100	0,4	100	119030,3	100	10,3	100	144,2	100	927,9	100	In marcia	
MIN		2,5			0		0,67		1,6		0,23		13,7		0,7		0,3		115896,4		9,8		143,6		918,5			
MAX		6,4			2		1,91		3,8		0,24		36,1		0,8		0,8		120732,5		10,5		145,1		940			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		</																								

MVA Bozen

Datum: 08/12/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		4,6	100		0,2	100		1,36	73		2,4	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,6	100		119747,7	100		10,1	100		144,5	100		926,5	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		1,08	100		2,2	100		0,23	100		13,7	100		0,8	100		0,6	100		120670,4	100		10,5	100		144,3	100		918,5	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,0	100		0,98	100		2,7	100		0,24	100		16,9	100		0,8	100		0,7	100		119645,7	100		10,4	100		144,3	100		922,9	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,96	100		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,8	100		0,7	100		119227,4	100		10,2	100		144,7	100		928,0	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,3	100		1,18	73		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,7	100		119852,7	100		10,1	100		144,7	100		929,9	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,2	100		1,41	100		2,2	100		0,24	94		30,0	100		0,7	100		0,7	100		118879,1	100		10,4	100		144,4	100		921,0	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,5	100		1,5	100		2,3	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,7	100		119159,3	100		10,2	100		144,3	100		930,1	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,9	100		1,66	100		2,0	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,6	100		119245,2	100		10,3	100		144,8	100		924,6	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,4	100		1,51	73		1,9	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,7	100		118315,0	100		10,2	100		144,5	100		919,3	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		2,0	100		1,81	100		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,7	100		118924,7	100		9,9	100		144,6	100		928,7	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,7	100		1,39	100		2,3	100		0,24	100		16,2	100		0,7	100		0,7	100		118314,0	100		10,1	100		144,4	100		925,3	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,8	100		1,4	100		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,7	100		118389,1	100		10,2	100		144,3	100		918,5	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,7	100		1,2	73		1,6	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,8	100		118035,4	100		10,0	100		144,7	100		927,5	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,1	100		1,11	100		2,0	100		0,24	94		21,9	100		0,7	100		0,7	100		119155,2	100		10,0	100		144,3	100		928,4	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,1	100		1,17	100		1,6	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		118773,5	100		10,2	100		144,3	100		926,3	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,0	100		0,93	100		2,7	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,6	100		118472,4	100		10,2	100		144,3	100		929,4	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		0,93	73		2,9	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,6	100		118207,7	100		10,2	100		144,1	100		930,1	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		0,8	85		1,23	100		2,2	85		0,24	100		19,9	85		0,7	85		0,6	85		117229,9	100		10,2	85		143,7	100		929,8	100		in Betrieb
09:30		4,2	79		0,1	79		1,19	100		2,4	79		0,24	100		36,1	79		0,7	79		0,6	79		116274,8	100		9,9	79		144,0	100		934,8	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		0,4	100		1,27	100		2,5	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,4	100		116482,4	100		10,1	100		143,9	100		934,6	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		1,12	73		3,0	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,4	100		116416,7	100		10,0	100		143,8	100		933,6	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,2	100		1,42	100		2,7	100		0,24	94		23,8	100		0,7	100		0,3	100		115896,4	100		9,9	100		143,6	100		940,0	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,0	100		1,3	100		2,0	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		116314,7	100		9,9	100		143,8	100		938,8	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,6	100		1,42	100		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		117115,6	100		9,8	100		144,3	100		939,6	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,5	100		1,1	73		1,9	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		117519,7	100		10,0	100		144,3	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		6,4	100		0,9	100		1,23	100		2,4	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,5	100		119339,2	100		10,2	100		145,1	100		926,9	100		in Betrieb
13:30		5,8	100		0,0	100		0,85	100		3,2	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,4	100		120400,2	100		10,1	100		144,9	100		931,2	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,0	100		0,67	100		3,3	100		0,24	100		19,4	100		0,8	100		0,4	100		120732,5	100		10,5	100		144,8	100		921,2	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,0	100		0,91	73		2,7	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		119861,3	100		10,1	100		144,6	100		930,1	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,96	100		2,9	100		0,24	94		23,2	100		0,7	100		0,5	100		119620,4	100		10,3	100		144,7	100		923,8	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,0	100		0,9	100		3,8	100		0,24	100		22,1	100		0,8	100		0,5	100		119005,5	100		10,0	100		144,4	100		930,6	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,5	100		118670,5	100		10,4	100		144,3	100		924,5	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,0	100		0,92	73		2,8	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,3	100		118162,4	100		10,3	100		144,1	100		927,9	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,0	100		0,91	100		2,5	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		117448,5	100		10,2	100		144,1	100		926,3	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,1	100		1,05	100		2,8	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		117520,9	100		10,5	100		143,9	100		925,6	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,95	100		2,8	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		117140,4	100		10,4	100		144,4	100		923,7	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		0,3	100		0,98	73		2,5	100		0,24	100		26,6	100		0,8	100		0,3	100		117996,1	100		10,2	100		144,0	100		932,7	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,0	100		0,97	100		2,7	100		0,24	94		23,1	100		0,8	100		0,4	100		118639,7	100		10,3	100		144,1	100		930,8	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		0,0	100		1,05	100		2,5	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		118294,0	100		10,3	100		143,9	100		929,0	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		0,0	100		1,38	100		2,8	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		117772,8	100		10,3	100		144,0	100		928,8	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		1,25	73		2,6	100		0,24	100		34,4	100		0,7	100		0,4	100		116975,4	100		9,9	100		144,4	100		936,1	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		0,2	85		1,5	100		3,0	85		0,24	100		27,3	85		0,7	85		0,3	85		117927,1	100		10,2	85		144,0	100		934,6	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,0	79		1,69	100		2,1	79		0,24	100																							