

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,8	73		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118522,6	100		10,1	100		144,4	100		929,4	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		0,99	100		2,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		118399,6	100		10,3	100		144,2	100		929,3	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		1,31	100		3,1	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		119105,7	100		10,2	100		144,5	100		924,1	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,5	100		1,36	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		119291,6	100		10,2	100		144,8	100		925,7	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,3	100		1,08	73		2,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,5	100		119521,4	100		10,1	100		144,7	100		922,8	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,2	100		0,96	100		2,6	100		0,24	95		21,9	100		0,8	100		0,4	100		119438,3	100		10,4	100		144,4	100		920,6	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,3	100		0,97	100		2,4	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,4	100		118525,1	100		10,2	100		144,4	100		923,7	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,3	100		1,09	100		2,5	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		118859,2	100		10,3	100		144,7	100		927,4	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,4	100		1,01	73		2,9	100		0,24	100		33,5	100		0,8	100		0,4	100		118485,8	100		10,1	100		144,6	100		925,7	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,9	100		1,39	100		2,9	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,5	100		119390,9	100		10,2	100		144,5	100		922,6	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,4	100		1,15	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		119480,1	100		10,4	100		144,4	100		921,6	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,2	100		1,28	100		2,5	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,3	100		119271,5	100		10,1	100		144,9	100		923,4	100	In marcia
06:30		4,7	100		0,2	100		1,08	73		2,6	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,4	100		120370,5	100		10,3	100		144,7	100		920,2	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,0	100		1,04	100		2,6	100		0,24	94		23,0	100		0,8	100		0,4	100		120077,3	100		10,3	100		144,7	100		922,8	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,1	100		0,93	100		2,6	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		120321,6	100		10,4	100		144,6	100		921,1	100	In marcia
08:00		4,4	100		0,0	100		1,15	100		2,6	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,4	100		120132,2	100		10,2	100		144,8	100		925,3	100	In marcia
08:30		5,9	100		0,6	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,3	100		120370,7	100		10,4	100		144,6	100		925,3	100	In marcia
09:00		6,3	84		0,2	84		0,79	100		4,1	84		0,24	100		21,5	84		0,8	84		0,4	84		120099,2	100		10,4	84		144,4	100		924,5	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,0	79		0,79	100		3,2	79		0,24	100		29,6	79		0,8	79		0,5	79		118413,9	100		10,1	79		144,5	100		933,9	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,0	100		0,86	100		2,9	100		0,24	100		41,3	100		0,8	100		0,5	100		118642,7	100		10,2	100		144,9	100		920,3	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,1	100		1,08	73		5,0	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		120188,9	100		10,2	100		145,2	100		929,6	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,1	100		0,98	100		4,7	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,4	100		120327,5	100		10,6	100		144,5	100		916,7	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,2	100		1,05	100		2,8	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,5	100		120386,6	100		10,3	100		144,8	100		931,7	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,7	100		1,93	100		2,8	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		118688,8	100		10,2	100		144,6	100		927,5	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,1	100		2,38	73		2,3	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		119080,3	100		10,2	100		144,9	100		932,4	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,7	100		3,21	100		2,5	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,5	100		120498,2	100		10,3	100		144,6	100		930,3	100	In marcia
13:30		4,0	100		1,6	100		2,99	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119741,0	100		10,4	100		144,5	100		920,7	100	In marcia
14:00		4,7	100		2,2	100		3,08	100		4,2	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,3	100		119058,3	100		10,1	100		144,4	100		929,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		1,49	73		2,3	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,6	100		117960,6	100		10,3	100		144,6	100		920,3	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,0	100		2,7	100		1,9	100		0,24	94		34,3	100		0,7	100		0,5	100		118050,4	100		10,2	100		144,1	100		928,8	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,4	100		2,46	100		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		117676,2	100		10,4	100		143,6	100		925,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,7	100		115808,4	100		9,9	100		144,2	100		931,8	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,5	100		2,12	73		2,1	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,6	100		117021,2	100		10,0	100		144,3	100		933,0	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,6	100		2,64	100		2,0	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		118402,1	100		10,1	100		144,3	100		932,9	100	In marcia
17:30		4,6	100		1,9	100		2,16	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		119781,9	100		10,6	100		144,6	100		919,9	100	In marcia
18:00		7,2	100		1,3	100		1,81	100		2,5	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		118233,2	100		10,4	100		144,0	100		926,3	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,0	100		0,9	73		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,4	100		117797,7	100		10,1	100		143,9	100		939,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,5	100		117399,9	100		10,1	100		144,5	100		934,5	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,0	100		1,91	100		2,1	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		117917,3	100		10,2	100		144,2	100		932,9	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,7	100		2,05	100		1,9	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		117559,7	100		10,4	100		144,1	100		931,5	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,9	100		1,35	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		116270,1	100		10,1	100		143,9	100		936,6	100	In marcia
21:00		5,3	85		1,3	85		1,27	100		2,4	85		0,24	100		20,0	85		0,7	85		0,4	85		116525,0	100		10,0	85		143,5	100		939,0	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,4	79		1,25	100		1,9	79		0,24	100		27,7	79		0,7	79		0,4	79		116515,0	100		10,0	79		144,2	100		930,3		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,0	100		0,8	73		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,8	100		0,2	100		118522,6	100	10,1	100		144,4	100		929,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,99	100		2,5	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,3	100		118399,6	100	10,3	100		144,2	100		929,3	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		1,31	100		3,1	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		119105,7	100	10,2	100		144,5	100		924,1	100		in Betrieb
02:00		4,4	100		0,5	100		1,36	100		2,7	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,4	100		119291,6	100	10,2	100		144,8	100		925,7	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,3	100		1,08	73		2,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,5	100		119521,4	100	10,1	100		144,7	100		922,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,2	100		0,96	100		2,6	100		0,24	95		21,9	100		0,8	100		0,4	100		119438,3	100	10,4	100		144,4	100		920,6	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,3	100		0,97	100		2,4	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,4	100		118525,1	100	10,2	100		144,4	100		923,7	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,3	100		1,09	100		2,5	100		0,24	100		19,8	100		0,7	100		0,5	100		118859,2	100	10,3	100		144,7	100		927,4	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,4	100		1,01	73		2,9	100		0,24	100		33,5	100		0,8	100		0,4	100		118485,8	100	10,1	100		144,6	100		925,7	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,9	100		1,39	100		2,9	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,5	100		119390,9	100	10,2	100		144,5	100		922,6	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,4	100		1,15	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,8	100		0,4	100		119480,1	100	10,4	100		144,4	100		921,6	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,2	100		1,28	100		2,5	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,3	100		119271,5	100	10,1	100		144,9	100		923,4	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,2	100		1,08	73		2,6	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,4	100		120370,5	100	10,3	100		144,7	100		920,2	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,0	100		1,04	100		2,6	100		0,24	94		23,0	100		0,8	100		0,4	100		120077,3	100	10,3	100		144,7	100		922,8	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,1	100		0,93	100		2,6	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,4	100		120321,6	100	10,4	100		144,6	100		921,1	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,0	100		1,15	100		2,6	100		0,24	100		15,4	100		0,7	100		0,4	100		120132,2	100	10,2	100		144,8	100		925,3	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		0,6	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,3	100		120370,7	100	10,4	100		144,6	100		925,3	100		in Betrieb
09:00		6,3	84		0,2	84		0,79	100		4,1	84		0,24	100		21,5	84		0,8	84		0,4	84		120099,2	100	10,4	84		144,4	100		924,5	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		0,0	79		0,79	100		3,2	79		0,24	100		29,6	79		0,8	79		0,5	79		118413,9	100	10,1	79		144,5	100		933,9	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		0,86	100		2,9	100		0,24	100		41,3	100		0,8	100		0,5	100		118642,7	100	10,2	100		144,9	100		920,3	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,1	100		1,08	73		5,0	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,6	100		120188,9	100	10,2	100		145,2	100		929,6	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,1	100		0,98	100		4,7	100		0,24	94		24,0	100		0,7	100		0,4	100		120327,5	100	10,6	100		144,5	100		916,7	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,2	100		1,05	100		2,8	100		0,24	100		16,3	100		0,7	100		0,5	100		120386,6	100	10,3	100		144,8	100		931,7	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,7	100		1,93	100		2,8	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		118688,8	100	10,2	100		144,6	100		927,5	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,1	100		2,38	73		2,3	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		119080,3	100	10,2	100		144,9	100		932,4	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,7	100		3,21	100		2,5	100		0,24	100		17,2	100		0,7	100		0,5	100		120498,2	100	10,3	100		144,6	100		930,3	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,6	100		2,99	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,5	100		119741,0	100	10,4	100		144,5	100		920,7	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		2,2	100		3,08	100		4,2	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,3	100		119058,3	100	10,1	100		144,4	100		929,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		1,49	73		2,3	100		0,24	100		36,8	100		0,7	100		0,6	100		117960,6	100	10,3	100		144,6	100		920,3	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,0	100		2,7	100		1,9	100		0,24	94		34,3	100		0,7	100		0,5	100		118050,4	100	10,2	100		144,1	100		928,8	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,4	100		2,46	100		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		117676,2	100	10,4	100		143,6	100		925,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,58	100		3,0	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,7	100		115808,4	100	9,9	100		144,2	100		931,8	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,5	100		2,12	73		2,1	100		0,24	100		17,7	100		0,7	100		0,6	100		117021,2	100	10,0	100		144,3	100		933,0	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,6	100		2,64	100		2,0	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		118402,1	100	10,1	100		144,3	100		932,9	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		1,9	100		2,16	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,5	100		119781,9	100	10,6	100		144,6	100		919,9	100		in Betrieb
18:00		7,2	100		1,3	100		1,81	100		2,5	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		118233,2	100	10,4	100		144,0	100		926,3	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		0,9	73		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,4	100		117797,7	100	10,1	100		143,9	100		939,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		1,21	100		2,8	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,5	100		117399,9	100	10,1	100		144,5	100		934,5	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,0	100		1,91	100		2,1	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		117917,3	100	10,2	100		144,2	100		932,9	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,7	100		2,05	100		1,9	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		117559,7	100	10,4	100		144,1	100		931,5	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,9	100		1,35	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		116270,1	100	10,1	100		143,9	100		936,6	100		in Betrieb
21:00		5,3	85		1,3	85		1,27	100		2,4	85		0,24	100		20,0	85		0,7	85		0,4	85		116525,0	100	10,0	85		143,5	100		939,0	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,4	79		1,25	100		1,9	79		0,24	100		27,7	79		0,7	79		0,4	79		116515,0	100	10,0	79		144,2	100		930,3	100		in Betrieb
22:00		3,0																																			