



MVA Bozen

Datum: 10/12/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,9	100		1,18	73		3,1	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		117534,4	100		9,9	100		144,4	100		931,9	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		2,0	100		1,31	100		2,9	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		118556,2	100		10,2	100		144,3	100		927,4	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,7	100		1,19	100		2,5	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		117945,2	100		10,4	100		143,8	100		928,9	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,8	100		1,18	100		4,4	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		117187,6	100		10,2	100		143,7	100		929,8	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,4	100		0,87	73		3,0	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		116648,7	100		10,1	100		144,1	100		933,1	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		1,0	100		1,07	100		3,5	100		0,24	94		29,2	100		0,7	100		0,3	100		116786,5	100		9,9	100		143,9	100		935,1	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		0,4	100		0,96	100		3,2	100		0,24	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		116955,6	100		10,3	100		143,9	100		927,9	100		in Betrieb
04:00		5,5	100		1,0	100		1,07	100		4,3	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,3	100		117661,9	100		10,0	100		144,2	100		935,1	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,1	100		0,97	73		4,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,4	100		118598,4	100		10,0	100		144,9	100		930,0	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,8	100		1,12	100		3,4	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		120060,6	100		10,4	100		144,7	100		921,0	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,7	100		0,89	100		3,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		119154,6	100		10,4	100		144,5	100		919,1	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,4	100		0,85	100		3,9	100		0,24	100		24,1	100		0,8	100		0,4	100		118023,0	100		10,1	100		144,4	100		923,0	100		in Betrieb
06:30		5,3	100		0,5	100		0,88	73		4,0	100		0,24	100		19,9	100		0,8	100		0,4	100		118984,4	100		10,1	100		144,5	100		930,1	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		0,0	100		0,69	100		3,7	100		0,24	94		26,0	100		0,8	100		0,5	100		118741,8	100		10,2	100		144,8	100		925,6	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,0	100		0,71	100		4,8	100		0,24	100		16,4	100		0,8	100		0,3	100		119125,9	100		10,3	100		144,2	100		928,4	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,1	100		0,74	100		4,1	100		0,24	100		22,0	100		0,8	100		0,3	100		118536,2	100		10,2	100		144,5	100		923,9	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,3	100		0,75	73		3,3	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,3	100		118280,3	100		10,2	100		144,1	100		928,6	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		0,0	86		0,75	100		3,0	86		0,24	100		23,8	86		0,8	86		0,3	86		117689,4	100		10,4	86		143,7	100		927,0	100		in Betrieb
09:30		2,8	78		0,3	78		0,79	100		3,5	78		0,24	100		31,4	78		0,8	78		0,1	78		116738,6	100		10,0	78		143,8	100		930,9	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,6	100		0,78	100		3,7	100		0,23	100		22,5	100		0,8	100		0,1	100		116182,1	100		10,2	100		143,6	100		934,4	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,2	100		0,69	73		3,2	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,1	100		114730,5	100		10,1	100		143,3	100		934,9	100		in Betrieb
11:00		6,0	100		0,1	100		0,79	100		3,7	100		0,24	94		19,5	100		0,8	100		0,1	100		114356,1	100		9,7	100		143,5	100		947,0	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,92	100		3,7	100		0,24	100		17,7	100		0,8	100		0,2	100		114639,7	100		9,9	100		143,5	100		930,7	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,0	100		1,22	100		5,0	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		115760,8	100		9,8	100		143,9	100		935,1	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,0	100		1,02	73		3,9	100		0,24	100		25,3	100		0,8	100		0,1	100		116281,9	100		10,2	100		144,1	100		934,5	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,0	100		1,3	100		3,8	100		0,24	100		34,5	100		0,8	100		0,1	100		116254,6	100		10,3	100		143,8	100		925,5	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,0	100		2,57	100		2,9	100		0,24	100		51,9	100		0,7	100		0,2	100		120762,9	100		10,5	100		145,4	100		914,9	100		in Betrieb
14:00		6,1	100		0,2	100		3,06	100		5,6	100		0,24	100		33,4	100		0,8	100		0,2	100		117537,6	100		10,0	100		144,5	100		929,7	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,2	100		2,0	73		5,1	100		0,24	100		16,0	100		0,8	100		0,1	100		119924,8	100		10,1	100		144,6	100		925,2	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		0,93	100		4,9	100		0,24	94		9,9	100		0,9	100		0,1	100		119854,4	100		10,5	100		144,3	100		919,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		1,27	100		4,3	100		0,24	100		5,8	100		0,8	100		0,2	100		117680,4	100		10,3	100		144,1	100		924,5	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		1,58	100		4,2	100		0,24	100		8,9	100		0,8	100		0,3	100		115791,0	100		10,0	100		144,0	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		1,74	73		4,0	100		0,24	100		12,4	100		0,7	100		0,2	100		115365,8	100		10,2	100		143,8	100		932,1	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		2,98	100		4,1	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		114902,4	100		10,0	100		143,7	100		934,9	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		0,0	100		4,42	100		3,5	100		0,24	100		48,2	100		0,7	100		0,3	100		114735,8	100		9,9	100		144,2	100		939,0	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,1	100		4,59	100		3,3	100		0,24	100		47,2	100		0,7	100		0,2	100		115701,4	100		10,1	100		144,0	100		930,5	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,1	100		3,85	73		3,6	100		0,24	100		50,8	100		0,7	100		0,2	100		115204,8	100		10,0	100		144,1	100		936,8	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,0	100		3,52	100		3,2	100		0,24	94		38,7	100		0,7	100		0,2	100		115786,5	100		9,9	100		144,2	100		935,2	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,3	100		5,41	100		3,0	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		116553,5	100		10,1	100		144,1	100		934,4	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,1	100		4,97	100		3,3	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		115949,2	100		10,1	100		144,1	100		932,7	100		in Betrieb
20:30		5,6	100		0,2	100		3,69	73		3,5	100		0,24	100		12,0	100		0,7	100		0,2	100		115905,4	100		10,1	100		144,0	100		928,0	100		in Betrieb
21:00		5,2	85		0,1	85		2,27	100		4,5	85		0,24	100		12,6	85		0,8	85		0,2	85		116013,0	100		9,9	85		144,2	100		930,1	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,0	79		1,94	100		2,6	79		0,24	100		13,8	79		0																		