

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		0,4	100		1,19	73		2,9	100		0,23	100		26,2	100		0,8	100		0,1	100		120715,1	100		10,1	100		144,1	100		936,5	100		In marcia
01:00		2,2	100		0,6	100		1,57	100		2,4	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,1	100		120328,9	100		10,1	100		144,2	100		933,6	100		In marcia
01:30		3,2	100		2,4	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		121331,0	100		10,1	100		144,3	100		937,0	100		In marcia
02:00		2,9	100		1,8	100		1,93	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		121632,8	100		10,1	100		144,2	100		936,6	100		In marcia
02:30		2,5	100		0,7	100		1,54	73		2,1	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		120469,0	100		10,2	100		144,2	100		940,0	100		In marcia
03:00		2,4	100		1,0	100		2,56	100		2,1	100		0,24	94		22,7	100		0,7	100		0,1	100		120666,2	100		10,1	100		144,4	100		936,2	100		In marcia
03:30		2,6	100		2,7	100		3,02	100		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		120913,0	100		10,2	100		144,3	100		934,1	100		In marcia
04:00		2,3	100		0,8	100		2,03	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,1	100		121583,1	100		9,9	100		144,5	100		939,7	100		In marcia
04:30		2,6	100		0,5	100		1,82	73		2,7	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,1	100		120946,1	100		10,1	100		144,6	100		933,7	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,3	100		2,43	100		3,0	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,1	100		120715,2	100		10,1	100		144,1	100		933,6	100		In marcia
05:30		2,7	100		0,3	100		2,7	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		120233,1	100		10,1	100		144,1	100		935,9	100		In marcia
06:00		3,7	100		2,0	100		4,19	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		119927,6	100		10,0	100		144,2	100		936,1	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,1	100		3,09	73		2,4	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		120665,4	100		10,2	100		144,4	100		936,5	100		In marcia
07:00		4,0	100		1,4	100		3,97	100		2,3	100		0,24	94		26,0	100		0,7	100		0,1	100		121131,8	100		10,2	100		144,2	100		936,5	100		In marcia
07:30		4,4	100		1,5	100		3,09	100		2,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		121183,9	100		10,2	100		143,9	100		937,0	100		In marcia
08:00		5,0	100		1,1	100		2,33	100		3,2	100		0,23	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		120533,4	100		10,1	100		144,0	100		938,5	100		In marcia
08:30		3,0	100		0,1	100		1,69	73		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		0,1	100		120213,2	100		10,0	100		144,0	100		940,0	100		In marcia
09:00		3,2	85		1,5	85		3,62	100		2,0	85		0,23	100		22,7	85		0,7	85		0,0	85		120193,2	100		10,3	85		143,8	100		935,2	100		In marcia
09:30		3,3	79		4,0	79		5,25	100		2,5	79		0,23	100		25,7	79		0,8	79		0,1	79		120635,0	100		10,4	79		143,8	100		943,2	100		In marcia
10:00		2,1	100		0,3	100		2,99	100		2,6	100		0,23	100		31,0	100		0,8	100		0,1	100		118570,3	100		10,3	100		143,6	100		941,9	100		In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		2,68	73		2,8	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,2	100		116873,2	100		9,8	100		143,6	100		957,2	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		4,21	100		2,7	100		0,24	94		37,5	100		0,7	100		0,2	100		117578,8	100		10,2	100		143,9	100		937,5	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,1	100		8,55	100		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		118056,8	100		9,9	100		143,7	100		951,3	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,8	100		14,42	100		2,0	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		120039,6	100		10,2	100		144,0	100		944,0	100		In marcia
12:30		2,4	100		2,8	100		9,28	73		2,4	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,2	100		119197,7	100		10,1	100		144,1	100		949,3	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		2,77	100		2,2	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		120648,0	100		10,3	100		143,9	100		943,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,0	100		3,79	100		2,4	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		120056,0	100		10,3	100		144,2	100		932,1	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		5,02	100		2,6	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		120634,5	100		10,3	100		144,1	100		939,5	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,5	100		6,85	73		3,1	100		0,24	100		38,5	100		0,7	100		0,2	100		120666,9	100		10,1	100		144,7	100		932,1	100		In marcia
15:00		3,8	100		2,1	100		9,8	100		2,7	100		0,24	95		34,1	100		0,7	100		0,4	100		121335,1	100		10,0	100		145,0	100		933,8	100		In marcia
15:30		4,5	100		0,2	100		2,97	100		3,4	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		121993,5	100		10,2	100		144,4	100		930,4	100		In marcia
16:00		4,2	100		0,2	100		3,19	100		2,8	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,2	100		120836,1	100		10,3	100		143,9	100		932,3	100		In marcia
16:30		2,7	100		0,2	100		2,6	73		3,0	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		119898,5	100		9,9	100		144,7	100		941,5	100		In marcia
17:00		2,9	100		1,4	100		4,44	100		2,5	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		121040,8	100		10,2	100		144,5	100		937,1	100		In marcia
17:30		5,3	100		0,6	100		2,84	100		3,8	100		0,24	100		16,8	100		0,8	100		0,3	100		120882,9	100		10,2	100		144,3	100		935,6	100		In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		3,3	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		120601,8	100		10,2	100		144,4	100		932,5	100		In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		1,13	73		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		120149,2	100		10,1	100		144,3	100		942,8	100		In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		2,0	100		2,5	100		0,24	94		29,3	100		0,7	100		0,3	100		119893,9	100		10,1	100		144,3	100		935,5	100		In marcia
19:30		4,2	100		0,3	100		4,62	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		119945,1	100		10,1	100		144,4	100		936,6	100		In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,8	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		120198,6	100		10,0	100		144,3	100		944,7	100		In marcia
20:30		3,1	100		0,5	100		2,49	73		2,7	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		119797,2	100		10,2	100		144,1	100		931,6	100		In marcia
21:00		4,1	85		1,0	85		2,52	100		3,4	85		0,24	100		25,4	85		0,7	85		0,2	85		119532,5	100		10,1	85		144,2	100		932,4	100		In marcia
21:30		7,9	78		1,0	78		2,53	100		2,8	78		0,24	100		18,1																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,4	100		1,19	73		2,9	100		0,23	100		26,2	100		0,8	100		0,1	100		120715,1	100		10,1	100		144,1	100		936,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,6	100		1,57	100		2,4	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,1	100		120328,9	100		10,1	100		144,2	100		933,6	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		2,4	100		1,99	100		2,9	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		121331,0	100		10,1	100		144,3	100		937,0	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		1,8	100		1,93	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		121632,8	100		10,1	100		144,2	100		936,6	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,7	100		1,54	73		2,1	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,1	100		120469,0	100		10,2	100		144,2	100		940,0	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,0	100		2,56	100		2,1	100		0,24	94		22,7	100		0,7	100		0,1	100		120666,2	100		10,1	100		144,4	100		936,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		2,7	100		3,02	100		2,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,2	100		120913,0	100		10,2	100		144,3	100		934,1	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,8	100		2,03	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,1	100		121583,1	100		9,9	100		144,5	100		939,7	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,5	100		1,82	73		2,7	100		0,24	100		26,0	100		0,8	100		0,1	100		120946,1	100		10,1	100		144,6	100		933,7	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,3	100		2,43	100		3,0	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,1	100		120715,2	100		10,1	100		144,1	100		933,6	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,3	100		2,7	100		2,8	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		120233,1	100		10,1	100		144,1	100		935,9	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		2,0	100		4,19	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		119927,6	100		10,0	100		144,2	100		936,1	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,1	100		3,09	73		2,4	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,2	100		120665,4	100		10,2	100		144,4	100		936,5	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,4	100		3,97	100		2,3	100		0,24	94		26,0	100		0,7	100		0,1	100		121131,8	100		10,2	100		144,2	100		936,5	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		1,5	100		3,09	100		2,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		121183,9	100		10,2	100		143,9	100		937,0	100		in Betrieb
08:00		5,0	100		1,1	100		2,33	100		3,2	100		0,23	100		18,4	100		0,8	100		0,0	100		120533,4	100		10,1	100		144,0	100		938,5	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,1	100		1,69	73		4,6	100		0,23	100		18,6	100		0,8	100		0,1	100		120213,2	100		10,0	100		144,0	100		940,0	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		1,5	85		3,62	100		2,0	85		0,23	100		22,7	85		0,7	85		0,0	85		120193,2	100		10,3	85		143,8	100		935,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		4,0	79		5,25	100		2,5	79		0,23	100		25,7	79		0,8	79		0,1	79		120635,0	100		10,4	79		143,8	100		943,2	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,3	100		2,99	100		2,6	100		0,23	100		31,0	100		0,8	100		0,1	100		118570,3	100		10,3	100		143,6	100		941,9	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		2,68	73		2,8	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,2	100		116873,2	100		9,8	100		143,6	100		957,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		4,21	100		2,7	100		0,24	94		37,5	100		0,7	100		0,2	100		117578,8	100		10,2	100		143,9	100		937,5	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,1	100		8,55	100		2,2	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		118056,8	100		9,9	100		143,7	100		951,3	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,8	100		14,42	100		2,0	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		120039,6	100		10,2	100		144,0	100		944,0	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		2,8	100		9,28	73		2,4	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,2	100		119197,7	100		10,1	100		144,1	100		949,3	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		2,77	100		2,2	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,1	100		120648,0	100		10,3	100		143,9	100		943,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		3,79	100		2,4	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		120056,0	100		10,3	100		144,2	100		932,1	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		5,02	100		2,6	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		120634,5	100		10,3	100		144,1	100		939,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,5	100		6,85	73		3,1	100		0,24	100		38,5	100		0,7	100		0,2	100		120666,9	100		10,1	100		144,7	100		932,1	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		2,1	100		9,8	100		2,7	100		0,24	95		34,1	100		0,7	100		0,4	100		121335,1	100		10,0	100		145,0	100		933,8	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,2	100		2,97	100		3,4	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		121993,5	100		10,2	100		144,4	100		930,4	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,2	100		3,19	100		2,8	100		0,24	100		14,9	100		0,7	100		0,2	100		120836,1	100		10,3	100		143,9	100		932,3	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,2	100		2,6	73		3,0	100		0,24	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		119898,5	100		9,9	100		144,7	100		941,5	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,4	100		4,44	100		2,5	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		121040,8	100		10,2	100		144,5	100		937,1	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		0,6	100		2,84	100		3,8	100		0,24	100		16,8	100		0,8	100		0,3	100		120882,9	100		10,2	100		144,3	100		935,6	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		1,17	100		3,3	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		120601,8	100		10,2	100		144,4	100		932,5	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		1,13	73		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,3	100		120149,2	100		10,1	100		144,3	100		942,8	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		2,0	100		2,5	100		0,24	94		29,3	100		0,7	100		0,3	100		119893,9	100		10,1	100		144,3	100		935,5	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,3	100		4,62	100		2,9	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,3	100		119945,1	100		10,1	100		144,4	100		936,6	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		1,42	100		2,8	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		120198,6	100		10,0	100		144,3	100		944,7	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,5	100		2,49	73		2,7	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		119797,2	100		10,2	100		144,1	100		931,6	100		in Betrieb
21:00		4,1	85		1,0	85		2,52	100		3,4	85		0,24	100		25,4	85		0,7	85		0,2	85		119532,5	100		10,1	85		144,2	100		932,4	100		in Betrieb
21:30		7,9	78		1,0	78		2,53	100		2,8	78		0,24	100		18,1	78																				