

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/12/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,2	100		0,4	100		1,48	73		2,2	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,6	100		114783,6	100	10,4	100	143,2	100	908,7	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,8	100		2,12	100		2,5	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,6	100		116146,9	100	10,2	100	143,4	100	909,3	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,9	100		2,21	100		2,4	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		116948,0	100	10,8	100	143,4	100	901,2	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,8	100		2,15	100		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		115950,1	100	10,2	100	143,3	100	912,3	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,1	100		1,68	73		2,4	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,6	100		115992,1	100	10,2	100	143,4	100	914,5	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,4	100		1,76	100		2,5	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,6	100		116525,5	100	10,3	100	143,5	100	913,5	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,6	100		1,74	100		1,7	100		0,24	100		15,7	100		0,7	100		0,6	100		116399,8	100	10,5	100	143,1	100	914,8	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,3	100		1,41	100		1,7	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,7	100		115645,2	100	10,5	100	143,1	100	910,3	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,5	100		1,22	73		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		115419,1	100	10,2	100	143,2	100	918,9	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,1	100		1,54	100		2,0	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,6	100		115534,0	100	10,2	100	143,1	100	915,6	100	In marcia
05:30		3,1	100		1,3	100		1,44	100		1,9	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,6	100		114965,1	100	10,1	100	143,1	100	918,2	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,3	100		1,45	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		114344,6	100	10,4	100	142,7	100	915,9	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,3	100		1,15	73		1,5	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,6	100		114034,7	100	10,3	100	143,1	100	918,2	100	In marcia
07:00		4,2	100		2,1	100		1,37	100		1,7	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,6	100		113608,7	100	10,0	100	142,7	100	922,5	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,2	100		1,11	100		1,2	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,5	100		114008,6	100	10,3	100	142,5	100	919,3	100	In marcia
08:00		2,7	100		1,3	100		1,02	100		0,9	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		113913,5	100	10,5	100	142,8	100	918,6	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,7	100		0,94	73		0,9	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,5	100		113514,7	100	10,3	100	142,7	100	917,7	100	In marcia
09:00		2,7	84		1,6	84		0,78	100		1,2	84		0,23	100		20,9	84		0,7	84		0,4	84		114202,2	100	10,5	84	142,6	100	915,8	100	In marcia
09:30		2,7	79		2,2	79		0,87	100		2,4	79		0,23	100		25,0	79		0,8	79		0,2	79		115634,1	100	10,7	79	142,9	100	910,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		112751,7	100	10,6	100	142,6	100	916,9	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,88	73		2,3	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		112303,1	100	10,2	100	142,5	100	927,4	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,3	100		1,31	100		2,3	100		0,24	95		18,0	100		0,7	100		0,2	100		113731,3	100	9,7	100	143,2	100	929,5	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,5	100		1,24	100		2,4	100		0,23	100		10,4	100		0,7	100		0,2	100		114289,9	100	10,4	100	142,6	100	914,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,2	100		0,97	100		2,0	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		114884,3	100	10,2	100	143,2	100	915,9	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,8	100		1,13	73		2,2	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		115986,6	100	10,5	100	143,1	100	910,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		2,1	100		1,35	100		1,7	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,2	100		115697,6	100	10,6	100	142,8	100	904,6	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,1	100		1,25	100		2,2	100		0,24	100		43,1	100		0,7	100		0,2	100		115507,8	100	10,1	100	143,6	100	918,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,7	100		1,14	100		2,4	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,2	100		116787,3	100	10,4	100	143,3	100	912,7	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,5	100		1,07	73		1,4	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		116150,5	100	10,4	100	143,1	100	911,5	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,6	100		1,16	100		1,6	100		0,24	94		31,6	100		0,7	100		0,2	100		115327,6	100	10,4	100	143,3	100	900,6	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,7	100		1,26	100		1,9	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		114806,4	100	10,3	100	143,1	100	910,4	100	In marcia
16:00		3,8	100		2,0	100		1,03	100		1,7	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,1	100		115251,4	100	10,3	100	142,6	100	909,5	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,5	100		0,85	73		1,6	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		113681,7	100	10,2	100	143,1	100	910,6	100	In marcia
17:00		2,9	100		1,2	100		1,03	100		1,0	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		113129,9	100	10,3	100	142,8	100	914,2	100	In marcia
17:30		2,8	100		1,1	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,1	100		112960,6	100	10,3	100	142,4	100	919,1	100	In marcia
18:00		2,8	100		0,7	100		0,92	100		1,7	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		111978,1	100	10,2	100	142,6	100	916,9	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,1	100		0,82	73		1,1	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		111487,5	100	10,3	100	142,2	100	920,8	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,8	100		0,9	100		1,1	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,1	100		110156,4	100	10,1	100	142,6	100	925,2	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,7	100		0,83	100		1,4	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		109695,2	100	9,4	100	142,5	100	939,5	100	In marcia
20:00		3,8	100		1,9	100		0,88	100		1,8	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		110614,5	100	10,0	100	142,4	100	930,5	100	In marcia
20:30		3,3	100		1,0	100		0,69	73		1,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		111245,5	100	10,2	100	142,1	100	923,8	100	In marcia
21:00		3,1	84		0,2	84		0,68	100		1,1	84		0,23	100		26,4	84		0,7	84		0,1	84		110002,5	100	10,3	84	142,3	100	920,4	100	In marcia
21:30		3,5	79		1,4	79		0,8	100		2,0	79		0,23	100		33,8	79		0,7	79		0,5	79		109114,3	100	10,1	79	142,2	100	927,3	100	In marcia
22:00		4,5	100		1,8	100		0,8	100		2,3	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		108762,6	100	9,9	100	142,1	100	932,5	100	In marcia
22:30		4,6	100		0,8	100		0,72	73		2,5	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,5	100		109373,3	100	10,0	100	142,0	100	927,8	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,4	100		1,48	73		2,2	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,6	100		114783,6	100	10,4	100		143,2	100		908,7	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,8	100		2,12	100		2,5	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,6	100		116146,9	100	10,2	100		143,4	100		909,3	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,9	100		2,21	100		2,4	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		116948,0	100	10,8	100		143,4	100		901,2	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,8	100		2,15	100		2,9	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		115950,1	100	10,2	100		143,3	100		912,3	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,1	100		1,68	73		2,4	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,6	100		115992,1	100	10,2	100		143,4	100		914,5	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,4	100		1,76	100		2,5	100		0,24	94		19,3	100		0,7	100		0,6	100		116525,5	100	10,3	100		143,5	100		913,5	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,6	100		1,74	100		1,7	100		0,24	100		15,7	100		0,7	100		0,6	100		116399,8	100	10,5	100		143,1	100		914,8	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,3	100		1,41	100		1,7	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,7	100		115645,2	100	10,5	100		143,1	100		910,3	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,5	100		1,22	73		3,3	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,6	100		115419,1	100	10,2	100		143,2	100		918,9	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,1	100		1,54	100		2,0	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,6	100		115534,0	100	10,2	100		143,1	100		915,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,3	100		1,44	100		1,9	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,6	100		114965,1	100	10,1	100		143,1	100		918,2	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,3	100		1,45	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,5	100		114344,6	100	10,4	100		142,7	100		915,9	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,3	100		1,15	73		1,5	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,6	100		114034,7	100	10,3	100		143,1	100		918,2	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		2,1	100		1,37	100		1,7	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,6	100		113608,7	100	10,0	100		142,7	100		922,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,2	100		1,11	100		1,2	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,5	100		114008,6	100	10,3	100		142,5	100		919,3	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,3	100		1,02	100		0,9	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		113913,5	100	10,5	100		142,8	100		918,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,7	100		0,94	73		0,9	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,5	100		113514,7	100	10,3	100		142,7	100		917,7	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		1,6	84		0,78	100		1,2	84		0,23	100		20,9	84		0,7	84		0,4	84		114202,2	100	10,5	84		142,6	100		915,8	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		2,2	79		0,87	100		2,4	79		0,23	100		25,0	79		0,8	79		0,2	79		115634,1	100	10,7	79		142,9	100		910,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		112751,7	100	10,6	100		142,6	100		916,9	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,88	73		2,3	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		112303,1	100	10,2	100		142,5	100		927,4	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,3	100		1,31	100		2,3	100		0,24	95		18,0	100		0,7	100		0,2	100		113731,3	100	9,7	100		143,2	100		929,5	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,5	100		1,24	100		2,4	100		0,23	100		10,4	100		0,7	100		0,2	100		114289,9	100	10,4	100		142,6	100		914,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,2	100		0,97	100		2,0	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		114884,3	100	10,2	100		143,2	100		915,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,8	100		1,13	73		2,2	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		115986,6	100	10,5	100		143,1	100		910,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		2,1	100		1,35	100		1,7	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,2	100		115697,6	100	10,6	100		142,8	100		904,6	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		1,25	100		2,2	100		0,24	100		43,1	100		0,7	100		0,2	100		115507,8	100	10,1	100		143,6	100		918,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,7	100		1,14	100		2,4	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,2	100		116787,3	100	10,4	100		143,3	100		912,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,5	100		1,07	73		1,4	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		116150,5	100	10,4	100		143,1	100		911,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,6	100		1,16	100		1,6	100		0,24	94		31,6	100		0,7	100		0,2	100		115327,6	100	10,4	100		143,3	100		900,6	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,7	100		1,26	100		1,9	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		114806,4	100	10,3	100		143,1	100		910,4	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		2,0	100		1,03	100		1,7	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,1	100		115251,4	100	10,3	100		142,6	100		909,5	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,5	100		0,85	73		1,6	100		0,23	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		113681,7	100	10,2	100		143,1	100		910,6	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		1,2	100		1,03	100		1,0	100		0,24	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		113129,9	100	10,3	100		142,8	100		914,2	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,1	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,1	100		112960,6	100	10,3	100		142,4	100		919,1	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		0,7	100		0,92	100		1,7	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		111978,1	100	10,2	100		142,6	100		916,9	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,1	100		0,82	73		1,1	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		111487,5	100	10,3	100		142,2	100		920,8	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,8	100		0,9	100		1,1	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,1	100		110156,4	100	10,1	100		142,6	100		925,2	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,7	100		0,83	100		1,4	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,2	100		109695,2	100	9,4	100		142,5	100		939,5	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,9	100		0,88	100		1,8	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		110614,5	100	10,0	100		142,4	100		930,5	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,0	100		0,69	73		1,4	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		111245,5	100	10,2	100		142,1	100		923,8	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		0,2	84		0,68	100		1,1	84		0,23	100		26,4	84		0,7	84		0,1	84		110002,5	100	10,3	84		142,3	100		920,4	100		in Betrieb
21:30		3,5	79		1,4	79		0,8	100		2,0	79		0,23	100		33,8	79		0,7	79		0,5	79		109114,3	100	10,1	79		142,2	100		927,3	100		in Betrieb
22:00		4,5																																			