

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 08/01/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		0,4	100		1,0	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,3	100		109549,9	100		10,2	100		142,5	100		916,5	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,8	100		0,63	100		1,7	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		110109,3	100		10,3	100		142,3	100		917,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,4	100		0,3	100		109825,8	100		10,2	100		142,3	100		919,6	100		In marcia
02:00		2,2	100		2,3	100		0,66	100		2,0	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,4	100		109963,8	100		10,1	100		142,5	100		920,1	100		In marcia
02:30		0,4	100		0,7	100		0,65	73		1,6	100		0,24	100		20,0	100		0,4	100		0,3	100		110228,4	100		10,4	100		142,3	100		917,0	100		In marcia
03:00		1,5	100		0,8	100		0,77	100		1,6	100		0,24	94		20,2	100		0,4	100		0,2	100		109658,4	100		10,5	100		142,5	100		916,5	100		In marcia
03:30		2,0	100		1,8	100		0,77	100		1,8	100		0,23	100		20,4	100		0,4	100		0,3	100		109626,3	100		10,2	100		142,2	100		921,8	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,7	100		0,67	100		2,0	100		0,24	100		28,5	100		0,4	100		0,3	100		108466,6	100		10,1	100		142,2	100		917,9	100		In marcia
04:30		0,0	100		0,0	100		0,57	73		1,8	100		0,23	100		22,4	100		0,4	100		0,3	100		108507,1	100		10,2	100		142,2	100		919,7	100		In marcia
05:00		0,5	100		0,7	100		0,49	100		1,1	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		108286,4	100		10,0	100		142,4	100		922,9	100		In marcia
05:30		1,7	100		1,4	100		0,51	100		1,1	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		108181,6	100		10,2	100		142,1	100		923,1	100		In marcia
06:00		1,5	100		1,4	100		0,56	100		1,5	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		108341,7	100		10,3	100		142,2	100		919,1	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,9	100		0,59	73		1,0	100		0,24	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		108481,1	100		10,1	100		142,2	100		923,4	100		In marcia
07:00		3,3	86		0,8	86		0,76	100		1,6	86		0,24	94		25,7	86		0,4	86		0,3	86		108316,7	100		9,5	86		142,5	100		935,4	100		In marcia
07:30		3,1	78		1,3	78		0,68	100		1,8	78		0,23	100		19,4	78		0,4	78		0,4	78		110701,7	100		10,3	78		142,2	100		921,1	100		In marcia
08:00		3,9	100		1,7	100		0,7	100		1,2	100		0,23	100		16,8	100		0,4	100		0,5	100		110061,6	100		10,5	100		142,3	100		916,9	100		In marcia
08:30		4,1	100		1,7	100		0,57	73		1,4	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,4	100		109155,9	100		10,5	100		142,2	100		919,4	100		In marcia
09:00		0,1	100		0,2	100		0,49	100		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,6	100		108547,6	100		10,4	100		142,4	100		915,0	100		In marcia
09:30		2,1	100		1,1	100		0,54	100		0,9	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		107780,7	100		10,2	100		142,0	100		922,2	100		In marcia
10:00		2,9	100		1,4	100		0,52	100		1,1	100		0,23	100		27,3	100		0,4	100		0,5	100		108847,1	100		10,4	100		142,3	100		919,3	100		In marcia
10:30		3,8	100		2,2	100		0,55	73		1,0	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		107542,8	100		10,1	100		142,1	100		924,5	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,3	100		0,49	100		2,1	100		0,23	94		21,0	100		0,3	100		0,5	100		108286,6	100		10,4	100		142,0	100		923,5	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,8	100		0,5	100		1,9	100		0,23	100		21,5	100		0,3	100		0,4	100		108161,2	100		10,3	100		142,1	100		924,6	100		In marcia
12:00		4,0	100		1,6	100		0,5	100		1,3	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		108068,4	100		10,4	100		142,0	100		920,4	100		In marcia
12:30		4,4	100		1,3	100		0,54	73		1,0	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		107934,5	100		10,5	100		142,1	100		920,8	100		In marcia
13:00		2,8	100		1,1	100		0,66	100		0,8	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,5	100		107594,8	100		10,3	100		142,1	100		925,2	100		In marcia
13:30		3,3	100		1,8	100		0,73	100		0,9	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		107340,7	100		10,2	100		141,9	100		923,6	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,4	100		0,65	100		1,1	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		106712,1	100		10,3	100		142,0	100		920,6	100		In marcia
14:30		3,8	100		1,3	100		0,63	73		1,1	100		0,24	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		106000,8	100		9,8	100		142,0	100		934,9	100		In marcia
15:00		3,1	100		1,4	100		0,72	100		1,2	100		0,23	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		106387,3	100		10,2	100		141,9	100		927,1	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,5	100		0,65	100		1,6	100		0,23	100		18,1	100		0,4	100		0,4	100		105765,5	100		10,1	100		141,7	100		926,2	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,2	100		0,68	100		1,0	100		0,23	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		104560,5	100		10,0	100		141,6	100		925,1	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,8	100		0,65	73		1,1	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		103813,7	100		9,9	100		141,8	100		928,8	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,3	100		0,64	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,4	100		0,5	100		104083,3	100		9,9	100		141,7	100		926,4	100		In marcia
17:30		2,1	100		1,4	100		0,73	100		1,9	100		0,23	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		104377,2	100		10,1	100		141,6	100		923,5	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,8	100		0,66	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		104203,9	100		9,9	100		142,0	100		929,1	100		In marcia
18:30		3,4	100		2,1	100		0,67	73		1,3	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,5	100		104832,5	100		9,8	100		142,0	100		932,5	100		In marcia
19:00		2,2	86		1,7	86		0,68	100		1,7	86		0,23	94		27,7	86		0,4	86		0,5	86		106564,0	100		10,0	86		142,0	100		931,4	100		In marcia
19:30		1,7	78		0,9	78		0,68	100		0,9	78		0,24	100		28,8	78		0,4	78		0,5	78		106369,3	100		10,3	78		142,1	100		921,4	100		In marcia
20:00		4,5	100		1,7	100		0,74	100		3,7	100		0,23	100		24,7	100		0,4	100		0,5	100		105806,8	100		9,8	100		141,8	100		931,4	100		In marcia
20:30		2,3	100		1,5	100		0,62	73		1,3	100		0,23	100		20,3	100		0,4	100		0,5	100		105829,3	100		10,2	100		141,9	100		915,8	100		In marcia
21:00		0,7	100		0,7	100		0,71	100		1,2	100		0,24	100		19,3	100		0,4	100		0,5	100		104794,0	100		9,9	100		142,0	100		923,1	100		In marcia
21:30		1,5	100		1,8	100		0,71	100		0,8	100		0,23	100		18,9	100	</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		0,4	100		1,0	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,3	100		109549,9	100	10,2	100		142,5	100		916,5	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,8	100		0,63	100		1,7	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		110109,3	100	10,3	100		142,3	100		917,2	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,4	100		0,3	100		109825,8	100	10,2	100		142,3	100		919,6	100	in Betrieb
02:00		2,2	100		2,3	100		0,66	100		2,0	100		0,24	100		29,0	100		0,4	100		0,4	100		109963,8	100	10,1	100		142,5	100		920,1	100	in Betrieb
02:30		0,4	100		0,7	100		0,65	73		1,6	100		0,24	100		20,0	100		0,4	100		0,3	100		110228,4	100	10,4	100		142,3	100		917,0	100	in Betrieb
03:00		1,5	100		0,8	100		0,77	100		1,6	100		0,24	94		20,2	100		0,4	100		0,2	100		109658,4	100	10,5	100		142,5	100		916,5	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		1,8	100		0,77	100		1,8	100		0,23	100		20,4	100		0,4	100		0,3	100		109626,3	100	10,2	100		142,2	100		921,8	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		1,7	100		0,67	100		2,0	100		0,24	100		28,5	100		0,4	100		0,3	100		108466,6	100	10,1	100		142,2	100		917,9	100	in Betrieb
04:30		0,0	100		0,0	100		0,57	73		1,8	100		0,23	100		22,4	100		0,4	100		0,3	100		108507,1	100	10,2	100		142,2	100		919,7	100	in Betrieb
05:00		0,5	100		0,7	100		0,49	100		1,1	100		0,24	100		30,6	100		0,4	100		0,3	100		108286,4	100	10,0	100		142,4	100		922,9	100	in Betrieb
05:30		1,7	100		1,4	100		0,51	100		1,1	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		108181,6	100	10,2	100		142,1	100		923,1	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		1,4	100		0,56	100		1,5	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,3	100		108341,7	100	10,3	100		142,2	100		919,1	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		1,9	100		0,59	73		1,0	100		0,24	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		108481,1	100	10,1	100		142,2	100		923,4	100	in Betrieb
07:00		3,3	86		0,8	86		0,76	100		1,6	86		0,24	94		25,7	86		0,4	86		0,3	86		108316,7	100	9,5	86		142,5	100		935,4	100	in Betrieb
07:30		3,1	78		1,3	78		0,68	100		1,8	78		0,23	100		19,4	78		0,4	78		0,4	78		110701,7	100	10,3	78		142,2	100		921,1	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		1,7	100		0,7	100		1,2	100		0,23	100		16,8	100		0,4	100		0,5	100		110061,6	100	10,5	100		142,3	100		916,9	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		1,7	100		0,57	73		1,4	100		0,23	100		20,4	100		0,3	100		0,4	100		109155,9	100	10,5	100		142,2	100		919,4	100	in Betrieb
09:00		0,1	100		0,2	100		0,49	100		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,6	100		108547,6	100	10,4	100		142,4	100		915,0	100	in Betrieb
09:30		2,1	100		1,1	100		0,54	100		0,9	100		0,23	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		107780,7	100	10,2	100		142,0	100		922,2	100	in Betrieb
10:00		2,9	100		1,4	100		0,52	100		1,1	100		0,23	100		27,3	100		0,4	100		0,5	100		108847,1	100	10,4	100		142,3	100		919,3	100	in Betrieb
10:30		3,8	100		2,2	100		0,55	73		1,0	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		107542,8	100	10,1	100		142,1	100		924,5	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		1,3	100		0,49	100		2,1	100		0,23	94		21,0	100		0,3	100		0,5	100		108286,6	100	10,4	100		142,0	100		923,5	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,8	100		0,5	100		1,9	100		0,23	100		21,5	100		0,3	100		0,4	100		108161,2	100	10,3	100		142,1	100		924,6	100	in Betrieb
12:00		4,0	100		1,6	100		0,5	100		1,3	100		0,23	100		24,4	100		0,3	100		0,5	100		108068,4	100	10,4	100		142,0	100		920,4	100	in Betrieb
12:30		4,4	100		1,3	100		0,54	73		1,0	100		0,23	100		24,7	100		0,3	100		0,4	100		107934,5	100	10,5	100		142,1	100		920,8	100	in Betrieb
13:00		2,8	100		1,1	100		0,66	100		0,8	100		0,23	100		30,3	100		0,4	100		0,5	100		107594,8	100	10,3	100		142,1	100		925,2	100	in Betrieb
13:30		3,3	100		1,8	100		0,73	100		0,9	100		0,23	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		107340,7	100	10,2	100		141,9	100		923,6	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		1,4	100		0,65	100		1,1	100		0,23	100		30,1	100		0,4	100		0,4	100		106712,1	100	10,3	100		142,0	100		920,6	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		1,3	100		0,63	73		1,1	100		0,24	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		106000,8	100	9,8	100		142,0	100		934,9	100	in Betrieb
15:00		3,1	100		1,4	100		0,72	100		1,2	100		0,23	94		20,6	100		0,4	100		0,5	100		106387,3	100	10,2	100		141,9	100		927,1	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		1,5	100		0,65	100		1,6	100		0,23	100		18,1	100		0,4	100		0,4	100		105765,5	100	10,1	100		141,7	100		926,2	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		1,2	100		0,68	100		1,0	100		0,23	100		19,7	100		0,4	100		0,5	100		104560,5	100	10,0	100		141,6	100		925,1	100	in Betrieb
16:30		2,9	100		1,8	100		0,65	73		1,1	100		0,23	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		103813,7	100	9,9	100		141,8	100		928,8	100	in Betrieb
17:00		2,7	100		1,3	100		0,64	100		2,3	100		0,24	100		23,4	100		0,4	100		0,5	100		104083,3	100	9,9	100		141,7	100		926,4	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		1,4	100		0,73	100		1,9	100		0,23	100		23,1	100		0,4	100		0,5	100		104377,2	100	10,1	100		141,6	100		923,5	100	in Betrieb
18:00		2,5	100		0,8	100		0,66	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		104203,9	100	9,9	100		142,0	100		929,1	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		2,1	100		0,67	73		1,3	100		0,24	100		37,7	100		0,4	100		0,5	100		104832,5	100	9,8	100		142,0	100		932,5	100	in Betrieb
19:00		2,2	86		1,7	86		0,68	100		1,7	86		0,23	94		27,7	86		0,4	86		0,5	86		106564,0	100	10,0	86		142,0	100		931,4	100	in Betrieb
19:30		1,7	78		0,9	78		0,68	100		0,9	78		0,24	100		28,8	78		0,4	78		0,5	78		106369,3	100	10,3	78		142,1	100		921,4	100	in Betrieb
20:00		4,5	100		1,7	100		0,74	100		3,7	100		0,23	100		24,7	100		0,4	100		0,5	100		105806,8	100	9,8	100		141,8	100		931,4	100	in Betrieb
20:30		2,3	100		1,5	100		0,62	73		1,3	100		0,23	100		20,3	100		0,4	100		0,5	100		105829,3	100	10,2	100		141,9	100		915,8	100	in Betrieb
21:00		0,7	100		0,7	100		0,71	100		1,2	100		0,24	100		19,3	100		0,4	100		0,5	100		104794,0	100	9,9	100		142,0	100		923,1	100	in Betrieb
21:30		1,5	100		1,8	100		0,71	100		0,8	100		0,23	100		18,9	100		0,4	100		0,5	100		104907,3	100	10,2	100		141,8	100		920,7	100	in Betrieb
22:00		1,1	100		1,6	100		0,72	100		1,0	100		0,24	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		104313,9	100	10,								