

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		5,6	100		0,1	100		0,72	73		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,8	100		108646,6	100		10,6	100		142,0	100		906,0	100		In marcia
01:00		5,0	100		0,0	100		0,75	100		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,8	100		109113,9	100		10,4	100		142,0	100		908,7	100		In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,6	100		108618,2	100		10,5	100		141,9	100		911,1	100		In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		0,74	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,7	100		107664,0	100		10,5	100		141,9	100		914,0	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,0	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,8	100		108541,8	100		10,2	100		142,1	100		916,5	100		In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,8	100		2,3	100		0,23	94		17,6	100		0,7	100		0,7	100		107722,0	100		10,6	100		141,8	100		906,4	100		In marcia
03:30		4,5	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,7	100		108753,7	100		10,6	100		141,9	100		902,6	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		108292,3	100		10,4	100		142,1	100		907,0	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		0,81	73		1,7	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,8	100		108340,2	100		10,5	100		142,1	100		908,1	100		In marcia
05:00		3,9	100		0,1	100		0,83	100		2,6	100		0,23	100		28,9	100		0,8	100		0,7	100		108810,8	100		10,6	100		141,9	100		908,5	100		In marcia
05:30		2,4	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,7	100		108828,4	100		10,6	100		142,0	100		905,8	100		In marcia
06:00		4,5	100		0,2	100		1,27	100		2,3	100		0,23	100		37,1	100		0,7	100		0,8	100		108679,6	100		10,5	100		141,9	100		908,0	100		In marcia
06:30		4,1	100		0,0	100		0,82	73		2,2	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,7	100		108688,8	100		10,6	100		141,9	100		907,8	100		In marcia
07:00		5,1	100		0,2	100		1,06	100		2,2	100		0,23	95		25,7	100		0,7	100		0,8	100		108637,8	100		10,3	100		142,1	100		916,1	100		In marcia
07:30		3,2	100		0,0	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		108430,8	100		10,5	100		141,8	100		908,6	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		0,77	100		1,6	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,6	100		108073,2	100		10,6	100		141,7	100		908,1	100		In marcia
08:30		5,5	100		0,2	100		0,79	73		2,0	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,7	100		108248,1	100		10,4	100		141,7	100		914,3	100		In marcia
09:00		4,2	86		0,0	86		0,94	100		1,7	86		0,23	100		16,9	86		0,7	86		0,7	86		106076,7	100		10,3	86		141,5	100		915,3	100		In marcia
09:30		3,4	78		0,1	78		0,94	100		2,0	78		0,23	100		23,3	78		0,7	78		0,4	78		106317,9	100		10,3	78		141,8	100		920,7	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		1,09	100		2,1	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		106942,7	100		10,6	100		141,7	100		911,3	100		In marcia
10:30		4,1	100		0,2	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		106922,8	100		10,3	100		141,9	100		916,5	100		In marcia
11:00		4,2	100		0,5	100		0,73	100		2,2	100		0,23	95		22,0	100		0,7	100		0,4	100		107401,5	100		10,5	100		141,5	100		916,4	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		107186,2	100		10,3	100		141,6	100		917,6	100		In marcia
12:00		3,3	100		0,2	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		107447,4	100		10,4	100		141,7	100		916,0	100		In marcia
12:30		5,6	100		1,1	100		0,69	73		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		107520,1	100		10,3	100		141,9	100		919,5	100		In marcia
13:00		4,6	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		107566,4	100		10,4	100		141,7	100		915,4	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		3,0	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		108138,5	100		10,5	100		141,9	100		908,4	100		In marcia
14:00		2,4	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		108005,0	100		10,5	100		141,8	100		909,1	100		In marcia
14:30		3,5	100		0,6	100		0,76	73		2,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		107294,3	100		10,3	100		141,7	100		913,6	100		In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,4	100		107434,7	100		10,3	100		142,2	100		912,3	100		In marcia
15:30		3,6	100		0,2	100		1,06	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		109294,4	100		10,3	100		142,1	100		916,9	100		In marcia
16:00		4,0	100		0,9	100		1,02	100		2,7	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		108687,5	100		10,4	100		141,8	100		910,6	100		In marcia
16:30		3,2	100		0,1	100		0,73	73		2,6	100		0,23	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		108919,5	100		10,6	100		142,1	100		910,7	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,5	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,4	100		108298,7	100		10,5	100		141,8	100		915,9	100		In marcia
17:30		4,5	100		1,3	100		0,82	100		1,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		107562,7	100		10,0	100		142,1	100		924,6	100		In marcia
18:00		4,2	100		1,2	100		0,92	100		2,2	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		108180,8	100		10,4	100		141,8	100		922,8	100		In marcia
18:30		4,3	100		1,3	100		0,85	73		2,2	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,4	100		108756,4	100		10,3	100		142,0	100		920,8	100		In marcia
19:00		3,5	100		1,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,4	100		108559,1	100		10,6	100		141,8	100		913,8	100		In marcia
19:30		3,8	100		1,5	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		107639,7	100		10,5	100		141,7	100		916,0	100		In marcia
20:00		3,1	100		0,5	100		0,85	100		2,8	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,4	100		107650,2	100		10,2	100		141,9	100		920,9	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,4	100		0,95	73		2,2	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,3	100		108352,7	100		10,3	100		142,4	100		921,8	100		In marcia
21:00		2,2	85		0,7	85		1,31	100		2,1	85		0,24	100		27,7	85		0,7	85		0,4	85		109812,5	100		10,5	85		142,2	100		913,1	100		In marcia
21:30		2,8	79		2,0	79		1,23	100		2,4	79		0,23	100		26,2	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,6	100		0,1	100		0,72	73		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,8	100		108646,6	100		10,6	100		142,0	100		906,0	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,0	100		0,75	100		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,8	100		109113,9	100		10,4	100		142,0	100		908,7	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		18,8	100		0,7	100		0,6	100		108618,2	100		10,5	100		141,9	100		911,1	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,74	100		2,4	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,7	100		107664,0	100		10,5	100		141,9	100		914,0	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		0,65	73		1,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,8	100		108541,8	100		10,2	100		142,1	100		916,5	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,8	100		2,3	100		0,23	94		17,6	100		0,7	100		0,7	100		107722,0	100		10,6	100		141,8	100		906,4	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,0	100		0,72	100		3,0	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,7	100		108753,7	100		10,6	100		141,9	100		902,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,63	100		2,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,7	100		108292,3	100		10,4	100		142,1	100		907,0	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,81	73		1,7	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,8	100		108340,2	100		10,5	100		142,1	100		908,1	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,1	100		0,83	100		2,6	100		0,23	100		28,9	100		0,8	100		0,7	100		108810,8	100		10,6	100		141,9	100		908,5	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,7	100		108828,4	100		10,6	100		142,0	100		905,8	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,2	100		1,27	100		2,3	100		0,23	100		37,1	100		0,7	100		0,8	100		108679,6	100		10,5	100		141,9	100		908,0	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		0,82	73		2,2	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,7	100		108688,8	100		10,6	100		141,9	100		907,8	100		in Betrieb
07:00		5,1	100		0,2	100		1,06	100		2,2	100		0,23	95		25,7	100		0,7	100		0,8	100		108637,8	100		10,3	100		142,1	100		916,1	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,0	100		0,94	100		1,6	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,7	100		108430,8	100		10,5	100		141,8	100		908,6	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		0,77	100		1,6	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,6	100		108073,2	100		10,6	100		141,7	100		908,1	100		in Betrieb
08:30		5,5	100		0,2	100		0,79	73		2,0	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,7	100		108248,1	100		10,4	100		141,7	100		914,3	100		in Betrieb
09:00		4,2	86		0,0	86		0,94	100		1,7	86		0,23	100		16,9	86		0,7	86		0,7	86		106076,7	100		10,3	86		141,5	100		915,3	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,1	78		0,94	100		2,0	78		0,23	100		23,3	78		0,7	78		0,4	78		106317,9	100		10,3	78		141,8	100		920,7	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		1,09	100		2,1	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		106942,7	100		10,6	100		141,7	100		911,3	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,2	100		0,94	73		2,2	100		0,24	100		37,4	100		0,7	100		0,4	100		106922,8	100		10,3	100		141,9	100		916,5	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,5	100		0,73	100		2,2	100		0,23	95		22,0	100		0,7	100		0,4	100		107401,5	100		10,5	100		141,5	100		916,4	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		107186,2	100		10,3	100		141,6	100		917,6	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,2	100		0,68	100		2,0	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,4	100		107447,4	100		10,4	100		141,7	100		916,0	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		1,1	100		0,69	73		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		107520,1	100		10,3	100		141,9	100		919,5	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,0	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		107566,4	100		10,4	100		141,7	100		915,4	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		3,0	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		108138,5	100		10,5	100		141,9	100		908,4	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		108005,0	100		10,5	100		141,8	100		909,1	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,6	100		0,76	73		2,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		107294,3	100		10,3	100		141,7	100		913,6	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,78	100		2,1	100		0,24	94		34,4	100		0,7	100		0,4	100		107434,7	100		10,3	100		142,2	100		912,3	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,2	100		1,06	100		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		109294,4	100		10,3	100		142,1	100		916,9	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,9	100		1,02	100		2,7	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		108687,5	100		10,4	100		141,8	100		910,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,1	100		0,73	73		2,6	100		0,23	100		12,7	100		0,7	100		0,3	100		108919,5	100		10,6	100		142,1	100		910,7	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,5	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		16,3	100		0,7	100		0,4	100		108298,7	100		10,5	100		141,8	100		915,9	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,3	100		0,82	100		1,9	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		107562,7	100		10,0	100		142,1	100		924,6	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,2	100		0,92	100		2,2	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		108180,8	100		10,4	100		141,8	100		922,8	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		1,3	100		0,85	73		2,2	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,4	100		108756,4	100		10,3	100		142,0	100		920,8	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,0	100		0,82	100		2,5	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,4	100		108559,1	100		10,6	100		141,8	100		913,8	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,5	100		0,84	100		2,6	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,4	100		107639,7	100		10,5	100		141,7	100		916,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,5	100		0,85	100		2,8	100		0,24	100		35,7	100		0,7	100		0,4	100		107650,2	100		10,2	100		141,9	100		920,9	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,4	100		0,95	73		2,2	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,3	100		108352,7	100		10,3	100		142,4	100		921,8	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,7	85		1,31	100		2,1	85		0,24	100		27,7	85		0,7	85		0,4	85		109812,5	100		10,5	85		142,2	100		913,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		2,0	79		1,23	100		2,4	79		0,23	100		26,2	79		0,8	79		0															