

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,2	100		0,5	100		0,58	73		3,4	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,2	100		109865,8	100	10,6	100		142,2	100		915,5	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,6	100		0,62	100		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		108706,5	100	10,4	100		142,2	100		914,5	100		In marcia
01:30		6,1	100		1,1	100		0,7	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		107830,9	100	10,2	100		142,3	100		917,0	100		In marcia
02:00		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		108986,2	100	10,1	100		142,3	100		918,8	100		In marcia
02:30		2,8	100		0,9	100		0,69	73		3,2	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		109937,9	100	10,6	100		142,2	100		909,8	100		In marcia
03:00		3,5	100		1,1	100		0,69	100		3,1	100		0,24	94		30,0	100		0,7	100		0,3	100		109074,8	100	10,4	100		142,4	100		913,0	100		In marcia
03:30		4,4	100		1,3	100		0,96	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		108444,7	100	10,4	100		142,2	100		916,8	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,2	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		109773,3	100	10,5	100		142,3	100		918,3	100		In marcia
04:30		5,4	100		2,1	100		0,7	73		2,9	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		109461,1	100	10,5	100		142,1	100		913,6	100		In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		110253,0	100	10,6	100		142,2	100		914,1	100		In marcia
05:30		4,2	100		1,8	100		1,06	100		3,3	100		0,24	100		20,4	100		0,8	100		0,4	100		108886,3	100	10,4	100		142,2	100		912,8	100		In marcia
06:00		2,4	100		0,2	100		0,78	100		3,8	100		0,24	100		18,9	100		0,8	100		0,3	100		109099,5	100	10,4	100		142,2	100		913,8	100		In marcia
06:30		2,7	100		0,0	100		0,69	73		2,8	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		108499,4	100	10,2	100		142,3	100		920,2	100		In marcia
07:00		3,8	100		0,9	100		0,85	100		2,5	100		0,24	94		16,7	100		0,7	100		0,3	100		108364,2	100	10,2	100		141,9	100		924,8	100		In marcia
07:30		2,8	100		0,5	100		0,85	100		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		109827,9	100	10,7	100		141,8	100		917,3	100		In marcia
08:00		2,1	100		0,2	100		0,85	100		2,3	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		108354,2	100	10,4	100		142,1	100		920,2	100		In marcia
08:30		2,1	100		0,1	100		0,73	73		2,6	100		0,24	100		33,0	100		0,8	100		0,2	100		108294,9	100	10,7	100		141,8	100		914,5	100		In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		0,77	100		2,7	85		0,24	100		28,4	85		0,8	85		0,3	85		106650,9	100	10,3	85		141,8	100		925,2	100		In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,85	100		2,2	79		0,24	100		26,9	79		0,7	79		0,2	79		106447,6	100	10,5	79		141,9	100		926,0	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,15	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,5	100		106548,7	100	10,2	100		142,0	100		918,7	100		In marcia
10:30		2,5	100		0,7	100		1,27	73		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		107743,3	100	10,6	100		141,8	100		910,0	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,6	100		0,89	100		1,7	100		0,24	94		38,4	100		0,7	100		0,3	100		112637,5	100	11,0	100		142,7	100		905,3	100		In marcia
11:30		2,1	100		0,1	100		0,86	100		1,0	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		111830,7	100	11,1	100		142,6	100		900,6	100		In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		1,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		111175,9	100	10,9	100		142,4	100		905,4	100		In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,88	73		2,1	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		107528,5	100	9,9	100		142,4	100		928,2	100		In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		1,08	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		108488,2	100	10,4	100		142,1	100		924,9	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,24	100		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		108477,0	100	10,3	100		141,7	100		929,8	100		In marcia
14:00		3,0	100		2,0	100		1,7	100		2,0	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,2	100		108790,7	100	10,7	100		141,4	100		916,4	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,4	100		0,71	73		2,2	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		107243,1	100	10,4	100		141,8	100		916,6	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,5	100		0,87	100		2,3	100		0,24	94		22,9	100		0,7	100		0,4	100		106147,6	100	9,9	100		141,9	100		932,9	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,9	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		107924,0	100	10,6	100		141,5	100		920,0	100		In marcia
16:00		2,1	100		0,3	100		0,81	100		1,8	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,5	100		106813,2	100	10,4	100		142,0	100		918,1	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,1	100		0,76	73		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		107289,5	100	10,2	100		142,0	100		916,7	100		In marcia
17:00		2,8	100		1,0	100		0,84	100		1,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		107092,2	100	10,3	100		141,6	100		918,1	100		In marcia
17:30		4,7	100		1,8	100		0,81	100		1,6	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		107301,0	100	10,3	100		142,0	100		920,5	100		In marcia
18:00		3,2	100		1,5	100		0,74	100		2,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		108223,0	100	10,5	100		142,0	100		918,8	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,4	100		0,71	73		1,9	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		108749,0	100	11,1	100		142,1	100		904,0	100		In marcia
19:00		2,7	100		1,5	100		0,72	100		2,3	100		0,24	94		28,0	100		0,7	100		0,4	100		105972,7	100	10,3	100		141,4	100		922,1	100		In marcia
19:30		2,4	100		1,3	100		0,55	100		1,8	100		0,24	100		37,3	100		0,7	100		0,4	100		105980,9	100	10,1	100		141,9	100		929,0	100		In marcia
20:00		2,6	100		1,5	100		0,58	100		2,2	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		107042,7	100	10,0	100		141,8	100		931,7	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,6	100		0,65	73		2,1	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		107663,4	100	10,4	100		141,9	100		914,3	100		In marcia
21:00		2,2	85		1,5	85		0,71	100		1,8	85		0,24	100		24,2	85		0,7	85		0,2	85		107469,5	100	10,5	85		141,6	100		913,8	100		In marcia
21:30		2,2	78		1,2	78		0,75	100		2,0	78		0,24	100		26,7	78		0,7	78		0,1	78		106789,7	100	10,5	78		141,9	100		915,2	100		In marcia
22:00		2,7	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,5	100		0,58	73		3,4	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,2	100		109865,8	100	10,6	100		142,2	100		915,5	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,6	100		0,62	100		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		108706,5	100	10,4	100		142,2	100		914,5	100		in Betrieb
01:30		6,1	100		1,1	100		0,7	100		4,5	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		107830,9	100	10,2	100		142,3	100		917,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,2	100		108986,2	100	10,1	100		142,3	100		918,8	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,9	100		0,69	73		3,2	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		109937,9	100	10,6	100		142,2	100		909,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,1	100		0,69	100		3,1	100		0,24	94		30,0	100		0,7	100		0,3	100		109074,8	100	10,4	100		142,4	100		913,0	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,3	100		0,96	100		3,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		108444,7	100	10,4	100		142,2	100		916,8	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,2	100		0,78	100		2,4	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		109773,3	100	10,5	100		142,3	100		918,3	100		in Betrieb
04:30		5,4	100		2,1	100		0,7	73		2,9	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,1	100		109461,1	100	10,5	100		142,1	100		913,6	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		18,1	100		0,7	100		0,3	100		110253,0	100	10,6	100		142,2	100		914,1	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,8	100		1,06	100		3,3	100		0,24	100		20,4	100		0,8	100		0,4	100		108886,3	100	10,4	100		142,2	100		912,8	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,2	100		0,78	100		3,8	100		0,24	100		18,9	100		0,8	100		0,3	100		109099,5	100	10,4	100		142,2	100		913,8	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		0,69	73		2,8	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		108499,4	100	10,2	100		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,9	100		0,85	100		2,5	100		0,24	94		16,7	100		0,7	100		0,3	100		108364,2	100	10,2	100		141,9	100		924,8	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,5	100		0,85	100		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		109827,9	100	10,7	100		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,2	100		0,85	100		2,3	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		108354,2	100	10,4	100		142,1	100		920,2	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,1	100		0,73	73		2,6	100		0,24	100		33,0	100		0,8	100		0,2	100		108294,9	100	10,7	100		141,8	100		914,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		0,77	100		2,7	85		0,24	100		28,4	85		0,8	85		0,3	85		106650,9	100	10,3	85		141,8	100		925,2	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,85	100		2,2	79		0,24	100		26,9	79		0,7	79		0,2	79		106447,6	100	10,5	79		141,9	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		1,15	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,5	100		105548,7	100	10,2	100		142,0	100		918,7	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		0,7	100		1,27	73		2,4	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		107743,3	100	10,6	100		141,8	100		910,0	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,6	100		0,89	100		1,7	100		0,24	94		38,4	100		0,7	100		0,3	100		112637,5	100	11,0	100		142,7	100		905,3	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,1	100		0,86	100		1,0	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,2	100		111830,7	100	11,1	100		142,6	100		900,6	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,87	100		1,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		111175,9	100	10,9	100		142,4	100		905,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,88	73		2,1	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,5	100		107528,5	100	9,9	100		142,4	100		928,2	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		1,08	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		108488,2	100	10,4	100		142,1	100		924,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,24	100		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		108477,0	100	10,3	100		141,7	100		929,8	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		2,0	100		1,7	100		2,0	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,2	100		108790,7	100	10,7	100		141,4	100		916,4	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,4	100		0,71	73		2,2	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		107243,1	100	10,4	100		141,8	100		916,6	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,5	100		0,87	100		2,3	100		0,24	94		22,9	100		0,7	100		0,4	100		106147,6	100	9,9	100		141,9	100		932,9	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,9	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		107924,0	100	10,6	100		141,5	100		920,0	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,3	100		0,81	100		1,8	100		0,24	100		17,6	100		0,7	100		0,5	100		106813,2	100	10,4	100		142,0	100		918,1	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,1	100		0,76	73		1,5	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		107289,5	100	10,2	100		142,0	100		916,7	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,0	100		0,84	100		1,6	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		107092,2	100	10,3	100		141,6	100		918,1	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		1,8	100		0,81	100		1,6	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		107301,0	100	10,3	100		142,0	100		920,5	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,5	100		0,74	100		2,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		108223,0	100	10,5	100		142,0	100		918,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,4	100		0,71	73		1,9	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,4	100		108749,0	100	11,1	100		142,1	100		904,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,5	100		0,72	100		2,3	100		0,24	94		28,0	100		0,7	100		0,4	100		105972,7	100	10,3	100		141,4	100		922,1	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,3	100		0,55	100		1,8	100		0,24	100		37,3	100		0,7	100		0,4	100		105980,9	100	10,1	100		141,9	100		929,0	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,5	100		0,58	100		2,2	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,3	100		107042,7	100	10,0	100		141,8	100		931,7	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,6	100		0,65	73		2,1	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		107663,4	100	10,4	100		141,9	100		914,3	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,5	85		0,71	100		1,8	85		0,24	100		24,2	85		0,7	85		0,2	85		107469,5	100	10,5	85		141,6	100		913,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,2	78		0,75	100		2,0	78		0,24	100		26,7	78		0,7	78		0,1	78		106789,7	100	10,5	78		141,9	100		915,2	100		in Betrieb
22:00		2,7	10																																		