

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		2,5	100		0,96	73		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		119824,8	100		10,3	100		143,8	100		926,2	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,3	100		0,81	100		4,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,4	100		120273,4	100		10,6	100		143,5	100		917,4	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,9	100		0,8	100		3,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		119436,7	100		10,5	100		143,4	100		926,9	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,1	100		0,81	100		3,7	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		119269,6	100		10,2	100		144,1	100		922,8	100	In marcia
02:30		7,3	100		0,8	100		0,67	73		3,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		120116,7	100		10,7	100		143,3	100		919,9	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,23	94		19,1	100		0,7	100		0,5	100		119153,5	100		10,4	100		143,3	100		925,1	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		118407,3	100		10,5	100		143,5	100		921,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,1	100		0,97	100		3,2	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		118293,0	100		10,3	100		143,4	100		930,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,3	100		0,79	73		2,7	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,5	100		118820,9	100		10,3	100		143,9	100		931,1	100	In marcia
05:00		4,1	100		2,1	100		0,93	100		3,6	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		118616,5	100		10,4	100		143,4	100		927,9	100	In marcia
05:30		3,4	100		1,2	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		119063,7	100		10,3	100		143,5	100		932,4	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,8	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		119011,0	100		10,6	100		143,0	100		927,1	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,3	100		0,76	73		3,2	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		118014,1	100		10,3	100		143,3	100		928,2	100	In marcia
07:00		5,4	100		1,6	100		0,78	100		3,1	100		0,23	95		25,3	100		0,7	100		0,4	100		118477,6	100		10,6	100		143,1	100		919,8	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,8	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		118508,1	100		10,3	100		143,0	100		924,8	100	In marcia
08:00		2,4	100		0,5	100		0,69	100		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		118815,8	100		10,4	100		143,5	100		923,6	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,3	100		0,8	73		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		118544,4	100		10,4	100		143,3	100		925,4	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,5	85		0,85	100		2,7	85		0,23	100		24,4	85		0,7	85		0,2	85		119202,7	100		10,5	85		143,1	100		924,7	100	In marcia
09:30		3,0	78		2,3	78		0,84	100		3,7	78		0,23	100		15,0	78		0,7	78		0,2	78		120142,6	100		10,7	78		143,1	100		925,5	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,6	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		119129,9	100		10,7	100		143,2	100		926,0	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,4	100		0,66	73		5,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		120895,7	100		10,8	100		142,8	100		932,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		7,1	100		0,23	94		15,9	100		0,7	100		0,2	100		118118,3	100		10,8	100		142,4	100		930,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,72	100		3,9	100		0,23	100		39,8	100		0,7	100		0,3	100		119515,2	100		10,5	100		143,6	100		931,3	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,5	100		0,85	100		3,4	100		0,23	100		37,6	100		0,7	100		0,4	100		119893,0	100		10,3	100		143,6	100		935,0	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,2	100		0,79	73		3,9	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		118956,3	100		10,6	100		143,3	100		927,8	100	In marcia
13:00		3,5	100		0,2	100		0,75	100		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		117017,4	100		10,3	100		143,0	100		928,8	100	In marcia
13:30		2,3	100		0,6	100		0,83	100		3,3	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		117527,8	100		10,4	100		143,1	100		922,5	100	In marcia
14:00		2,8	100		2,0	100		1,02	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118115,7	100		10,4	100		143,3	100		924,0	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,3	100		0,9	73		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		118278,6	100		10,4	100		143,8	100		922,6	100	In marcia
15:00		3,4	100		2,1	100		1,09	100		2,8	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,2	100		118334,9	100		10,3	100		143,3	100		927,4	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,4	100		0,85	100		3,2	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		118584,7	100		10,5	100		143,3	100		928,1	100	In marcia
16:00		2,7	100		0,9	100		0,81	100		3,0	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		117477,1	100		10,3	100		142,9	100		933,0	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,4	100		0,69	73		2,4	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		118024,3	100		10,5	100		143,1	100		932,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		2,0	100		0,73	100		2,3	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		115789,6	100		10,6	100		142,3	100		925,7	100	In marcia
17:30		4,9	100		1,2	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		116650,9	100		10,4	100		142,4	100		933,9	100	In marcia
18:00		6,5	100		0,0	100		0,61	100		5,3	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		115828,7	100		10,5	100		142,6	100		930,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		115960,2	100		10,4	100		142,5	100		933,4	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		2,9	100		0,23	94		34,5	100		0,7	100		0,2	100		115936,5	100		10,5	100		142,6	100		927,1	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,1	100		0,8	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		116493,0	100		10,4	100		142,6	100		929,0	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,3	100		0,77	100		3,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		116937,9	100		10,4	100		142,9	100		931,2	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,3	100		0,7	73		3,2	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		117072,3	100		10,4	100		142,7	100		931,2	100	In marcia
21:00		5,2	85		0,3	85		0,74	100		4,9	85		0,23	100		20,1	85		0,7	85		0,2	85		117616,9	100		10,6	85		142,5	100		928,8	100	In marcia
21:30		2,3	78		0,0	78		0,71	100		2,9	78		0,23	100		28,7	78		0,7	78		0,5	78		116479,7	100		10,4	78		142,7	100		929,5	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		2,5	100		0,96	73		4,0	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		119824,8	100	10,3	100		143,8	100		926,2	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		0,3	100		0,81	100		4,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,4	100		120273,4	100	10,6	100		143,5	100		917,4	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,9	100		0,8	100		3,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,4	100		119436,7	100	10,5	100		143,4	100		926,9	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,1	100		0,81	100		3,7	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		119269,6	100	10,2	100		144,1	100		922,8	100		in Betrieb
02:30		7,3	100		0,8	100		0,67	73		3,7	100		0,23	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		120116,7	100	10,7	100		143,3	100		919,9	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		3,4	100		0,23	94		19,1	100		0,7	100		0,5	100		119153,5	100	10,4	100		143,3	100		925,1	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		3,0	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		118407,3	100	10,5	100		143,5	100		921,7	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,1	100		0,97	100		3,2	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		118293,0	100	10,3	100		143,4	100		930,5	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,3	100		0,79	73		2,7	100		0,24	100		33,8	100		0,7	100		0,5	100		118820,9	100	10,3	100		143,9	100		931,1	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		2,1	100		0,93	100		3,6	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		118616,5	100	10,4	100		143,4	100		927,9	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,2	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		119063,7	100	10,3	100		143,5	100		932,4	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,8	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		119011,0	100	10,6	100		143,0	100		927,1	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,3	100		0,76	73		3,2	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,4	100		118014,1	100	10,3	100		143,3	100		928,2	100		in Betrieb
07:00		5,4	100		1,6	100		0,78	100		3,1	100		0,23	95		25,3	100		0,7	100		0,4	100		118477,6	100	10,6	100		143,1	100		919,8	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,9	100		0,64	100		3,8	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		118508,1	100	10,3	100		143,0	100		924,8	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		0,5	100		0,69	100		3,7	100		0,23	100		31,3	100		0,7	100		0,4	100		118815,8	100	10,4	100		143,5	100		923,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,3	100		0,8	73		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		118544,4	100	10,4	100		143,3	100		925,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,5	85		0,85	100		2,7	85		0,23	100		24,4	85		0,7	85		0,2	85		119202,7	100	10,5	85		143,1	100		924,7	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		2,3	78		0,84	100		3,7	78		0,23	100		15,0	78		0,7	78		0,2	78		120142,6	100	10,7	78		143,1	100		925,5	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,6	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,1	100		119129,9	100	10,7	100		143,2	100		926,0	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,4	100		0,66	73		5,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		120895,7	100	10,8	100		142,8	100		932,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		7,1	100		0,23	94		15,9	100		0,7	100		0,2	100		118118,3	100	10,8	100		142,4	100		930,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,72	100		3,9	100		0,23	100		39,8	100		0,7	100		0,3	100		119515,2	100	10,5	100		143,6	100		931,3	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,5	100		0,85	100		3,4	100		0,23	100		37,6	100		0,7	100		0,4	100		119893,0	100	10,3	100		143,6	100		935,0	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		1,2	100		0,79	73		3,9	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,2	100		118956,3	100	10,6	100		143,3	100		927,8	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,2	100		0,75	100		4,8	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		117017,4	100	10,3	100		143,0	100		928,8	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,6	100		0,83	100		3,3	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		117527,8	100	10,4	100		143,1	100		922,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		2,0	100		1,02	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118115,7	100	10,4	100		143,3	100		924,0	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,3	100		0,9	73		2,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		118278,6	100	10,4	100		143,8	100		922,6	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		2,1	100		1,09	100		2,8	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,2	100		118334,9	100	10,3	100		143,3	100		927,4	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,4	100		0,85	100		3,2	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,2	100		118584,7	100	10,5	100		143,3	100		928,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		0,9	100		0,81	100		3,0	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,2	100		117477,1	100	10,3	100		142,9	100		933,0	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,4	100		0,69	73		2,4	100		0,23	100		15,4	100		0,7	100		0,2	100		118024,3	100	10,5	100		143,1	100		932,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		2,0	100		0,73	100		2,3	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,1	100		115789,6	100	10,6	100		142,3	100		925,7	100		in Betrieb
17:30		4,9	100		1,2	100		0,7	100		2,9	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,2	100		116650,9	100	10,4	100		142,4	100		933,9	100		in Betrieb
18:00		6,5	100		0,0	100		0,61	100		5,3	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		115828,7	100	10,5	100		142,6	100		930,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,64	73		3,2	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		115960,2	100	10,4	100		142,5	100		933,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		0,74	100		2,9	100		0,23	94		34,5	100		0,7	100		0,2	100		115936,5	100	10,5	100		142,6	100		927,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,1	100		0,8	100		3,2	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		116493,0	100	10,4	100		142,6	100		929,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,3	100		0,77	100		3,4	100		0,23	100		21,3	100		0,7	100		0,2	100		116937,9	100	10,4	100		142,9	100		931,2	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,3	100		0,7	73		3,2	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,2	100		117072,3	100	10,4	100		142,7	100		931,2	100		in Betrieb
21:00		5,2	85		0,3	85		0,74	100		4,9	85		0,23	100		20,1	85		0,7	85		0,2	85		117616,9	100	10,6	85		142,5	100		928,8	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		0,0	78		0,71	100		2,9	78		0,23	100		28,7	78		0,7	78		0,5	78		116479,7	100	10,4	78		142,7	100		929,5	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		