

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,4	100		0,4	100		0,69	73		4,6	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		118385,5	100	10,6	100	142,7	100	920,6	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,1	100		0,67	100		4,2	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		118104,5	100	10,3	100	142,7	100	931,6	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,76	100		4,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		118214,6	100	10,6	100	142,6	100	921,3	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,0	100		0,88	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		117435,4	100	10,3	100	142,9	100	935,3	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,7	100		1,22	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		119042,8	100	10,5	100	143,1	100	925,7	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,1	100		1,38	100		3,5	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,2	100		119167,3	100	10,6	100	143,0	100	921,3	100	In marcia
03:30		6,4	100		1,4	100		1,39	100		4,0	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		118900,2	100	10,5	100	142,7	100	926,7	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,0	100		1,22	100		3,8	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		118395,7	100	10,7	100	142,7	100	920,3	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,1	100		1,4	73		3,0	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		117756,1	100	10,5	100	142,8	100	925,9	100	In marcia
05:00		3,8	100		0,2	100		1,56	100		3,6	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		118514,3	100	10,4	100	142,5	100	933,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,2	100		1,89	100		2,9	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		118124,0	100	10,7	100	142,4	100	923,9	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,1	100		1,65	100		4,8	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		116877,2	100	10,5	100	142,1	100	923,8	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,3	100		2,03	73		3,4	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		117782,6	100	10,4	100	142,7	100	929,1	100	In marcia
07:00		4,8	100		0,5	100		2,48	100		3,9	100		0,23	94		29,0	100		0,7	100		0,2	100		118748,9	100	10,4	100	142,8	100	924,2	100	In marcia
07:30		4,4	100		0,0	100		1,54	100		3,4	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,0	100		119084,5	100	10,6	100	142,1	100	923,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		1,34	100		2,9	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		0,1	100		117882,0	100	10,7	100	142,3	100	921,4	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,1	100		116773,5	100	10,5	100	142,0	100	925,0	100	In marcia
09:00		3,9	84		0,0	84		1,36	100		3,2	84		0,23	100		18,3	84		0,7	84		0,1	84		116156,6	100	10,3	84	141,9	100	931,4	100	In marcia
09:30		4,9	79		0,4	79		1,5	100		4,3	79		0,22	100		27,3	79		0,7	79		0,2	79		115139,4	100	10,7	79	141,7	100	926,1	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		1,34	100		5,0	100		0,23	100		35,9	100		0,7	100		0,3	100		115336,1	100	10,2	100	142,2	100	932,1	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		2,51	73		3,8	100		0,23	100		44,0	100		0,6	100		0,3	100		115824,8	100	10,3	100	142,4	100	935,8	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		6,56	100		3,7	100		0,23	94		40,0	100		0,6	100		0,3	100		116757,1	100	10,4	100	142,5	100	928,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,2	100		16,78	100		3,1	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		116632,3	100	10,5	100	142,1	100	926,6	100	In marcia
12:00		5,0	100		0,2	100		7,27	100		3,8	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		115716,2	100	10,7	100	142,2	100	922,9	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,1	100		3,26	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,2	100		117333,8	100	10,3	100	143,1	100	928,2	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,0	100		3,53	100		4,0	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		118773,6	100	10,2	100	142,8	100	933,3	100	In marcia
13:30		4,5	100		2,1	100		2,82	100		6,6	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		118140,0	100	10,5	100	142,4	100	925,6	100	In marcia
14:00		2,9	100		0,2	100		0,88	100		14,8	100		0,22	100		9,5	100		0,7	100		0,1	100		118717,3	100	10,4	100	142,0	100	931,7	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,9	73		6,1	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		117128,6	100	10,6	100	142,2	100	924,5	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,1	100		1,93	100		3,1	100		0,23	95		30,9	100		0,6	100		0,3	100		115537,2	100	10,5	100	142,4	100	926,1	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,4	100		2,87	100		2,9	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,2	100		115642,1	100	10,4	100	142,0	100	929,5	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,3	100		3,69	100		2,8	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		116178,2	100	10,4	100	142,4	100	930,1	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,7	100		2,25	73		2,3	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		117567,9	100	10,5	100	142,6	100	928,0	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,7	100		1,79	100		2,6	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118060,1	100	10,5	100	142,6	100	920,9	100	In marcia
17:30		2,2	100		1,6	100		1,43	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		117349,2	100	10,6	100	142,1	100	927,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,1	100		1,16	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,3	100		115977,8	100	10,4	100	142,6	100	931,7	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,8	100		1,1	73		2,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		116610,8	100	10,5	100	142,1	100	930,8	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,3	100		0,86	100		2,8	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,2	100		116312,1	100	10,4	100	142,2	100	931,2	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,8	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		116392,4	100	10,5	100	142,5	100	930,6	100	In marcia
20:00		3,2	100		2,3	100		1,01	100		2,2	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		116311,2	100	10,3	100	142,1	100	932,6	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,0	100		0,69	73		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		115942,9	100	10,6	100	142,0	100	929,7	100	In marcia
21:00		2,5	86		1,3	86		0,7	100		2,6	86		0,23	100		23,8	86		0,7	86		0,2	86		114317,0	100	10,5	86	141,7	100	927,1	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,4	78		0,81	100		2,3	78		0,23	100		15,0	78		0,7	78		0,2	78		115304,0	100	10,8	78	141,9	100	922,1	100	In marcia
22:00		2,7	100		1,7	100		0,69	100		2,5	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		113904,1	100	10,2	100	141,8	100	938,4	100	In marcia
22:30		2,2	100		0,9	100		0,61	73		2,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		114718,7	100	10,5	100	141,8	100	926,7	100	In marcia
23:00	</																																	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,4	100		0,69	73		4,6	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		118385,5	100		10,6	100		142,7	100		920,6	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,1	100		0,67	100		4,2	100		0,23	100		18,1	100		0,7	100		0,1	100		118104,5	100		10,3	100		142,7	100		931,6	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,76	100		4,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,1	100		118214,6	100		10,6	100		142,6	100		921,3	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,0	100		0,88	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,1	100		117435,4	100		10,3	100		142,9	100		935,3	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,7	100		1,22	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		119042,8	100		10,5	100		143,1	100		925,7	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,1	100		1,38	100		3,5	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,2	100		119167,3	100		10,6	100		143,0	100		921,3	100		in Betrieb
03:30		6,4	100		1,4	100		1,39	100		4,0	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		118900,2	100		10,5	100		142,7	100		926,7	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,0	100		1,22	100		3,8	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		118395,7	100		10,7	100		142,7	100		920,3	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,1	100		1,4	73		3,0	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		117756,1	100		10,5	100		142,8	100		925,9	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,2	100		1,56	100		3,6	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		118514,3	100		10,4	100		142,5	100		930,0	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,2	100		1,89	100		2,9	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		118124,0	100		10,7	100		142,4	100		923,9	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,1	100		1,65	100		4,8	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		116877,2	100		10,5	100		142,1	100		923,8	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,3	100		2,03	73		3,4	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		0,1	100		117782,6	100		10,4	100		142,7	100		929,1	100		in Betrieb
07:00		4,8	100		0,5	100		2,48	100		3,9	100		0,23	94		29,0	100		0,7	100		0,2	100		118748,9	100		10,4	100		142,8	100		924,2	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,0	100		1,54	100		3,4	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,0	100		119084,5	100		10,6	100		142,1	100		923,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		1,34	100		2,9	100		0,22	100		13,4	100		0,7	100		0,1	100		117882,0	100		10,7	100		142,3	100		921,4	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,22	100		14,4	100		0,7	100		0,1	100		116773,5	100		10,5	100		142,0	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		3,9	84		0,0	84		1,36	100		3,2	84		0,23	100		18,3	84		0,7	84		0,1	84		116156,6	100		10,3	84		141,9	100		931,4	100		in Betrieb
09:30		4,9	79		0,4	79		1,5	100		4,3	79		0,22	100		27,3	79		0,7	79		0,2	79		115139,4	100		10,7	79		141,7	100		926,1	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		1,34	100		5,0	100		0,23	100		35,9	100		0,7	100		0,3	100		115336,1	100		10,2	100		142,2	100		932,1	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		2,51	73		3,8	100		0,23	100		44,0	100		0,6	100		0,3	100		115824,8	100		10,3	100		142,4	100		935,8	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		6,56	100		3,7	100		0,23	94		40,0	100		0,6	100		0,3	100		116757,1	100		10,4	100		142,5	100		928,2	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,2	100		16,78	100		3,1	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,1	100		116632,3	100		10,5	100		142,1	100		926,6	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		0,2	100		7,27	100		3,8	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		115716,2	100		10,7	100		142,2	100		922,9	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,1	100		3,26	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,2	100		117333,8	100		10,3	100		143,1	100		928,2	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,0	100		3,53	100		4,0	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		118773,6	100		10,2	100		142,8	100		933,3	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		2,1	100		2,82	100		6,6	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,2	100		118140,0	100		10,5	100		142,4	100		925,6	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,2	100		0,88	100		14,8	100		0,22	100		9,5	100		0,7	100		0,1	100		118717,3	100		10,4	100		142,0	100		931,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,9	73		6,1	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		117128,6	100		10,6	100		142,2	100		924,5	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,1	100		1,93	100		3,1	100		0,23	95		30,9	100		0,6	100		0,3	100		115537,2	100		10,5	100		142,4	100		926,1	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,4	100		2,87	100		2,9	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,2	100		115642,1	100		10,4	100		142,0	100		929,5	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,3	100		3,69	100		2,8	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		116178,2	100		10,4	100		142,4	100		930,1	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,7	100		2,25	73		2,3	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,3	100		117567,9	100		10,5	100		142,6	100		928,0	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,7	100		1,79	100		2,6	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118060,1	100		10,5	100		142,6	100		920,9	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,6	100		1,43	100		2,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		117349,2	100		10,6	100		142,1	100		927,8	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,1	100		1,16	100		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,3	100		115977,8	100		10,4	100		142,6	100		931,7	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,8	100		1,1	73		2,5	100		0,23	100		21,0	100		0,7	100		0,2	100		116610,8	100		10,5	100		142,1	100		930,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,3	100		0,86	100		2,8	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,2	100		116312,1	100		10,4	100		142,2	100		931,2	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,8	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		116392,4	100		10,5	100		142,5	100		930,6	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		2,3	100		1,01	100		2,2	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		116311,2	100		10,3	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,0	100		0,69	73		2,3	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,2	100		115942,9	100		10,6	100		142,0	100		929,7	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		1,3	86		0,7	100		2,6	86		0,23	100		23,8	86		0,7	86		0,2	86		114317,0	100		10,5	86		141,7	100		927,1	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,4	78		0,81	100		2,3	78		0,23	100		15,0	78																				