

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto				
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %
00:30		5,9	100		1,9	100	0,7	73		3,3	100	0,24	100		27,9	100	0,7	100		0,3	100		10,2	100		142,2	100		929,2	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,4	100	0,61	100		3,4	100	0,23	100		20,1	100	0,7	100		0,3	100		10,3	100		142,1	100		929,0	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100	0,61	100		3,2	100	0,24	100		21,1	100	0,7	100		0,4	100		10,6	100		142,7	100		915,1	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,6	100	0,88	100		2,3	100	0,24	100		28,3	100	0,7	100		0,4	100		10,2	100		143,8	100		912,7	100	In marcia
02:30		4,0	100		1,9	100	0,9	73		2,8	100	0,24	100		24,6	100	0,7	100		0,4	100		10,3	100		143,0	100		919,4	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,2	100	0,77	100		2,4	100	0,24	94		21,8	100	0,7	100		0,3	100		10,5	100		142,4	100		918,5	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,6	100	0,89	100		2,3	100	0,23	100		23,0	100	0,7	100		0,2	100		10,4	100		142,3	100		918,3	100	In marcia
04:00		3,1	100		0,7	100	0,75	100		6,8	100	0,24	100		25,2	100	0,7	100		0,4	100		10,3	100		142,8	100		929,5	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,3	100	0,78	73		2,1	100	0,24	100		23,9	100	0,7	100		0,3	100		10,3	100		142,8	100		921,9	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,5	100	0,91	100		2,1	100	0,23	100		20,4	100	0,7	100		0,2	100		10,5	100		142,1	100		923,0	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,2	100	0,79	100		1,7	100	0,23	100		24,0	100	0,7	100		0,3	100		10,3	100		142,2	100		931,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,7	100	0,74	100		2,7	100	0,23	100		20,5	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,1	100		922,0	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,2	100	0,71	73		2,8	100	0,23	100		25,7	100	0,7	100		0,3	100		10,4	100		142,3	100		929,4	100	In marcia
07:00		3,6	100		2,4	100	0,8	100		2,1	100	0,23	95		29,0	100	0,7	100		0,3	100		10,4	100		142,5	100		929,1	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,6	100	0,77	100		2,8	100	0,23	100		28,5	100	0,7	100		0,2	100		10,5	100		141,8	100		926,0	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,5	100	0,7	100		4,4	100	0,23	100		25,4	100	0,7	100		0,4	100		10,7	100		142,0	100		924,3	100	In marcia
08:30		4,7	100		0,2	100	0,63	73		3,7	100	0,22	100		12,9	100	0,7	100		0,2	100		10,7	100		141,9	100		928,9	100	In marcia
09:00		2,7	86		0,0	86	0,64	100		3,9	86	0,23	100		13,9	86	0,7	86		0,3	86		10,9	86		142,0	100		920,1	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78	0,69	100		2,7	78	0,23	100		29,0	78	0,7	78		0,3	78		10,7	78		142,2	100		925,5	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,8	100	0,78	100		2,9	100	0,23	100		41,2	100	0,7	100		0,3	100		10,5	100		142,2	100		925,1	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,2	100	0,78	73		2,6	100	0,23	100		41,2	100	0,7	100		0,3	100		10,2	100		142,3	100		931,3	100	In marcia
11:00		4,6	100		2,6	100	0,72	100		2,4	100	0,23	94		33,2	100	0,7	100		0,3	100		10,3	100		142,2	100		930,7	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,2	100	0,65	100		2,1	100	0,23	100		27,0	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,1	100		919,5	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,7	100	0,7	100		2,0	100	0,23	100		23,8	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,1	100		917,1	100	In marcia
12:30		3,2	100		1,7	100	0,68	73		2,4	100	0,23	100		18,0	100	0,7	100		0,2	100		10,6	100		142,0	100		922,1	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,6	100	0,7	100		2,3	100	0,23	100		12,2	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,1	100		927,5	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,5	100	0,7	100		3,1	100	0,23	100		15,2	100	0,7	100		0,2	100		10,5	100		142,0	100		929,2	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,3	100	0,72	100		2,4	100	0,23	100		17,5	100	0,7	100		0,3	100		10,5	100		142,0	100		927,6	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,7	100	0,69	73		2,9	100	0,23	100		16,5	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,0	100		928,6	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,5	100	0,8	100		2,8	100	0,24	94		34,8	100	0,7	100		0,3	100		10,4	100		142,5	100		926,9	100	In marcia
15:30		2,7	100		2,1	100	0,86	100		3,1	100	0,23	100		35,6	100	0,7	100		0,2	100		10,4	100		142,3	100		927,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,3	100	0,77	100		2,2	100	0,23	100		28,6	100	0,7	100		0,1	100		10,6	100		141,5	100		923,0	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,1	100	0,64	73		1,6	100	0,23	100		30,9	100	0,7	100		0,1	100		10,8	100		141,7	100		920,3	100	In marcia
17:00		3,1	100		1,1	100	0,61	100		1,9	100	0,23	100		35,0	100	0,7	100		0,1	100		10,6	100		141,8	100		921,5	100	In marcia
17:30		4,3	100		1,6	100	0,65	100		2,1	100	0,23	100		29,9	100	0,7	100		0,2	100		10,7	100		141,6	100		920,3	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,8	100	0,66	100		2,3	100	0,23	100		21,7	100	0,7	100		0,1	100		10,6	100		141,9	100		925,0	100	In marcia
18:30		3,7	100		1,2	100	0,59	73		1,5	100	0,23	100		23,5	100	0,7	100		0,2	100		10,5	100		141,7	100		924,6	100	In marcia
19:00		4,5	100		2,0	100	0,61	100		1,7	100	0,23	94		21,8	100	0,7	100		0,2	100		10,6	100		141,6	100		926,5	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,4	100	0,59	100		3,7	100	0,23	100		19,4	100	0,7	100		0,2	100		10,6	100		141,8	100		926,1	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,2	100	0,58	100		1,8	100	0,23	100		18,0	100	0,7	100		0,2	100		10,4	100		141,6	100		926,0	100	In marcia
20:30		4,8	100		1,5	100	0,54	73		2,1	100	0,23	100		17,2	100	0,7	100		0,3	100		10,4	100		142,0	100		927,1	100	In marcia
21:00		4,1	86		0,6	86	0,54	100		2,7	86	0,23	100		16,7	86	0,7	86		0,2	86		10,5	86		141,5	100		927,3	100	In marcia
21:30		3,2	77		0,6	77	0,53	100		2,5	77	0,23	100		26,8	77	0,7	77		0,2	77		10,5	77		141,7	100		920,8	100	In marcia
22:00		3,2	100		0,8	100	0,56	100		2,5	100	0,23	100		35,0	100	0,7	100		0,1	100		10,3	100		141,8	100		925,6	100	In marcia
22:30		3,2	100		1,0	100	0,66	73		2,6	100	0,23	100		35,2	100	0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,0	100		918,8	100	In marcia
23:00		4,0	100		2,0	100	0,82	100		2,9	100	0,23	94		32,1	100	0,7	100		0,1	100		10,2	100		141,8	100		931,0	100	In marcia
23:30		3,2	100		1,4	100	0,71	100		3,2	100	0,23	100		25,2	100	0,7	100		0,2	100		10,3	100		141,9	100		922,3	100	In marcia
24:00		2,6	100		1,4	100	0,7	100		2,9	100	0,23	100		25,0	100	0,7	100		0,1	100		10,3	100		142,1	100		926,1	100	In marcia
MIN		2,1			0		0,53			1,5		0,22			12,2		0,7			0,1			10,2			141,5			912,7		
MAX		5,9			2,6		0,91			6,8		0,24			41,2		0,7			0,4			10,9			143,8			931,6		
Limite Semiorario																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,9	100		1,9	100		0,7	73		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		111174,5	100		10,2	100		142,2	100		929,2	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,4	100		0,61	100		3,4	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		111752,3	100		10,3	100		142,1	100		929,0	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,61	100		3,2	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,4	100		113592,7	100		10,6	100		142,7	100		915,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,6	100		0,88	100		2,3	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,4	100		115177,6	100		10,2	100		143,8	100		912,7	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		1,9	100		0,9	73		2,8	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,4	100		113672,9	100		10,3	100		143,0	100		919,4	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		1,2	100		0,77	100		2,4	100		0,24	94		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113822,4	100		10,5	100		142,4	100		918,5	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,6	100		0,89	100		2,3	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		113108,8	100		10,4	100		142,3	100		918,3	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,7	100		0,75	100		6,8	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,4	100		114182,5	100		10,3	100		142,8	100		929,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,3	100		0,78	73		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		112451,5	100		10,3	100		142,8	100		921,9	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,5	100		0,91	100		2,1	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		112335,8	100		10,5	100		142,1	100		923,0	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		1,2	100		0,79	100		1,7	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		112800,0	100		10,3	100		142,2	100		931,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		1,7	100		0,74	100		2,7	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		112514,4	100		10,6	100		142,1	100		922,0	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,2	100		0,71	73		2,8	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		112693,2	100		10,4	100		142,3	100		929,4	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		2,4	100		0,8	100		2,1	100		0,23	95		29,0	100		0,7	100		0,3	100		112054,7	100		10,4	100		142,5	100		929,1	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,6	100		0,77	100		2,8	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		112542,3	100		10,5	100		141,8	100		926,0	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,5	100		0,7	100		4,4	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,4	100		113438,1	100		10,7	100		142,0	100		924,3	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,2	100		0,63	73		3,7	100		0,22	100		12,9	100		0,7	100		0,2	100		113188,7	100		10,7	100		141,9	100		928,9	100		in Betrieb
09:00		2,7	86		0,0	86		0,64	100		3,9	86		0,23	100		13,9	86		0,7	86		0,3	86		113013,6	100		10,9	86		142,0	100		920,1	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,69	100		2,7	78		0,23	100		29,0	78		0,7	78		0,3	78		112220,5	100		10,7	78		142,2	100		925,5	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,8	100		0,78	100		2,9	100		0,23	100		41,2	100		0,7	100		0,3	100		112210,0	100		10,5	100		142,2	100		925,1	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		1,2	100		0,78	73		2,6	100		0,23	100		41,2	100		0,7	100		0,3	100		111807,7	100		10,2	100		142,3	100		931,3	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		2,6	100		0,72	100		2,4	100		0,23	94		33,2	100		0,7	100		0,3	100		112540,8	100		10,3	100		142,2	100		930,7	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,2	100		0,65	100		2,1	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		112175,3	100		10,6	100		142,1	100		919,5	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,7	100		0,7	100		2,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		112119,9	100		10,6	100		142,1	100		917,1	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		1,7	100		0,68	73		2,4	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		112302,2	100		10,6	100		142,0	100		922,1	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,6	100		0,7	100		2,3	100		0,23	100		12,2	100		0,7	100		0,3	100		111405,7	100		10,6	100		142,1	100		927,5	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,5	100		0,7	100		3,1	100		0,23	100		15,2	100		0,7	100		0,2	100		111670,4	100		10,5	100		142,0	100		929,2	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,3	100		0,72	100		2,4	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,3	100		111436,1	100		10,5	100		142,0	100		927,6	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,7	100		0,69	73		2,9	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,3	100		111851,6	100		10,6	100		142,0	100		928,6	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,5	100		0,8	100		2,8	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,3	100		111587,8	100		10,4	100		142,5	100		926,9	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		2,1	100		0,86	100		3,1	100		0,23	100		35,6	100		0,7	100		0,2	100		111840,6	100		10,4	100		142,3	100		927,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,3	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		111334,3	100		10,6	100		141,5	100		923,0	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,1	100		0,64	73		1,6	100		0,23	100		30,9	100		0,7	100		0,1	100		110369,4	100		10,8	100		141,7	100		920,3	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		1,1	100		0,61	100		1,9	100		0,23	100		35,0	100		0,7	100		0,1	100		110659,9	100		10,6	100		141,8	100		921,5	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,6	100		0,65	100		2,1	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		111022,5	100		10,7	100		141,6	100		920,3	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,8	100		0,66	100		2,3	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		110583,9	100		10,6	100		141,9	100		925,0	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,2	100		0,59	73		1,5	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		109990,8	100		10,5	100		141,7	100		924,6	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		2,0	100		0,61	100		1,7	100		0,23	94		21,8	100		0,7	100		0,2	100		1110096,8	100		10,6	100		141,6	100		926,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,4	100		0,59	100		3,7	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,2	100		110877,0	100		10,6	100		141,8	100		926,1	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,2	100		0,58	100		1,8	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,2	100		109905,2	100		10,4	100		141,6	100		926,0	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		1,5	100		0,54	73		2,1	100		0,23	100		17,2	100		0,7	100		0,3	100		110028,0	100		10,4	100		142,0	100		927,1	100		in Betrieb
21:00		4,1	86		0,6	86		0,54	100		2,7	86		0,23	100		16,7	86		0,7	86		0,2	86		109827,5	100		10,5	86		141,5	100		927,3	100		in Betrieb
21:30		3,2	77		0,6	77		0,53	100		2,5	77		0,23	100		26,8	77																				