

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		1,5	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111808,1	100		10,5	100		142,2	100		918,9	100	In marcia
01:00		3,0	100		1,5	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		112354,1	100		10,5	100		142,2	100		921,7	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,6	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		112241,6	100		10,5	100		142,1	100		923,7	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,1	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		111981,6	100		10,4	100		142,4	100		923,6	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,5	100		0,65	73		1,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111851,6	100		10,4	100		142,1	100		923,2	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,7	100		0,69	100		2,4	100		0,23	95		25,9	100		0,7	100		0,1	100		112504,8	100		10,5	100		142,2	100		920,8	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,1	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		111697,2	100		10,3	100		142,2	100		926,0	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,5	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		111981,8	100		10,6	100		142,1	100		921,9	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,5	100		0,63	73		2,2	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		111763,5	100		10,2	100		142,5	100		929,1	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,5	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		111373,1	100		10,4	100		142,1	100		923,9	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,2	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		111236,7	100		10,5	100		142,0	100		920,9	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		112114,9	100		10,5	100		141,9	100		921,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,2	100		0,61	73		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		111629,2	100		10,6	100		142,2	100		919,6	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,8	100		0,63	100		2,4	100		0,23	94		30,9	100		0,7	100		0,2	100		110731,5	100		10,2	100		142,3	100		928,0	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,7	100		0,62	100		2,8	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		111534,7	100		10,5	100		141,7	100		921,9	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,6	100		0,65	100		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		111518,6	100		10,4	100		142,0	100		920,3	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		0,61	73		3,7	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,1	100		111682,8	100		10,5	100		141,9	100		921,8	100	In marcia
09:00		3,3	85		1,4	85		0,62	100		3,1	85		0,23	100		24,0	85		0,7	85		0,1	85		111042,9	100		10,4	85		142,0	100		925,9	100	In marcia
09:30		6,7	78		1,3	78		0,63	100		2,2	78		0,23	100		28,3	78		0,7	78		0,2	78		111284,2	100		10,5	78		142,2	100		927,2	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,7	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		110924,6	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,0	100		0,59	73		2,8	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		111352,8	100		10,4	100		142,0	100		924,2	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,8	100		0,61	100		2,1	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,2	100		111396,5	100		10,6	100		142,0	100		918,9	100	In marcia
11:30		4,4	100		1,7	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		111397,7	100		10,6	100		141,8	100		921,7	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,2	100		0,62	100		2,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		111147,5	100		10,5	100		142,2	100		926,0	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,6	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110921,1	100		10,4	100		141,9	100		927,4	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,5	100		0,63	100		3,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		110782,3	100		10,5	100		141,8	100		925,9	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,4	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110593,6	100		10,5	100		141,9	100		925,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,4	100		0,63	100		3,5	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,4	100		109862,5	100		11,0	100		142,1	100		912,3	100	In marcia
14:30		3,4	100		1,6	100		0,59	73		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		110313,1	100		9,9	100		142,2	100		931,4	100	In marcia
15:00		3,9	100		2,1	100		0,58	100		2,1	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		110263,5	100		10,2	100		142,3	100		934,0	100	In marcia
15:30		3,9	100		1,0	100		0,54	100		3,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111311,7	100		10,6	100		142,0	100		924,0	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,4	100		0,52	100		2,7	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		110420,3	100		10,4	100		141,9	100		925,0	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,1	100		0,6	73		2,2	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		111133,0	100		10,5	100		142,3	100		921,6	100	In marcia
17:00		4,3	100		1,0	100		0,62	100		2,5	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		111025,6	100		10,7	100		142,1	100		919,2	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,4	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		111447,3	100		10,9	100		142,0	100		911,3	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,3	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		110536,2	100		10,3	100		142,2	100		928,0	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,4	100		0,58	73		2,6	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,2	100		110726,1	100		10,4	100		142,0	100		926,3	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,3	100		0,56	100		2,3	100		0,23	95		24,8	100		0,7	100		0,2	100		111043,5	100		10,6	100		141,9	100		922,9	100	In marcia
19:30		3,7	100		0,7	100		0,57	100		2,3	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		111411,5	100		10,5	100		142,1	100		925,7	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,5	100		0,55	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		111284,4	100		10,5	100		142,1	100		925,0	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,9	100		0,65	73		1,9	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		109808,7	100		10,2	100		142,0	100		926,2	100	In marcia
21:00		4,0	85		1,5	85		0,7	100		1,9	85		0,23	100		26,2	85		0,7	85		0,3	85		109531,9	100		10,1	85		141,9	100		935,4	100	In marcia
21:30		3,5	78		0,8	78		0,71	100		2,2	78		0,24	100		15,6	78		0,7	78		0,2	78		110188,9	100		10,5	78		142,1					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		1,5	100		0,64	73		2,6	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,1	100		111808,1	100		10,5	100		142,2	100		918,9	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,5	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		112354,1	100		10,5	100		142,2	100		921,7	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,6	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		112241,6	100		10,5	100		142,1	100		923,7	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,1	100		0,67	100		1,8	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,1	100		111981,6	100		10,4	100		142,4	100		923,6	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,5	100		0,65	73		1,8	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		111851,6	100		10,4	100		142,1	100		923,2	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,7	100		0,69	100		2,4	100		0,23	95		25,9	100		0,7	100		0,1	100		112504,8	100		10,5	100		142,2	100		920,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,1	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		111697,2	100		10,3	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,5	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		111981,8	100		10,6	100		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,5	100		0,63	73		2,2	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		111763,5	100		10,2	100		142,5	100		929,1	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,5	100		0,66	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,2	100		111373,1	100		10,4	100		142,1	100		923,9	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,2	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		111236,7	100		10,5	100		142,0	100		920,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,6	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		111214,9	100		10,5	100		141,9	100		921,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,2	100		0,61	73		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		111629,2	100		10,6	100		142,2	100		919,6	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,8	100		0,63	100		2,4	100		0,23	94		30,9	100		0,7	100		0,2	100		110731,5	100		10,2	100		142,3	100		928,0	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,7	100		0,62	100		2,8	100		0,23	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		111534,7	100		10,5	100		141,7	100		921,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,6	100		0,65	100		2,1	100		0,23	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		111518,6	100		10,4	100		142,0	100		920,3	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		0,61	73		3,7	100		0,23	100		19,6	100		0,7	100		0,1	100		111682,8	100		10,5	100		141,9	100		921,8	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		1,4	85		0,62	100		3,1	85		0,23	100		24,0	85		0,7	85		0,1	85		111042,9	100		10,4	85		142,0	100		925,9	100		in Betrieb
09:30		6,7	78		1,3	78		0,63	100		2,2	78		0,23	100		28,3	78		0,7	78		0,2	78		111284,2	100		10,5	78		142,2	100		927,2	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,7	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		110924,6	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,0	100		0,59	73		2,8	100		0,23	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		111352,8	100		10,4	100		142,0	100		924,2	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,8	100		0,61	100		2,1	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,2	100		111396,5	100		10,6	100		142,0	100		918,9	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		1,7	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		111397,7	100		10,6	100		141,8	100		921,7	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,2	100		0,62	100		2,6	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,3	100		111147,5	100		10,5	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,6	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,3	100		110921,1	100		10,4	100		141,9	100		927,4	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,5	100		0,63	100		3,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		110782,3	100		10,5	100		141,8	100		925,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,4	100		0,65	100		3,1	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		110593,6	100		10,5	100		141,9	100		925,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,4	100		0,63	100		3,5	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,4	100		109862,5	100		11,0	100		142,1	100		912,3	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,6	100		0,59	73		3,9	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,4	100		110313,1	100		9,9	100		142,2	100		931,4	100		in Betrieb
15:00		3,9	100		2,1	100		0,58	100		2,1	100		0,24	94		24,4	100		0,7	100		0,3	100		110263,5	100		10,2	100		142,3	100		934,0	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,0	100		0,54	100		3,1	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111311,7	100		10,6	100		142,0	100		924,0	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,4	100		0,52	100		2,7	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		110420,3	100		10,4	100		141,9	100		925,0	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,1	100		0,6	73		2,2	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		111133,0	100		10,5	100		142,3	100		921,6	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,0	100		0,62	100		2,5	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		111025,6	100		10,7	100		142,1	100		919,2	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,4	100		0,64	100		3,2	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		111447,3	100		10,9	100		142,0	100		911,3	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,3	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		110536,2	100		10,3	100		142,2	100		928,0	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,4	100		0,58	73		2,6	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,2	100		110726,1	100		10,4	100		142,0	100		926,3	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,3	100		0,56	100		2,3	100		0,23	95		24,8	100		0,7	100		0,2	100		111043,5	100		10,6	100		141,9	100		922,9	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		0,7	100		0,57	100		2,3	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		111411,5	100		10,5	100		142,1	100		925,7	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,5	100		0,55	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		111284,4	100		10,5	100		142,1	100		925,0	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,9	100		0,65	73		1,9	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		109808,7	100		10,2	100		142,0	100		926,2	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		1,5	85		0,7	100		1,9	85		0,23	100		26,2	85		0,7	85		0,3	85		109531,9	100		10,1	85		141,9	100		935,4	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,8	78		0,71	100		2,2	78		0,24	100		15,6																					