

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,2	100		1,0	100		1,0	73		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		111960,4	100		10,3	100		142,5	100		915,3	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,3	100		0,82	100		3,5	100		0,24	100		13,2	100		0,8	100		0,4	100		111348,9	100		10,4	100		141,9	100		916,3	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,1	100		0,82	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		111651,0	100		10,4	100		142,0	100		922,5	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,81	100		2,5	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,4	100		112009,7	100		10,5	100		142,1	100		921,2	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,4	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		112291,6	100		10,3	100		142,6	100		925,0	100	In marcia
03:00		6,2	100		1,1	100		0,85	100		3,3	100		0,23	94		16,9	100		0,8	100		0,4	100		112829,5	100		10,6	100		142,0	100		917,6	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		113043,7	100		10,7	100		142,0	100		921,4	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		111334,1	100		10,5	100		142,4	100		926,9	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,0	100		0,78	73		2,3	100		0,23	100		28,4	100		0,8	100		0,4	100		111720,6	100		10,3	100		142,0	100		925,0	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,2	100		0,89	100		2,9	100		0,23	100		34,8	100		0,8	100		0,4	100		111918,0	100		10,7	100		142,1	100		916,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,1	100		0,92	100		2,8	100		0,23	100		35,0	100		0,8	100		0,4	100		112259,3	100		10,5	100		142,1	100		919,8	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,4	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		31,8	100		0,8	100		0,3	100		112000,9	100		10,5	100		141,9	100		924,0	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,3	100		0,86	73		2,5	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,3	100		113680,9	100		10,8	100		142,1	100		918,8	100	In marcia
07:00		5,0	100		0,3	100		0,95	100		2,5	100		0,23	94		23,1	100		0,8	100		0,4	100		112088,0	100		10,6	100		142,0	100		924,2	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		112939,7	100		10,6	100		141,9	100		927,7	100	In marcia
08:00		4,1	100		0,3	100		0,86	100		3,0	100		0,23	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		112886,3	100		10,5	100		142,1	100		930,3	100	In marcia
08:30		5,4	100		0,4	100		0,76	73		3,4	100		0,23	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		112702,6	100		10,8	100		142,0	100		919,4	100	In marcia
09:00		5,6	84		0,0	84		0,7	100		8,3	84		0,22	100		16,9	84		0,8	84		0,3	84		113276,3	100		10,7	84		141,9	100		930,9	100	In marcia
09:30		2,1	79		0,0	79		0,66	100		9,1	79		0,23	100		12,5	79		0,8	79		0,5	79		110943,1	100		10,5	79		141,9	100		925,4	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		5,1	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,6	100		110627,0	100		10,4	100		142,1	100		924,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,66	73		3,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		110980,2	100		10,5	100		141,9	100		926,4	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,83	100		2,6	100		0,24	95		29,1	100		0,7	100		0,5	100		111114,0	100		10,2	100		142,5	100		926,0	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		1,13	100		2,3	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,5	100		112521,0	100		10,4	100		142,3	100		914,6	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,4	100		1,35	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		113271,3	100		10,5	100		142,1	100		919,6	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,8	100		1,19	73		2,2	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		113627,0	100		10,9	100		142,3	100		916,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,6	100		1,3	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		111312,6	100		10,5	100		142,1	100		929,1	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,3	100		1,43	100		2,1	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		111172,8	100		10,3	100		141,9	100		929,9	100	In marcia
14:00		2,5	100		2,1	100		1,27	100		1,7	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		110904,3	100		10,3	100		141,9	100		928,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,3	100		0,78	73		1,8	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,6	100		110991,6	100		10,2	100		142,5	100		929,9	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,2	100		0,85	100		2,0	100		0,24	94		36,2	100		0,7	100		0,6	100		112850,5	100		10,2	100		142,3	100		928,6	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,6	100		0,99	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		113306,6	100		10,6	100		142,0	100		923,2	100	In marcia
16:00		6,9	100		2,4	100		0,8	100		2,9	100		0,23	100		14,3	100		0,7	100		0,5	100		112583,1	100		10,6	100		141,8	100		920,5	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,61	73		3,2	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		112119,6	100		10,4	100		142,2	100		926,1	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,0	100		0,68	100		2,6	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		112400,2	100		10,6	100		142,0	100		925,4	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,6	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		112650,9	100		10,6	100		142,0	100		924,1	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,7	100		0,64	100		5,0	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,3	100		112563,4	100		10,5	100		141,8	100		929,9	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,7	73		3,6	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		112143,2	100		10,7	100		142,2	100		927,3	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,4	100		0,88	100		2,8	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,4	100		111979,3	100		10,6	100		142,0	100		927,1	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,2	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,5	100		112521,0	100		10,6	100		142,3	100		928,3	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,4	100		0,74	100		3,9	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		112079,6	100		10,6	100		141,8	100		924,1	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		112061,1	100		10,6	100		142,0	100		926,3	100	In marcia
21:00		2,1	84		0,0	84		0,79	100		2,3	84		0,23	100		27,7	84		0,7	84		0,5	84		111431,4	100		10,6	84		141,8	100		928,0	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		0,98	100		1,9	79		0,23	100		27,3	79		0,7	79		0,3	79		111465,8	100		10,6	79		142,0	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,2	100		1,0	100		1,0	73		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,8	100		0,6	100		111960,4	100		10,3	100		142,5	100		915,3	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,3	100		0,82	100		3,5	100		0,24	100		13,2	100		0,8	100		0,4	100		111348,9	100		10,4	100		141,9	100		916,3	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,1	100		0,82	100		2,9	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,4	100		111651,0	100		10,4	100		142,0	100		922,5	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,0	100		0,81	100		2,5	100		0,23	100		16,2	100		0,8	100		0,4	100		112009,7	100		10,5	100		142,1	100		921,2	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,4	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		21,7	100		0,8	100		0,5	100		112291,6	100		10,3	100		142,6	100		925,0	100		in Betrieb
03:00		6,2	100		1,1	100		0,85	100		3,3	100		0,23	94		16,9	100		0,8	100		0,4	100		112829,5	100		10,6	100		142,0	100		917,6	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,7	100		0,23	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		113043,7	100		10,7	100		142,0	100		921,4	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		0,75	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		111334,1	100		10,5	100		142,4	100		926,9	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,78	73		2,3	100		0,23	100		28,4	100		0,8	100		0,4	100		111720,6	100		10,3	100		142,0	100		925,0	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,2	100		0,89	100		2,9	100		0,23	100		34,8	100		0,8	100		0,4	100		111918,0	100		10,7	100		142,1	100		916,6	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,1	100		0,92	100		2,8	100		0,23	100		35,0	100		0,8	100		0,4	100		112259,3	100		10,5	100		142,1	100		919,8	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,4	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		31,8	100		0,8	100		0,3	100		112000,9	100		10,5	100		141,9	100		924,0	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,3	100		0,86	73		2,5	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,3	100		113680,9	100		10,8	100		142,1	100		918,8	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		0,3	100		0,95	100		2,5	100		0,23	94		23,1	100		0,8	100		0,4	100		112088,0	100		10,6	100		142,0	100		924,2	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		112939,7	100		10,6	100		141,9	100		927,7	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,3	100		0,86	100		3,0	100		0,23	100		32,0	100		0,8	100		0,3	100		112886,3	100		10,5	100		142,1	100		930,3	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,4	100		0,76	73		3,4	100		0,23	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		112702,6	100		10,8	100		142,0	100		919,4	100		in Betrieb
09:00		5,6	84		0,0	84		0,7	100		8,3	84		0,22	100		16,9	84		0,8	84		0,3	84		113276,3	100		10,7	84		141,9	100		930,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		0,0	79		0,66	100		9,1	79		0,23	100		12,5	79		0,8	79		0,5	79		110943,1	100		10,5	79		141,9	100		925,4	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		5,1	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,6	100		110627,0	100		10,4	100		142,1	100		924,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,66	73		3,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		110980,2	100		10,5	100		141,9	100		926,4	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,83	100		2,6	100		0,24	95		29,1	100		0,7	100		0,5	100		111114,0	100		10,2	100		142,5	100		926,0	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		1,13	100		2,3	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,5	100		112521,0	100		10,4	100		142,3	100		914,6	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,4	100		1,35	100		2,2	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		113271,3	100		10,5	100		142,1	100		919,6	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,8	100		1,19	73		2,2	100		0,23	100		21,2	100		0,7	100		0,5	100		113627,0	100		10,9	100		142,3	100		916,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,6	100		1,3	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,5	100		111312,6	100		10,5	100		142,1	100		929,1	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,3	100		1,43	100		2,1	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,4	100		111172,8	100		10,3	100		141,9	100		929,9	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		2,1	100		1,27	100		1,7	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		110904,3	100		10,3	100		141,9	100		928,9	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,3	100		0,78	73		1,8	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,6	100		110991,6	100		10,2	100		142,5	100		929,9	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,2	100		0,85	100		2,0	100		0,24	94		36,2	100		0,7	100		0,6	100		112850,5	100		10,2	100		142,3	100		928,6	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,6	100		0,99	100		2,1	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,4	100		113306,6	100		10,6	100		142,2	100		923,2	100		in Betrieb
16:00		6,9	100		2,4	100		0,8	100		2,9	100		0,23	100		14,3	100		0,7	100		0,5	100		112583,1	100		10,6	100		141,8	100		920,5	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,61	73		3,2	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		112119,6	100		10,4	100		142,2	100		926,1	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,0	100		0,68	100		2,6	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,4	100		112400,2	100		10,6	100		142,0	100		925,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		1,6	100		0,74	100		3,6	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		112650,9	100		10,6	100		142,0	100		924,1	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,7	100		0,64	100		5,0	100		0,23	100		22,0	100		0,8	100		0,3	100		112563,4	100		10,5	100		141,8	100		929,9	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,7	73		3,6	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		112143,2	100		10,7	100		142,2	100		927,3	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,4	100		0,88	100		2,8	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,4	100		111979,3	100		10,6	100		142,0	100		927,1	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,2	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		30,8	100		0,7	100		0,5	100		112521,0	100		10,6	100		142,3	100		928,3	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,4	100		0,74	100		3,9	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,4	100		112079,6	100		10,6	100		141,8	100		924,1	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		0,65	73		3,4	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		112061,1	100		10,6	100		142,0	100		926,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		0,0	84		0,79	100		2,3	84		0,23	100		27,7	84		0,7	84		0,5	84		111431,4	100		10,6	84		141,8	100		928,0	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		0,98	100		1,9	79		0,23	100		27,3																					