

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,2	100		0,0	100	0,89	73	2,8	100	0,23	100	21,7	100	0,7	100	0,3	100	110973,5	100	10,5	100	142,0	100	934,7	100	In marcia	
01:00		4,5	100		0,6	100	1,0	100	3,2	100	0,23	100	24,3	100	0,7	100	0,3	100	111918,1	100	10,5	100	142,1	100	931,3	100	In marcia	
01:30		5,6	100		0,9	100	1,01	100	3,9	100	0,23	100	27,8	100	0,7	100	0,3	100	111430,4	100	10,5	100	141,9	100	929,2	100	In marcia	
02:00		5,8	100		0,5	100	0,87	100	6,3	100	0,23	100	26,0	100	0,8	100	0,3	100	112627,5	100	10,5	100	142,1	100	929,7	100	In marcia	
02:30		2,4	100		0,0	100	0,73	73	5,7	100	0,23	100	23,9	100	0,7	100	0,4	100	111113,6	100	10,4	100	141,9	100	929,5	100	In marcia	
03:00		2,8	100		0,0	100	0,79	100	2,7	100	0,23	94	26,5	100	0,7	100	0,4	100	111867,9	100	10,5	100	142,1	100	924,4	100	In marcia	
03:30		3,2	100		0,0	100	0,81	100	3,1	100	0,23	100	24,7	100	0,7	100	0,3	100	111118,9	100	10,3	100	141,9	100	928,5	100	In marcia	
04:00		5,0	100		0,4	100	0,81	100	3,4	100	0,23	100	21,6	100	0,7	100	0,3	100	111221,3	100	10,6	100	141,9	100	923,2	100	In marcia	
04:30		4,4	100		0,1	100	0,7	73	3,4	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	111706,5	100	10,4	100	142,1	100	931,4	100	In marcia	
05:00		5,2	100		0,0	100	0,7	100	4,0	100	0,23	100	23,2	100	0,7	100	0,3	100	111410,8	100	10,4	100	141,7	100	930,4	100	In marcia	
05:30		4,6	100		0,0	100	0,67	100	3,9	100	0,23	100	24,6	100	0,8	100	0,3	100	111262,3	100	10,5	100	141,9	100	928,2	100	In marcia	
06:00		2,4	100		0,0	100	0,67	100	2,7	100	0,23	100	27,2	100	0,7	100	0,3	100	111143,2	100	10,4	100	142,0	100	932,4	100	In marcia	
06:30		2,8	100		0,0	100	0,71	73	1,9	100	0,24	100	31,8	100	0,7	100	0,5	100	111647,6	100	10,4	100	142,4	100	932,0	100	In marcia	
07:00		3,6	100		0,8	100	0,71	100	1,8	100	0,23	95	23,2	100	0,7	100	0,4	100	110991,8	100	10,4	100	142,5	100	931,7	100	In marcia	
07:30		3,5	100		0,6	100	0,65	100	2,5	100	0,23	100	29,9	100	0,7	100	0,3	100	111594,0	100	10,3	100	141,3	100	928,6	100	In marcia	
08:00		4,2	100		1,8	100	0,72	100	1,8	100	0,23	100	22,3	100	0,7	100	0,3	100	111999,1	100	10,6	100	141,9	100	925,2	100	In marcia	
08:30		3,9	100		1,0	100	0,64	73	1,6	100	0,23	100	18,2	100	0,7	100	0,3	100	112252,1	100	10,7	100	141,9	100	925,3	100	In marcia	
09:00		4,0	84		1,9	84	0,67	100	1,7	84	0,23	100	14,0	84	0,7	84	0,2	84	112144,7	100	10,6	84	141,8	100	930,2	100	In marcia	
09:30		2,4	79		0,5	79	0,64	100	2,0	79	0,23	100	22,7	79	0,7	79	0,3	79	110817,5	100	10,6	79	141,7	100	923,4	100	In marcia	
10:00		2,9	100		1,1	100	0,71	100	2,2	100	0,23	100	28,4	100	0,7	100	0,3	100	110080,9	100	10,4	100	141,9	100	931,4	100	In marcia	
10:30		4,2	100		2,1	100	0,63	73	2,2	100	0,23	100	30,1	100	0,7	100	0,3	100	110706,7	100	10,4	100	141,9	100	929,4	100	In marcia	
11:00		3,3	100		1,1	100	0,64	100	2,5	100	0,24	94	29,6	100	0,7	100	0,3	100	111084,1	100	10,4	100	142,1	100	931,0	100	In marcia	
11:30		6,4	100		0,3	100	0,61	100	3,6	100	0,23	100	23,4	100	0,7	100	0,3	100	111381,8	100	10,1	100	142,1	100	939,9	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100	0,6	100	2,9	100	0,23	100	20,5	100	0,7	100	0,1	100	111786,8	100	10,5	100	142,0	100	931,7	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,2	100	0,62	73	2,7	100	0,24	100	23,4	100	0,7	100	0,4	100	112145,7	100	10,4	100	142,5	100	930,7	100	In marcia	
13:00		2,4	100		0,9	100	0,73	100	2,8	100	0,24	100	26,4	100	0,7	100	0,4	100	110274,0	100	10,1	100	142,2	100	934,7	100	In marcia	
13:30		3,1	100		1,6	100	0,69	100	2,3	100	0,23	100	22,4	100	0,7	100	0,2	100	111421,8	100	10,4	100	141,6	100	928,3	100	In marcia	
14:00		2,4	100		1,1	100	0,65	100	2,4	100	0,23	100	25,4	100	0,7	100	0,3	100	110747,0	100	10,5	100	142,0	100	925,1	100	In marcia	
14:30		3,1	100		1,6	100	0,7	73	2,4	100	0,24	100	25,2	100	0,7	100	0,3	100	110790,3	100	10,6	100	142,0	100	924,9	100	In marcia	
15:00		3,3	100		1,9	100	0,76	100	2,4	100	0,24	94	30,5	100	0,7	100	0,3	100	111038,2	100	10,1	100	142,1	100	933,5	100	In marcia	
15:30		4,3	100		1,4	100	0,74	100	2,6	100	0,23	100	24,7	100	0,7	100	0,2	100	111459,7	100	10,4	100	142,1	100	926,6	100	In marcia	
16:00		5,8	100		0,8	100	0,71	100	2,6	100	0,23	100	21,4	100	0,7	100	0,2	100	111051,6	100	10,6	100	141,8	100	919,8	100	In marcia	
16:30		3,3	100		0,0	100	0,62	73	2,3	100	0,23	100	17,3	100	0,7	100	0,2	100	110326,4	100	10,7	100	141,9	100	921,2	100	In marcia	
17:00		4,5	100		0,0	100	0,68	100	2,9	100	0,23	100	24,7	100	0,7	100	0,3	100	109853,0	100	10,6	100	142,0	100	922,1	100	In marcia	
17:30		2,5	100		0,0	100	0,69	100	2,7	100	0,23	100	24,1	100	0,7	100	0,3	100	110719,8	100	10,4	100	141,9	100	925,7	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,5	100	0,71	100	2,6	100	0,23	100	19,5	100	0,7	100	0,3	100	110852,7	100	10,3	100	141,8	100	930,4	100	In marcia	
18:30		3,8	100		0,7	100	0,68	73	2,3	100	0,23	100	24,3	100	0,7	100	0,2	100	111053,1	100	10,6	100	141,8	100	920,2	100	In marcia	
19:00		5,0	100		0,9	100	0,7	100	3,1	100	0,23	94	26,3	100	0,7	100	0,3	100	111127,6	100	10,4	100	142,0	100	924,8	100	In marcia	
19:30		2,9	100		0,0	100	0,72	100	2,1	100	0,24	100	36,3	100	0,7	100	0,3	100	110580,0	100	10,6	100	142,2	100	918,6	100	In marcia	
20:00		4,8	100		1,9	100	0,86	100	2,5	100	0,23	100	33,2	100	0,7	100	0,2	100	110412,7	100	10,3	100	142,0	100	928,0	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,7	100	0,63	73	3,2	100	0,23	100	34,0	100	0,7	100	0,2	100	110386,9	100	10,3	100	141,9	100	924,6	100	In marcia	
21:00		3,2	85		0,3	85	0,63	100	3,4	85	0,23	100	31,2	85	0,7	85	0,2	85	110463,8	100	10,4	85	141,9	100	925,5	100	In marcia	
21:30		5,3	78		0,2	78	0,62	100	4,0	78	0,23	100	24,3	78	0,7	78	0,1	78	111208,5	100	10,5	78	142,0	100	923,4	100	In marcia	
22:00		4,4	100		0,2	100	0,59	100	4,8	100	0,23	100	23,7	100	0,7	100	0,1	100	110356,0	100	10,1	100	141,8	100	930,3	100	In marcia	
22:30		3,4	100		0,0	100	0,64	73	4,8	100	0,23	100	20,0	100	0,7	100	0,1	100	111456,5	100	10,3	100	142,1	100	925,1	100	In marcia	
23:00		3,5	100		0,0	100	0,68	100	4,5	100	0,23	94	20,0	100	0,7	100	0,1	100	112269,3	100	10,7	100	141,9	100	917,2	100	In marcia	
23:30		5,6	100		0,0	100	0,69	100	4,8	100	0,23	100	15,8	100	0,7	100	0,1	100	111238,7	100	10,6	100	141,6	100	919,4	100	In marcia	
24:00		2,9	100		0,0	100	0,69	100	3,4	100	0,23	100	17,2	100	0,7	100	0,1	100	111295,1	100	10,5	100	141,9	100	920,6	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,59		1,6		0,23		14		0,7		0,1		109853		10,1		141,3		917,2			
<b>MAX</b>		6,4			2,1		1,01		6,3		0,24		36,3		0,8		0,5		112627,5		10,7		142,5		939,9			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,0	100		0,89	73		2,8	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,3	100		110973,5	100	10,5	100		142,0	100		934,7	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,6	100		1,0	100		3,2	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,3	100		111918,1	100	10,5	100		142,1	100		931,3	100		in Betrieb
01:30		5,6	100		0,9	100		1,01	100		3,9	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,3	100		111430,4	100	10,5	100		141,9	100		929,2	100		in Betrieb
02:00		5,8	100		0,5	100		0,87	100		6,3	100		0,23	100		26,0	100		0,8	100		0,3	100		112627,5	100	10,5	100		142,1	100		929,7	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,73	73		5,7	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		111113,6	100	10,4	100		141,9	100		929,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,0	100		0,79	100		2,7	100		0,23	94		26,5	100		0,7	100		0,4	100		111867,9	100	10,5	100		142,1	100		924,4	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,81	100		3,1	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		111118,9	100	10,3	100		141,9	100		928,5	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		0,4	100		0,81	100		3,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		111221,3	100	10,6	100		141,9	100		923,2	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,1	100		0,7	73		3,4	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		111706,5	100	10,4	100		142,1	100		931,4	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		0,0	100		0,7	100		4,0	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		111410,8	100	10,4	100		141,7	100		930,4	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,0	100		0,67	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,8	100		0,3	100		111262,3	100	10,5	100		141,9	100		928,2	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,0	100		0,67	100		2,7	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		111143,2	100	10,4	100		142,0	100		932,4	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,0	100		0,71	73		1,9	100		0,24	100		31,8	100		0,7	100		0,5	100		111647,6	100	10,4	100		142,4	100		932,0	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,8	100		0,71	100		1,8	100		0,23	95		23,2	100		0,7	100		0,4	100		110991,8	100	10,4	100		142,5	100		931,7	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,6	100		0,65	100		2,5	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,3	100		111594,0	100	10,3	100		141,3	100		928,6	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,8	100		0,72	100		1,8	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		111999,1	100	10,6	100		141,9	100		925,2	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,0	100		0,64	73		1,6	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		112252,1	100	10,7	100		141,9	100		925,3	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,9	84		0,67	100		1,7	84		0,23	100		14,0	84		0,7	84		0,2	84		112144,7	100	10,6	84		141,8	100		930,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		0,5	79		0,64	100		2,0	79		0,23	100		22,7	79		0,7	79		0,3	79		110817,5	100	10,6	79		141,7	100		923,4	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,1	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		110080,9	100	10,4	100		141,9	100		931,4	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		2,1	100		0,63	73		2,2	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		110706,7	100	10,4	100		141,9	100		929,4	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,1	100		0,64	100		2,5	100		0,24	94		29,6	100		0,7	100		0,3	100		111084,1	100	10,4	100		142,1	100		931,0	100		in Betrieb
11:30		6,4	100		0,3	100		0,61	100		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,3	100		111381,8	100	10,1	100		142,1	100		939,9	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		111786,8	100	10,5	100		142,0	100		931,7	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,2	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,4	100		112145,7	100	10,4	100		142,5	100		930,7	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,9	100		0,73	100		2,8	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		110274,0	100	10,1	100		142,2	100		934,7	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		1,6	100		0,69	100		2,3	100		0,23	100		22,4	100		0,7	100		0,2	100		111421,8	100	10,4	100		141,6	100		928,3	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,1	100		0,65	100		2,4	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		110747,0	100	10,5	100		142,0	100		925,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		0,7	73		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,3	100		110790,3	100	10,6	100		142,0	100		924,9	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		1,9	100		0,76	100		2,4	100		0,24	94		30,5	100		0,7	100		0,3	100		111038,2	100	10,1	100		142,1	100		933,5	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,4	100		0,74	100		2,6	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		111459,7	100	10,4	100		142,1	100		926,6	100		in Betrieb
16:00		5,8	100		0,8	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,2	100		111051,6	100	10,6	100		141,8	100		919,8	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100		0,62	73		2,3	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,2	100		110326,4	100	10,7	100		141,9	100		921,2	100		in Betrieb
17:00		4,5	100		0,0	100		0,68	100		2,9	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		109853,0	100	10,6	100		142,0	100		922,1	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,3	100		110719,8	100	10,4	100		141,9	100		925,7	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,5	100		0,71	100		2,6	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		110852,7	100	10,3	100		141,8	100		930,4	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,7	100		0,68	73		2,3	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		111053,1	100	10,6	100		141,8	100		920,2	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,9	100		0,7	100		3,1	100		0,23	94		26,3	100		0,7	100		0,3	100		111127,6	100	10,4	100		142,0	100		924,8	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,0	100		0,72	100		2,1	100		0,24	100		36,3	100		0,7	100		0,3	100		110580,0	100	10,6	100		142,2	100		918,6	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,9	100		0,86	100		2,5	100		0,23	100		33,2	100		0,7	100		0,2	100		110412,7	100	10,3	100		142,0	100		928,0	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,7	100		0,63	73		3,2	100		0,23	100		34,0	100		0,7	100		0,2	100		110386,9	100	10,3	100		141,9	100		924,6	100		in Betrieb
21:00		3,2	85		0,3	85		0,63	100		3,4	85		0,23	100		31,2	85		0,7	85		0,2	85		110463,8	100	10,4	85		141,9	100		925,5	100		in Betrieb
21:30		5,3	78		0,2	78		0,62	100		4,0	78		0,23	100		24,3	78		0,7	78		0,1	78		111208,5	100	10,5	78		142,0	100		923,4	100		in Betrieb
22:00		4,4	1																																		