

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		5,0	100		0,1	100	0,58	73	2,7	100	0,23	100	14,6	100	0,7	100	0,4	100	108178,8	100	10,9	100	141,9	100	908,4	100	In marcia	
01:00		3,4	100		0,0	100	0,6	100	2,5	100	0,23	100	19,4	100	0,7	100	0,4	100	107831,0	100	10,5	100	141,9	100	920,4	100	In marcia	
01:30		4,3	100		0,0	100	0,6	100	3,6	100	0,23	100	17,0	100	0,7	100	0,4	100	107880,5	100	10,8	100	141,9	100	913,4	100	In marcia	
02:00		3,3	100		0,0	100	0,61	100	3,0	100	0,24	100	20,8	100	0,7	100	0,5	100	107850,4	100	10,3	100	142,2	100	924,2	100	In marcia	
02:30		4,2	100		0,3	100	0,58	73	3,3	100	0,24	100	25,8	100	0,7	100	0,5	100	109208,2	100	10,6	100	142,0	100	915,8	100	In marcia	
03:00		4,8	100		0,1	100	0,62	100	3,8	100	0,23	94	24,9	100	0,7	100	0,4	100	109077,3	100	10,7	100	141,8	100	911,8	100	In marcia	
03:30		3,3	100		0,0	100	0,61	100	3,8	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,4	100	109082,4	100	10,8	100	142,0	100	913,4	100	In marcia	
04:00		2,4	100		0,0	100	0,63	100	3,1	100	0,24	100	34,6	100	0,7	100	0,3	100	109098,6	100	10,8	100	142,2	100	912,3	100	In marcia	
04:30		6,7	100		0,6	100	0,66	73	2,8	100	0,24	100	36,1	100	0,7	100	0,4	100	108529,0	100	10,6	100	142,1	100	918,4	100	In marcia	
05:00		4,2	100		0,0	100	0,6	100	3,8	100	0,24	100	28,2	100	0,7	100	0,5	100	108913,1	100	10,6	100	142,0	100	915,3	100	In marcia	
05:30		3,1	100		0,0	100	0,61	100	3,7	100	0,24	100	21,3	100	0,7	100	0,3	100	109001,0	100	10,7	100	142,0	100	917,2	100	In marcia	
06:00		3,3	100		0,0	100	0,64	100	3,5	100	0,23	100	22,0	100	0,7	100	0,3	100	109253,8	100	10,8	100	142,1	100	916,3	100	In marcia	
06:30		3,2	100		0,0	100	0,63	73	3,5	100	0,24	100	25,8	100	0,8	100	0,4	100	109049,4	100	10,7	100	142,3	100	916,6	100	In marcia	
07:00		4,1	100		0,4	100	0,65	100	3,2	100	0,24	94	22,0	100	0,7	100	0,5	100	109169,0	100	10,3	100	142,5	100	924,1	100	In marcia	
07:30		4,6	100		0,4	100	0,64	100	2,9	100	0,24	100	24,2	100	0,7	100	0,3	100	109195,7	100	10,5	100	141,9	100	917,5	100	In marcia	
08:00		5,1	100		0,3	100	0,61	100	2,9	100	0,24	100	27,2	100	0,7	100	0,3	100	109936,1	100	10,9	100	142,0	100	910,8	100	In marcia	
08:30		3,9	100		0,0	100	0,6	73	3,3	100	0,24	100	26,5	100	0,7	100	0,4	100	109693,5	100	10,8	100	142,0	100	910,8	100	In marcia	
09:00		4,5	85		0,0	85	0,63	100	3,4	85	0,23	100	27,4	85	0,7	85	0,4	85	109674,3	100	10,7	85	141,9	100	914,6	100	In marcia	
09:30		3,2	78		0,0	78	0,61	100	3,0	78	0,23	100	16,5	78	0,7	78	0,6	78	109328,5	100	10,8	78	142,2	100	914,0	100	In marcia	
10:00		3,8	100		0,0	100	0,66	100	3,2	100	0,23	100	18,0	100	0,7	100	0,6	100	109680,4	100	10,7	100	141,9	100	913,7	100	In marcia	
10:30		4,0	100		0,0	100	0,64	73	3,4	100	0,24	100	21,1	100	0,7	100	0,6	100	108967,5	100	10,7	100	142,3	100	913,8	100	In marcia	
11:00		5,3	100		0,1	100	0,67	100	3,8	100	0,24	94	21,1	100	0,7	100	0,5	100	109274,6	100	10,5	100	142,2	100	920,2	100	In marcia	
11:30		3,1	100		0,0	100	0,66	100	3,4	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,5	100	109195,2	100	10,7	100	142,1	100	914,5	100	In marcia	
12:00		4,0	100		0,0	100	0,69	100	3,3	100	0,23	100	21,9	100	0,7	100	0,5	100	109175,9	100	10,8	100	142,1	100	911,8	100	In marcia	
12:30		4,1	100		0,0	100	0,67	73	3,2	100	0,24	100	28,6	100	0,7	100	0,5	100	108588,0	100	10,6	100	142,5	100	918,9	100	In marcia	
13:00		4,8	100		0,0	100	0,71	100	3,6	100	0,24	100	30,3	100	0,7	100	0,6	100	108156,4	100	10,4	100	142,3	100	922,5	100	In marcia	
13:30		3,6	100		0,0	100	0,72	100	4,2	100	0,24	100	29,6	100	0,7	100	0,5	100	109042,4	100	10,6	100	142,3	100	911,9	100	In marcia	
14:00		4,3	100		0,0	100	0,81	100	3,7	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,5	100	108197,7	100	10,6	100	142,1	100	913,1	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,0	100	0,73	73	4,1	100	0,24	100	29,4	100	0,7	100	0,5	100	109161,1	100	10,8	100	142,5	100	910,8	100	In marcia	
15:00		5,3	100		0,1	100	0,86	100	4,8	100	0,23	94	15,6	100	0,7	100	0,5	100	109439,2	100	10,9	100	142,2	100	909,4	100	In marcia	
15:30		3,7	100		0,0	100	0,75	100	3,5	100	0,24	100	16,4	100	0,7	100	0,5	100	108367,6	100	10,5	100	142,1	100	920,9	100	In marcia	
16:00		2,9	100		0,0	100	0,75	100	3,6	100	0,24	100	18,0	100	0,7	100	0,4	100	108356,4	100	10,7	100	142,2	100	916,6	100	In marcia	
16:30		3,4	100		0,0	100	0,75	73	3,5	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,5	100	108046,2	100	10,5	100	142,2	100	917,3	100	In marcia	
17:00		3,7	100		0,0	100	0,89	100	3,0	100	0,24	100	31,8	100	0,7	100	0,5	100	108189,5	100	10,7	100	142,2	100	916,6	100	In marcia	
17:30		4,7	100		0,1	100	0,86	100	3,4	100	0,24	100	29,2	100	0,7	100	0,4	100	108523,6	100	10,8	100	142,1	100	917,1	100	In marcia	
18:00		4,8	100		0,0	100	0,79	100	3,6	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,5	100	108354,8	100	10,5	100	142,4	100	921,2	100	In marcia	
18:30		3,9	100		0,0	100	0,74	73	3,2	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,6	100	108035,4	100	10,4	100	142,2	100	918,5	100	In marcia	
19:00		2,9	100		0,0	100	0,73	100	3,4	100	0,24	94	21,4	100	0,7	100	0,5	100	108045,5	100	10,7	100	142,1	100	912,5	100	In marcia	
19:30		4,0	100		0,1	100	1,08	100	3,7	100	0,24	100	26,5	100	0,7	100	0,6	100	107707,2	100	10,5	100	142,1	100	915,3	100	In marcia	
20:00		4,5	100		0,2	100	0,91	100	3,9	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,4	100	108717,5	100	10,8	100	142,2	100	913,7	100	In marcia	
20:30		4,2	100		0,0	100	0,87	73	3,1	100	0,24	100	26,6	100	0,7	100	0,5	100	108334,9	100	10,4	100	142,5	100	921,7	100	In marcia	
21:00		4,2	84		0,0	84	0,88	100	4,1	84	0,23	100	21,1	84	0,7	84	0,4	84	108522,2	100	10,6	84	142,2	100	919,8	100	In marcia	
21:30		2,9	79		0,1	79	0,9	100	4,4	79	0,23	100	16,6	79	0,7	79	0,1	79	108485,3	100	10,8	79	142,0	100	915,4	100	In marcia	
22:00		4,3	100		0,0	100	0,8	100	3,8	100	0,23	100	16,3	100	0,7	100	0,1	100	107898,0	100	10,6	100	142,0	100	920,5	100	In marcia	
22:30		3,4	100		0,0	100	0,72	73	3,3	100	0,24	100	26,3	100	0,7	100	0,2	100	108408,2	100	10,6	100	142,4	100	921,1	100	In marcia	
23:00		5,1	100		0,0	100	0,82	100	3,3	100	0,24	94	29,8	100	0,7	100	0,1	100	108107,3	100	10,3	100	142,1	100	925,1	100	In marcia	
23:30		3,0	100		0,0	100	0,71	100	3,5	100	0,24	100	26,5	100	0,7	100	0,1	100	108121,8	100	10,7	100	142,2	100	912,2	100	In marcia	
24:00		4,2	100		0,0	100	0,76	100	4,1	100	0,24	100	30,1	100	0,7	100	0,1	100	107971,1	100	10,4	100	142,3	100	921,6	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,4			0		0,58		2,5		0,23		14,6		0,7		0,1		107707,2		10,3		141,8		908,4			
<b>MAX</b>		6,7			0,6		1,08		4,8		0,24		36,1		0,8		0,6		109936,1		10,9		142,5		925,1			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>	</																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,0	100		0,1	100		0,58	73		2,7	100		0,23	100		14,6	100		0,7	100		0,4	100		108178,8	100		10,9	100		141,9	100		908,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		107831,0	100		10,5	100		141,9	100		920,4	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,0	100		0,6	100		3,6	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,4	100		107880,5	100		10,8	100		141,9	100		913,4	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,61	100		3,0	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		107850,4	100		10,3	100		142,2	100		924,2	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,3	100		0,58	73		3,3	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		109208,2	100		10,6	100		142,0	100		915,8	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,1	100		0,62	100		3,8	100		0,23	94		24,9	100		0,7	100		0,4	100		109077,3	100		10,7	100		141,8	100		911,8	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,61	100		3,8	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		109082,4	100		10,8	100		142,0	100		913,4	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		0,63	100		3,1	100		0,24	100		34,6	100		0,7	100		0,3	100		109098,6	100		10,8	100		142,2	100		912,3	100		in Betrieb
04:30		6,7	100		0,6	100		0,66	73		2,8	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,4	100		108529,0	100		10,6	100		142,1	100		918,4	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		108913,1	100		10,6	100		142,0	100		915,3	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,0	100		0,61	100		3,7	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		109001,0	100		10,7	100		142,0	100		917,2	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,0	100		0,64	100		3,5	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		109253,8	100		10,8	100		142,1	100		916,3	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,63	73		3,5	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,4	100		109049,4	100		10,7	100		142,3	100		916,6	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,4	100		0,65	100		3,2	100		0,24	94		22,0	100		0,7	100		0,5	100		109169,0	100		10,3	100		142,5	100		924,1	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,4	100		0,64	100		2,9	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		109195,7	100		10,5	100		141,9	100		917,5	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,3	100		0,61	100		2,9	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		109936,1	100		10,9	100		142,0	100		910,8	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,6	73		3,3	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		109693,5	100		10,8	100		142,0	100		910,8	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		0,0	85		0,63	100		3,4	85		0,23	100		27,4	85		0,7	85		0,4	85		109674,3	100		10,7	85		141,9	100		914,6	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		0,0	78		0,61	100		3,0	78		0,23	100		16,5	78		0,7	78		0,6	78		109328,5	100		10,8	78		142,2	100		914,0	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,66	100		3,2	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,6	100		109680,4	100		10,7	100		141,9	100		913,7	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,0	100		0,64	73		3,4	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,6	100		108967,5	100		10,7	100		142,3	100		913,8	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		0,1	100		0,67	100		3,8	100		0,24	94		21,1	100		0,7	100		0,5	100		109274,6	100		10,5	100		142,2	100		920,2	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		0,66	100		3,4	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,5	100		109195,2	100		10,7	100		142,1	100		914,5	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,5	100		109175,9	100		10,8	100		142,1	100		911,8	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,0	100		0,67	73		3,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,5	100		108588,0	100		10,6	100		142,5	100		918,9	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		0,0	100		0,71	100		3,6	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,6	100		108156,4	100		10,4	100		142,3	100		922,5	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,72	100		4,2	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,5	100		109042,4	100		10,6	100		142,3	100		911,9	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,0	100		0,81	100		3,7	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		108197,7	100		10,6	100		142,1	100		913,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,73	73		4,1	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		109161,1	100		10,8	100		142,5	100		910,8	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,1	100		0,86	100		4,8	100		0,23	94		15,6	100		0,7	100		0,5	100		109439,2	100		10,9	100		142,2	100		909,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		0,75	100		3,5	100		0,24	100		16,4	100		0,7	100		0,5	100		108367,6	100		10,5	100		142,1	100		920,9	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,0	100		0,75	100		3,6	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,4	100		108356,4	100		10,7	100		142,2	100		916,6	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,75	73		3,5	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		108046,2	100		10,5	100		142,2	100		917,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,0	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		31,8	100		0,7	100		0,5	100		108189,5	100		10,7	100		142,2	100		916,6	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,1	100		0,86	100		3,4	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		108523,6	100		10,8	100		142,1	100		917,1	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,0	100		0,79	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		108354,8	100		10,5	100		142,4	100		921,2	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		0,74	73		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		108035,4	100		10,4	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,0	100		0,73	100		3,4	100		0,24	94		21,4	100		0,7	100		0,5	100		108045,5	100		10,7	100		142,1	100		912,5	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,1	100		1,08	100		3,7	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,6	100		107707,2	100		10,5	100		142,1	100		915,3	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		0,2	100		0,91	100		3,9	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		108717,5	100		10,8	100		142,2	100		913,7	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,0	100		0,87	73		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,5	100		108334,9	100		10,4	100		142,5	100		921,7	100		in Betrieb
21:00		4,2	84		0,0	84		0,88	100		4,1	84		0,23	100		21,1	84		0,7	84		0,4	84		108522,2	100		10,6	84		142,2	100		919,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,1	79		0,9	100		4,4	79		0,23	100		16,6																					