

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/02/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NO _X mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q fumi Nm ³ /h		O ₂ %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto			
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note
00:30		2,4	100		1,6	100	0,57	73	1,8	100	0,23	100	18,3	100	0,7	100	0,3	100	109518,9	100	10,5	100	141,9	100	918,2	100	In marcia		
01:00		3,5	100		2,7	100	0,6	100	2,3	100	0,23	100	20,8	100	0,7	100	0,2	100	109644,8	100	10,7	100	142,0	100	915,5	100	In marcia		
01:30		2,7	100		1,2	100	0,53	100	3,0	100	0,23	100	14,0	100	0,7	100	0,2	100	110236,4	100	10,5	100	142,0	100	923,7	100	In marcia		
02:00		2,1	100		0,0	100	0,51	100	2,8	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,2	100	110482,4	100	10,7	100	142,3	100	915,7	100	In marcia		
02:30		2,1	100		0,6	100	0,57	73	3,0	100	0,23	100	21,5	100	0,7	100	0,3	100	109966,6	100	10,8	100	141,8	100	916,5	100	In marcia		
03:00		2,1	100		0,5	100	0,56	100	2,3	100	0,23	94	30,2	100	0,7	100	0,2	100	109586,4	100	10,8	100	142,1	100	917,6	100	In marcia		
03:30		2,1	100		0,9	100	0,58	100	2,2	100	0,23	100	25,7	100	0,7	100	0,3	100	109580,1	100	10,5	100	141,9	100	922,2	100	In marcia		
04:00		2,1	100		0,5	100	0,55	100	1,9	100	0,24	100	36,4	100	0,7	100	0,3	100	109286,4	100	10,6	100	142,2	100	916,9	100	In marcia		
04:30		2,7	100		1,4	100	0,57	73	2,3	100	0,24	100	30,1	100	0,7	100	0,3	100	109354,5	100	10,2	100	142,2	100	927,7	100	In marcia		
05:00		2,1	100		0,7	100	0,53	100	2,0	100	0,24	100	27,0	100	0,7	100	0,2	100	109420,8	100	10,5	100	142,3	100	918,8	100	In marcia		
05:30		2,2	100		0,4	100	0,53	100	2,2	100	0,24	100	26,8	100	0,6	100	0,3	100	109791,6	100	10,4	100	142,1	100	913,8	100	In marcia		
06:00		2,2	100		0,5	100	0,53	100	1,9	100	0,23	100	15,1	100	0,6	100	0,4	100	109774,2	100	10,6	100	142,1	100	915,5	100	In marcia		
06:30		2,2	100		0,7	100	0,58	73	1,9	100	0,24	100	21,9	100	0,7	100	0,3	100	110526,7	100	10,8	100	142,4	100	913,4	100	In marcia		
07:00		2,6	100		2,2	100	0,62	100	2,1	100	0,23	94	13,9	100	0,7	100	0,2	100	110046,8	100	10,6	100	141,8	100	921,7	100	In marcia		
07:30		2,5	100		1,2	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	15,3	100	0,7	100	0,2	100	109653,2	100	10,6	100	141,6	100	919,2	100	In marcia		
08:00		2,2	100		0,5	100	0,6	100	2,0	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,2	100	109631,2	100	10,9	100	141,6	100	912,4	100	In marcia		
08:30		2,5	100		1,1	100	0,6	73	2,0	100	0,23	100	29,5	100	0,7	100	0,3	100	109531,5	100	10,7	100	141,9	100	918,0	100	In marcia		
09:00		3,4	85		2,0	85	0,6	100	2,4	85	0,23	100	35,4	85	0,7	85	0,2	85	109555,2	100	10,7	85	142,0	100	916,1	100	In marcia		
09:30		2,5	79		1,5	79	0,61	100	2,5	79	0,23	100	28,2	79	0,7	79	0,3	79	109808,9	100	10,8	79	141,8	100	919,4	100	In marcia		
10:00		2,2	100		1,2	100	0,61	100	1,6	100	0,23	100	26,2	100	0,7	100	0,2	100	110556,4	100	10,7	100	141,8	100	917,0	100	In marcia		
10:30		4,2	100		1,6	100	0,58	73	1,6	100	0,23	100	24,9	100	0,7	100	0,2	100	109525,3	100	10,8	100	141,8	100	909,8	100	In marcia		
11:00		3,6	100		0,4	100	0,6	100	2,2	100	0,24	94	25,2	100	0,7	100	0,4	100	108122,0	100	10,3	100	142,1	100	920,5	100	In marcia		
11:30		3,9	100		1,3	100	0,6	100	2,1	100	0,23	100	19,7	100	0,7	100	0,4	100	108669,4	100	10,4	100	141,8	100	920,1	100	In marcia		
12:00		2,4	100		0,9	100	0,6	100	1,9	100	0,24	100	30,6	100	0,7	100	0,5	100	108861,6	100	10,5	100	142,1	100	913,1	100	In marcia		
12:30		4,7	100		2,2	100	0,6	73	2,3	100	0,23	100	25,7	100	0,7	100	0,4	100	109383,2	100	10,5	100	141,9	100	914,6	100	In marcia		
13:00		2,4	100		0,3	100	0,61	100	2,4	100	0,24	100	30,0	100	0,7	100	0,4	100	109328,7	100	10,5	100	142,2	100	910,4	100	In marcia		
13:30		2,5	100		0,9	100	0,63	100	1,6	100	0,24	100	22,9	100	0,7	100	0,4	100	109072,9	100	10,3	100	142,3	100	920,2	100	In marcia		
14:00		2,6	100		1,3	100	0,67	100	2,0	100	0,23	100	22,7	100	0,7	100	0,3	100	108809,9	100	10,5	100	142,0	100	917,0	100	In marcia		
14:30		2,9	100		1,2	100	0,59	73	1,9	100	0,24	100	25,1	100	0,7	100	0,4	100	108987,3	100	10,3	100	142,3	100	919,2	100	In marcia		
15:00		4,8	100		1,5	100	0,55	100	2,4	100	0,23	94	21,7	100	0,7	100	0,3	100	109037,0	100	10,5	100	142,0	100	917,4	100	In marcia		
15:30		6,3	100		0,4	100	0,53	100	2,5	100	0,23	100	19,7	100	0,7	100	0,2	100	110802,1	100	10,7	100	142,1	100	913,5	100	In marcia		
16:00		8,4	100		0,4	100	0,58	100	5,1	100	0,22	100	10,9	100	0,8	100	0,3	100	111221,9	100	10,9	100	141,5	100	909,9	100	In marcia		
16:30		2,2	100		0,0	100	0,59	73	4,2	100	0,23	100	8,4	100	0,8	100	0,3	100	110718,1	100	10,9	100	142,0	100	917,1	100	In marcia		
17:00		2,2	100		0,0	100	0,61	100	2,3	100	0,24	100	33,2	100	0,7	100	0,5	100	107662,1	100	10,2	100	142,4	100	919,3	100	In marcia		
17:30		2,3	100		0,0	100	0,73	100	2,2	100	0,24	100	31,7	100	0,7	100	0,5	100	107973,7	100	10,5	100	142,0	100	915,6	100	In marcia		
18:00		2,4	100		0,0	100	0,77	100	2,2	100	0,23	100	30,3	100	0,7	100	0,4	100	108719,5	100	10,6	100	142,2	100	917,1	100	In marcia		
18:30		2,1	100		0,2	100	0,79	73	1,6	100	0,23	100	31,0	100	0,7	100	0,3	100	109056,4	100	10,6	100	141,9	100	923,9	100	In marcia		
19:00		2,1	100		0,7	100	0,79	100	0,8	100	0,23	95	29,6	100	0,7	100	0,2	100	109563,5	100	10,9	100	141,8	100	919,6	100	In marcia		
19:30		2,7	100		1,2	100	0,84	100	0,9	100	0,23	100	25,9	100	0,7	100	0,2	100	108796,9	100	10,7	100	141,8	100	921,8	100	In marcia		
20:00		6,5	100		2,2	100	0,83	100	2,1	100	0,23	100	31,6	100	0,7	100	0,2	100	110003,5	100	11,0	100	142,4	100	909,9	100	In marcia		
20:30		5,8	100		0,3	100	0,7	73	3,8	100	0,24	100	35,8	100	0,7	100	0,4	100	111401,6	100	10,6	100	142,6	100	918,3	100	In marcia		
21:00		6,5	85		0,0	85	0,74	100	4,7	85	0,23	100	14,2	85	0,8	85	0,3	85	112138,6	100	10,5	85	142,2	100	918,2	100	In marcia		
21:30		2,9	79		0,0	79	0,74	100	5,8	79	0,24	100	9,3	79	0,8	79	0,1	79	109920,5	100	11,5	79	142,4	100	904,2	100	In marcia		
22:00		4,3	100		0,0	100	0,73	100	4,9	100	0,23	100	8,3	100	0,8	100	0,1	100	110970,6	100	11,3	100	142,1	100	903,2	100	In marcia		
22:30		2,8	100		0,0	100	0,67	73	4,3	100	0,23	100	8,3	100	0,7	100	0,2	100	110967,9	100	10,9	100	142,0	100	908,3	100	In marcia		
23:00		2,3	100		0,0	100	0,85	100	3,7	100	0,24	94	32,8	100	0,7	100	0,5	100	110384,9	100	10,5	100	143,1	100	908,0	100	In marcia		
23:30		4,0	100		0,0	100	1,3	100	4,3	100	0,24	100	41,4	100	0,7	100	0,4	100	110448,5	100	10,5	100	142,4	100	913,2	100	In marcia		
24:00		4,6	100		0,0	100	1,18	100	3,2	100	0,23	100	30,0	100	0,7	100	0,3	100	110954,3	100	10,8	100	142,1	100	907,1	100	In marcia		
MIN		2,1			0		0,51		0,8		0,22		8,3		0,6		0,1		107662,1		10,2		141,5		903,2				
MAX		8,4			2,7		1,3		5,8		0,24		41,4		0,8		0,5		112138,6		11,5		143,1		927,7				
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60												

MVA Bozen

Datum: 28/02/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,6	100		0,57	73		1,8	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		109518,9	100		10,5	100		141,9	100		918,2	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		2,7	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		109644,8	100		10,7	100		142,0	100		915,5	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,2	100		0,53	100		3,0	100		0,23	100		14,0	100		0,7	100		0,2	100		110236,4	100		10,5	100		142,0	100		923,7	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,51	100		2,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		110482,4	100		10,7	100		142,3	100		915,7	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,6	100		0,57	73		3,0	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		109966,6	100		10,8	100		141,8	100		916,5	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,5	100		0,56	100		2,3	100		0,23	94		30,2	100		0,7	100		0,2	100		109586,4	100		10,8	100		142,1	100		917,6	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,9	100		0,58	100		2,2	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,3	100		109580,1	100		10,5	100		141,9	100		922,2	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,5	100		0,55	100		1,9	100		0,24	100		36,4	100		0,7	100		0,3	100		109286,4	100		10,6	100		142,2	100		916,9	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,4	100		0,57	73		2,3	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		109354,5	100		10,2	100		142,2	100		927,7	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,7	100		0,53	100		2,0	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,2	100		109420,8	100		10,5	100		142,3	100		918,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,4	100		0,53	100		2,2	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		109791,6	100		10,4	100		142,1	100		913,8	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,5	100		0,53	100		1,9	100		0,23	100		15,1	100		0,6	100		0,4	100		109774,2	100		10,6	100		142,1	100		915,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,7	100		0,58	73		1,9	100		0,24	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		110526,7	100		10,8	100		142,4	100		913,4	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		2,2	100		0,62	100		2,1	100		0,23	94		13,9	100		0,7	100		0,2	100		110046,8	100		10,6	100		141,8	100		921,7	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,2	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		15,3	100		0,7	100		0,2	100		109653,2	100		10,6	100		141,6	100		919,2	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,5	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		109631,2	100		10,9	100		141,6	100		912,4	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,1	100		0,6	73		2,0	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		109531,5	100		10,7	100		141,9	100		918,0	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		2,0	85		0,6	100		2,4	85		0,23	100		35,4	85		0,7	85		0,2	85		109555,2	100		10,7	85		142,0	100		916,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		1,5	79		0,61	100		2,5	79		0,23	100		28,2	79		0,7	79		0,3	79		109808,9	100		10,8	79		141,8	100		919,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		0,61	100		1,6	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		110556,4	100		10,7	100		141,8	100		917,0	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,6	100		0,58	73		1,6	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		109525,3	100		10,8	100		141,8	100		909,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,4	100		0,6	100		2,2	100		0,24	94		25,2	100		0,7	100		0,4	100		108122,0	100		10,3	100		142,1	100		920,5	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		108669,4	100		10,4	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,9	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		108861,6	100		10,5	100		142,1	100		913,1	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		2,2	100		0,6	73		2,3	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		109383,2	100		10,5	100		141,9	100		916,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,3	100		0,61	100		2,4	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		109328,7	100		10,5	100		142,2	100		910,4	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,9	100		0,63	100		1,6	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		109072,9	100		10,3	100		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		1,3	100		0,67	100		2,0	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		108809,9	100		10,5	100		142,0	100		917,0	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,2	100		0,59	73		1,9	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		108987,3	100		10,3	100		142,3	100		919,2	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		1,5	100		0,55	100		2,4	100		0,23	94		21,7	100		0,7	100		0,3	100		109037,0	100		10,5	100		142,0	100		917,4	100		in Betrieb
15:30		6,3	100		0,4	100		0,53	100		2,5	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,2	100		110802,1	100		10,7	100		142,1	100		913,5	100		in Betrieb
16:00		8,4	100		0,4	100		0,58	100		5,1	100		0,22	100		10,9	100		0,8	100		0,3	100		111221,9	100		10,9	100		141,5	100		909,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,59	73		4,2	100		0,23	100		8,4	100		0,8	100		0,3	100		110718,1	100		10,9	100		142,0	100		917,1	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		33,2	100		0,7	100		0,5	100		107662,1	100		10,2	100		142,4	100		919,3	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,73	100		2,2	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,5	100		107973,7	100		10,5	100		142,0	100		915,6	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,4	100		108719,5	100		10,6	100		142,2	100		917,1	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,2	100		0,79	73		1,6	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		109056,4	100		10,6	100		141,9	100		923,9	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,7	100		0,79	100		0,8	100		0,23	95		29,6	100		0,7	100		0,2	100		109563,5	100		10,9	100		141,8	100		919,6	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,2	100		0,84	100		0,9	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		108796,9	100		10,7	100		141,8	100		921,8	100		in Betrieb
20:00		6,5	100		2,2	100		0,83	100		2,1	100		0,23	100		31,6	100		0,7	100		0,2	100		110003,5	100		11,0	100		142,4	100		909,9	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		0,3	100		0,7	73		3,8	100		0,24	100		35,8	100		0,7	100		0,4	100		111401,6	100		10,6	100		142,6	100		918,3	100		in Betrieb
21:00		6,5	85		0,0	85		0,74	100		4,7	85		0,23	100		14,2	85		0,8	85		0,3	85		112138,6	100		10,5	85		142,2	100		918,2	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,0	79		0,74	100		5,8																											