

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/03/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,1	100		0,96	73		3,8	100		0,23	100		42,4	100		0,7	100		0,2	100		110434,8	100		10,7	100		142,3	100		906,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,1	100		0,95	100		4,9	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		110876,6	100		10,8	100		142,2	100		911,4	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,1	100		0,96	100		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		110907,7	100		10,7	100		142,7	100		914,8	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,6	100		0,99	100		3,9	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		110003,4	100		10,3	100		142,1	100		926,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,4	100		0,78	73		3,7	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		110744,6	100		10,7	100		142,2	100		913,9	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,5	100		0,84	100		3,2	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,3	100		110051,2	100		10,7	100		142,3	100		909,2	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,6	100		1,04	100		3,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		109945,0	100		10,5	100		142,3	100		918,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,8	100		0,87	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		110723,5	100		10,5	100		142,4	100		913,8	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,2	100		0,87	73		2,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		109558,9	100		10,3	100		142,5	100		916,8	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,4	100		0,95	100		2,8	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		109589,7	100		10,5	100		142,2	100		917,6	100	In marcia
05:30		4,7	100		0,4	100		0,89	100		2,5	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		110096,9	100		10,7	100		142,1	100		911,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,4	100		0,84	100		3,2	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,3	100		110124,7	100		10,5	100		142,2	100		915,2	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,5	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		110758,6	100		10,3	100		142,7	100		921,5	100	In marcia
07:00		5,9	100		1,0	100		0,89	100		2,3	100		0,23	98		21,6	100		0,7	100		0,3	100		111202,3	100		10,8	100		142,2	100		910,6	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,0	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,3	100		110910,4	100		10,9	100		141,8	100		910,6	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,5	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111273,6	100		10,9	100		142,1	100		912,0	100	In marcia
08:30		5,4	100		0,2	100		0,75	73		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		111437,2	100		10,9	100		142,1	100		908,7	100	In marcia
09:00		3,1	84		0,0	84		0,7	100		3,7	84		0,23	100		26,1	84		0,7	84		0,2	84		111097,4	100		11,0	84		142,0	100		910,0	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,0	79		0,74	100		3,3	79		0,23	100		28,4	79		0,7	79		0,4	79		109913,3	100		10,6	79		142,2	100		920,8	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,98	100		3,5	100		0,24	100		43,0	100		0,7	100		0,5	100		109446,6	100		10,5	100		142,4	100		914,2	100	In marcia
10:30		4,8	100		0,7	100		1,35	73		2,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,5	100		109682,7	100		10,1	100		142,5	100		922,2	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,5	100		1,02	100		2,7	100		0,23	94		15,3	100		0,7	100		0,5	100		110496,9	100		10,4	100		142,1	100		927,1	100	In marcia
11:30		5,9	100		0,8	100		0,93	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		111640,2	100		10,9	100		142,3	100		918,3	100	In marcia
12:00		2,6	100		0,0	100		0,75	100		3,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110938,6	100		10,9	100		142,5	100		907,8	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,74	73		2,9	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		110788,0	100		10,7	100		142,2	100		913,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		110334,3	100		10,3	100		142,7	100		925,9	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,3	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		109977,7	100		10,7	100		142,2	100		914,7	100	In marcia
14:00		5,5	100		0,2	100		0,83	100		3,7	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109296,9	100		10,7	100		142,2	100		912,4	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,69	73		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		109524,5	100		10,6	100		142,4	100		918,8	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,5	100		1,15	100		2,4	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,3	100		109962,2	100		10,8	100		142,5	100		910,0	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,5	100		3,6	100		3,4	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,6	100		109129,6	100		10,4	100		142,4	100		915,1	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,1	100		7,5	100		2,7	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		109724,0	100		10,7	100		142,3	100		912,1	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,8	100		9,32	73		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,7	100		0,6	100		109838,1	100		10,6	100		142,7	100		914,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,8	100		11,46	100		2,0	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		108607,8	100		10,4	100		142,2	100		917,3	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,2	100		7,21	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		109389,6	100		10,7	100		142,3	100		914,8	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,8	100		14,24	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,6	100		109378,7	100		10,3	100		142,6	100		917,8	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,0	100		18,71	73		2,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		110008,1	100		10,1	100		143,2	100		917,3	100	In marcia
19:00		6,2	100		2,2	100		19,46	100		2,8	100		0,24	94		21,3	100		0,7	100		0,5	100		110286,5	100		10,4	100		142,5	100		910,1	100	In marcia
19:30		6,6	100		0,9	100		5,82	100		2,8	100		0,24	100		13,4	100		0,7	100		0,5	100		110343,2	100		10,7	100		142,3	100		912,8	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		1,86	100		3,1	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		109273,9	100		10,6	100		142,2	100		911,0	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		2,64	73		2,0	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,4	100		109364,6	100		10,7	100		142,4	100		911,5	100	In marcia
21:00		3,5	86		0,3	86		6,22	100		2,2	86		0,23	100		21,7	86		0,7	86		0,5	86		107838,8	100		10,5	86		142,0	100		912,4	100	In marcia
21:30		6,6	78		0,6	78		4,68	100		2,7	78		0,23	100		27,3	78		0,7	78		0,7	78		108049,0	100		10,3	78		142,1</					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,1	100		0,96	73		3,8	100		0,23	100		42,4	100		0,7	100		0,2	100		110434,8	100	10,7	100		142,3	100		906,7	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,1	100		0,95	100		4,9	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,3	100		110876,6	100	10,8	100		142,2	100		911,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,1	100		0,96	100		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,4	100		110907,7	100	10,7	100		142,7	100		914,8	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,6	100		0,99	100		3,9	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,4	100		110003,4	100	10,3	100		142,1	100		926,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,4	100		0,78	73		3,7	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,2	100		110744,6	100	10,7	100		142,2	100		913,9	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,5	100		0,84	100		3,2	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,3	100		110051,2	100	10,7	100		142,3	100		909,2	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,6	100		1,04	100		3,9	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		109945,0	100	10,5	100		142,3	100		918,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,8	100		0,87	100		3,2	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		110723,5	100	10,5	100		142,4	100		913,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,2	100		0,87	73		2,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		109558,9	100	10,3	100		142,5	100		916,8	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,4	100		0,95	100		2,8	100		0,23	100		18,2	100		0,7	100		0,2	100		109589,7	100	10,5	100		142,2	100		917,6	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		0,4	100		0,89	100		2,5	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,3	100		110096,9	100	10,7	100		142,1	100		911,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,4	100		0,84	100		3,2	100		0,23	100		31,1	100		0,7	100		0,3	100		110124,7	100	10,5	100		142,2	100		915,2	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,5	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		110758,6	100	10,3	100		142,7	100		921,5	100		in Betrieb
07:00		5,9	100		1,0	100		0,89	100		2,3	100		0,23	98		21,6	100		0,7	100		0,3	100		111202,3	100	10,8	100		142,2	100		910,6	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,0	100		0,71	100		3,0	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,3	100		110910,4	100	10,9	100		141,8	100		910,6	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,5	100		0,78	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111273,6	100	10,9	100		142,1	100		912,0	100		in Betrieb
08:30		5,4	100		0,2	100		0,75	73		2,9	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		111437,2	100	10,9	100		142,1	100		908,7	100		in Betrieb
09:00		3,1	84		0,0	84		0,7	100		3,7	84		0,23	100		26,1	84		0,7	84		0,2	84		111097,4	100	11,0	84		142,0	100		910,0	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		0,0	79		0,74	100		3,3	79		0,23	100		28,4	79		0,7	79		0,4	79		109913,3	100	10,6	79		142,2	100		920,8	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,98	100		3,5	100		0,24	100		43,0	100		0,7	100		0,5	100		109446,6	100	10,5	100		142,4	100		914,2	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,7	100		1,35	73		2,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,5	100		109682,7	100	10,1	100		142,5	100		922,2	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,5	100		1,02	100		2,7	100		0,23	94		15,3	100		0,7	100		0,5	100		110496,9	100	10,4	100		142,1	100		927,1	100		in Betrieb
11:30		5,9	100		0,8	100		0,93	100		3,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,4	100		111640,2	100	10,9	100		142,3	100		918,3	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		0,0	100		0,75	100		3,4	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,4	100		110938,6	100	10,9	100		142,5	100		907,8	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,74	73		2,9	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,5	100		110788,0	100	10,7	100		142,2	100		913,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		110334,3	100	10,3	100		142,7	100		925,9	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,3	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,3	100		109977,7	100	10,7	100		142,2	100		914,7	100		in Betrieb
14:00		5,5	100		0,2	100		0,83	100		3,7	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,4	100		109296,9	100	10,7	100		142,2	100		912,4	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,69	73		2,6	100		0,23	100		20,8	100		0,7	100		0,5	100		109524,5	100	10,6	100		142,4	100		918,8	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,5	100		1,15	100		2,4	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,3	100		109962,2	100	10,8	100		142,5	100		910,0	100		in Betrieb
15:30		5,4	100		0,5	100		3,6	100		3,4	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,6	100		109129,6	100	10,4	100		142,4	100		915,1	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,1	100		7,5	100		2,7	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		109724,0	100	10,7	100		142,3	100		912,1	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,8	100		9,32	73		2,7	100		0,24	100		31,8	100		0,7	100		0,6	100		109838,1	100	10,6	100		142,7	100		914,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,8	100		11,46	100		2,0	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,4	100		108607,8	100	10,4	100		142,2	100		917,3	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,2	100		7,21	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		109389,6	100	10,7	100		142,3	100		914,8	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,8	100		14,24	100		3,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,6	100		109378,7	100	10,3	100		142,6	100		917,8	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,0	100		18,71	73		2,9	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,6	100		110008,1	100	10,1	100		143,2	100		917,3	100		in Betrieb
19:00		6,2	100		2,2	100		19,46	100		2,8	100		0,24	94		21,3	100		0,7	100		0,5	100		110286,5	100	10,4	100		142,5	100		910,1	100		in Betrieb
19:30		6,6	100		0,9	100		5,82	100		2,8	100		0,24	100		13,4	100		0,7	100		0,5	100		110343,2	100	10,7	100		142,3	100		912,8	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		1,86	100		3,1	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,4	100		109273,9	100	10,6	100		142,2	100		911,0	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		2,64	73		2,0	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,4	100		109364,6	100	10,7	100		142,4	100		911,5	100		in Betrieb
21:00		3,5	86		0,3	86		6,22	100		2,2	86		0,23	100		21,7	86		0,7	86		0,5	86		107838,8	100	10,5	86		142,0	100		912,4	100		in Betrieb
21:30		6,6	78		0,6	78		4,68	100		2,7	78		0,23	100		27,3	78		0,7	78		0,7	78		108049,0	100	10,3	78		142,1	100		917,6	100		in Betrieb
22:00		4,1																																			