

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,5	100		0,8	100		0,73	73		2,6	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,4	100		108052,2	100		10,7	100		141,9	100		913,0	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,9	100		0,9	100		3,2	100		0,24	100		35,2	100		0,7	100		0,4	100		108184,2	100		10,5	100		142,1	100		910,6	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,8	100		0,84	100		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,4	100		109752,8	100		10,8	100		142,1	100		913,5	100	In marcia
02:00		4,4	100		1,2	100		0,91	100		2,8	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		109866,2	100		10,7	100		142,0	100		915,5	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,2	100		0,66	73		2,3	100		0,23	100		14,0	100		0,7	100		0,3	100		109516,3	100		10,9	100		141,8	100		913,5	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,6	100		0,7	100		2,5	100		0,23	94		12,8	100		0,7	100		0,3	100		109794,1	100		11,0	100		141,8	100		912,9	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,2	100		0,69	100		3,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		109425,6	100		11,0	100		141,9	100		905,7	100	In marcia
04:00		4,8	100		1,4	100		0,74	100		3,9	100		0,23	100		33,6	100		0,7	100		0,3	100		110267,6	100		10,9	100		142,1	100		911,4	100	In marcia
04:30		5,5	100		0,7	100		0,7	73		2,9	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,3	100		109309,8	100		10,4	100		142,4	100		919,0	100	In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,76	100		3,6	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,3	100		110094,0	100		10,7	100		141,9	100		908,6	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		0,8	100		3,5	100		0,24	100		35,3	100		0,7	100		0,3	100		109749,8	100		10,7	100		142,5	100		908,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,2	100		0,82	100		4,0	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,4	100		109958,9	100		10,6	100		141,8	100		907,8	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,78	73		3,1	100		0,24	100		32,8	100		0,7	100		0,4	100		109897,5	100		10,8	100		142,2	100		906,8	100	In marcia
07:00		4,0	100		0,0	100		0,81	100		4,0	100		0,24	94		20,3	100		0,7	100		0,4	100		110364,5	100		10,7	100		142,4	100		915,4	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,0	100		0,86	100		3,4	100		0,24	100		17,1	100		0,7	100		0,3	100		109674,3	100		10,7	100		141,9	100		912,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,1	100		0,85	100		3,7	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,4	100		109126,9	100		10,6	100		142,0	100		918,3	100	In marcia
08:30		4,7	100		0,3	100		0,8	73		4,9	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		109330,5	100		10,7	100		142,2	100		914,2	100	In marcia
09:00		3,7	85		0,0	85		0,84	100		5,3	85		0,24	100		29,0	85		0,7	85		0,4	85		108528,7	100		9,9	85		142,4	100		926,9	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,0	78		0,85	100		4,4	78		0,24	100		23,6	78		0,7	78		0,7	78		109902,0	100		10,5	78		142,5	100		917,0	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		0,85	100		4,2	100		0,24	100		18,6	100		0,7	100		0,7	100		109492,9	100		10,7	100		142,2	100		914,9	100	In marcia
10:30		5,2	100		0,0	100		0,79	73		4,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,6	100		109089,3	100		10,5	100		141,9	100		917,9	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,77	100		3,6	100		0,24	94		21,3	100		0,7	100		0,6	100		109735,7	100		10,8	100		142,2	100		914,8	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		1,02	100		3,7	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,6	100		109157,0	100		10,4	100		142,3	100		922,0	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		0,89	100		3,1	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,5	100		109487,5	100		10,7	100		142,1	100		912,9	100	In marcia
12:30		2,4	100		0,4	100		1,05	73		3,1	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,5	100		109242,0	100		10,6	100		142,2	100		911,5	100	In marcia
13:00		6,8	100		1,0	100		1,12	100		3,4	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,6	100		108594,4	100		10,6	100		142,2	100		915,0	100	In marcia
13:30		4,8	100		0,4	100		0,84	100		3,1	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,5	100		108190,8	100		10,6	100		142,0	100		913,9	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,0	100		0,75	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,5	100		107862,4	100		10,6	100		141,8	100		918,8	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,75	73		2,6	100		0,24	100		32,0	100		0,7	100		0,6	100		108028,1	100		10,6	100		142,2	100		915,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,88	100		2,5	100		0,24	94		42,5	100		0,7	100		0,7	100		107364,5	100		10,0	100		142,4	100		926,4	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,9	100		2,5	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,7	100		108483,1	100		10,3	100		142,2	100		920,4	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,93	100		2,9	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,6	100		108306,1	100		10,3	100		142,2	100		922,9	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		1,19	73		2,8	100		0,24	100		17,0	100		0,6	100		0,5	100		109350,5	100		10,5	100		142,2	100		918,8	100	In marcia
17:00		4,4	100		0,8	100		2,55	100		2,8	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,5	100		109187,6	100		10,7	100		142,0	100		913,1	100	In marcia
17:30		5,3	100		1,4	100		1,36	100		5,9	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		109368,9	100		10,6	100		142,1	100		917,1	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,4	100		0,94	100		3,9	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,6	100		108018,8	100		10,6	100		142,3	100		915,3	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,6	100		0,81	73		2,9	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,6	100		108060,1	100		10,6	100		142,1	100		915,3	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,2	100		0,98	100		2,8	100		0,24	94		27,0	100		0,7	100		0,6	100		107877,7	100		10,5	100		142,1	100		922,5	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,7	100		0,79	100		3,3	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,5	100		107758,9	100		10,6	100		141,9	100		917,9	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		6,9	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,6	100		106869,2	100		10,0	100		142,2	100		926,9	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		0,75	73		5,2	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,5	100		107279,9	100		10,5	100		141,8	100		919,2	100	In marcia
21:00		2,3	85		0,0	85		0,81	100		3,2	85		0,24	100		19,7	85		0,7	85		0,5	85		107284,5	100		10,3	85		141,9	100		919,7	100	In marcia
21:30		3,5	79		0,0	79		0,87	100		3,0	79		0,24	100		26,3	79		0,7	79		0,5	79		107186,3	100		10,3	79		142,1	100				

MVA Bozen

Datum: 06/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		3,5	100	0,8	100	0,73	73	2,6	100	0,24	100	29,2	100	0,7	100	0,4	100	108052,2	100	10,7	100	141,9	100	913,0	100	in Betrieb
01:00		4,7	100	0,9	100	0,9	100	3,2	100	0,24	100	35,2	100	0,7	100	0,4	100	108184,2	100	10,5	100	142,1	100	910,6	100	in Betrieb
01:30		4,3	100	0,8	100	0,84	100	3,2	100	0,24	100	28,9	100	0,7	100	0,4	100	109752,8	100	10,8	100	142,1	100	913,5	100	in Betrieb
02:00		4,4	100	1,2	100	0,91	100	2,8	100	0,23	100	23,2	100	0,7	100	0,3	100	109866,2	100	10,7	100	142,0	100	915,5	100	in Betrieb
02:30		3,5	100	0,2	100	0,66	73	2,3	100	0,23	100	14,0	100	0,7	100	0,3	100	109516,3	100	10,9	100	141,8	100	913,5	100	in Betrieb
03:00		4,0	100	0,6	100	0,7	100	2,5	100	0,23	94	12,8	100	0,7	100	0,3	100	109794,1	100	11,0	100	141,8	100	912,9	100	in Betrieb
03:30		2,9	100	0,2	100	0,69	100	3,0	100	0,23	100	23,8	100	0,7	100	0,3	100	109425,6	100	11,0	100	141,9	100	905,7	100	in Betrieb
04:00		4,8	100	1,4	100	0,74	100	3,9	100	0,23	100	33,6	100	0,7	100	0,3	100	110267,6	100	10,9	100	142,1	100	911,4	100	in Betrieb
04:30		5,5	100	0,7	100	0,7	73	2,9	100	0,24	100	23,9	100	0,7	100	0,3	100	109309,8	100	10,4	100	142,4	100	919,0	100	in Betrieb
05:00		4,6	100	0,0	100	0,76	100	3,6	100	0,23	100	25,5	100	0,7	100	0,3	100	110094,0	100	10,7	100	141,9	100	908,6	100	in Betrieb
05:30		3,2	100	0,0	100	0,8	100	3,5	100	0,24	100	35,3	100	0,7	100	0,3	100	109749,8	100	10,7	100	142,5	100	908,4	100	in Betrieb
06:00		3,6	100	0,2	100	0,82	100	4,0	100	0,24	100	33,7	100	0,7	100	0,4	100	109958,9	100	10,6	100	141,8	100	907,8	100	in Betrieb
06:30		2,6	100	0,0	100	0,78	73	3,1	100	0,24	100	32,8	100	0,7	100	0,4	100	109897,5	100	10,8	100	142,2	100	906,8	100	in Betrieb
07:00		4,0	100	0,0	100	0,81	100	4,0	100	0,24	94	20,3	100	0,7	100	0,4	100	110364,5	100	10,7	100	142,4	100	915,4	100	in Betrieb
07:30		3,7	100	0,0	100	0,86	100	3,4	100	0,24	100	17,1	100	0,7	100	0,3	100	109674,3	100	10,7	100	141,9	100	912,8	100	in Betrieb
08:00		3,8	100	0,1	100	0,85	100	3,7	100	0,24	100	24,1	100	0,7	100	0,4	100	109126,9	100	10,6	100	142,0	100	918,3	100	in Betrieb
08:30		4,7	100	0,3	100	0,8	73	4,9	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,4	100	109930,5	100	10,7	100	142,2	100	914,2	100	in Betrieb
09:00		3,7	85	0,0	85	0,84	100	5,3	85	0,24	100	29,0	85	0,7	85	0,4	85	108528,7	100	9,9	85	142,4	100	926,9	100	in Betrieb
09:30		3,4	78	0,0	78	0,85	100	4,4	78	0,24	100	23,6	78	0,7	78	0,7	78	108902,0	100	10,5	78	142,5	100	917,0	100	in Betrieb
10:00		3,2	100	0,0	100	0,85	100	4,2	100	0,24	100	18,6	100	0,7	100	0,7	100	109492,9	100	10,7	100	142,2	100	914,9	100	in Betrieb
10:30		5,2	100	0,0	100	0,79	73	4,5	100	0,24	100	20,9	100	0,7	100	0,6	100	109089,3	100	10,5	100	141,9	100	917,9	100	in Betrieb
11:00		3,6	100	0,0	100	0,77	100	3,6	100	0,24	94	21,3	100	0,7	100	0,6	100	109735,7	100	10,8	100	142,2	100	914,8	100	in Betrieb
11:30		3,7	100	0,0	100	1,02	100	3,7	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,6	100	109157,0	100	10,4	100	142,3	100	922,0	100	in Betrieb
12:00		2,3	100	0,0	100	0,89	100	3,1	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,5	100	109487,5	100	10,7	100	142,1	100	912,9	100	in Betrieb
12:30		2,4	100	0,4	100	1,05	73	3,1	100	0,24	100	30,7	100	0,7	100	0,5	100	109242,0	100	10,6	100	142,2	100	911,5	100	in Betrieb
13:00		6,8	100	1,0	100	1,12	100	3,4	100	0,24	100	27,0	100	0,7	100	0,6	100	108594,4	100	10,6	100	142,2	100	915,0	100	in Betrieb
13:30		4,8	100	0,4	100	0,84	100	3,1	100	0,24	100	21,3	100	0,7	100	0,5	100	108190,8	100	10,6	100	142,0	100	913,9	100	in Betrieb
14:00		2,7	100	0,0	100	0,75	100	2,6	100	0,23	100	22,7	100	0,7	100	0,5	100	107862,4	100	10,6	100	141,8	100	918,8	100	in Betrieb
14:30		2,1	100	0,0	100	0,75	73	2,6	100	0,24	100	32,0	100	0,7	100	0,6	100	108028,1	100	10,6	100	142,2	100	915,7	100	in Betrieb
15:00		2,2	100	0,0	100	0,88	100	2,5	100	0,24	94	42,5	100	0,7	100	0,7	100	107364,5	100	10,0	100	142,4	100	926,4	100	in Betrieb
15:30		2,1	100	0,0	100	0,9	100	2,5	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,7	100	108483,1	100	10,3	100	142,2	100	920,4	100	in Betrieb
16:00		2,2	100	0,0	100	0,93	100	2,9	100	0,24	100	23,9	100	0,6	100	0,6	100	108306,1	100	10,3	100	142,2	100	922,9	100	in Betrieb
16:30		2,1	100	0,0	100	1,19	73	2,8	100	0,24	100	17,0	100	0,6	100	0,5	100	109350,5	100	10,5	100	142,2	100	918,8	100	in Betrieb
17:00		4,4	100	0,8	100	2,55	100	2,8	100	0,24	100	16,1	100	0,7	100	0,5	100	109187,6	100	10,7	100	142,0	100	913,1	100	in Betrieb
17:30		5,3	100	1,4	100	1,36	100	5,9	100	0,23	100	16,9	100	0,7	100	0,5	100	109368,9	100	10,6	100	142,1	100	917,1	100	in Betrieb
18:00		2,7	100	0,4	100	0,94	100	3,9	100	0,24	100	24,7	100	0,7	100	0,6	100	108018,8	100	10,6	100	142,3	100	915,3	100	in Betrieb
18:30		3,0	100	0,6	100	0,81	73	2,9	100	0,24	100	23,2	100	0,7	100	0,6	100	108060,1	100	10,6	100	142,1	100	915,3	100	in Betrieb
19:00		2,8	100	1,2	100	0,98	100	2,8	100	0,24	94	27,0	100	0,7	100	0,6	100	107877,7	100	10,5	100	142,1	100	922,5	100	in Betrieb
19:30		3,8	100	1,7	100	0,79	100	3,3	100	0,24	100	29,4	100	0,7	100	0,5	100	107758,9	100	10,6	100	141,9	100	917,9	100	in Betrieb
20:00		2,2	100	0,0	100	0,7	100	6,9	100	0,24	100	31,1	100	0,7	100	0,6	100	106869,2	100	10,0	100	142,2	100	926,9	100	in Betrieb
20:30		2,1	100	0,0	100	0,75	73	5,2	100	0,24	100	18,7	100	0,7	100	0,5	100	107279,9	100	10,5	100	141,8	100	919,2	100	in Betrieb
21:00		2,3	85	0,0	85	0,81	100	3,2	85	0,24	100	19,7	85	0,7	85	0,5	85	107284,5	100	10,3	85	141,9	100	919,7	100	in Betrieb
21:30		3,5	79	0,0	79	0,87	100	3,0	79	0,24	100	26,3	79	0,7	79	0,5	79	107186,3	100	10,3	79	142,1	100	916,3	100	in Betrieb
22:00		3,9	100	0,0	100	0,93	100	3,1	100	0,24	100	20,6	100	0,7	100	0,4	100	107549,8	100	10,4	100	142,0	100	920,0	100	in Betrieb
22:30		2,3	100	0,0	100	0,74	73	2,2	100	0,24	100	29,9	100	0,7	100	0,4	100	107863,1	100	10,5	100	142,2	100	916,1	100	in Betrieb
23:00		3,9	100	0,5	100	1,02	100	2,3	100	0,24	94	25,1	100	0,7	100	0,4	100	107801,3	100	10,3	100	142,1	100	921,5	100	in Betrieb
23:30		2,6	100	0,0	100	0,81	100	2,8	100	0,24	100	23,2	100	0,7	100	0,4	100	108570,9	100	10,5	100	142,0	100	915,8	100	in Betrieb
24:00		4,9	100	1,1	100	1,01	100	2,5	100	0,24	100	19,4	100	0,7	100	0,5	100	109474,0	100	10,6	100	142,1	100	916,9	100	in Betrieb
MIN		2,1		0		0,66		2,2		0,23		12,8		0,6		0,3		106869,2		9,9		141,8		905,7		
MAX		6,8		1,7		2,55		6,9		0,24		42,5		0,7		0,7		110364,5		11		142,5		926,9		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		100,00																						