

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		2,0	100	1,17	73	1,9	100	0,24	100	17,8	100	0,7	100	0,2	100	109296,3	100	10,6	100	142,2	100	918,5	100	In marcia
01:00		4,0	100		1,9	100	1,06	100	1,6	100	0,23	100	14,8	100	0,7	100	0,3	100	109230,7	100	10,6	100	142,1	100	919,3	100	In marcia
01:30		2,6	100		0,7	100	1,01	100	1,9	100	0,24	100	23,0	100	0,7	100	0,3	100	109393,7	100	10,8	100	142,3	100	916,7	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,7	100	1,09	100	2,2	100	0,24	100	28,0	100	0,7	100	0,3	100	108974,5	100	10,7	100	142,1	100	917,0	100	In marcia
02:30		3,5	100		1,5	100	0,82	73	2,3	100	0,24	100	31,6	100	0,7	100	0,2	100	109142,0	100	10,7	100	142,2	100	918,5	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,6	100	0,8	100	2,2	100	0,24	95	31,3	100	0,7	100	0,4	100	108569,2	100	10,4	100	142,4	100	921,4	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,8	100	0,79	100	2,0	100	0,24	100	26,2	100	0,7	100	0,3	100	108525,7	100	10,4	100	142,1	100	923,3	100	In marcia
04:00		3,9	100		1,8	100	0,71	100	2,1	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,3	100	108933,9	100	10,6	100	142,3	100	917,0	100	In marcia
04:30		2,5	100		0,4	100	0,75	73	1,9	100	0,24	100	27,0	100	0,7	100	0,4	100	108848,6	100	10,7	100	142,4	100	912,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,2	100	0,83	100	1,9	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,3	100	109828,7	100	10,6	100	142,6	100	918,4	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,3	100	0,84	100	2,0	100	0,24	100	25,6	100	0,7	100	0,3	100	109296,9	100	10,5	100	142,6	100	919,9	100	In marcia
06:00		5,1	100		0,8	100	0,92	100	2,0	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,3	100	108202,4	100	10,6	100	142,3	100	915,9	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,8	100	0,78	73	2,1	100	0,24	100	22,2	100	0,7	100	0,4	100	109315,8	100	10,6	100	142,2	100	922,1	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,0	100	0,83	100	2,2	100	0,24	94	21,4	100	0,7	100	0,4	100	108424,6	100	10,2	100	142,3	100	926,2	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,6	100	0,71	100	2,1	100	0,24	100	19,7	100	0,7	100	0,4	100	109045,6	100	10,5	100	142,5	100	916,6	100	In marcia
08:00		4,1	100		2,3	100	0,65	100	2,1	100	0,24	100	19,1	100	0,7	100	0,3	100	111273,2	100	10,8	100	142,5	100	912,2	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,9	100	0,64	73	3,3	100	0,24	100	22,4	100	0,7	100	0,3	100	108136,9	100	11,1	100	141,7	100	903,5	100	In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85	0,56	100	3,9	85	0,23	100	23,9	85	0,7	85	0,2	85	109370,2	100	10,8	85	142,0	100	911,0	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78	0,6	100	3,3	78	0,24	100	34,8	78	0,7	78	0,1	78	108521,6	100	10,5	78	142,3	100	920,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100	0,7	100	1,8	100	0,24	100	31,1	100	0,7	100	0,1	100	107028,9	100	10,4	100	142,2	100	924,3	100	In marcia
10:30		3,3	100		1,3	100	0,71	73	1,8	100	0,24	100	32,3	100	0,7	100	0,0	100	107777,9	100	10,6	100	141,8	100	923,1	100	In marcia
11:00		4,0	100		1,4	100	0,7	100	2,2	100	0,24	94	32,3	100	0,7	100	0,0	100	106727,7	100	10,8	100	141,7	100	914,5	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,0	100	0,74	100	2,7	100	0,24	100	25,1	100	0,7	100	0,0	100	106978,1	100	10,9	100	141,8	100	908,8	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,3	100	0,76	100	2,4	100	0,24	100	22,5	100	0,7	100	0,0	100	105499,3	100	10,6	100	141,8	100	914,8	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100	0,62	73	2,0	100	0,24	100	19,9	100	0,7	100	0,0	100	105414,9	100	10,5	100	142,2	100	918,9	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,9	100	0,67	100	1,7	100	0,24	100	15,2	100	0,6	100	0,0	100	104987,8	100	10,4	100	141,8	100	915,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,1	100	0,57	100	2,2	100	0,24	100	17,8	100	0,6	100	0,0	100	105031,8	100	10,8	100	141,7	100	905,0	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100	0,52	100	1,9	100	0,24	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	105446,1	100	10,5	100	141,9	100	907,5	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100	0,67	73	1,3	100	0,24	100	26,9	100	0,6	100	0,0	100	105086,3	100	10,7	100	141,7	100	906,8	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,3	100	0,89	100	2,1	100	0,24	94	24,6	100	0,6	100	0,0	100	105562,2	100	10,9	100	141,7	100	902,8	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,5	100	0,77	100	1,6	100	0,24	100	34,1	100	0,7	100	0,0	100	105406,3	100	10,9	100	142,1	100	900,8	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,3	100	0,67	100	1,9	100	0,24	100	35,4	100	0,7	100	0,0	100	105126,9	100	10,8	100	141,6	100	902,0	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,3	100	0,68	73	1,4	100	0,24	100	26,7	100	0,7	100	0,0	100	106122,1	100	10,8	100	141,6	100	905,0	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,5	100	0,7	100	2,0	100	0,24	100	24,5	100	0,7	100	0,0	100	105762,3	100	10,8	100	141,8	100	903,7	100	In marcia
17:30		5,6	100		2,1	100	0,66	100	3,0	100	0,24	100	20,8	100	0,7	100	0,0	100	104782,4	100	11,1	100	141,6	100	898,4	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100	0,58	100	2,0	100	0,24	100	22,3	100	0,7	100	0,1	100	105754,7	100	10,5	100	142,0	100	911,6	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,3	100	0,66	73	1,7	100	0,24	100	19,3	100	0,7	100	0,0	100	105710,3	100	10,7	100	141,7	100	908,1	100	In marcia
19:00		3,5	100		1,4	100	0,72	100	2,1	100	0,24	94	21,0	100	0,7	100	0,0	100	106289,7	100	10,9	100	141,7	100	901,3	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,8	100	0,81	100	1,6	100	0,24	100	28,7	100	0,7	100	0,0	100	105078,0	100	11,1	100	141,7	100	896,8	100	In marcia
20:00		5,2	100		2,2	100	0,79	100	2,1	100	0,24	100	24,6	100	0,7	100	0,0	100	105735,2	100	11,0	100	141,7	100	898,2	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,3	100	0,63	73	2,0	100	0,24	100	25,7	100	0,7	100	0,0	100	105508,5	100	10,9	100	141,8	100	906,3	100	In marcia
21:00		4,0	85		0,5	85	0,69	100	2,0	85	0,24	100	21,6	85	0,7	85	0,0	85	105805,0	100	10,9	85	141,7	100	902,7	100	In marcia
21:30		4,9	78		0,4	78	0,67	100	2,6	78	0,24	100	22,2	78	0,7	78	0,3	78	104856,7	100	11,1	78	141,7	100	901,8	100	In marcia
22:00		4,5	100		1,0	100	0,68	100	2,6	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,4	100	105367,8	100	11,1	100	141,6	100	900,0	100	In marcia
22:30		4,3	100		0,7	100	0,67	73	2,4	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,4	100	105896,7	100	10,9	100	141,7	100	907,3	100	In marcia
23:00		3,5	100		0,2	100	0,64	100	2,2	100	0,24	95	32,8	100	0,7	100	0,3	100	105633,5	100	10,6	100	142,0	100	913,1	100	In marcia
23:30		3,4	100		0,4	100	0,69	100	2,4	100	0,24	100	24,8	100	0,7	100	0,4	100	105468,8	100	10,7	100	141,4	100	911,0	100	In marcia
24:00		3,6	100		0,7	100	0,64	100	2,6	100	0,24	100	21,6	100	0,7	100	0,4	100	105525,0	100	10,9	100	141,6	100	899,7	100	In marcia
MIN		2,1			0		0,52		1,3		0,23		14,8		0,6		0		104782,4		10,2		141,4		896,8		
MAX		5,6			2,3		1,17		3,9		0,24		35,4		0,7		0,4		111273,2		11,1		142,6		926,2		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Werte						
00:30		4,4	100		2,0	100		1,17	73		1,9	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		10,6	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,9	100		1,06	100		1,6	100		0,23	100		14,8	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,1	100		919,3	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,7	100		1,01	100		1,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		10,8	100		142,3	100		916,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,7	100		1,09	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		10,7	100		142,1	100		917,0	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		1,5	100		0,82	73		2,3	100		0,24	100		31,6	100		0,7	100		0,2	100		10,7	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,6	100		0,8	100		2,2	100		0,24	95		31,3	100		0,7	100		0,4	100		10,4	100		142,4	100		921,4	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,8	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		10,4	100		142,1	100		923,3	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,8	100		0,71	100		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,3	100		917,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,4	100		0,75	73		1,9	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		10,7	100		142,4	100		912,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,2	100		0,83	100		1,9	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,6	100		918,4	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,3	100		0,84	100		2,0	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		10,5	100		142,6	100		919,9	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		0,8	100		0,92	100		2,0	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,3	100		915,9	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,8	100		0,78	73		2,1	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,4	100		10,6	100		142,2	100		922,1	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,0	100		0,83	100		2,2	100		0,24	94		21,4	100		0,7	100		0,4	100		10,2	100		142,3	100		926,2	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,6	100		0,71	100		2,1	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,4	100		10,5	100		142,5	100		916,6	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		2,3	100		0,65	100		2,1	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,3	100		11,1273,2	100		142,5	100		912,2	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,9	100		0,64	73		3,3	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		10,8	100		141,7	100		903,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		0,56	100		3,9	85		0,23	100		23,9	85		0,7	85		0,2	85		10,8	85		142,0	100		911,0	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,6	100		3,3	78		0,24	100		34,8	78		0,6	78		0,1	78		10,5	78		142,3	100		920,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		1,8	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,1	100		10,4	100		142,2	100		924,3	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		1,3	100		0,71	73		1,8	100		0,24	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,8	100		923,1	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,4	100		0,7	100		2,2	100		0,24	94		32,3	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,7	100		914,5	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,0	100		0,74	100		2,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		141,8	100		908,8	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,3	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		10,6	100		141,8	100		914,8	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,62	73		2,0	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,0	100		10,5	100		142,2	100		918,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,9	100		0,67	100		1,7	100		0,24	100		15,2	100		0,6	100		0,0	100		10,4	100		141,8	100		915,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,1	100		0,57	100		2,2	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		10,8	100		141,7	100		905,0	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,52	100		1,9	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		10,5	100		141,9	100		907,5	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,67	73		1,3	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		10,7	100		141,7	100		906,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,3	100		0,89	100		2,1	100		0,24	94		24,6	100		0,6	100		0,0	100		10,9	100		141,7	100		902,8	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,5	100		0,77	100		1,6	100		0,24	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		142,1	100		900,8	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,3	100		0,67	100		1,9	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,6	100		902,0	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,3	100		0,68	73		1,4	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,6	100		905,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,5	100		0,7	100		2,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		10,8	100		141,8	100		903,7	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		2,1	100		0,66	100		3,0	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		11,1	100		141,6	100		898,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		0,58	100		2,0	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		10,5	100		142,0	100		911,6	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,3	100		0,66	73		1,7	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		10,7	100		141,7	100		908,1	100		in Betrieb
19:00		3,5	100		1,4	100		0,72	100		2,1	100		0,24	94		21,0	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		141,7	100		901,3	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,8	100		0,81	100		1,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,0	100		11,1	100		141,7	100		896,8	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		2,2	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		11,0	100		141,7	100		898,2	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,3	100		0,63	73		2,0	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		10,9	100		141,8	100		906,3	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		0,5	85		0,69	100		2,0	85		0,24	100		21,6	85		0,7	85		0,0	85		10,9	85		141,7	100		902,7	100		in Betrieb
21:30		4,9	78		0,4	78		0,67	100		2,6	78		0,24	100		22,2	78		0,7	78		0,3	78		11,1	78		141,7	100		901,8	100		in Betrieb
22:00		4,5	100		1,0	100		0,68	100		2,6	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		11,1	100		141,6	100		900,0	100		in Betrieb
22:30		4,3	100		0,7	100		0,67	73		2,4	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,4	100		10,9	100		141,7	100		907,3	100		in Betrieb
23:00		3,5	100		0,2	100		0,64	100		2,2	100		0,24	95		32,8	100		0,7	100		0,3	100		10,6	100		142,0	100		913,1	100		in Betrieb
23:30		3,4	100		0,4	100		0,69	100		2,4	100		0,24	100																				