

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,7	100		1,8	100		0,63	73		2,1	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		104346,5	100		11,2	100		140,7	100		901,8	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,0	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		105664,6	100		11,1	100		140,9	100		902,3	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,6	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		15,1	100		0,7	100		0,1	100		103988,6	100		11,2	100		140,6	100		901,4	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,9	100		0,79	100		1,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		105752,0	100		11,1	100		141,1	100		904,6	100	In marcia
02:30		4,7	100		1,4	100		0,7	73		1,7	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		106033,4	100		10,8	100		140,7	100		908,5	100	In marcia
03:00		4,4	100		1,3	100		0,76	100		2,1	100		0,23	94		25,6	100		0,7	100		0,3	100		105803,2	100		11,0	100		141,0	100		901,8	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,6	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,1	100		105835,6	100		11,0	100		140,9	100		900,3	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,1	100		0,64	100		2,3	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		103841,5	100		11,2	100		140,9	100		895,2	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,0	100		0,64	73		2,2	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,1	100		104726,0	100		11,2	100		141,4	100		895,9	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,9	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		106000,4	100		10,8	100		141,2	100		906,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,6	100		0,62	100		2,7	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		103661,7	100		11,3	100		140,3	100		899,1	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,8	100		0,68	100		2,7	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106101,3	100		11,0	100		140,8	100		902,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,9	100		0,73	73		2,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		105533,8	100		11,1	100		141,2	100		901,2	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,0	100		0,84	100		2,6	100		0,23	94		15,9	100		0,7	100		0,2	100		106152,4	100		11,0	100		140,7	100		905,1	100	In marcia
07:30		2,7	100		0,2	100		0,8	100		2,9	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		105585,2	100		11,1	100		141,0	100		902,1	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,7	100		0,91	100		2,9	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		106228,5	100		11,1	100		140,6	100		905,0	100	In marcia
08:30		4,1	100		1,4	100		0,8	73		2,2	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		106349,3	100		11,1	100		140,9	100		901,9	100	In marcia
09:00		3,9	86		1,5	86		0,86	100		2,0	86		0,23	100		31,7	86		0,7	86		0,2	86		106362,0	100		11,0	86		141,0	100		902,5	100	In marcia
09:30		8,4	78		0,2	78		0,79	100		2,8	78		0,23	100		19,1	78		0,7	78		0,2	78		106566,2	100		11,1	78		140,8	100		906,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		106277,1	100		11,0	100		141,1	100		906,1	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		106980,5	100		10,8	100		141,1	100		908,0	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		1,56	100		2,3	100		0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,4	100		105911,5	100		10,9	100		141,3	100		906,3	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		2,61	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		108354,9	100		11,0	100		141,7	100		896,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		4,48	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		107582,9	100		10,5	100		141,6	100		912,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		2,62	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		107297,5	100		10,9	100		141,7	100		895,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		3,05	100		1,8	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		109569,6	100		10,8	100		142,1	100		898,1	100	In marcia
13:30		2,9	100		1,0	100		6,48	100		1,7	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108514,2	100		11,0	100		141,6	100		897,1	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,4	100		2,85	100		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		108407,7	100		11,0	100		141,6	100		899,4	100	In marcia
14:30		2,9	100		2,0	100		1,6	73		1,9	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		108439,3	100		10,9	100		142,0	100		901,7	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,8	100		1,46	100		2,1	100		0,23	95		20,8	100		0,7	100		0,1	100		109250,2	100		11,0	100		141,6	100		904,4	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,9	100		1,26	100		1,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		110403,6	100		10,8	100		142,0	100		909,5	100	In marcia
16:00		5,5	100		2,3	100		1,29	100		1,5	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		110109,5	100		11,0	100		141,6	100		911,4	100	In marcia
16:30		2,4	100		0,0	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,8	100		0,1	100		109706,6	100		11,1	100		141,8	100		905,3	100	In marcia
17:00		2,4	100		0,0	100		0,76	100		2,5	100		0,23	100		14,2	100		0,8	100		0,2	100		108555,6	100		11,0	100		141,2	100		911,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,7	100		3,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		108504,8	100		10,6	100		141,6	100		916,7	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,72	100		3,6	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		108756,0	100		10,8	100		141,5	100		920,4	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,1	100		0,83	73		3,1	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		108277,4	100		10,5	100		142,0	100		925,2	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,9	100		0,94	100		2,6	100		0,23	94		29,1	100		0,7	100		0,4	100		108238,4	100		10,8	100		141,6	100		914,3	100	In marcia
19:30		4,7	100		1,8	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		108611,9	100		10,7	100		141,7	100		915,1	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,6	100		1,09	100		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		109022,1	100		10,7	100		141,8	100		914,8	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,7	100		0,81	73		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		109572,6	100		10,8	100		141,8	100		914,6	100	In marcia
21:00		3,8	86		0,9	86		0,86	100		1,9	86		0,23	100		20,2	86		0,7	86		0,3	86		109446,0	100		10,7	86		141,6	100		919,5	100	In marcia
21:30		3,4	78		0,2	78		0,78	100		2,8	78		0,23	100		17,7	78		0,7	78		0,4	78		109341,6	100		10,7	78		141,7	100				

MVA Bozen

Datum: 16/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ³		Note	HCL mg/Nm ³		Note	Hg ug/Nm ³		Note	CO mg/Nm ³		Note	POLV mg/Nm ³		Note	NOX mg/Nm ³		Note	COT mg/Nm ³		Note	NH ₃ mg/Nm ³		Note	Q Rauchgas Nm ³ /h		Note	O ₂ %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		5,7	100		1,8	100		0,63	73		2,1	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,1	100		104346,5	100		11,2	100		140,7	100		901,8	100	in Betrieb
01:00		3,2	100		1,0	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		105664,6	100		11,1	100		140,9	100		902,3	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		0,6	100		0,7	100		2,5	100		0,23	100		15,1	100		0,7	100		0,1	100		103988,6	100		11,2	100		140,6	100		901,4	100	in Betrieb
02:00		3,6	100		0,9	100		0,79	100		1,8	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		105752,0	100		11,1	100		141,1	100		904,6	100	in Betrieb
02:30		4,7	100		1,4	100		0,7	73		1,7	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		106033,4	100		10,8	100		140,7	100		908,5	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		1,3	100		0,76	100		2,1	100		0,23	94		25,6	100		0,7	100		0,3	100		105803,2	100		11,0	100		141,0	100		901,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		1,6	100		0,71	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,1	100		105835,6	100		11,0	100		140,9	100		900,3	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		1,1	100		0,64	100		2,3	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		103841,5	100		11,2	100		140,9	100		895,2	100	in Betrieb
04:30		3,6	100		1,0	100		0,64	73		2,2	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,1	100		104726,0	100		11,2	100		141,4	100		895,9	100	in Betrieb
05:00		4,1	100		0,9	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		106000,4	100		10,8	100		141,2	100		906,0	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,6	100		0,62	100		2,7	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		103661,7	100		11,3	100		140,3	100		899,1	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		0,8	100		0,68	100		2,7	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106101,3	100		11,0	100		140,8	100		902,0	100	in Betrieb
06:30		3,7	100		0,9	100		0,73	73		2,6	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		105533,8	100		11,1	100		141,2	100		901,2	100	in Betrieb
07:00		5,2	100		1,0	100		0,84	100		2,6	100		0,23	94		15,9	100		0,7	100		0,2	100		106152,4	100		11,0	100		140,7	100		905,1	100	in Betrieb
07:30		2,7	100		0,2	100		0,8	100		2,9	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		105585,2	100		11,1	100		141,0	100		902,1	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,7	100		0,91	100		2,9	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		106228,5	100		11,1	100		140,6	100		905,0	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		1,4	100		0,8	73		2,2	100		0,23	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		106349,3	100		11,1	100		140,9	100		901,9	100	in Betrieb
09:00		3,9	86		1,5	86		0,86	100		2,0	86		0,23	100		31,7	86		0,7	86		0,2	86		106362,0	100		11,0	86		141,0	100		902,5	100	in Betrieb
09:30		8,4	78		0,2	78		0,79	100		2,8	78		0,23	100		19,1	78		0,7	78		0,2	78		106566,2	100		11,1	78		140,8	100		906,7	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,3	100		106277,1	100		11,0	100		141,1	100		906,1	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,3	100		106980,5	100		10,8	100		141,1	100		908,0	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		1,56	100		2,3	100		0,23	94		24,1	100		0,7	100		0,4	100		105911,5	100		10,9	100		141,3	100		906,3	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		2,61	100		2,0	100		0,23	100		27,8	100		0,7	100		0,2	100		108354,9	100		11,0	100		141,7	100		896,9	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		4,48	100		1,8	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		107582,9	100		10,5	100		141,6	100		912,5	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		2,62	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		107297,5	100		10,9	100		141,7	100		895,7	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		3,05	100		1,8	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		109569,6	100		10,8	100		142,1	100		898,1	100	in Betrieb
13:30		2,9	100		1,0	100		6,48	100		1,7	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		108514,2	100		11,0	100		141,6	100		897,1	100	in Betrieb
14:00		2,9	100		1,4	100		2,85	100		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		108407,7	100		11,0	100		141,6	100		899,4	100	in Betrieb
14:30		2,9	100		2,0	100		1,6	73		1,9	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,4	100		108439,3	100		10,9	100		142,0	100		901,7	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		1,8	100		1,46	100		2,1	100		0,23	95		20,8	100		0,7	100		0,1	100		109250,2	100		11,0	100		141,6	100		904,4	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		0,9	100		1,26	100		1,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		110403,6	100		10,8	100		142,0	100		909,5	100	in Betrieb
16:00		5,5	100		2,3	100		1,29	100		1,5	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,2	100		110109,5	100		11,0	100		141,6	100		911,4	100	in Betrieb
16:30		2,4	100		0,0	100		0,75	73		2,4	100		0,23	100		29,7	100		0,8	100		0,1	100		109706,6	100		11,1	100		141,8	100		905,3	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		0,0	100		0,76	100		2,5	100		0,23	100		14,2	100		0,8	100		0,2	100		108555,6	100		11,0	100		141,2	100		911,5	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,7	100		3,7	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		108504,8	100		10,6	100		141,6	100		916,7	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,72	100		3,6	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		108756,0	100		10,8	100		141,5	100		920,4	100	in Betrieb
18:30		3,1	100		0,1	100		0,83	73		3,1	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,3	100		108277,4	100		10,5	100		142,0	100		925,2	100	in Betrieb
19:00		3,9	100		0,9	100		0,94	100		2,6	100		0,23	94		29,1	100		0,7	100		0,4	100		108238,4	100		10,8	100		141,6	100		914,3	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		1,8	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		108611,9	100		10,7	100		141,7	100		915,1	100	in Betrieb
20:00		4,8	100		1,6	100		1,09	100		1,9	100		0,23	100		31,2	100		0,7	100		0,3	100		109022,1	100		10,7	100		141,8	100		914,8	100	in Betrieb
20:30		3,4	100		0,7	100		0,81	73		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		109572,6	100		10,8	100		141,8	100		914,6	100	in Betrieb
21:00		3,8	86		0,9	86		0,86	100		1,9	86		0,23	100		20,2	86		0,7	86		0,3	86		109446,0	100		10,7	86		141,6	100		919,5	100	in Betrieb
21:30		3,4	78		0,2	78		0,7																													