

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		0,84	73		2,6	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		110321,1	100		10,8	100		142,0	100		904,9	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,2	100		0,88	100		2,7	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		110619,9	100		10,9	100		142,0	100		905,6	100	In marcia
01:30		4,6	100		0,2	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		110563,4	100		10,7	100		141,8	100		913,2	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,0	100		0,71	100		3,6	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		110450,8	100		10,8	100		142,6	100		912,1	100	In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,76	73		3,3	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110379,8	100		10,8	100		142,4	100		908,7	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,81	100		3,0	100		0,23	95		24,6	100		0,7	100		0,3	100		110785,7	100		10,8	100		141,3	100		912,3	100	In marcia
03:30		4,0	100		0,5	100		0,93	100		3,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		110736,1	100		10,9	100		141,9	100		910,6	100	In marcia
04:00		8,1	100		0,4	100		0,85	100		5,4	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		110178,2	100		11,1	100		141,6	100		909,3	100	In marcia
04:30		2,7	100		0,0	100		0,7	73		8,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110643,8	100		10,4	100		141,9	100		922,7	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,0	100		0,76	100		5,5	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		110971,4	100		10,7	100		142,0	100		913,4	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,0	100		0,87	100		5,4	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		109981,6	100		10,7	100		141,9	100		913,4	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,2	100		1,31	100		5,1	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		109280,8	100		11,1	100		141,7	100		904,5	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,1	100		0,95	73		5,1	100		0,23	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		110311,7	100		10,9	100		142,0	100		910,8	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,0	100		1,09	100		4,0	100		0,23	94		36,1	100		0,7	100		0,3	100		109452,1	100		10,5	100		141,8	100		913,8	100	In marcia
07:30		3,5	100		0,3	100		1,47	100		3,5	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		109523,5	100		10,8	100		141,9	100		910,3	100	In marcia
08:00		5,2	100		1,0	100		1,7	100		3,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110352,7	100		10,8	100		141,6	100		911,5	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,1	100		0,9	73		2,6	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111044,7	100		10,9	100		141,6	100		912,2	100	In marcia
09:00		2,9	86		0,0	86		1,17	100		2,7	86		0,23	100		19,7	86		0,7	86		0,1	86		110154,1	100		11,1	86		141,8	100		909,5	100	In marcia
09:30		4,2	78		0,4	78		1,5	100		3,1	78		0,23	100		22,9	78		0,7	78		0,0	78		110981,2	100		10,9	78		141,9	100		911,8	100	In marcia
10:00		3,9	100		0,1	100		1,35	100		2,9	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		111016,1	100		10,9	100		142,2	100		911,2	100	In marcia
10:30		4,3	100		0,4	100		1,28	73		2,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		111003,5	100		11,0	100		141,7	100		910,8	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,0	100		1,18	100		3,0	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,0	100		110270,6	100		10,9	100		141,6	100		909,2	100	In marcia
11:30		3,9	100		0,1	100		1,13	100		2,6	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110093,0	100		10,9	100		141,8	100		910,4	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,3	100		1,03	100		2,9	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		110054,7	100		11,0	100		141,8	100		911,3	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,2	100		1,09	73		3,1	100		0,23	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		109048,7	100		10,6	100		142,0	100		916,0	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,0	100		0,99	100		3,4	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		109947,2	100		10,9	100		141,9	100		916,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,1	100		1,09	100		3,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		108784,7	100		10,8	100		141,7	100		911,5	100	In marcia
14:00		3,9	100		0,5	100		1,22	100		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		108355,6	100		10,5	100		141,8	100		920,6	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,6	100		1,42	73		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108421,1	100		10,7	100		141,8	100		917,5	100	In marcia
15:00		5,2	100		0,5	100		1,26	100		2,4	100		0,23	94		16,6	100		0,7	100		0,0	100		107951,6	100		10,9	100		141,4	100		911,2	100	In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		107908,8	100		10,6	100		141,5	100		915,8	100	In marcia
16:00		3,0	100		0,0	100		0,84	100		3,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,0	100		108115,9	100		10,8	100		141,4	100		914,4	100	In marcia
16:30		2,8	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		108908,8	100		10,8	100		141,6	100		914,4	100	In marcia
17:00		4,3	100		0,2	100		0,93	100		2,6	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108520,4	100		10,8	100		141,6	100		913,1	100	In marcia
17:30		5,3	100		0,3	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		108637,8	100		10,8	100		141,7	100		913,6	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		107771,5	100		10,6	100		141,6	100		920,8	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		0,87	73		2,9	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108152,4	100		10,8	100		141,5	100		915,4	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,0	100		1,19	100		2,7	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		108517,9	100		10,7	100		141,5	100		918,5	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,2	100		1,29	100		2,7	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		108075,1	100		10,7	100		141,6	100		915,0	100	In marcia
20:00		3,1	100		0,1	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		108271,9	100		10,6	100		141,5	100		918,1	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,7	100		1,21	73		2,4	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		108855,6	100		10,5	100		141,9	100		920,0	100	In marcia
21:00		5,1	86		0,5	86		1,02	100		2,9	86		0,23	100		19,6	86		0,7	86		0,0	86		108836,4	100		10,7	86		141,6	100		913,2	100	In marcia
21:30		4,0	78		0,0	78		0,89	100		2,0	78		0,23	100		17,4	78		0,7	78		0,4	78		108521,2	100		10,7	78		141,5	100		916,8	100	In marcia
22:00		4,1	100		0,1	100		1,27	100		2,1	100		0,23																							

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 19/03/2023

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		0,84	73		2,6	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		110321,1	100		10,8	100		142,0	100		904,9	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,2	100		0,88	100		2,7	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		110619,9	100		10,9	100		142,0	100		905,6	100		in Betrieb
01:30		4,6	100		0,2	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		110563,4	100		10,7	100		141,8	100		913,2	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,0	100		0,71	100		3,6	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		110450,8	100		10,8	100		142,6	100		912,1	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,76	73		3,3	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110379,8	100		10,8	100		142,4	100		908,7	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,81	100		3,0	100		0,23	95		24,6	100		0,7	100		0,3	100		110785,7	100		10,8	100		141,3	100		912,3	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		0,5	100		0,93	100		3,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		110736,1	100		10,9	100		141,9	100		910,6	100		in Betrieb
04:00		8,1	100		0,4	100		0,85	100		5,4	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		110178,2	100		11,1	100		141,6	100		909,3	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,0	100		0,7	73		8,6	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110643,8	100		10,4	100		141,9	100		922,7	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,0	100		0,76	100		5,5	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		110971,4	100		10,7	100		142,0	100		913,4	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,0	100		0,87	100		5,4	100		0,23	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		109981,6	100		10,7	100		141,9	100		913,4	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,2	100		1,31	100		5,1	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,1	100		109280,8	100		11,1	100		141,7	100		904,5	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,1	100		0,95	73		5,1	100		0,23	100		32,9	100		0,7	100		0,2	100		110311,7	100		10,9	100		142,0	100		910,8	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,0	100		1,09	100		4,0	100		0,23	94		36,1	100		0,7	100		0,3	100		109452,1	100		10,5	100		141,8	100		913,8	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,3	100		1,47	100		3,5	100		0,23	100		30,7	100		0,7	100		0,2	100		109523,5	100		10,8	100		141,9	100		910,3	100		in Betrieb
08:00		5,2	100		1,0	100		1,7	100		3,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		110352,7	100		10,8	100		141,6	100		911,5	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,1	100		0,9	73		2,6	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		111044,7	100		10,9	100		141,6	100		912,2	100		in Betrieb
09:00		2,9	86		0,0	86		1,17	100		2,7	86		0,23	100		19,7	86		0,7	86		0,1	86		110154,1	100		11,1	86		141,8	100		909,5	100		in Betrieb
09:30		4,2	78		0,4	78		1,5	100		3,1	78		0,23	100		22,9	78		0,7	78		0,0	78		110981,2	100		10,9	78		141,9	100		911,8	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,1	100		1,35	100		2,9	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		111016,1	100		10,9	100		142,2	100		911,2	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		0,4	100		1,28	73		2,6	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		111003,5	100		11,0	100		141,7	100		910,8	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,0	100		1,18	100		3,0	100		0,23	94		22,1	100		0,7	100		0,0	100		110270,6	100		10,9	100		141,6	100		909,2	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,1	100		1,13	100		2,6	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110093,0	100		10,9	100		141,8	100		910,4	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,3	100		1,03	100		2,9	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		110054,7	100		11,0	100		141,8	100		911,3	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,2	100		1,09	73		3,1	100		0,23	100		34,4	100		0,7	100		0,1	100		109048,7	100		10,6	100		142,0	100		916,0	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		0,99	100		3,4	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		109947,2	100		10,9	100		141,9	100		916,0	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,1	100		1,09	100		3,3	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		108784,7	100		10,8	100		141,7	100		911,5	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,5	100		1,22	100		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		108355,6	100		10,5	100		141,8	100		920,6	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,6	100		1,42	73		2,6	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108421,1	100		10,7	100		141,8	100		917,5	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		0,5	100		1,26	100		2,4	100		0,23	94		16,6	100		0,7	100		0,0	100		107951,6	100		10,9	100		141,4	100		911,2	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		0,93	100		3,0	100		0,23	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		107908,8	100		10,6	100		141,5	100		915,8	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		0,0	100		0,84	100		3,0	100		0,23	100		19,5	100		0,7	100		0,0	100		108115,9	100		10,8	100		141,4	100		914,4	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		0,0	100		0,76	73		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		10890,8	100		10,8	100		141,6	100		914,4	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,2	100		0,93	100		2,6	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108520,4	100		10,8	100		141,6	100		913,1	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		0,3	100		0,82	100		2,6	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		108637,8	100		10,8	100		141,7	100		913,6	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,1	100		107771,5	100		10,6	100		141,6	100		920,8	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		0,87	73		2,9	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108152,4	100		10,8	100		141,5	100		915,4	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,0	100		1,19	100		2,7	100		0,23	94		28,5	100		0,7	100		0,1	100		108517,9	100		10,7	100		141,5	100		918,5	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		0,2	100		1,29	100		2,7	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		108075,1	100		10,7	100		141,6	100		915,0	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,1	100		1,3	100		2,6	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		108271,9	100		10,6	100		141,5	100		918,1	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,7	100		1,21	73		2,4	100		0,23	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		108855,6	100		10,5	100		141,9	100		920,0	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		0,5	86		1,02	100		2,9	86		0,23	100		19,6	86		0,7	86		0,0	86		108836,4	100		10,7	86		141,6	100		913,2	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		0,0																																	